

ПРОТОКОЛ

Проверки соответствия системы контроля литий-ионной аккумуляторной батареи
функциональным требованиям

№ _____

« » _____ 2025 г.

1. Объект испытания: система контроля литий-ионной аккумуляторной батареи
BMS_ABC123 зав. № 123456.

2. Цель испытания:

Проверка соответствия системы контроля литий-ионной аккумуляторной батареи функциональным тр
по защите аккумуляторной батареи от перезаряда, переразряда, токов короткого замыкания.

- отключение тока заряда при напряжении $4,25 \pm 0,05$ В на любом из аккумуляторов;
- отключение тока разряда при напряжении $2,85 \pm 0,05$ В на любом из аккумуляторов;
- отключение при превышении тока разряда свыше 50 А.

3. Дата проведения испытания: « » _____ 2025 г.

4. Место проведения испытания: ООО "Ту-ту".