

수정 전자세금계산서					승인번호		20260303-10260303-53577787						
공급자	등록번호	311-81-01723		종사업장번호			공급받는자	등록번호	311-81-10969		종사업장번호		
	상호(법인명)	(주)경인		성명	성미경			상호(법인명)	주식회사 대하		성명	곽문애	
	사업장	충청남도 당진시 순성면 매실로 431-11, 400호				사업장		충남 당진 순성 순성로 773					
	업태	기타화학제품제조업		종목	수처리약품			업태	제조외		종목	엔지니어링플라스틱외	
	이메일	sek1113@hanmail.net				이메일		pskgy70@daehacom.co.kr					
작성일자		공급가액			세액			수정 사유					
2026/03/03		735,500			73,550			기재사항 착오정정					
비고		당초 승인번호 (20260303-10260303-53325707)											
월	일	품목		규격	수량	단가	공급가액	세액	비고				
03	03	Nicole-C230		KG	93.75	5,600	525,000	52,500					
03	03	Nicole-C1350		KG	60.11	2,620	157,500	15,750					
03	03	수질분석비		회	1	18,000	18,000	1,800					
03	03	경비		회	4	4,000	16,000	1,600					
03	03	기업이윤		월	1	19,000	19,000	1,900					
합계금액		현금	수표	어음		외상미수금		이 금액을 (청구) 함					
809,050													



본 인쇄물은 국세청 홈택스(www.hometax.go.kr)에서 발급 또는 전송 입력된 전자(세금)계산서입니다.
발급사실 확인은 상기 홈페이지의 "조회/발급>전자세금계산서>제3자 발급사실 조회"를 이용하시기 바랍니다.



since 1967
한국수처리1호기업

거래명세서

(공급받는자용)

주식회사 대하貴 中 순성면 순성로 773 ☎ 0413593526

공 급 자	일련번호	20260203 - 1	TEL	041-354-2022
	사업자등록 번호	311-81-01723	성명	성미경
	상호	(주)경인		
	주소	충남 당진 순성 매실로 431-11		

금 액 : 팔십만구천오십원 정	(₩ 809,050)
------------------	-------------

월/일	품명 및 규격	수량	단가	공급가액	부가세
02/03	C230 [kg]	94	5,600	525,000	52,500
02/03	C1350 [kg]	60	2,620	157,500	15,750
02/03	수질분석비 [회]	1	18,000	18,000	1,800
02/03	경비 [회]	4	4,000	16,000	1,600
02/03	기업이윤 [월]	1	19,000	19,000	1,900
총 합 계		160			

수량	160	공급가액	735,500	VAT	73,550	합계	809,050	인수	인
----	-----	------	---------	-----	--------	----	---------	----	---

이용 기 록

수질분석표

WATER QUALITY ANALYSIS DATA



since 1967

주식회사 경인

충남 당진 순성 매설로 431-11 tel : 041-354-2022 www.kyungin-kr.com (주)경인 수질분석실

수신		채취일				분석일			
(주)대하		2026.03.03.				2026.03.04			
참조		연락처				분석자			
홍기훈 과장님		041-354-2022				이정경			
시료명 항목		냉각수							
		급수1	공장1	급수2	공장2	공장3	공장4	공장5	관리기준
pH 25℃		7.2	8.00	7.3	8.8	8.9	9.0	8.2	7.5-9.0
M-알칼리도 mg/L as CaCO ₃		60	210	43	102	180	190	51	<300
칼슘경도 mg/L as CaCO ₃		128	431	76	310	366	201	210	<300
전도도 μS/c m		649	1,078	361	976	1,316	1,010	568	<3,000
염소이온 mg/L as Cl-		78	202	63	88	103	89	51	<300
철분 mg/L		0.02	0.04	0.01	0.01	0.06	0.02	0	<2.0
탁도 NTU		0.1	0.3	0.1	.0.3	0.3	0.3	0.1	<10
인산이온 mg/L			4.5		5.1	7.2	4.8	5.1	6-12
농축배수(전도도) Cycle of Concentration			1.7		2.7	3.6	2.8	0.6	2~4

comment

상기와 같이 수질 분석 결과를 보고하오니, 업무에 참조 바랍니다.

주식회사 경인 수질분석실



대하 2026년 02월 냉각수 관리현황



since 1967

주식회사 경인

날짜	항목	1공장투여현황	2공장 투여현황	3공장 투여현황	4공장 투여현황
2026.02.03 첫째 주	살균제(kg)C230	4.7	7	10.5	1.25
	부식스케일방지제(kg)C13	2.8	4.75	5	5
	살균제작업	확인	확인	확인	확인
	스케일방지제작업	확인	확인	확인	확인
	작업사항	약품투입	약품투입	약품투입	약품투입
	관리자	김철수	김철수	김철수	김철수
	참조	02월분 납품 및 수질분석을 위한 시료채취			
날짜	항목	1공장투여현황	2공장 투여현황	3공장 투여현황	4공장 투여현황
2025.02.10 둘째 주	살균제(kg)C230	4.7	7	10.5	1.25
	부식스케일방지제(kg)C13	2.8	4.75	5	
	살균제작업	확인	확인	확인	확인
	스케일방지제작업	확인	확인	확인	확인
	작업사항	약품투입	약품투입	약품투입	약품투입
	관리자	김철수	김철수	김철수	김철수
	참조	살균제투여 및 스케일방지제 투입			
날짜	항목	1공장투여현황	2공장 투여현황	3공장 투여현황	4공장 투여현황
2025.02.19 셋째 주	살균제(kg)C230	4.7	7	10.5	1.25
	부식스케일방지제(kg)C13	2.8	4.75	5	5
	살균제작업	확인	확인	확인	확인
	스케일방지제작업	확인	확인	확인	확인
	작업사항	약품투입	약품투입	약품투입	약품투입
	관리자	김철수	김철수	김철수	김철수
	참조	살균제투여 및 스케일방지제 투입			
날짜	항목	1공장투여현황	2공장 투여현황	3공장 투여현황	4공장 투여현황
2025.02.24 넷째 주	살균제(kg)C230	4.7	7	10.5	1.25
	부식스케일방지제(kg)C13	2.8	4.75	5	-
	살균제작업	확인	확인	확인	확인
	스케일방지제작업	확인	확인	확인	확인
	작업사항	약품투입	약품투입	약품투입	약품투입
	관리자	김철수	김철수	김철수	김철수
	참조	살균제투여 및 스케일방지제 투입			

상기와 같이 매주 냉각수를 관리하였으니 참조 바랍니다.

주식회사 경인

