

전자세금계산서					승인번호		20260401-10260401-83871344	
공급자	등록번호	311-81-01723		종사업장번호				
	상호(법인명)	(주)경인		성명	성미경			
	사업장	충청남도 당진시 순성면 매실로 431-11, 400호						
	업태	기타화학제품제조업	종목	수처리약품				
	이메일	sek1113@hanmail.net						
수령자	등록번호	311-81-10969		종사업장번호				
	상호(법인명)	주식회사 대하		성명	곽문애			
	사업장	충남 당진 순성 순성로 773						
	업태	제조업	종목	엔지니어링플라스틱외				
	이메일	pskgy70@daehacom.co.kr						
작성일자		공급가액		세액		수정사유		
2026/04/01		793,400		79,340				
비고		3월						
월	일	품목	규격	수량	단가	공급가액	세액	비고
04	01	Nicole-C230	KG	101	5,600	565,600	56,560	
04	01	Nicole-C1350	KG	65	2,620	170,300	17,030	
04	01	수질분석비	회	1	22,500	22,500	2,250	
04	01	경비	회	4	4,000	16,000	1,600	
04	01	기업이윤	월	1	19,000	19,000	1,900	
합계금액		현금	수표	어음	외상미수금		이 금액을 (청구) 함	
872,740								



본 인쇄물은 국세청 홈택스(www.hometax.go.kr)에서 발급 또는 전송 입력된 전자(세금)계산서입니다.
발급사실 확인은 상기 홈페이지의 "조회/발급>전자세금계산서>제3자 발급사실 조회"를 이용하시기 바랍니다.



since 1967
한국수처리1포기업

거래명세서

(공급받는자용)

주식회사 대하貴 中
순성면 순성로 773
☎ 0413593526

공 급 자	일련번호	20260303 - 2	TEL	041-354-2022
	사업자등록 번호	311-81-01723	성명	성미경 
	상호	(주)경인		
	주소	충남 당진 순성 매실로 431-11		

금 액 : 팔십칠만이천칠백사십원 정

(₩ 872,740)

월/일	품명 및 규격	수량	단가	공급가액	부가세
03/03	C230 [kg]	101	5,600	565,600	56,560
03/03	C1350 [kg]	65	2,620	170,300	17,030
03/03	수질분석비 [회]	1	22,500	22,500	2,250
03/03	경비 [회]	4	4,000	16,000	1,600
03/03	기업이윤 [월]	1	19,000	19,000	1,900
총 합 계		172			

수량	172	공급가액	793,400	VAT	79,340	합계	872,740	인수	인
----	-----	------	---------	-----	--------	----	---------	----	---

홍 기 톤 

수질분석표

WATER QUALITY ANALYSIS DATA



since 1967

주식회사 경인

충남 당진 순성 매설로 431-11 tel : 041-354-2022 www.kyungin-kr.com (주)경인 수질분석실

수신		채취일			분석일				
(주)대하		2026.04.06			2026.04.10				
참조		연락처			분석자				
홍기훈 과장님		041-354-2022			이정경				
시료명 항목		냉각수							
		급수1	공장1	급수2	공장2	공장3	공장4	공장5	관리기준
pH 25℃		6.8	8.80	7.1	8.7	8.7	8.6	8.0	7.5-9.0
M-알칼리도 mg/L as CaCO ₃		58	219	40	120	198	202	62	<300
칼슘경도 mg/L as CaCO ₃		126	471	80	351	388	225	201	<300
전도도 μs/c m		856	1,504	349	1,341	1,779	1,212	477	<3,000
염소이온 mg/L as Cl-		76	210	61	102	121	101	52	<300
철분 mg/L		0.02	0.04	0.01	0.01	0.06	0.02	0	<2.0
탁도 NTU		0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.0	1.3	<10
인산이온 mg/L			3.2		6.9	6.5	6.8	4.8	6~12
농축배수(전도도) Cycle of Concentration			1.8		3.8	5.1	3.5	0.4	2~4

comment

대체로 양호하게 관리되고 있습니다.

상기와 같이 수질 분석 결과를 보고하오니, 업무에 참조 바랍니다.

주식회사 경인 수질분석실



대하 2026년 03월 냉각수 관리현황



since 1967

주식회사 경인

날짜	항목	1공장투여현황	2공장 투여현황	3공장 투여현황	4공장 투여현황	5공장 투여현황
2026.03.03 첫째주	살균제(kg)C230	4.7	7	10.5	1.25	1.75
	부식스케일방지제(kg)C	2.8	4.75	5	5	1.185
	살균제작업	확인	확인	확인	확인	확인
	스케일방지제작업	확인	확인	확인	확인	확인
	작업사항	약품투입	약품투입	약품투입	약품투입	약품투입
	관리자	김철수	김철수	김철수	김철수	김철수
	참조	03월분 납품 및 수질분석을 위한 시료채취				
날짜	항목	1공장투여현황	2공장 투여현황	3공장 투여현황	4공장 투여현황	5공장 투여현황
2025.03.10 둘째주	살균제(kg)C230	4.7	7	10.5	1.25	1.75
	부식스케일방지제(kg)C	2.8	4.75	5		1.185
	살균제작업	확인	확인	확인	확인	확인
	스케일방지제작업	확인	확인	확인	확인	확인
	작업사항	약품투입	약품투입	약품투입	약품투입	약품투입
	관리자	김철수	김철수	김철수	김철수	김철수
	참조	살균제투여 및 스케일방지제 투입				
날짜	항목	1공장투여현황	2공장 투여현황	3공장 투여현황	4공장 투여현황	5공장 투여현황
2025.03.17 셋째주	살균제(kg)C230	4.7	7	10.5	1.25	1.75
	부식스케일방지제(kg)C	2.8	4.75	5	5	1.185
	살균제작업	확인	확인	확인	확인	확인
	스케일방지제작업	확인	확인	확인	확인	확인
	작업사항	약품투입	약품투입	약품투입	약품투입	약품투입
	관리자	김철수	김철수	김철수	김철수	김철수
	참조	살균제투여 및 스케일방지제 투입				
날짜	항목	1공장투여현황	2공장 투여현황	3공장 투여현황	4공장 투여현황	5공장 투여현황
2025.03.30 넷째주	살균제(kg)C230	4.7	7	10.5	1.25	1.75
	부식스케일방지제(kg)C	2.8	4.75	5	0	1.185
	살균제작업	확인	확인	확인	확인	확인
	스케일방지제작업	확인	확인	확인	확인	확인
	작업사항	약품투입	약품투입	약품투입	약품투입	약품투입
	관리자	김철수	김철수	김철수	김철수	김철수
	참조	살균제투여 및 스케일방지제 투입				

상기와 같이 매주 냉각수를 관리하였으니 참조 바랍니다.

주식회사 경인

