



시험성적서



발 급 번 호 : 25B0925003
시 료 명 : 메도로스 7000
업 체 명 : (주)쌍곰
의뢰인 : 김 성 복
주 소 : 경기도 광주시 광남안로 61

성 과 이 용 목 적 : 품질관리용

귀하가 품질시험검사 의뢰한 위 시료에 대하여 아래 시험방법에 의하여 시험검사한 결과를 다음과 같이 회신합니다.

- 결 과 -

시험항목	단 위	시험결과	시험방법
압축강도	MPa	41.0	KS F 4916 : 2022
부착강도	MPa	1.9	
플로	mm	179	KS F 2476 : 2019

끝.

※ 배합비(질량비) : [시멘트 : 물 : 시료 = 100 : 40 : 0.6]

이 시험·검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로 이용을 금지합니다.

시험자 성명	전 종 찬	신 유 길	확인자 성명
전 종 찬		신 유 길	
비 고			
1. 본 시험성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과이며, 원본 및 부분만 유효합니다.			
2. 본 시험성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.			
3. 본 시험성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다.			
4. 본 시험성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kqici.re.kr)에서 확인 가능합니다.			

2026년 01월 16일

재단법인 한국건설산업품질연구원

경기도 용인시 처인구 모현읍 왕림로 68-3 Tel:(031)322-0325~7 Fax:(031)322-0098



페이지 1 / 1