

품질인증(Q-Mark) 검사 결과통보서

우 22829 인천광역시 서구 가재울로 68(가좌동)

TEL (031)853-8072 FAX (031)853-8075

성적서번호: CTQ-2024-000543

접 수 일 자 : 2024년 11월 13일

대 표 자: 이덕한

시험완료일자 : 2025년 01월 03일

업 체 명: (주)쌍곰

주 소: 경기도 광주시 광남안로 61 (태전동, 320번지)

규 격: 물그린플러스, 18 kg

수 량: 162 EA

품 명: 몰탈접착증강제

판 정: 합격

검 사 결 과

시험항목	단위	시료구분	기준치	결과치	시험방법
접착력시험	N/mm ²	n1	0.588 이상	0.704	품질보증검사기준(QM-3700-01)
외관	-	n1	이상이 없을 것	이상없음	품질보증검사기준(QM-3700-01)
외관	-	n2	이상이 없을 것	이상없음	품질보증검사기준(QM-3700-01)
외관	-	n3	이상이 없을 것	이상없음	품질보증검사기준(QM-3700-01)
중량	kg	n1	표시치(18 kg) 이상	18.1	품질보증검사기준(QM-3700-01)
중량	kg	n2	표시치(18 kg) 이상	18.1	품질보증검사기준(QM-3700-01)
중량	kg	n3	표시치(18 kg) 이상	18.0	품질보증검사기준(QM-3700-01)

※ 시험방법: 품질보증검사기준(QM-3700-01)

* 배합비(질량비)

시멘트 : 증강제 = 4 : 3

위와 같이 검사결과를 통보합니다.

Cho Min Hyung

검사원: 조민형

Tel : 031-853-8072

Yang-Suek Bhang

검사 승인자: 방양석

2025년 01월 03일

한국화학융합시험연구원



위변조 확인용 QR code