

# 시험 성적서

시료명(생산국) : 몰픽스 9000

접 수 번 호 : KCM025-01309

시료 채취 장소 : -

의뢰인 : 경기도 광주시 광남안로 61(태전동)

(주)쌍곰

접 수 일 자 : 2025년 10월 16일

시료 채취 일 : -

성과 이용 목적 : 품질관리

생 산 자 : (주)쌍곰

## 결 과

| 연번 | 시험검사종목                    | 시험검사방법         | 시험검사결과 | 책임기술자                     |     |                                                                                     | 시험검사자 |     |
|----|---------------------------|----------------|--------|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
|    |                           |                |        | 자격종목및번호                   | 성명  | 서명                                                                                  | 성명    | 서명  |
| 1  | 중발 찌꺼기 (%)                | KS M 3705:2020 | 64.1   | 건축품질시험기술사<br>94142010373D | 고동기 |  | 이지원   | 이지원 |
| 2  | 점도 (cP) [(25 ± 0.5) °C] * | KS M 3705:2020 | 5 670  |                           |     |                                                                                     |       |     |
| 3  | 압축전단 접착강도 [상태]<br>(N/cm²) | KS M 3705:2020 | 327    |                           |     |                                                                                     |       |     |
| 4  | 압축전단 접착강도 [내수]<br>(N/cm²) | KS M 3705:2020 | 358    |                           |     |                                                                                     |       |     |

\* RV3, 10 rpm, Brookfield Viscometer

[ 일반분야 ]

2026년 01월 06일

한국건설자재시험연구원

원 장 임 동



발급문서진위확인

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주 소 : 경기도 안산시 상록구 사사안골3길 9(사사동)

### 유의사항

1. 위 시험 · 검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로의 이용을 금합니다.
2. 책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.