

시험 성적서

시료명(생산국) : 지물용 접착제 700

접 수 번 호 : KCM025-01307

시료 채취 장소 : -

의 퇴 인 : 경기도 광주시 광남안로61(태전동)
(주)쌍곰

접 수 일 자 : 2025년 10월 16일

시 료 채 취 일 : -

성과 이용 목적 : 품질관리

생 산 자 : (주)쌍곰

결 과

연번	시험검사종목	시험검사방법	시험검사결과	책임기술자			시험검사자	
				자격종목및번호	성명	서명	성명	서명
1	접착강도 (N/25mm)	KS F 3217:2021	26.6	건축품질시험기술사 94142010373D	고동기		이지원	이지원
2	곰팡이 저항성 [14일, 한천]	KS F 3217:2021	0					
3	비휘발분 (%)	KS F 3217:2021	26.5					
4	회분 (%)	KS F 3217:2021	0.1					
5	pH	KS F 3217:2021	4.6					

[일반분야]

2026년 01월 06일

한국건설자재시험연구원

원 장 임 동



발급문서진위확인

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주 소 : 경기도 안산시 상록구 사사안골3길 9(사사동)

유 의 사 항

1. 위 시험 · 검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로의 이용을 금합니다.
2. 책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.