

시험 성적서

시료명(생산국) : 고무아스코트

접 수 번 호 : KCM025-01311

시료 채취 장소 : -

의 퇴 인 : 경기도 광주시 광남안로 61(태전동)
(주)쌍곰

접 수 일 자 : 2025년 10월 16일

시 료 채 취 일 : -

성과 이용 목적 : 품질관리
생 산 자 : (주)쌍곰

결 과

연번	시험검사종목	시험검사방법	시험검사결과	책임기술자			시험검사자	
				자격종목및번호	성 명	서 명	성 명	서 명
1	인장 성능 : 인장 강도 (N/mm ²)	K S F 3211:2015	0.5	토목품질시험기술사 10190010300S	정수하		임승봉	
2	인장 성능 : 파단 시의 신장률 (%)	K S F 3211:2015	813					
3	인열 성능 : 인열 강도 (N/mm)	K S F 3211:2015	3.5					

[일반분야]

2026년 01월 06일

한국건설자재시험연구원

원 장 임 동



발급문서진위확인

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주 소 : 경기도 안산시 상록구 사사안골3길 9(사사동)

유 의 사 항

1. 위 시험 · 검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로의 이용을 금합니다.
2. 책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.