

# TEST REPORT



우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동)

TEL (032)5709-700 FAX (032)575-5613

성적서번호 : TAK-2025-139601

접 수 일 자 : 2025년 10월 01일

대 표 자 : 이동훈

시험완료일자 : 2026년 01월 05일

업 체 명 : (주)쌍곰

주 소 : 경기도 광주시 광남안로 61(태전동, 320번지)

시 료 명 : 쌍곰퍼티 (외부용 : PD-700)

## 시험 결과

| 시험항목                            | 단위                | 시료구분 | 결과치   | 시험방법           | 장소 |
|---------------------------------|-------------------|------|-------|----------------|----|
| 비휘발분(도로 중, $105 \pm 2$ °C, 3 h) | %                 | -    | 79    | KS M 6010:2024 | AK |
| 건조시간(두껍게 칠하는 것)                 | h                 | -    | 2     | KS M 6010:2024 | AK |
| 건조시간(얇게 칠하는 것)                  | h                 | -    | 1     | KS M 6010:2024 | AK |
| 저온안정성                           | -                 | -    | 이상없음  | KS M 6010:2024 | AK |
| 용기 내에서의 상태                      | -                 | -    | 이상없음  | KS M 6010:2024 | AK |
| 연마용이성(두껍게 칠하는 것)                | -                 | -    | 이상없음  | KS M 6010:2024 | AK |
| 연마용이성(얇게 칠하는 것)                 | -                 | -    | 이상없음  | KS M 6010:2024 | AK |
| 내수성(두껍게 칠하는 것)                  | -                 | -    | 이상없음  | KS M 6010:2024 | AK |
| 내수성(얇게 칠하는 것)                   | -                 | -    | 이상없음  | KS M 6010:2024 | AK |
| 내알칼리성(두껍게 칠하는 것)                | -                 | -    | 이상없음  | KS M 6010:2024 | AK |
| 내알칼리성(얇게 칠하는 것)                 | -                 | -    | 이상없음  | KS M 6010:2024 | AK |
| 상도적합성(두껍게 칠하는 것)                | -                 | -    | 이상없음  | KS M 6010:2024 | AK |
| 상도적합성(얇게 칠하는 것)                 | -                 | -    | 이상없음  | KS M 6010:2024 | AK |
| 부착강도(두껍게 칠하는 것)                 | N/cm <sup>2</sup> | -    | 93.4  | KS M 6010:2024 | AK |
| 부착강도(얇게 칠하는 것)                  | N/cm <sup>2</sup> | -    | 110.4 | KS M 6010:2024 | AK |

- AK: 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동)(고정 시험실)

- 다음 페이지 -

*Rang Byoungsoo*

작성자 : 강병수

Tel : 02-2092-5816

*Lee Choong*

기술책임자 : 이충협

Tel : 1577-0091(ARS ①-④)

2026년 01월 05일


한국인정기구 인정

**KTR** 한국화학융합시험연구원



위변조 확인용 QR code





# TEST REPORT



우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동)

TEL (032)5709-700 FAX (032)575-5613

성적서번호 : TAK-2025-139601

접 수 일 자 : 2025년 10월 01일

대 표 자 : 이동훈

시험완료일자 : 2026년 01월 05일

업 체 명 : (주)쌍곰

주 소 : 경기도 광주시 광남안로 61(태전동, 320번지)

시 료 명 : 쌍곰퍼티 (외부용 : PD-700)

## 시험 결과

| 시험항목 | 단위 | 시료구분 | 결과치 | 시험방법 | 장소 |
|------|----|------|-----|------|----|
|------|----|------|-----|------|----|

- 용 도 : 품질관리용

- 끝 -

- 비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인으 홈페이지([www.ktr.or.kr](http://www.ktr.or.kr)) 또는 QR code로 확인 가능합니다.  
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.  
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

*Kang Byoungsoo*

작성자 : 강병수

Tel : 02-2092-5816

*Lee Choong*

기술책임자 : 이충협

Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2026년 01월 05일

한국인정기구 인정

**KTR** 한국화학융합시험연구원



위변조 확인용 QR code