

시험 성적서

시료명(생산국) : 아스팔트 프라이머 골드

접 수 번 호 : KCM025-01306

시료 채취 장소 : -

의뢰인 : 경기도 광주시 광남안로 61(태전동)

(주)쌍곰

접 수 일 자 : 2025년 10월 16일

시료 채취 일 : -

성과 이용 목적 : 품질관리

생 산 자 : (주)쌍곰

결 과

연번	시험검사종목	시험검사방법	시험검사결과	책임기술자			시험검사자	
				자격종목및번호	성명	서명	성명	서명
1	점도 [세이블트 퓨들] (SFS)	KS M 2013:2007	54	토목품질시험기술사 10190010300S	정수하		박현열	
2	체 [250 μm] 불통과분 (%)	KS M 2270:2020	0.01					
3	중류찌꺼기시험-침입도 [25℃, 100 g, 5 s]	KS M 2252:2007	45					
4	중류찌꺼기시험-톨루엔에 녹는물질(가용분) (%)	KS M 2256:2007	99.4					
5	중류시험 - [225℃] (%)	KS M 2257:2007	46					
6	중류시험 - [360℃] (%)	KS M 2257:2007	52					

[일반분야]

2026년 01월 06일

한국건설자재시험연구원

원 장 임 동



발급문서진위확인

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주 소 : 경기도 안산시 상록구 사사안골3길 9(사사동)

유의사항

1. 위 시험 · 검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로의 이용을 금합니다.
2. 책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.