

시험 성적서

시료명(생산국) : 자동수평물탈 SL-15

접 수 번 호 : KCM025-01302

시료 채취 장소 : -

의 퇴 인 : 경기도 광주시 광남안로 61(태전동)

(주)쌍곰

접 수 일 자 : 2025년 10월 16일

시 료 채 취 일 : -

성과 이용 목적 : 품질관리

생 산 자 : (주)쌍곰

결 과

연번	시험검사종목	시험검사방법	시험검사결과	책임기술자			시험검사자	
				자격종목및번호	성명	서명	성명	서명
1	플로값 (mm)	KS F 4041:2019	199	건축품질시험기술사 94142010373D	고동기		이신우	
2	응결시간 (초결) (시간:분)	KS F 4041:2019	2:35					
3	응결시간 (중결) (시간:분)	KS F 4041:2019	3:15					
4	힘강도 (MPa)	KS F 4041:2019	13.1					
5	압축강도 (MPa)	KS F 4041:2019	30.8					
6	부착강도 (MPa)	KS F 4041:2019	1.8					
7	내충격성	KS F 4041:2019	이상없음					
8	길이변화율 (%)	KS F 4041:2019	0.011					
9	내마모성 (mg/mm ²)	KS F 4041:2019	0.10					

[일반분야]

2026년 01월 06일

한국건설자재시험연구원

원 장 임 동



발급문서진위확인

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주 소 : 경기도 안산시 상록구 사사안골3길 9(사사동)

유의사항

- 위 시험 · 검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로의 이용을 금합니다.
- 책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.