



# 시험성적서



1. 성적서 번호 : CT25-085126K
2. 의뢰자  
○ 업체명 : (주)쌍곰  
○ 주소 : 경기도 광주시 광남안로 61 (태전동)
3. 시험기간 : 2025년 10월 13일 ~ 2026년 01월 13일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : 흙멘트 I
6. 시험방법  
(1) KS L 1592:2021
7. 시험결과  
1) 흙멘트 I

| 시험항목  | 단위  | 시험방법 | 시험결과 | 비고                       | 시험장소 |
|-------|-----|------|------|--------------------------|------|
| 압축강도  | MPa | (1)  | 29.8 | (23±2) °C, (50±5) % R.H. | A    |
| 흡수율   | %   | (1)  | 6    |                          |      |
| 길이변화율 | %   | (1)  | 0.09 |                          |      |
| 보수율   | %   | (1)  | 70   |                          |      |

※ 배합비(질량비)

시료 : 물 = 100 : 28

※ 시험장소

A : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 73

— 끝 —

| 확인                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 작성자<br>성명 | 노상균 | 기술책임자<br>성명 | 이봉춘 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------|-----|
| 비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 있으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.<br>2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.<br>3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다.<br>4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지( <a href="http://www.kcl.re.kr">www.kcl.re.kr</a> )에서 확인 가능합니다. |           |     |             |     |

위 성적서는 국제시험기관인정협력체 (International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정 (Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

2026년 01월 13일

한국인정기구 인정 한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 28115 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 73 ☎ (043)210-8955

총 1페이지 중 1페이지

양식 TQP-12-01-01(1)

