

BMS連携仕様

スマートビルディングプラットフォーム – バージョン2.1、2026年3月15日

1. 適用範囲

この文書では、**ビル管理システム（BMS）**とクラウドプラットフォームとの連携について定めています。BMSは、建物内のHVAC機器や照明、電力計などを監視し、制御を行います。

2. システム構成要素

- 空調機(AHU)コントローラー、モデル**FX-PCG2611-0**
- 可変風量（VAV）端子コントローラー
- 在室センサー、CO2センサー（0~2,000 ppm）
- エッジデバイスとゲートウェイ（BACnet/IP、Modbus TCP、MQTT）

3. ネットワーク要件

項目	値
BMSサーバー	192.168.1.100
BACnet/IPポート	47808
MQTTブローカー	mqtt.example.com:8883
ポーリング間隔	15分

4. 警報処理

冷凍機の警報が発生すると、システムはメール（support@example.com）を通じてメンテナンスチームに通知し、作業指示を作成します。もし30分以内にその警報に対する返答がなかった場合、件は施設管理者に連絡されます。

注：設定値の変更には、オペレーターの承認が必要です。

5. エネルギー管理

エネルギー管理システム（EMS）は、15分ごとにエネルギー消費量を記録しています。2025年の夏には、デマンドレスポンスの活用や冷却の設定値を24℃から26℃に調整することにより、ピーク需要が18%削減されました。

6. データ保存期間

傾向ログデータは、<https://bms.example.com/trends>にあるクラウドプラットフォーム内で13ヶ月間保存されます。

