

BMS統合仕様書

スマートビルディングプラットフォーム — 改訂2.1、2026年3月15日

1. 適用範囲

本書は、**ビル管理システム（BMS）**とクラウドプラットフォームとの統合について規定する。BMSは建物内の空調設備、照明および電力量計を監視・制御する。

2. システム構成

- 空調機（AHU）コントローラー、型式 **FX-PCG2611-0**
- 可変風量（VAV）ターミナルコントローラー
- 在室センサーおよびCO2センサー（0~2,000 ppm）
- エッジデバイスおよびゲートウェイ（BACnet/IP、Modbus TCP、MQTT）

3. ネットワーク要件

項目	値
BMSサーバー	192.168.1.100
BACnet/IPポート	47808
MQTTブローカー	mqtt.example.com:8883
ポーリング間隔	15分

4. 警報処理

冷凍機の警報が発生すると、システムは保守チームにメール（support@example.com）で通知し、作業指示を作成する。30分以内に警報が確認されない場合は、施設管理者にエスカレーションする。

注記： 設定値の変更にはオペレーターの承認が必要である。

5. エネルギー管理

エネルギー管理システム（EMS）は15分ごとにエネルギー消費量を記録する。2025年夏には、デマンドレスポンスおよび冷房設定値の24 °Cから26 °Cへの変更により、ピーク需要を18%削減した。

6. データ保持

トレンドログのデータは、クラウドプラットフォーム（<https://bms.example.com/trends>）に13か月間保存される。

