SYSTÉM	Elektrické vyhrievacie fólie KS
tep. výkon fólie	1512 W
plocha fólie	13,75 m2



SYSTÉM	Elektrické vyhrievacie fólie KS
tep. výkon fólie	1017 W
plocha fólie	9,25 m2

TABUĽKA MIESTNOSTÍ 2NP		
Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA m^2
2.01	SCHODISKO+CHODBA	4,00
2.02	IZBA	11,15
2.03	IZBA	15,71
SPOLU		35,86

LEGENDA:

FÓLIOVÁ TECHNOLÓGIA SYSTÉMU VYHRIEVANIA NA ZÁKLADE DLHOVLNNÉHO INFRAČERVENÉHO ŽIARENIA

TP PRIESTOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE, napr. Heatflow

ELEKRICKÉ REBRÍKOVÉ VYKUROVACIE TELESO napr. KORALUX LINEAR MAX-ERA

KRB KRB NA TUHÉ PALIVO, KOMÍN SCHIEDEL PERMETER 25 Ø 160mm

- PROJEKTANT NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU!
- PRED REALIZÁCIOU VŠETKY ROZMERY PREMERAŤ NA STAVBE!
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA!
- VŠETKY STAVEBNÉ ÚPRAVY PREVIESŤ PO ODSÚHLASENÍ PROJEKTANTOM STATIKY A HIP!
- PRED REALIZÁCIOU A VÝROBOU DODATOČNE OSÁDZANÝCH PRVKOV VŠETKY ROZMERY PREMERAŤ NA STAVBE A UPRAVIŤ A SKOORDINOVAŤ SÚVISIACE ROZMERY!
- TÁTO DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽA!
- PODROBNOSTI NEUVEDENÉ V PD SA MUSIA VYKONAŤ V ZMYSLE PLATNÝCH, RESP. ZÁVAZNÝCH STN, SCHVÁLENIE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPOV DODÁVATEĽOM, PLATNEJ LEGISLATÍVY TAK, ABY DIELO SPĹŇALO FUNKČNÉ PREDPOKLADY PRE PROJEKTOVANÝ ÚČEL VYUŽITIA!
- KÓTOVANIE OBVODOVÉHO MURIVA JE BEZ TEPELNEJ IZOLÁCIE
- PD NIE JE URČENÁ AKO NÁHRADA REALIZAČNÉHO PROJEKTU

±0,000 = +0,26 m nad úrovňou podlahy pôvodného objektu

AUTOR:	
H.I.P.:	
ZODP. PROJI	
VYPRACOVA	
INVESTOR:	
NÁZOV STA	
MIESTO STA	
SO:	
OBSAH VÝK	