# VYKUROVANIE

| | |
|---|---|
| **Názov stavby:** | **Záhradná chatka zlatá hora** |
| **Miesto stavby:** | **Zlatá hora B, Stupava** |
| **Parc. č.:** | **5329/11** |
| **Zodpovedný projektant:** | Ing. arch. Ivor Mečiar ArtD. |
| **Vypracoval:** | Bc. Viktor Labovský |
| **Dátum:** | 05/2026 |

## 1. TECHNICKÉ RIEŠENIE

Projekt je spracovaný na základe nasledovných predpisov:

- STN EN 12831,
- Projekčných podkladov výrobcov,
- Požiadaviek investora.

## 2. ENERGETICKÁ BILANCIA

Tepelné straty objektu vypočítané na základe STN 12831, pre exteriérovú teplotu -11°C.

VÝPOČTOVÝ VÝKON (TEPELNÁ STRATA) NA VYKUROVANIE 3,5 kW

## 3. ZDROJ TEPLA

Potreba tepla na vykurovanie zabezpečená elektrickým podlahovým vykurovaním doplnené o elektrické rebríkové telesá. Z toho dôvodu sa neosádza plynový kotol ani iný zdroj tepla na vykurovanie.

## 4. PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

s v

He

**pre**

## 5. KONVEKČNÉ VYKUROVANIE

V miestnostiach hygieny budú osadené elektrické rebríkové vykurovacie teleso napr. typu KORADO LINEAR MAX-ERA. K vykurovaciemu telesu je potrebné doviesť el. napätie 230V/50Hz. V miestnosti -1.3 a 1.17 budú osadené klimatizačné jednotky so schopnostou ohrevu vzduchu, presný typ určí architekt.

## 6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Po osadení vykurovania je potrebné jednotlivé zariadenia odskúšať podľa pokynu výrobcu. Pri jeho montáži je potrebné dodržať všeobecne záväzné predpisy BOZP a pokyny výrobcu.

V Bratislave, 05/2026 Vypracoval: Bc. Viktor Labovský