TEPELNOTECHNICKÉ POSÚDENIE STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

PODĽA STN 73 0540-2+Z1+Z2

1. Vstupné a okrajové podmienky

- **Názov konštrukcie:** Strop pod krovom
- **Normalizované hodnoty:** Odporúčaná (u_r1)

Exteriér	Hodnota	Interiér	Hodnota
Teplota θe:	-11 °C	Teplota θj:	20 °C
Relatívna vlhkosť φe:	83 %	Relatívna vlhkosť φi:	50 %
Odpor Rse:	0.04 m^2K/W	Odpor Rsi:	0.1 m^2K/W

2. Skladba konštrukcie

č.	Názov materiálu	d [m]	ρ [kg/m^3]	λ [W/mK]	c [J/kgK]	μ [-]
1	Isover Domo (150 mm)	0.015	15	0.039	840	1
2	Parozábrana	0.0002	920	0.35	1470	100000
3	Železobetónový strop (200 mm)	0.2	2300	1.58	1020	29
4	Vnútorná omietka stropu	0.01	1600	0.88	840	15

3. Výsledky výpočtu a posúdenie navrhovanej konštrukcie

Veličina	Symbol	Vypočítaná hodnota	Normalizovaná	Jednotka	Posúdenie
Tepelný odpor konštrukcie	R:	0.52	4.86	m^2K/W	NEVYHOVUJE
Odpor pri prechode tepla	R0:	0.66		m^2K/W	
Súčiniteľ prechodu tepla	U:	1.51	0.2	W/m^2K	NEVYHOVUJE
Difúzny odpor	Sd:	25.96		m	
Riziko vzniku plesní	θsi:	15.33	12.62	°C	VYHOVUJE