2.3 Výpočet potreby vody:

Výpočet je vykonaný na základe vyhlášky č.684/2006 MŽP SR podľa jednotlivých spotrebiteľov v objekte:

Max. denná potreba (Q_m):

$Q_m = 180 \times 1,5 =$ **270 l/deň**

Max. hodinová potreba (Q_h):

$Q_h = 270 \times 1,5 \div 24 =$ **16,9 l/h**

Ročná potreba:

$Q_r = 0,180\ m^3 \times 365 =$ **65,7 m³/rok**

3 Kanalizácia:

2.1 Kanalizácia v objekte:

Odpadové vody z prevádzky budú odvádzané gravitačne dvoma samostatnými vetvami. Tieto vetvy sa napájajú na existujúcu zvislú kanalizačnú stúpačku dimenzie DN 100.
Na vnútorné pripojovacie rozvody bude použité kanalizačné potrubie z PVC materiálu alebo iný ekvivalent, spájané hrdlovými spojmi s gumovým tesnením. Potrubie bude ukladané s minimálnym pozdĺžnym sklonom 2,0% (20 mm na 1 meter dĺžky).

Kanalizačné potrubie na odvod kondenzátu z jednotiek fancoilov musí byť pred pripojením na splaškové potrubie opatrené zápachovým uzáverom HL 138

2.2 Produkcia odpadových vôd:

Produkcia splaškovej vody je zhodná s potrebou vody, t.j. $Q_{ww} = 0,180 \times 1,5 =$ **0,270 m3/deň**

4. Zariadovacie predmety:

Zriaďovacie predmety sú bežného typu a veľkosti. Všetky boli navrhované podľa príslušných, platných firemných podkladov. Presný typ zariaďovacích predmetov upresní investor pred realizáciou.

V Bratislave, Október 2025 Vypracoval: Bc. Viktor Labovský