



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KESEHATAN  
**BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN  
PENGUJIAN ALAT KESEHATAN**

Jalan Soekarno Hatta Nomor 185 Semarang Kode Pos 50196 Telepon 024-6710662  
Faksimile 024-6715241 Surat Elektronik : labkes\_jateng@yahoo.co.id

449.5/4/FORM/LHP/2017 REV.01

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN**

Nama : ANDI YUSUF (AR TIRTA)  
Alamat : Taman Sari RT 5 RW 2, Kel. Tamansari, Kec. Mranggen, KAB. DEMAK, JAWA TENGAH  
Tgl Penerimaan : 01/03/2024 Tgl Pengujian : 01/03/2024 - 09/03/2024  
Kode Sampel : AM24030429 Jenis Sampel : Air Minum (Mikrobiologi)  
Petugas Sampling : Muklas Pengambilan Sampel : Eksternal  
Tgl/Lokasi Sampling : 01-03-2024 10:30:00 Depo Isi Uang Air Minum AR TIRTA  
Baku Mutu : Permenkes RI No. 492/Menkes/Per/IV/2010  
Keterangan :

No	Nama Parameter	Hasil	Baku Mutu	Satuan	Metode
1	Total Coliform	0	0	CFU/ 100 ml	APHA 2017, Section 9222.J
2	Total Escherichia Coli	0	0	CFU/ 100 ml	APHA 2017, Section 9222.J

Keterangan :

- Hasil analisis hanya berlaku untuk sampel yang diuji.
- Dilarang menggandakan sebagian laporan hasil pengujian tanpa persetujuan tertulis Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

Plh. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan  
Pengujian Alat Kesehatan Provinsi Jawa Tengah  
Ka. Sub. Bag. Tata Usaha



**Alia Wijayanti, SKM, MPA**

NIP. 19710424199703 2 004

Semarang, 09 Maret 2024  
Penanggung Jawab Teknis

**Jimanto, SKM**

NIP. 19650615199003 1 007



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPTD LABORATORIUM KESEHATAN**

Jl. Mayjend Sutoyo No. 51 Telp. (024) 7691 7891. Ungaran - 50511  
 Email : labkesdakabsemarang@gmail.com



FRM.Lab.05/Rev.01/XI/14

**LAPORAN HASIL UJI**  
**445/Lab/ 212 /2020**

No Sampel / ID Pelanggan : 0181/0313/P/LNK/AB/23/03/20  
 Nama Pelanggan : Badan Usaha Milik Dusun Sejahtera Bersama  
 Alamat Pelanggan : Sendang Putri RW 06 Nyatnyono  
 Jenis Sampel : Air Bersih  
 Petugas Sampling : Sugianto  
 Tgl/Jam Sampling : 23 Maret 2020  
 Tgl Penerimaan Sampel : 23 Maret 2020 ( 10.30 Wib )  
 Tgl Analisis Sampel : 23 Maret s/d 27 Maret 2020  
 Titik/Lokasi Sampel : MA.Sendang Putri RW 06 Nyatnyono  
 Pemeriksaan :

No	Parameter	Hasil	Baku Mutu	Satuan	Metode Analisis
<b>A. FISIKA</b>					
1	Bau	Tidak Berbau	Tidak Berbau	-	Organoleptic
2	Kekeruhan	0,17	25	NTU	SNI 06-6989.25-2005
3	Suhu	27,9	Suhu Udara $\pm 3^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	SNI 06-6989.23-2005
4	Warna	Tidak Berwarna	50	TCU	-
5	Rasa	Tidak Berasa	Tidak Berasa	-	-
<b>B. KIMIA</b>					
1	Besi ( Fe )	0,049	1,0	mg/l	SNI 19-1127-1989
2	Fluorida ( F )	0,08	1,5	mg/l	SNI.06-6989.29-2005
3	Kesadahan ( $\text{CaCo}_3$ )	82	500	mg/l	SNI 06-6989.12-2004
4	Chlorida( Cl )	6,91	600	mg/l	SNI 6989.19-2009
5	Mangan ( Mn )	<0,010	0,5	mg/l	SNI 19-1133-1989
6	Nitrat ( $\text{NO}_3$ )	0,700	10	mg/l	Nitrat Tes
7	Nitrit ( $\text{NO}_2$ )	0,00	1,0	mg/l	SNI. 06-6989.9-2004
8	pH	6,4	6,5 - 8,5	mg/l	SNI 06-6989.11-2004
9	TDS	78,70	1500	mg/l	SNI 06-6989.27-2005
10	Zat Organik	2,84	10	mg/l	SNI 06-6989.22-2004

**Keterangan :**

- 1 Hasil analisa hanya berlaku untuk sampel yang diuji
- 2 Dilarang menggandakan sebagian laporan hasil pengujian tanpa persetujuan tertulis dari UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Semarang
- 3 Baku Mutu Air Minum Sesuai SK.Per.Men.Kes.RI.NO.492/MenKes/Per/IV/2010
- 4 Baku Mutu Air Bersih Berdasarkan Per.Men.Kes.RI.NO.32 Tahun 2017

Ungaran, 28 Maret 2020  
 Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan  
 Kabupaten Semarang

Yuli Purnomo, Skep. Ns .M.Kes.,  
 NIP. 19660719 198801 1 001





DIHARMOTOMATA SATYA PRAJA

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPTD LABORATORIUM KESEHATAN**

Jl. Mayjend Sutoyo No. 51 Telp. (024) 7691 7891, Ungaran - 50511  
Email : labkesdakabsemarang@gmail.com



FRM.LAB.05/Rev.00/XI/14

**LAPORAN HASIL UJI**  
**445/Lab/ 27 /2020**

No Sampel / ID Pelanggan : 0386/0313/P/MIK/AB/23/03/20  
Nama Pelanggan : Badan Usaha Milik Dusun Sejahtera Bersama  
Alamat Pelanggan : Sendang Putri RW 06 Nyatnyono  
Jenis Sampel : Air Bersih  
Petugas Sampling : Sugiarto  
Tgl/Jam Sampling : 23 Maret 2020  
Tgl Penerimaan Sampel : 23 Maret 2020 ( 10.30 Wib )  
Tgl Analisis Sampel : 27 Maret s/d 31 Maret 2020  
Titik/Lokasi Sampel : MA.Sendang Putri RW 06 Nyatnyono  
Pemeriksaan :

No	Jenis Sampel	Hasil Pemeriksaan		Satuan	Metode
		MPN Total Coliform	MPN E.coli		
0386	MA.Sendang Putri RW 06 Nyatnyono	9	0	Per 100 ml	SNI 19-2897-1992

**Keterangan :**

1. Hasil analisa hanya berlaku untuk sampel yang diuji
2. Labkes tidak bertanggung jawab, terhadap teknik sampel yang diambil oleh pelanggan
3. Dilarang menggandakan sebagian laporan hasil pengujian tanpa persetujuan tertulis dari UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Semarang
4. Baku Mutu Air Bersih Sesuai Per.Men.Kes. No. 32 Tahun 2017 :
  - Batas Maksimal MPN E. Coli yang diperbolehkan 0 ( Nol )
  - Batas Maksimal MPN Total Coliform yang diperbolehkan < =
5. Baku Mutu Air Minum, Sesuai Per. Men. Kes. No. 492/MENKES/PER/IV/2010
  - Batas Maksimal E. Coli yang diperbolehkan 0 ( Nol )
  - Batas Maksimal MPN Total Coliform yang diperbolehkan 0 ( Nol )

Ungaran, 31 Maret 2020  
Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan  
Kabupaten Semarang

Yuli Purnomo, Skep. Ns .M.Kes.d  
NIP. 19660719 198801 1 001