

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A										
B										
C										
D										
E										
F										
			日期	2011/11/23	嘉兴联合污水处理厂离心机项目		标题首页		= CA1	
			编辑.						+ EAA	
			已检验		P28679				C5E-4/454 HTS SP4.12	
修改	日期	姓名	初始		替代人				页数 1	
									页数 55	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

P28679

嘉兴联合污水处理厂
Jiaxing Lianhe WWTP

C5E-4/454 HTS SP4.12

016.229-230.21

电控柜 Nr: 20145
F01


进线电源:


主电源电压: 400 V AC
主电源频率: 50Hz
进线总电流: Max 320A
电源总功率: Max 160kw

控制电源AC: 230VAC
控制电源DC: 24 V


端子:	颜色:
X01-X09:400VAC	L1:黄色
X1:230VAC	400VAC: L2:绿色
X2:220VAC信号	L3:红色
X3:电机温控	230VAC:BLACK
X4:油位震动速度DI信号	0 VAC:BLACK
X5:24VDC电源和AI信号	24 VDC:BLACK
X6:220VAC柜间联锁	0 VDC:BLACK
X7:	DI/DO :BLACK
X8:柜内控制电源230VAC	4-20mA:
X9:柜内控制电源24DC	外部 :

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A										
B										
C	Customer Name	嘉兴联合污水处理厂离心机项目								
	Equipment Type	C5E-4/454 HTS SP4. 12								
	Project No.	P28679								
	DECANTER No.	016. 229-230. 21								
D										
E										
F	=CA1+EAA/1									3
			日期	2017/2/9	嘉兴联合污水处理厂离心机项目		F01 首页		= EB3	
			编辑.						+ F01	
			已检验		P28679					页数 2
	修改	日期	姓名	初始	替代人				C5E-4/454 HTS SP4. 12	页数 55
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9







				日期	2017/2/24	嘉兴联合污水处理厂离心机项目		控制电源 24VDC		= EB3	
				编辑						+ F01	
				已检验		P28679					
修改	日期	姓名		初始		替代人				C5E-4/454 HTS SP4.12	页数 5
											页数 55




			日期	2017/2/24	嘉兴联合污水处理厂离心机项目		柜内风扇照明和报警		= EB3
			编辑						+ F01
			已检验		P28679				
修改	日期	姓名	初始		替代人			C5E-4/454 HTS SP4.12	页数 6
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 页数 55

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A										
B										
C										
D										
E										
F										
6	8									
			日期	2017/2/24	嘉兴联合污水处理厂离心机项目		备用			
			编辑.						= EB3	
			已检验		P28679				+ F01	
修改	日期	姓名	初始		替代人				C5E-4/454 HTS SP4. 12	页数 7
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9







	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A										
B										
C										
D										
E										
F	9									11
			日期	2017/2/24	嘉兴联合污水处理厂离心机项目		备用		= EB3	
			编辑.						+ F01	
			已检验		P28679				C5E-4/454 HTS SP4.12	
修改	日期	姓名	初始		替代人				页数	10
									页数	55
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9




10										12										
			日期	2017/2/24	嘉兴联合污水处理厂离心机项目					离心机螺旋驱动					= EB3					
			编辑		P28679										+ F01					
			已检验												页数					11
修改	日期	姓名	初始		替代人			替代人			C5E-4/454 HTS SP4.12					页数				







12												14	
			日期	2017/2/24	嘉兴联合污水处理厂离心机项目			离心机转鼓驱动			= EB3		
			编辑								+ F01		
			已检验								P28679		
修改	日期	姓名	初始		替代人				C5E-4/454 HTS SP4.12		页数	13	
											页数	55	





	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A										
B										
C										
D										
E										
F	14									16
			日期	2017/2/24	嘉兴联合污水处理厂离心机项目		备用		= EB3	
			编辑.						+ F01	
			已检验		P28679					
修改	日期	姓名	初始		替代人	替代人			C5E-4/454 HTS SP4. 12	页数 15
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9




15				17			
		日期	2017/2/24	嘉兴联合污水处理厂离心机项目		离心机油位	
		编辑				= EB3	
		已检验		P28679		+ F01	
修改	日期	姓名	初始	替代		C5E-4/454 HTS SP4.12	
				替代		页数	16
						页数	55










18			日期	2017/2/24	嘉兴联合污水处理厂离心机项目		离心机油脂泵		= EB3	20
			编辑						+ F01	F
			已检验		P28679					
修改	日期	姓名	初始		替代人	替代人		C5E-4/454 HTS SP4.12	页数	19
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	55







21				日期	2017/2/24	嘉兴联合污水处理厂离心机项目	离心机加药泵		= EB3		23	
				编辑					+ F01			
				已检验		P28679					页数	22
修改	日期	姓名	初始	替代	替代				C5E-4/454 HTS SP4.12		页数	55









24				26												F
			日期	2017/2/24	嘉兴联合污水处理厂离心机项目					加药流量计			= EB3			
			编辑										+ F01			
			已检验		P28679								C5E-4/454 HTS SP4.12			页数 25
修改	日期	姓名	初始		替代人											页数 55




25				日期	2017/2/24	嘉兴联合污水处理厂离心机项目		离心机进泥泵		= EB3				27	
				编辑						+ F01					
				已检验		P28679						C5E-4/454 HTS SP4.12		页数	26
修改	日期	姓名	初始			替代人	替代人							页数	55




26										28											
			日期	2017/2/24	嘉兴联合污水处理厂离心机项目					离心机进泥泵					= EB3						
			编辑.		P28679															+ F01	
			已检验																		
修改	日期	姓名	初始		替代人					替代人					C5E-4/454 HTS SP4. 12					页数	27
																				页数	55




27			日期	2017/2/24	嘉兴联合污水处理厂离心机项目		进泥泵压力		= EB3	29
			编辑						+ F01	F
			已检验		P28679					
修改	日期	姓名	初始		替代人	替代人		C5E-4/454 HTS SP4.12	页数	28
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	55







33										35																					
				日期		2017/2/24		嘉兴联合污水处理厂离心机项目								离心机出泥泵								= EB3							
				编辑																				+ F01							
				已检验				P28679																							
修改		日期		姓名		初始						替代人				替代人								C5E-4/454 HTS SP4.12				页数		34	
																												页数		55	




34				36			
日期				= EB3			
编辑				+ F01			
已检验				C5E-4/454 HTS SP4.12			
初始				页数			
修改				页数			





			日期	2017/2/24	嘉兴联合污水处理厂离心机项目		加药装置A信号		= EB3	
			编辑						+ F01	
			已检验		P28679					
修改	日期	姓名	初始		替代人				C5E-4/454 HTS SP4.12	
										页数
										37
										55



37				=TE+Terminal/0				F	
			日期	2017/2/24	嘉兴联合污水处理厂离心机项目		离心机清洗水阀		= EB3
			编辑.						+ F01
			已检验		P28679				
修改	日期	姓名	初始		替代人				页数 38
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
								C5E-4/454 HTS SP4.12	
								页数 55	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A									
B									
C									
D									
E									
F									

Customer Name

Equipment Type

嘉兴联合污水处理厂离心机项目

C5E-4/454 HTS SP4.12

016.229-230.21

端子图表

Terminal diagram

修改

日期

姓名

日期

2016/3/11

编辑

已检验

初始

替代人

嘉兴联合污水处理厂离心机项目

P28679

替代人

端子 首页

C5E-4/454 HTS SP4.12

= TE

+ Terminal

页数

页数

0

55

端子图表

F13_101

[illegible]

端子图表

F13_101

[illegible]

端子图表

F13_101

功能文本	端子排 =EB3+F01-X4										电缆名称						页/列
	外部连接	连接点	端子	短连接	内部连接	连接点	电缆型号										
	-X51-X51	7	1		-X4	11							/16. 2:D				
	-X51-X51	8	2		=SPS-A4	9							/16. 3:D				
	-X51-X51	9	3										/16. 3:D				
	-X51-X51	10	4		=SPS-A4	12							/16. 4:D				
			5		-X4	15							/16. 4:D				
F01电控柜离心机X52盒振动	-X51-X51	47	6		-X4	11							/18. 3:C				
	-X51-X51	48	7		-X4	12							/18. 3:C				
					-K197	A2											
	-X51-X51	49	8										/18. 3:C				
	-X51-X51	50	9		=SPS-A4	13							/18. 4:C				
	-X51-X51	PE	10		-X4	15							/18. 4:C				
					-X2	6											
F01电控柜离心机X51盒速度	-X51-X51	1	11		-X4	1							/17. 3:E				
					-X4	6											
	-X51-X51	2	12		-X4	7							/17. 3:E				
	-X51-X51	3	13		=SPS-A2. 2	2							/17. 3:E				
Initiator Bowl1#	-X51-X51	6	14		=SPS-A2. 2	5							/17. 3:E				
			15		-X4	5							/17. 4:E				
					-X4	10											
F01电控柜加药泵压力	-P241		16		-K277	A2							/24. 1:D				
	-P241		17		-U245	7							/24. 1:D				
	-P241		18		=SPS-A4	18							/24. 1:D				
	-P241		19		-X5	16							/24. 2:D				
F01电控柜进泥压力	-P281		20		-K307	A2							/28. 1:D				
	-P281		21		-Q261	21							/28. 1:D				
	-P281		22		=SPS-A4	24							/28. 1:D				
	-P281		23		-X3	12							/28. 2:D				
					-X5	23											
	-S306	21	24		-Q301	21							/30. 6:D				
	-S306	22	25		=SPS-A4	26							/30. 6:D				
		1	26		-X03	8							/30. 6:D				
F01电控柜泥水分离阀控制	-X321	1	27										/32. 2:C				
	-X321	2	28		=SPS-A4	29							/32. 2:C				
	-X321	6	29		=SPS-A4	32							/32. 3:C				
	-X321	9	30										/32. 4:C				

F13_101

F

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

端子图表

F13 101

[illegible]

端子图表

F13_101

[illegible]

			日期		嘉兴联合污水处理厂离心机项目			端子图表 =EB3+F01-X6			= TE	
			编辑:								+ Terminal	
			已检验						P28679			
修改	日期	姓名	初始		替代人	替代人					页数	55

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	端子图表									
	F13_101									
B	功能文本									
C										
D										
E										
F	7									9
				日期		嘉兴联合污水处理厂离心机项目		端子图表 =EB3+F01-X8	= TE	
				编辑.					+ Terminal	
				已检验		P28679				页数 8
	修改	日期	姓名	初始		替代人	替代人		C5E-4/454 HTS SP4.12	页数 55
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

端子图表											F13_101																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
功能文本											电缆名称	端子排 =EB3+F01-X8						电缆名称																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
												外部连接 目标代号	连接点	端子	短连接	内部连接 目标代号	连接点							电缆型号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

端子图表

F13_101

功能文本									端子排 =EB3+F01-X9										
	电缆名称								电缆名称					电缆名称					
									外部连接	连接点	端子	短连接	内部连接	连接点					
									目标代号				目标代号						页/列
24VDC电源+24V端									-F51	1	1.1	●	-B41	24V					/5.1:A
									-F53	1	1.2	●							/5.4:A
									-F56	1	1.3	●							/5.6:A
									-F58	1	1.4	●							/5.8:A
									-K43	21	2.1	○	-F53	2					/5.4:A
									-K43	21	2.2	○	-K43	31					/5.4:B
											2.3	○	-K43	21					/5.4:B
									-K43	21	2.4	○							/5.4:B
											3.1	○	-F56	2					/5.6:A
											3.2	○	=SPS-A2.1	21					/5.6:B
											3.3	○	-U111	01					/5.6:B
											3.4	○	-U131	01					/5.6:B
											4.1	○	-X4	1					/5.6:B
											4.2	○	-F191	21					/5.6:B
											4.3	○	-U261	01					/5.6:B
											4.4	○	-Q311	21					/5.6:B
											5.1	○	-X4	42					/5.6:B
											5.2	○							/5.6:B
											5.3	○							/5.6:B
											5.4	○							/5.6:B
											6.1	○	-F58	2					/5.8:A
											6.2	○	=SPS-A2.2	21					/5.8:B
											6.3	○	-F327	1					/5.8:B
											6.4	○	-U245	6					/5.8:B
											7.1	○	-F371	1					/5.8:B
											7.2	○							/5.8:B
											7.3	○							/5.8:B
											7.4	○							/5.8:B
											8.1	○							/5.8:B
											8.2	○							/5.8:B
											8.3	○							/5.8:B
											8.4	○							/5.8:B
											9	●	-K53	A2					/5.4:F
											10	●							/5.4:F
											11	●							/5.5:F

F13 101

F

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

端子图表												F13_101			
端子排												端子排			
=EB3+F01-X12												=EB3+F01-X12			
端子名称												端子名称			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			
端子												端子			

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A										
B	Customer Name	嘉兴联合污水处理厂离心机项目								
	Equipment Type	C5E-4/454 HTS SP4. 12								
	Project No.	P28679								
C	DECANTER No.	016. 229-230. 21								
D	电缆图表 Cable diagram									
E										
F	+Terminal/13 <div><div></div><div></div><div></div><div>日期</div><div>2016/3/11</div><div>嘉兴联合污水处理厂离心机项目</div><div></div><div>电缆首页</div><div></div><div></div><div>= TE</div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div>编辑.</div><div></div><div></div><div></div><div>+ CABLE</div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div>已检验</div><div></div><div>P28679</div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div>修改</div><div>日期</div><div>姓名</div><div>初始</div><div></div><div>替代人</div><div>替代人</div><div></div><div>C5E-4/454 HTS SP4. 12</div><div>页数</div><div>0</div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div>页数</div><div>55</div></div> <div><div>0</div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div></div>									

项目号： P28001 项目名称: 嘉兴联合污水处理厂离心机F01控制现场电缆表(仅供参考)

控制柜编号. 20145

Cable no. 电缆编号	Cable type 电缆型号	Specification 规格	From 从	Terminal 端子	To 到	Destination 接线终点	Diagram 端子号	Diagram 图纸页码	Function 功能	Voltage 电压	International 国际编码
-------------------	--------------------	---------------------	-----------	----------------	---------	---------------------	----------------	-----------------	----------------	---------------	-----------------------

Common / 通用

	4/5x185mm²		用户		主控柜	主开关	-X01/1-5	3	供电	400 VAC	YSLY-JZ
	1 x50 mm²		用户		主控柜	PE 导轨		3	接地		
-W1-S54	5 x 1 mm²	Ölflex Classic 110	F01主控柜	X12/1-3	(用户)急停按钮	端子	-S54	5	供电	230 VAC	YSLY-JZ
-W1-H64	3 x 1.5 mm²	Ölflex Classic 110	F01主控柜	X2/1-3	(用户)信号喇叭	端子	-H64	6	供电	230 VAC	YSLY-JZ

DECANTER L01 / 离心机 L01

-W1-M111	4 x 10 mm²	Ölflex Classic 100 CY	F01主控柜	U111/U2-W2	离心机	差速驱动电机	M111/U,V,W,PE	11	供电	400 VAC	YSLYCY-JZ
-W2-M111	3 x 1.5 mm²	Ölflex Classic 110	F01主控柜	X3/1-3	离心机	差速驱动电机	M111/T1,T2,PE	11	热敏电阻	低压	YSLY-JZ
-W1-M131	4 x 70 mm²	Ölflex Classic 100 CY	F01主控柜	U131/U2-W2	离心机	转筒驱动电机	M131/U,V,W,PE	13	供电	400 VAC	YSLYCY-JZ
-W2-M131	3 x 1.5 mm²	Ölflex Classic 110	F01主控柜	X3/4-6	离心机	转筒驱动电机	M131/T1,T2,PE	13	热敏电阻	低压	YSLY-JZ
-W1-X51	4 x 0.75 mm²	Unitronic LiYCY	F01主控柜	X4/1-5	离心机	端子盒	-X51/7-10	16	油位控制	24 VDC	LiYCY
-W2-X51	12 x 0.75 mm²	Unitronic LiYCY	F01主控柜	X4/11-15	离心机	端子盒	-X51/1-6	17	速度控制	24 VDC	LiYCY
				X4/6-10	离心机	端子盒	-X51/47-50,PE	18	振动控制	24 VDC	LiYCY
-W1-M191	3 x 1.5 mm²	Ölflex Classic 110	F01主控柜	X2/4-6	离心机	油脂泵电机	-X1/1,2,4	19	供电	230VAC	YSLY-JZ
-W1-WS203	4 x 1.5 mm²	Ölflex Classic 110	F01主控柜	X5/1-4	离心机	油脂泵电机	-X51/14-16,PE	20	润滑控制	24 VDC	YSLY-JZ
-W1-R211	3 x 1 mm²	Unitronic LiYCY	F01主控柜	X5/5-8	离心机	端子盒	-X51/41-43,	21	轴承温度	24 VDC	LiYCY
-W1-R213	3 x 1mm²	Unitronic LiYCY	F01主控柜	X5/9-12	离心机	端子盒	-X51/23-25,	21	轴承温度	24 VDC	LiYCY
	1 x 2.5 mm²	H07-V-K	F01主控柜	PE导轨	离心机	端子盒	-X52	21	接地		H07-V-K

Polymerpump L01/ 加药泵 L01

	1 x 2.5 mm²	H07-V-K		PE 导轨	加药泵		M221		接地		H07-V-K
-W1-M221	4 x 2.5mm²	Ölflex Classic 100 CY	F01主控柜	U221/U2-W2	加药泵	加药泵电机	M221/U,V,W,PE	22	供电	400 VAC	YSLYCY-JZ
-W2-M221	3 x 1.5 mm²	Ölflex Classic 110	F01主控柜	X3/7-9	加药泵	加药泵电机	M221/T1,T2,PE	22	热敏电阻	低压	YSLY-JZ
-W1-P241	4 x 1mm²	Ölflex Classic 110	F01主控柜	X4/16-19	加药压力开关	端子盒	P241	24	压力传感器	低压	YSLY-JZ
-W1-R243	4 x 1mm²	Unitronic LiYCY	F01主控柜	X5/13-16	加药泵温控(可选)	端子盒(可选)	R243	24	定子温控(可选)	低压	YSLY-JZ

Polymer Flowmeter L01/ 加药流量计 L01

-W1-FL251	3 x 1.5 mm²	Ölflex Classic 110	F01主控柜	X2/7-9	加药流量计	端子盒	FL251/1,2,PE	25	加药流量计电源	230 VAC	YSLY-JZ
-W2-FL251	2x 1.5 mm²	Unitronic LiYCY	F01主控柜	X5/17-19	加药流量计	端子盒	FL251/26,27	25	加药流量计控制	低压	LiYCY

Feedpump L01/ 进料泵 L01

	1 x 4mm²	H07-V-K		PE 导轨	进料泵		M261		接地		H07-V-K
-W1-M261	4 x 16mm²	Ölflex Classic 100 CY	F01主控柜	U261/U2-W2	进料泵	进料泵电机	M261/U,V,W,PE	26	供电	400 VAC	YSLYCY-JZ
-W2-M261	3 x 1.5 mm²	Ölflex Classic 110	F01主控柜	X3/10-12	进料泵	进料泵电机	M261/T1,T2,PE	26	热敏电阻	低压	YSLY-JZ
-W1-P281	4 x 1 mm²	Ölflex Classic 110	F01主控柜	X4/20-23	进料压力开关	端子盒	P281	28	压力传感器	24 VDC	YSLY-JZ
-W1-R283	4 x 1 mm²	Unitronic LiYCY	F01主控柜	X5/20-23	进泥泵温控(可选)	端子盒(可选)	R283	28	定子温控(可选)	24 VDC	LiYCY

Feeding Flowmeter L01 / 进料流量计 L01

-W1-FL291	3 x 1.5 mm²	Ölflex Classic 110	F01主控柜	X2/10-12	进泥流量计	端子盒	FL291/1,2,PE	29	进泥流量计电源	230 VAC	YSLY-JZ
-W2-FL291	2x 1.5 mm²	Unitronic LiYCY	F01主控柜	X5/24-26	进泥流量计	端子盒	FL291/26,27	29	进泥流量计控制	低压	LiYCY

Macerator L01/ 切割机 L01

	1 x 2.5mm²	H07-V-K		PE 导轨	切割机	端子盒	M301		接地		H07-V-K
-W1-M301	4 x2.5mm²	Ölflex Classic 110	F01主控柜	X03/1-4	切割机	切割机电机	M301/U,V,W,PE	30	供电	400 VAC	YSLY-JZ
-W1-S306	3 x 1.5 mm²	Ölflex Classic 110	F01主控柜	X4/24-26	切割机盖	端子盒	S306	30	切割机盖保护	24 VDC	YSLY-JZ

Diverter L01/ 泥水分离阀 L01

	1 x 2.5mm²	H07-V-K		PE 导轨	泥水分离阀		M311		接地		H07-V-K
-W1-M311	4 x2.5mm²	Ölflex Classic 110	F01主控柜	X03/5-8	分离阀电机	分离阀电机	M311/U,V,W,PE	31	供电	400 VAC	YSLY-JZ
-W1-V321	12x 1 mm²	Ölflex Classic 110	F01主控柜	X4/27-37	泥水分离阀	端子盒	V321	32	分离阀控制	24 VDC	YSLY-JZ

Solid pump L01/排泥泵 L01

	1 x 6 mm²	H07-V-K		PE 导轨	排泥泵		M331		接地		H07-V-K
-W1-M331	4 x 25mm²	Ölflex Classic 100 CY	F01主控柜	U331/U2-W2	排泥泵	排泥泵电机	M331/U,V,W,PE	33	供电	400 VAC	YSLYCY-JZ

项目号: P28001 项目名称: 嘉兴联合污水处理厂离心机F01控制现场电缆表(仅供参考)

控制柜编号. 20145

Cable no. 电缆编号	Cable type 电缆型号	Specification 规格	From 从	Terminal 端子	To 到	Destination 接线终点	Diagram 端子号	Diagram 图纸页码	Function 功能	Voltage 电压	International 国际编码
-W2-M331	3 x 1,5 mm²	Ölflex Classic 110	F01主控柜	X3/13-15	排泥泵	排泥泵电机	M331/T1,T2,PE	33	热敏电阻	低压	YSLY-JZ
-W1-P351	4 x 1.5mm²	Ölflex Classic 110	F01主控柜	X4/38-41	排泥压力开关	端子盒	P351	35	控制	24 VDC	YSLY-JZ
-W1-R356	4 x 1 mm²	Unitronic LiYCY	F01主控柜	X5/32-35	进泥泵温控	端子盒	R356	35	定子温控	24 VDC	LiYCY

Solid Tank Level sensor L01 / 排泥罐料位计 L01

-W1-V356	4x 1.5mm²	Unitronic LiYCY	F01主控柜	X5/27-31	排泥料位计	端子盒	V356	35	排泥料位控制	低压	LiYCY
----------	-----------	-----------------	--------	----------	-------	-----	------	----	--------	----	-------

Polymer Station L01/ 加药装置 L01

-W1-V361	3x 1.5mm²	Ölflex Classic 110	F01主控柜	X2/13-15	加药后稀释电磁阀	后稀释端子盒	V361	36	供电	220VAC	YSLY-JZ
-W1-S365	3x 1.5mm²	Ölflex Classic 110	F01主控柜	X4/42-44	加药流量开关	后稀释端子盒	S365	36	控制	24 VDC	YSLY-JZ
-W1-U371	6x 1.5mm²	Ölflex Classic 110	F01主控柜	X6/1-6	加药装置	加药装置控制箱	P371	37	控制	24 VDC	YSLY-JZ

Decanter Flushing L01/ 离心机冲洗水阀 L01

	1 x2.5 mm²	H07-V-K		PE 导轨	离心机冲洗阀	外壳		38	接地		H07-V-K
-W1-V381	3 x 1.5mm²	Ölflex Classic 100	F01主控柜	X12/16-18	离心机冲洗阀	离心机冲洗阀	V381	38	供电	230 VAC	YSLY-JZ

FeedValve Flushing L01 / 进料阀冲洗阀 L01

	1 x2.5 mm²	H07-V-K		PE 导轨	冲洗电磁阀	外壳		38	接地		H07-V-K
-W1-V382	3 x 1,5 mm²	Ölflex Classic 110	F01主控柜	X2/19-21	冲洗电磁阀	端子盒	V382	38	供电	230 VAC	YSLY-JZ

Interlock signal / 主电柜之间连线

-W1-X6	6x 1mm²	Ölflex Classic 110	F01主控柜	X6/7-10	F02主控柜	端子	X6/1-4	37	加药控制	24VDC	YSLY-JZ
--------	---------	--------------------	--------	---------	--------	----	--------	----	------	-------	---------

Note: All cables to the DECANTER must be flexible !**The motor cable -W1-M111 / -W1-M131/-W1-M221 / -W1-M261/-W1-M331 must be copper shielded !**

注意: 所有连到离心机的电缆必须是软连接! 电缆-W1-M111/-W1-M131/-W1-M221 / -W1-M261/ -W1-M331 为屏蔽电缆!

