富兴市界水处理厂二则工程


自动控制系统


施工图设计


PLC3.0(排海泵房)


武汉康盛自控工程有限公司

二〇一一年八月









0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

		_		
	XN			
PLC电源 N	1 .	Т	N	■ 电源进线 N
S50-24电源 N	2	1		
S100-24电源 N	3	1		
控制柜照明 N	4	+		
	5	+		
1#摄像机电源 N	6	+		
2#摄像机电源 N	7	+		
排海泵站1#液位计 N		\dashv		
排海泵站2#液位计 N	8	+		
雨水进水井液位计 N	9	+		
雨水泵站液位计 N	10	+		
排海高位井液位计 N	11	\downarrow		
出水1#流量计 N	12	Ц		
出水2#流量计 N	13	Ц		
	14	Ц		
总出水PH /T计 N	15	Ц		
总出水SS计 N	16	Ш		
总出水氨氮仪 N	17	П		
总出水三合一仪 N	18	Т		
—————————————————————————————————————	19	T		
	20	T		
PLC电源PE		†	PE	电源进线 PE
S50-24电源PE		†		
S100-24电源PE		+		
插座 PE		+		
		╝		

		XD	
DI1供电24V+		1	L1: 24V+
DI2供电24V+		2	
		3	
DI4供电24V+		4	
		5	
备用电源		6	
DI1供电24V-		7 ,	L1: 24V
DI2供电24V-		8	
DI3供电24V-		9	
DI4供电24V		10	
DI 5供电24V-		-	
备用电源		11	
D01供电24V+	<u> </u>	12	L2: 24V+
D02供电24V+		13	LL. LAVT
触摸屏24V+		14	
光纤交换机24V+		15	
1#排海泵出口压力		16	
2#排海泵出口压力		17	
3#排海泵出口压力		18	
4#排海泵出口压力		19	
5#排海泵出口压力		20	
6#排海泵出口压力		21	24V-
		22	
7#排海泵出口压力		23	
8#排海泵出口压力		24	
1#排海管压力计		25	
2#排海管压力计		26	
D01供电24V-	-	27	L2: 24V-
D02供电24V-		28	
触摸屏24V-		29	
光纤交换机24V-		30	

	XD	
1#排海泵出口压力 -	31	L2: 24V-
2#排海泵出口压力。	32	
3#排海泵出口压力	33	
4#排海泵出口压力	34	
5#排海泵出口压力	35	
6#排海泵出口压力	- 36	
7#排海泵出口压力	37	
8#排海泵出口压力	38	
1#排海管压力计	39	
2#排海管压力计	40	

5 °	武汉康	盛自控工程	呈有「	限公司	司			PLC3.	0控制	柜电源	原系统	图	项目名称	嘉兴市污水厂二期项目	子项	仪表自控系统
设计	高见	绘制 李加睦	审核	张健	批准	黄子庆	阶段 竣工图	区域	日期	2011. 8	共3页	第3页	图号	HBK-157-301	文件名	设计证书号 A142008937

PLC核	英块	联	PLC柜 端子号	外	联设	备	7	电 缆		说 明
地址	端子号	线	XAI 1	项目代号	回路号	端子排、号	编号	型号规格	芯号	7 0 /1
	2		S01:1(1)		+		PLC3-	DJYPVP22	1	
IN-0	φ 1	Ī	\$01:2(2)	LIT-801	_		LIT801-S	-2*2*1.5	2	排海泵站1#液位
	4		S02: 1(3)		+		PLC3-	DJYPVP22	1	
I N-1	4 3	1	\$02: 2(4)	LIT-802	_		LIT802-S	-2*2*1.5	2	排海泵站2#液位
	6		\$03:1(5)		+		PLC3-	DJYPVP22	1	
I N-2	φ5		\$03:2(6)	LIT-803	_		LIT803-S	-2*2*1.5	2	雨水进水井液位
	8		\$03. £(0) \$04: 1(7)		+		PLC3-	DJYPVP22	1	
IN-3	0.7	_	\$04.1(7) \$04:2(8)	LIT-804	_		LIT804-S	-2*2*1.5	2	雨水泵站液位
RTN	40	-	504.2(6)							
RTN	99	-					-			
	12	L	505.1(0)		+		DI CO	DJYPVP22	1	
IN-4	φ1	1	S05: 1(9)	111-001			PLC3- FIT801-S	-2*2*1.5	2	出水1#流量
	14		S05: 2(10		+				1	
I N- 5	ol 3	2	S06: 1(11	FIT-802	<u> </u>		PLC3- FIT802-S	DJYPVP22 -2*2*1.5	2	出水2#流量
	16		806: 2(12		+				1	
IN-6	φ1:		807:1(13) AIT-801			PLC3- AIT801-S	DJYPVP22 -2*2*1.5	2	总出水PH
	18		807:2(14		+				1	
IN-7	φ1′		S08: 1(15) AIT-801			PLC3- AIT801-S	DJYPVP22 -2*2*1.5	2	总出水T
	1 1		508: 2(16						1	
IN-8	20		809:1(17) _{AIT-802}	+		PLC3- AIT802-S	DJYPVP22 -2*2*1.5	2	总出水SS
	φ19 22	,	S09: 2(18						1	
IN-9			S10: 1(19		+		PLC3- AIT803-S	DJYPVP22 -2*2*1.5	2	总出水氨氮
IN 5	24	1	S10: 2(20		-				1	
IN-10	24	,	S11:1(21) _{AIT-804}	+		PLC3- AIT804-S	DJYPVP22 -3*2*1.5	2	总出水TP
1N 10	26		S11: 2 (22)	-					
IN-11			S12: 1 (23) _{AIT-804}	+		PLC3- AIT804-S	DJYPVP22 -3*2*1.5	$\frac{1}{2}$	总出水TN
111-11	φ2:	+	S12: 2(24)	-		1001 0	0 % 1.0	L 2	
RTN	22	+					_			
RTN	027	/								
IN-12	30		S13: 1 (25) _{AIT-804}	+		PLC3- AIT804-S	DJYPVP22 -3*2*1.5	1	总出水COD
1N-12	029		S13: 2 (26)	-		AI 1004-3	-5 2 1. 5	2	~ ₩ ¼ -00₽
IN 10	32		S14: 1(27) _{08-P04}	+	X: 33	PLC3-	DJYPVP22	1	4号排水泵频率反馈
IN-13	\$3	1-	S14: 2(28)	-	: 34	08P04-M	-2*2*1.5	2	119777次十八州
TN 14	34	\vdash	S15: 1 (29) _{08-P05}	+	X: 33	PLC3-	DJYPVP22	1	5号排水泵频率反馈
IN-14	¢3:	3	S15: 2(30)	-	: 34	08P05-M	-2*2*1.5	2	J 7 41/11 水沙十八顷
TN 45	36		S16: 1(31)	+				1	夕 田
IN-15	63	5	S16: 2(32)	-				2	备用

★ 武汉康盛自控工程有限公司	项目名	称 嘉兴	兴市污水厂	二期项目	子项	仪表	自控系	绕统
	设计	高见	绘制	李加睦	审核	张健	批准	黄子庆
PLC3. 0模拟量输入接线图(一)		阶段 竣工图			日期	2011.8	设计证书	号: A142008937
世レ火利 17F0 IF10	图号	HBK-157	302	站号: PLC3.0	机架号:	1	н о	五 答 1 五
模板类型: 1756-IF16	四方	IIDIV-197	- 302	カカ. FLUS.U	槽号:	1	共 3	页,第 1页

PLC核	英块	联	PLC柜 端子号	外	联设	备	E	电 缆		说明
地址	端子号	线	XAI 2	项目代号	回路号	端子排、号	编号	型号规格	芯号	. // //
I N- 0	2	7	\$17:1(2)	PIT-801	+		PLC3- PIT801-S	DJYPVP22 -2*2*1.5	1 2	
	4	1	710 0(1)		+				1	
I N-1	9 3		\$18:2(4)	PIT-802	-		PLC3- PIT802-S	DJYPVP22 -2*2*1.5	1	2#排海泵出口压力
I N-2	6 05		\$19:2(6)	PIT-803	+		PLC3- PIT803-S	DJYPVP22 -2*2*1.5	1 2	3#排海泵出口压力
IN-3	8	_	\$20:2(8)	PIT-804	+		PLC3- PIT804-S	DJYPVP22 -2*2*1.5	1 2	4#排海泵出口压力
		1			-				۷.	
RTN RTN	්10 ඉ9	1								
I N-4	12	1	S21: 2(10) _{PIT-805}	+		PLC3- PIT805-S	DJYPVP22 -2*2*1.5	1 2	5#排海泵出口压力
IN-5	14	-	S22: 2(12) _{PIT-806}	+		PLC3- PIT806-S	DJYPVP22 -2*2*1.5	1 2	6#排海泵出口压力
I N-6	16	_	\$23:2(14) _{PIT-807}	+		PLC3- PIT807-S	DJYPVP22 -2*2*1.5	1 2	7#排海泵出口压力
I N-7	18	_	S24: 2(16) _{PIT-808}	+		PLC3- PIT808-S	DJYPVP22 -2*2*1.5	1 2	8#排海泵出口压力
IN-8	20	_	S25: 2(18) _{PIT-809}	+		PLC3- PIT809-S	DJYPVP22 -2*2*1.5	1	
	φ19 22	1			-				1	
I N- 9	φ 2 1		\$26:2(20)	+				2	
	24		22		+				1	
I N- 10	23	3			-				2	
	26		24		+				1	
I N- 11	φ25	5			-				2	
RTN	28	4								
RTN	27	7								
I N- 12	30	_	26		+				1	
1N-12	φ <u>29</u>				-				2	
I N- 13	32 o 3	1	28		+				2	
	34		30		+				1	
IN-14	\$4 \$33	3	30		-				2	
TN 15	36	_	32		+				1	
I N- 15		5	1		-				2	

\(\text{XD: 40 (24VDC-)} \)

武汉康盛自控工程有限公司	项目名	称 嘉兴市	污水厂	一二期项目	子项	仪表	自控系	绕统
	设计	高见	绘制	李加睦	审核	张健	批准	黄子庆
PLC3. 0模拟量输入接线图(二)	阶段	竣工图	区域		日期	2011.8	设计证书	号: A142008937
模板类型: 1756-IF16	图号	HBK-157-30	2	站号: PLC3.0	机架号: 槽号:	2	共 3	页,第 2页

PLC模	块		联	PLC柜 端子号	外	联设	备	E	电 缆		说明
地 址	端于	子号	线	XAI 3	项目代号	回路号	端子排、号	编号	型号规格	芯号	70
	2			1		+				1	
IN-0	~	φ1		2		-				2	
	4			3		+				1	
IN-1	-	4 3		4		-				2	
	6	3		5		+				1	
I N-2		φ5		6		-				2	
	8	+		7		+				1	
IN-3	0	ф7								2	
		+		8		-				~	
RTN		40									
RTN	10	∘ 9								1	
I N-4	12			9		+				1	
1N-4		¢11		10		-				2	
TN	14			11		+				1	
IN-5		\dolday		12		-				2	
TN 0	16			13		+				1	
IN-6		φ15		14		-				2	
	18			15		+				1	
IN-7		ф 1 7		16		-				2	
	20			17		+				1	
I N-8		∘19		18		-				2	
	22			19		+				1	
IN-9		Ф21		20		-				2	
	24			21		+				1	
IN-10		23		22		-				2	
	26			23		+				1	
IN-11		ф 2 5		24		-				2	
RTN		∘28									
RTN		o27			-						
	30			25		+				1	
IN-12	33	929		26		-				2	
	32	-0		27		+				1	
IN-13		¢31		28		-				2	
	34			29		+				1	
IN-14	54	¢33		30		-				2	
	36			31		+				1	
IN-15	30	035		32		-				2	
		000								~	

☆ 武汉康盛自控工程有限公司	项目名	称 嘉兴市	嘉兴市污水厂		子项	仪表	自控系	绕
	设计	高见	绘制	李加睦	审核	张健	批准	黄子庆
PLC3. 0模拟量输入接线图(三)		竣工图	区域		日期	2011.8	设计证书	号: A142008937
模板类型: 1756-IF16	图号	HBK-157-30	2	站号: PLC3.0	机架号: 槽号:	3	共 3	页,第3页

PLC模	块	联	PLC柜 端子号	外	联 设	备	E	电 缆		说明	
地址	端子号	线	XA01	项目代号	回路号	端子排、号	编号	型号规格	芯号	,,,,	
TOUT O	1		1	08-P04		X: 30	PLC3-	DJYPVP	1	41144-12石 坛 京 4544	
IOUT-0	3		2	00 101		: 29	08P04-M	-3*2*1.5	2	4#排水泵频率控制	
RTN	5										
IOUT-1	7		3	08-P05		X: 30	PLC3-	DJYPVP	1	5.4.4. 业石 哲 京 协 也	
1001-1	9		4	00 100		: 29	08P05-M	-3*2*1.5	2	5#排水泵频率控制	
I0UT-2	11		5							备用	
1001-2	13		6							一	
RTN	15										
TOUT O	17		7							备用	
IOUT-3	19		8							一	
I0UT-4	2		9							夕口	
1001-4	4		10							备用	
RTN	6										
TOUT F	8		11							夕口	
IOUT-5	10		12							备用	
TOUR C	12		13							备用	
IOUT-6	14		14							一	
RTN	16										
T.0.17	18		15							备用	
IOUT-7	20		16							1977]	

	武 汉康盛自控工程有限公司	项目名	称 嘉兴市	污水厂	二期项目	子项	仪表	自控系统	5
		设计	高见	绘制	李加睦	审核	张健	批准	黄子庆
PL	C3.0模拟量输出接线图(一)	阶段	竣工图	区域		日期	2011. 8	设计证书号:	A142008937
模材	坂类型: 1756-0F8	图号	HBK-157-	303	站号: PLC3.0	机架号: 槽号:	1 4	共 1 页,	第 1 页

PLC模	块	联	PLC柜 端子号	外	联设	备	,	电 缆		说明
地 址	端子号	线	XDI 1	项目代号	回路号	端子排、号	编号	型号规格	芯号	, ,,
IN-0	1		1			X: 6			2	排海泵站1#进水闸门自动
I N-1	2		2	00 DV01		:16(17)	PLC3-	KVVP22-450/750	3	排海泵站1#进水闸门故障
I N-2	3		3	08-DV01		: 13	08DV01-2	-7*1.5	4	排海泵站1#进水闸门全开
IN-3	4		4			: 14			5	排海泵站1#进水闸门全关
I N-4	5		5			X: 6			2	排海泵站2#进水闸门自动
I N-5	6		6	00 0000		:16(17)	PLC3-	KVVP22-450/750	3	排海泵站2#进水闸门故障
IN-6	7		7	08-DV02		: 13	08DV02-X	-7*1.5	4	排海泵站2#进水闸门全开
IN-7	8		8			:14			5	排海泵站2#进水闸门全关
IN-8	9		9			X: 6			2	排海泵站连通闸门自动
IN-9	10		10	08-DV03		:16(17)	PLC3-	KVVP22-450/750	3	排海泵站连通闸门故障
IN-10	11		11	טטער-סט		:13	08DV03-2	-7*1.5	4	排海泵站连通闸门全开
IN-11	12		12			:14	1		5	排海泵站连通闸门全关
IN-12	13		13			X: 6			2	排海泵站超越管闸门自动
IN-13	14		14	08-DV04		:16(17)	PLC3-	KVVP22-450/750	3	排海泵站超越管闸门故障
IN-14	15		15	4טעע-סט		:13	08DV04-2	-7*1.5	4	排海泵站超越管闸门全开
I N-15	16		16			:14			5	排海泵站超越管闸门全关
GND-0	የ 17									
GND-0	° 18									
IN-16	19		17			X: 6			2	雨水泵站进水闸门自动
IN-17	20		18	08-DV05		:16(17)	PLC3-	KVVP22-450/750	3	雨水泵站进水闸门故障
IN-18	21		19	00-0103		: 13	08DV05-2	-7*1.5	4	雨水泵站进水闸门全开
IN-19	22		20			: 14			5	雨水泵站进水闸门全关
I N-20	23		21			X: 6			2	排海泵站1#出水蝶阀自动
IN-21	24		22	08-KV01		:16(17)	PLC3-	KVVP22-450/750	3	排海泵站1#出水蝶阀故障
I N-22	25		23	UO-KVUI		: 13	08KV01-X	-7*1.5	4	排海泵站1#出水蝶阀全开
IN-23	26		24			: 14			5	排海泵站1#出水蝶阀全关
IN-24	27		25			X: 6			2	排海泵站2#出水蝶阀自动
IN-25	28		26	08-KV02		:16(17)	PLC3-	KVVP22-450/750	3	排海泵站2#出水蝶阀故障
IN-26	29		27	OO RVOL		: 13	08KV02-X	-7*1.5	4	排海泵站2#出水蝶阀全开
IN-27	30		28			: 14			5	排海泵站2#出水蝶阀全关
IN-28	31		29			X: 6			2	排海泵站3#出水蝶阀自动
IN-29	32		30	08-KV03		: 16(17)	PLC3-	KVVP22-450/750	3	排海泵站3#出水蝶阀故障
IN-30	33		31	00 HV00		: 13	08KV03-X	-7*1.5	4	排海泵站3#出水蝶阀全开
IN-31	34		32			: 14			5	排海泵站3#出水蝶阀全关
GND-1	\$ 35									1#24VDC-
GND-1	b 36		XD: 21							1#24VDC-
			XD: 1							1#24VDC+
			33			X: 4(12, 15)	08DV01-X		1	排海泵站1#进水闸门com
			34			X: 4(12, 15)	08DV02-X		1	排海泵站2#进水闸门com
			35			X: 4(12, 15)	08DV03-X		1	排海泵站连通闸门com
			36			X: 4(12, 15)	08DV04-X		1	排海泵站超越管闸门com
		\vdash	37			X: 4(12, 15)	08DV05-X		1	雨水泵站进水闸门com
			38			X: 4(12, 15)	08KV01-X		1	排海泵站1#出水蝶阀com
			39			X: 4(12, 15)	08KV02-X		1	排海泵站2#出水蝶阀com
			40			X: 4(12, 15)	08KV03-X		1	排海泵站3#出水蝶阀com

武汉康盛自控工程有限公司	项目名	称 嘉兴市	污水厂	二期项目	子项	仪表	自控系	统
	设计	高见	绘制	李加睦	审核	张健	批准	黄子庆
PLC3.0开关量输入接线图(一)	阶段	竣工图	区域		日期	2011.8	设计证书	号: A142008937
模板类型: 1756-IB32	图号	HBK-157-	304	站号: PLC3.0	机架号: 槽号:	0 4	共 5	页,第 1页

PLC模	块		联	PLC柜 端子号	外	联设	备	,	电缆		说明
地 址	端-	子号	线	XDI 2	项目代号	回路号	端子排、号	编号	型号规格	芯号	%G)1
IN-0		1		1			X: 6			2	排海泵站4#出水蝶阀自动
IN-1		2		2	08-KV04		:16(17)	PLC3-	KVVP22-450/750	3	排海泵站4#出水蝶阀故障
I N-2		3		3	00-KVU4		: 13	08KV04-X	-7*1.5	4	排海泵站4#出水蝶阀全开
IN-3		4		4			:14	1		5	排海泵站4#出水蝶阀全关
I N-4		5		5			X: 6			2	排海泵站5#出水蝶阀自动
I N-5		6		6	08-KV05		:16(17)	PLC3-	KVVP22-450/750	3	排海泵站5#出水蝶阀故障
IN-6		7		7	00-1103		: 13	08KV05-X	-7*1.5	4	排海泵站5#出水蝶阀全开
I N-7		8		8			:14			5	排海泵站5#出水蝶阀全关
IN-8		9		9			X: 6			2	排海泵站6#出水蝶阀自动
IN-9		10		10	08-KV06		:16(17)	PLC3-	KVVP22-450/750	3	排海泵站6#出水蝶阀故障
IN-10		11		11	00-KV00		:13	08KV06-X	-7*1.5	4	排海泵站6#出水蝶阀全开
IN-11		12		12			:14	1		5	排海泵站6#出水蝶阀全关
IN-12		13		13			X: 6			2	排海泵站7#出水蝶阀自动
IN-13		14		14	08-KV07		:16(17)	PLC3-	KVVP22-450/750	3	排海泵站7#出水蝶阀故障
I N-14		15		15	OO-WAN		:13	08KV07-X	-7*1.5	4	排海泵站7#出水蝶阀全开
IN-15		16		16			:14			5	排海泵站7#出水蝶阀全关
GND-0	٩	17									
GND-0	À	18									
IN-16		19		17			X: 6			2	排海泵站8#出水蝶阀自动
IN-17		20		18	00 1/1/00		:16(17)	PLC3-	KVVP22-450/750	3	排海泵站8#出水蝶阀故障
IN-18		21		19	08-KV08		: 13	08KV08-X	-7*1.5	4	排海泵站8#出水蝶阀全开
IN-19		22		20			: 14			5	排海泵站8#出水蝶阀全关
I N-20		23		21			X: 6			2	排海泵站超越管蝶阀自动
IN-21		24		22	00 1/1/00		:16(17)	PLC3-	KVVP22-450/750	3	排海泵站超越管蝶阀故障
I N-22		25		23	08-KV09		: 13	08KV09-X	-7*1.5	4	排海泵站超越管蝶阀全开
IN-23		26		24			: 14	1		5	排海泵站超越管蝶阀全关
IN-24		27		25			X: 01			2	雨水泵站1#格栅自动
IN-25		28		26			: 03			3	雨水泵站1#格栅运行
IN-26		29		27			: 05	1		4	雨水泵站1#格栅故障
IN-27		30		28	08CB01		: 07	PLC3- 08CB01-X	KVVP22-450/750 -12*1.5	5	雨水泵站2#格栅自动
IN-28		31		29			: 09		-12 1.3	6	雨水泵站2#格栅运行
IN-29		32		30			: 11			7	雨水泵站2#格栅故障
IN-30		33		31							备用
IN-31		34		32							备用
GND-1	•	35									1#24VDC-
GND-1		36		XD: 22							1#24VDC-
				XD: 2							1#24VDC+
				33			X: 4(12, 15)	08KV04-X		1	排海泵站4#出水蝶阀com
				34			X: 4(12, 15)	08KV05-X		1	排海泵站5#出水蝶阀com
				35			X: 4(12, 15)	08KV06-X		1	排海泵站6#出水蝶阀com
			\vdash	36			X: 4(12, 15)	08KV07-X		1	排海泵站7#出水蝶阀com
			\vdash	37			X: 4(12, 15)	08KV08-X		1	排海泵站8#出水蝶阀com
			\vdash	38			X: 4(12, 15)	08KV09-X		1	排海泵站超越管蝶阀com
			\vdash	39			X: COM	08CB01-X		1	雨水泵站1/2#格栅com
				40							

武汉康盛自控工程有限公司	项目名	称 嘉兴市	污水厂	二期项目	子项	仪表	自控系	统
	设计	高见	绘制	李加睦	审核	张健	批准	黄子庆
PLC3.0开关量输入接线图(二)	阶段	竣工图	区域		日期	2011.8	设计证书	号: A142008937
模板类型: 1756-IB32	图号	HBK-157-	304	站号: PLC3.0	机架号: 槽号:	0 5	共 5	页,第 2 页

PLC模	块	联	PLC柜 端子号		联设	备	,	电 缆		说明
地 址	端子号	线	XDI 3	项目代号	回路号	端子排、号	编号	型号规格	芯号	1 60 .21
I N-0	1		1			X: 24			2	1#雨水泵运行
I N-1	2		2	08-PY01		: 25	PLC3- 08PY01-X	KVVP22-450/750 -7*1.5	3	1#雨水泵故障
I N-2	3		3			: 26			4	1#雨水泵自动
I N-3	4		4			X: 24			2	2#排海泵运行
I N-4	5		5	08-P02		: 25	PLC3- 08P02-X	KVVP22-450/750 -7*1.5	3	2#排海泵故障
I N-5	6		6			: 26		, 1.0	4	2#排海泵自动
I N-6	7		7			X: 24			2	3#排海泵运行
I N-7	8		8	08-P03		: 25	PLC3- 08P03-X	KVVP22-450/750 -7*1.5	3	3#排海泵故障
IN-8	9		9			: 26		, 1.0	4	3#排海泵自动
I N-9	10		10			X: 23			2	4#排海泵运行
IN-10	11		11	08-P04		: 24	PLC3- 08P04-X	KVVP22-450/750 -7*1.5	3	4#排海泵故障
IN-11	12		12			: 25	_00104 A	-7 1.3	4	4#排海泵自动
IN-12	13	 	13			X: 23			2	5#排海泵运行
IN-13	14	 	14	08-P05		: 24	PLC3- 08P05-X	KVVP22-450/750	3	5#排海泵故障
IN-14	15	 	15			: 25	_001 03-V	-7*1.5	4	5#排海泵自动
IN-15	16	 	16							备用
GND-0	የ 17	1								
GND-0	0 18									
IN-16	19	-	17			X: 24			2	6#排海泵运行
IN-17	20		18	08-P06		: 25	PLC3-	KVVP22-450/750	3	6#排海泵故障
IN-18	21	-	19	00 100		: 26	_08P06-X	-7*1.5	4	6#排海泵自动
IN-19	22		20			X: 24			2	7#排海泵运行
IN-19	23		21	08-P07		: 25	PLC3-	KVVP22-450/750	3	7#排海泵故障
IN-21	24	-	22	00 107		: 26	_08P07-X	-7*1.5	4	7#排海泵自动
IN-22	25	-	23			X: 24			2	8#排海泵运行
IN-23	26	-	24	08-P08		: 25	PLC3-	KVVP22-450/750	3	8#排海泵故障
IN-24	27	-	25	00 100		: 26	_08P08-X	-7*1.5	4	8#排海泵自动
IN-25	28	<u> </u>	26			X: 24			2	1#排海泵运行
IN-26	29		27	08-P01		: 25	PLC3-	KVVP22-450/750	3	1#排海泵故障
IN-27	30		28	00-101		: 26	_08P01-X	-7*1.5	4	1#排海泵自动
IN-28	31	-	29			X: 24			2	2#雨水泵运行
IN-29	32		30	08-PY02		: 25	PLC3-	KVVP22-450/750	3	2#雨水泵故障
IN-29 IN-30	33	_	31	00-1102		: 26	_08PY02-X	-7*1.5	4	2#雨水泵自动
IN-30 IN-31	34	<u> </u>	32			. 20			-1	备用
GND-1	• 35	-	- J2				+			
GND-1	36		VD. 00				+			1#24VDC- 1#24VDC-
ανν- 1	5 00	1	XD: 23				-			1#24VDC+
			XD: 3			X: 23	08P01 - X		1	1#排海泵COM
		\vdash	33 34			X: 23	08P02 - X		1	2#排海泵COM
						X: 23	08P03 - X		1	2#排海泵COM 3#排海泵COM
			35			X: 22	08P04 - X		1	
			36			X: 22	08P04 - X		1	4#排海泵COM
			37			X: 23	08P05 - X		1	5#排海泵COM
			38			X: 23	+			6#排海泵COM
			39			X: 23	08P07/8-		1	7/8#排海泵COM
			40			Λ. Δ.	08PY01/2	- X	1	1/2#雨水泵COM

或汉康盛自控工程有限公司	项目名	称 嘉兴市	污水厂	二期项目	子项	仪表	自控系统	
	设计	高见	绘制	李加睦	审核	张健	批准 黄子	庆
PLC3.0开关量输入接线图(三)	阶段	竣工图	区域		日期	2011.8	设计证书号: A14	12008937
模板类型: 1756-IB32	图号	HBK-157-	304	站号: PLC3.0	机架号: 槽号:	0	共 5 页,第	3 页

PLC模	块	联	PLC柜 端子号		联 设	备	,	电 缆		
地 址	端子号	线	XDI 4	项目代号	回路号	端子排、号	编号	型号规格	芯号	,,,
IN-0	1		1			X: 24			2	3#雨水泵运行
I N-1	2		2	08-PY03		: 25	PLC3- 08PY03-X	KVVP22-450/750 -7*1.5	3	3#雨水泵故障
I N-2	3		3			: 26		. 1.0	4	3#雨水泵自动
IN-3	4		4	LS801			PLC3-	KVVP22-450/750	2	排海泵房干运转保护1
I N-4	5		5	L 17901			LS801-S	-7*1.5	4	排海泵房干运转保护2
I N-5	6		6	LS803			PLC3- LS803-S	KVVP22-450/750 -4*1.5	2	雨水泵站干运转保护
I N-6	7		7							
IN-7	8		8							
IN-8	9		9							
I N-9	10		10							
IN-10	11		11							
IN-11	12	\vdash	12							
I N-12	13	_	13							
IN-13	14	 	14							
IN-14	15	1	15							
IN-15	16		16							
GND-0	የ 17	1								
GND-0	9 18	1								
IN-16	19		17							
IN-17	20	—	18							
IN-18	21	_	19							
IN-19	22	_	20							
IN-20	23	_	21							
IN-21	24	-	22							
IN-22	25	<u> </u>	23							
IN-23	26	_	24							
IN-24	27		25							
IN-25	28	_	26							
IN-25	29		27				-			
IN-27	30		28							
IN-28	31	-	29							
IN-29	32	_	30							
IN-29 IN-30	33	<u> </u>	31				+			
IN-30	34		32							
GND-1	• 35	-								1#24VDC-
GND-1	36	4 1	XD: 24				+			1#24VDC-
ανν- 1	- 00	1					-			1#24VDC+
			XD: 4			X: 23	08PY03-X		1	3#雨水泵COM
			33 34			50	LS801-S	•	1	排海泵房干运转保护COM
		1					LS803-S		1	雨水泵站干运转保护COM
	<u> </u>	<u>ا </u>	35			-	F2002-2		1	PROVINCE CONTROL OUN
			36							
			37							
			38							
			39 40							
			40							

★ 武汉康盛自控工程有限公司	项目名	称 嘉兴市	污水厂	二期项目	子项	仪表	自控系统
	设计	高见	绘制	李加睦	审核	张健	批准 黄子庆
PLC3.0开关量输入接线图(四)	阶段	竣工图	区域		日期	2011.8	设计证书号: A142008937
模板类型: 1756-IB32	图号	HBK-157-	304	站号: PLC3.0	机架号: 槽号:	0 7	共5页,第4页

PLC模	块		联	PLC柜 端子号	外	联设	备		电 缆		说明
地址	端于	子号	线	XDI 5	项目代号	回路号	端子排、号	编号	型号规构	各芯号	
IN-0		1		1							
IN-1		2		2							
I N-2		3		3							
IN-3		4		4							
I N-4		5		5							
IN-5		6		6							
I N-6		7		7							
IN-7		8		8							
IN-8		9		9							
IN-9		10		10							
IN-10		11		11							
IN-11		12		12							
IN-12		13		13							
IN-13		14		14							
IN-14		15		15							
IN-15		16		16							
GND-0		17									
GND-0	_	18									
IN-16		19		17							
IN-17		20		18							
IN-18		21		19							
IN-19		22		20							
IN-20		23		21				_			
IN-21		24		22							
IN-22	\perp	25		23				-			
IN-23	\perp	26		24				-			
IN-24		27		25							
I N-25		28		26							
IN-26	-	29		27				-			
IN-27		30		28							
IN-28	-	31		29							
IN-29	+-	32		30				-			
IN-30		33		31							
IN-31	+	34		32							
GND-1	•	35						-			1#24VDC-
GND-1	φ	36		XD: 25							1#24VDC-
			П	XD: 5							1#24VDC+
			\blacksquare	33						1	
		-		34						1	
				35						1	
				36						1	
				37						1	
				38						1	
				39						1	
				40						1	

8	武汉康盛自控工程有限公司	项目名	称 嘉兴市	污水厂	二期项目	子项	仪表	自控系	绕
		设计	高见	绘制	李加睦	审核	张健	批准	黄子庆
PLC3. ()开关量输入接线图(五)	阶段	竣工图	区域		日期	2011.8	设计证书	号: A142008937
模板类型	: 1756-IB32	图号	HBK-157-	304	站号: PLC3.0	机架号: 槽号:	0 8	共 5	页,第5页

址 DUT-0 DUT-1 DUT-2 DUT-3	端子号 1 2 3	线	线圈 A1 A2 • A1 A2 •	1J:	触点号 4	浅 XD01 1 2	项目代号	回路号	端子排、号 X:9	编号	型号规格	芯号 1	说明
OUT-1 OUT-2 OUT-3	2		A2 •		\ 		-		X: 9			_	
OUT-2			A1		□ 14	⊸ ~ •			: 7			2	1#进水闸门打开
OUT-2	3		19	2J:	\\\ 11	3	08-DV01			PLC3- 08DV01-	KVVP22-450/750 -5*1.5	9	1#进水闸门关闭
OUT-3	<u> </u>		A1	3J:	14	5			X: 9			1	
			A2 •		14-	6 7	08- DV02		: 7	PLC3- 01DV02-	KVVP22-450/750 (-5*1.5	2	2#进水闸门打开
UT-4	4		A2 •	4J:	14	8	1		X: 9	012702	. 51.5		2#进水闸门关闭
	5		A1 A2 •	5J:	11 14	9	00 000		:7	PLC3-	KVVP22-450/750	2	连通闸门打开
UT-5	6		A1 A2 •	6J:	11	11 12	08-DV03		: 8	01DV03-		3	连通闸门关闭
UT-6	7		A1 A2 •	7J:	11-14-	13			X: 9 : 7			1 2	超越闸门打开
UT-7	8		A1	8J:	11	15	08-DV04		: 8			3	超越闸门关闭
UT-8	9		A1	9J:	\\\ 11	17			X: 9			1	雨水进水闸打开
UT-9	10		A1 •	10.J:	\\\ \\ \\ \\ \\ \\	19	08- DV05			PLC3- 01DV05-	KVVP22-450/750 -5*1.5	2	 雨水进水闸关闭
UT 10	11		A1		\rac{11}{}	201			X: 9			1	
			A2 •		14_	22.	08- KV01		:7	PLC3-	KVVP22-450/750	3	1#出水蝶阀打开
OUT-11			A2 •	12J:	14_	24					. 0 1.0	1	1#出水蝶阀关闭
UT-12	13		A2	13J:	14	26,	08- KV02		:7	PLC3-	KVVP22-450/750	2	2#出水蝶阀打开
UT-13	14		A2	14J:	14_	28.	JOS KVOZ			01KV02-	-5*1.5	3	2#出水蝶阀关闭
UT-14	15		A2	15J:	14_	29 30 _•	-		X: 9 : 7	DV GC	WILIDOO 120 120	2	3#出水蝶阀打开
UT-15	16		A1 A2 •	16J:	11 14	31	08-KV03		: 8			3	3#出水蝶阀关闭
ΓN UT-0	17 ~												24VKC-
C-0(+)	18					XD: 6							24VDC+
	UT-7 UT-8 UT-9 UT-10 UT-11 UT-12 UT-13 UT-14 UT-15 EN T-0	UT-7 8 UT-8 9 UT-9 10 UT-10 11 UT-11 12 UT-12 13 UT-13 14 UT-14 15 UT-15 16 N 17 T-0 18	UT-7 8 UT-8 9 UT-9 10 UT-10 11 UT-11 12 UT-12 13 UT-13 14 UT-14 15 UT-15 16 N 17 T-0 18	JT-6 7 A2 A1 A2 <t< th=""><th>JT-6 7 A2 • A1 A1 A2 • A1 A2 • A1 A2 • A1 A2 • A1 A1 · A2 • 10J: A1 A1 · A2 • A1 · A1 A2 • A1 A2 • A1 A2 • A1 A2 • A1 A1 · A2 • A1 · A1 A2 • A1 A2 •</th><th>$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$</th><th>$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$</th><th> TT-6</th><th> Tr-6</th><th> TT-6</th><th> TT-6</th><th> TT-6</th><th> TT-6</th></t<>	JT-6 7 A2 • A1 A1 A2 • A1 A2 • A1 A2 • A1 A2 • A1 A1 · A2 • 10J: A1 A1 · A2 • A1 · A1 A2 • A1 A2 • A1 A2 • A1 A2 • A1 A1 · A2 • A1 · A1 A2 • A1 A2 •	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	TT-6	Tr-6	TT-6	TT-6	TT-6	TT-6

☆ 武汉康盛自控工程有限公司	项目名	称 嘉兴市	市污水厂二期项		子项	仪表自控系统		
	设计	高见	绘制	李加睦	审核	张健	批准	黄子庆
PLC3.0开关量输出接线图(一)		竣工图	区域		日期	2011.8	设计证书	号: A142008937
模板类型: 1756-0B32	图号	HBK-157-	305	站号: PLC3.0	机架号: 槽号:	9	共 4	页,第 1页

	PLC模	块	联	输	出继四	电器 耶	PLC柜 端子号	外耳	关 设	备		电 缆		说明
	地 址	端子号	线	线圈	代号	触点号线	XD01	项目代号	回路号	端子排、号	编号	型号规格	芯号	
	0UT-16 1	19		A1 17J:	11	33			X: 9 : 7			1 2	4#出水蝶阀打开	
	0UT-17	20	— A1	-	18J:	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	35	08-KV04		: 8	PLC3- 08KV04-	KVVP22-450/750 K -5*1.5	3	4#出水蝶阀关闭
	0UT-18	21		A2 •	19J:	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	36 4			X: 9			1	
				A2 •		14-	38	00 1/1/05		: 7	PLC3- 01KV05-	KVVP22-450/750 K -5*1.5	3	5#出水蝶阀打开
	OUT-19	22		A2 •	20J:	14	40	-			OTRVOJ-	K -5'1.5	-	5#出水蝶阀关闭
	0UT-20	23		A1 A2	21J:	11 14	41			X: 9 : 7	PLC3-	KVVP22-450/750	2	6#出水蝶阀打开
	0UT-21	24		A1 A2	22J:	11	43	08-KV06		: 8	01KV06-		3	6#出水蝶阀关闭
	0UT-22	25		A1 A2	23J:	11 14	45			X: 9 : 7			1 2	7#出水蝶阀打开
	0UT-23	26		A1	24J:	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	47	08-KV07		:8	PLC3- 01KV07-	KVVP22-450/750 K -5*1.5	3	7#出水蝶阀关闭
	0UT-24	27		A2 •	25J:	11	48 49			X: 9			1	8#出水蝶阀打开
1	0UT-25	28		A2 •		14	50.	08-KV08		: 7	PLC3- 01KV08-	KVVP22-450/750 K -5*1.5	2	
				A2 •	26J:	14	52	- - 08- KV09		X: 9			1	8#出水蝶阀关闭
	OUT-26	29		A2 •	27J:	14	54.			: 7	PLC3-	KVVP22-450/750	2	超越管蝶阀打开
	0UT-27	30		A2 •	28J:	14_	56	00 11100		: 8	01KV09-	K -5*1.5	3	超越管蝶阀关闭
	0UT-28	31		A1 A2	29J:	11 14	57 58	57 58		1-3 1-9	PLC3-	KVV-450/750 K -5*1.5	1 2	1#格栅起停
	0UT-29	32		A1 A2	30J:	11 14	59 60	08-CB01		2-3 2-9	08CB01-		3	2#格栅起停
	0UT-30	33		A1 A2	31J:	11 14	61	08-P01		X: 14	PLC3- 08P01-K	KVV-450/750 -4*1.5	1	1#排海泵起停
	0UT-31	34		A1 A2	32J:	11 14	62	08-P02		: 15 X: 14	PLC3-	KVV-450/750	1	2#排海泵起停
	RTN	35		HL.		Ц 14	XD: 26			: 15	08P02-K	-4*1.5	2	24VDC-
	OUT-1 DC-1(+)	36		•			XD: 6							24VDC+

▲ 武汉康盛自控工程有限公司	项目名	称 嘉兴市	污水厂	二期项目	子项	仪表自控系统		
	设计	高见	绘制	李加睦	审核	张健	批准	黄子庆
PLC3.0开关量输出接线图(二)	阶段	竣工图	区域		日期	2011.8	设计证书	号: A142008937
模板类型: 1756-0B32	图号	HBK-157-	305	站号: PLC3.0	机架号: 槽号:	0 10	共 4	页,第 2页

	PLC模	块	联	输	出继	电器	200	联	PLC柜 端子号	外耳	关 设	备		电 缆		说明
	地址	端子号	线	线圈	代号	触,	点号	线	XD02	项目代号	回路号	端子排、号	编号	型号规格	芯号	,,,,
	0UT-0	1		A1 A2 †	33J:	7	11-		1 2	08-P03		X: 14 : 15	PLC3- 08P03-K	KVV-450/750 -4*1.5	2	3#排海泵起停
	0UT-1	2		A1	34J:	7	11-		3	08-P04		X: 13 : 14	PLC3- 08P04-K	KVV-450/750 -4*1.5	1 2	4#排海泵起停
	0UT-2	3		A1 A2	35J:	7	11-		5	08-P05		X: 13 : 14	PLC3- 08P05-K	KVV-450/750 -4*1.5	1 2	5#排海泵起停
	0UT-3	4		A1 A2	36J:	7	11-		6 7	08-P06		X: 14 : 15	PLC3- 08P06-K	KVV-450/750 -4*1.5	1 2	6#排海泵起停
	0UT-4	5		A1	37J:	7	11		9	08-P07		X: 14 : 15	PLC3- 08P07-K	KVV-450/750 -4*1.5		7#排海泵起停
	0UT- 5	6		A2 • A1 A2 •	38J:	7	11 11		11 12	08-P08		X: 14 : 15	PLC3- 08P08-K	KVV-450/750		8#排海泵起停
	0UT-6	7		A1 A2	39J:	7	11 11 14		13	08-PY01		X: 14	PLC3- 08PY01-	KVV-450/750		1#雨水泵起停
	0UT-7	8		A1 A2	40J:		11		15	08-PY02		X: 14 : 15	PLC3- 08P202-	KVV-450/750 K -4*1.5		2#雨水泵起停
	0UT-8	9		A1 A2 •	41J:		11 14		17	08-PY03		X: 14 : 15	PLC3- 08PY03-	KVV-450/750 K -4*1.5		3#雨水泵起停
0	0UT-9	10		A1 •	42J:		11 14		19 20							
	0UT-10	11		A1 A2 •	43J:		11 14		21							
	0UT-11	12		A1 A2	44J:		11 14		23 24							
	0UT-12	13		A1 A2 •	45J:		11 14		25 26							
	0UT-13	14		A1 A2 •	46J:		11 14		27 28							
	0UT-14	15		A1 A2 •	47J:		11		29 30							
	0UT-15	16		A1 A2 .	48J:		11		31							
	RTN OUT-0	17 ~							XD: 27							24VDC-
	DC-0(+)	18 0-							XD: 7							24VDC+

武汉康盛自控工程有限公司	项目名	称 嘉兴市	污水厂	二期项目	子项	仪表	L 自控系统				
	设计	高见	绘制	李加睦	审核	张健	批准 黄子庆				
PLC3.0开关量输出接线图(三)	阶段	竣工图	区域		日期	2011.8	设计证书号: A142008937				
模板类型: 1756-0B32	图号	HBK-157-	305	站号: PLC3.0	机架号: 槽号:	0 11	共4页,第3页				

	PLC模	块	联	输	出继	电器 联	PLC柜 端子号	外耳	关 设	备		电 缆		说明
	地 址	端子号	线	线圈	代号	触点号线			回路号	端子排、号	编号	型号规格	芯号	, ,,
	0UT-16	19		A1		\\\ 11	33							
	001 10	19		A2 †	49J:	14	34							
	OUT 17	20		A1		\\\ 11	35							
	0UT-17	20		A2 •	50J:	14	36							
	0UT-18	21		A1		\\\ 11	37							
	001 10	21		A2 •	51J:	14—	38							
	0UT-19	22		A1	F0.T	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	39							
				A2 •	52J:	14	40							
	0UT-20	23		A1	53J:		41	_						
				A2	333.	14	42							
	0UT-21	24		A1	54J:	\ 11	43	_						
				A2 •		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	45							
	0UT-22	25		A2	55J:	14	46							-
	OVIII. 0.0			A1		\\\ \\ \\ \\ \\	47							
	0UT-23	26		A2 •	56J:	14	48	_						-
	OUT OA	07		A1		\ \ 11	49							
	0UT-24	27		A2	57J:	14	50	1						
1	0UT-25	28		A1 •		\ \ \ 11	51							
-	001 20	۷.0		A2 •	58J:	14	52							
	0UT-26	29		A1	59J:	11	53							
				A2	333.	14	54							
	0UT-27	30		A1	60J:	11	55							
				A2 .			56							
	0UT-28	31		A1 A2 •	61J:	11 14	57	_						
				A1	010.	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	58							
	0UT-29	32		A2 •	62J:	\ 14	60							
	OTHE CC			A1		\rangle 11	61							
	0UT-30	33		A2	63J:	14	62	-						-
		0.4		A1		\ \ \ 11	63							
	0UT-31	34		A2	64J:	14	64	1						
	RTN OUT-1	35					XD: 27							24VDC-
	DC-1(+)	36					XD: 7							24VDC+

Ó	武汉康盛自控工程有限公司	项目名	称 嘉兴市	污水厂	二期项目	子项	仪表	自控系统	
		设计	高见	绘制	李加睦	审核	张健	批准 黄子庆	
P	LC3.0开关量输出接线图(四)	阶段	竣工图	区域		日期	2011.8	设计证书号: A142008	8937
模板	类型: 1756-0B32	图号	HBK-157-	305	站号: PLC3.0	机架号: 槽号:	0 12	共4页,第4页	