## 富兴市界水处理厂二则工程


自动控制系统


施工图设计


PLC1.0(进水泵房)


武汉康盛自控工程有限公司

二〇一一年八月









0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	_								
		XN						XD	
	PLC电源 N	1 , N				DI1供电24V-		1 L1: 24V+	
	S100-24电源 N	2				DI2供电24V-		2	
	S204-24电源 N	3				DI3供电24V-	-	3	
		4				DI4供电24V-		4	
		5				DI5供电24V-		5	
	细格栅RIO N	6				DI6供电24V-	$\neg$	6	
	1#预处理RIO N	7				DI7供电24V-	+	7	
	2#预处理RIO N	8				DI8供电24V- 备用电源	·	8	
	1#水解酸化池RIO N	9				备用电源		9	
	2#水解酸化池RIO N	10				 DI1供电24V		10	
	3#水解酸化池RIO N 4#水解酸化池RIO N	11				 DI 2 供 电 24 V		11 L1: 24V-	
	1#摄像机电源 N	12						12	
	2#摄像机电源 N	13				 DI 4供电24V-		13	
	3#摄像机电源 N	14				DI5供电24V		14	
	4#摄像机电源 N	15				DI6供电24V		15	
	5#摄像机电源 N	16				DI7供电24V-		16	
	6#摄像机电源 N	17						17	
	1#进水泵房液位 N	18				备用电源		18	
	2#进水泵房液位 N	19				备用电源		20	
	进水井液位 N	21				DO1供电24V	+	21 L2: 24V+	
	1#进水流量计 N	22				D02供电24V		22	
	2#进水流量计 N	23				D03供电24V	+	23	
	3#进水流量计 N	24				_ 触摸屏24V+		24	
	1#初沉排泥流量 N	25				光纤交换机		25	
	2#初沉排泥流量 N	26				<b>备用电源</b>		26	
	1#初沉排泥浊度 N —	27				DO1供电24V		27   L2: 24V-	
	2#初沉排泥浊度 N	28					-	28	
	3#初沉排泥浊度 N	29				D03供电24V		29	
	4#初沉排泥浊度 N	30						30	
	<u>备用 N</u>	31				光纤交换机	24V-	31	
		32				备用电源		32	
1		\ <b>-</b>	D.	 LC1. <b>0</b> 控制柜	<b>山瓜</b> 亞好囫	项目名称 嘉兴	市污水厂二期コ	项目 子项	仪表自控系约

PLC核	英块		联	PLC柜 端子号	外	联设	备	E	电 缆		说明
地址	端云	子号	线	XAI 1	项目代号	回路号	端子排、号	编号	型号规格	芯号	<b>//</b> 0 /1
IN-0	2	φ <b>1</b> -		S01: 1(1)	LIT-101	+		PLC1- LIT101-S	DJYPVP22 -2*2*1.5	1 2	1#进水泵房液位
I N- 1	4	• 3		\$01: 2(2) \$02: 1(3) \$02: 2(4)	LIT-102	+		PLC1- LIT102-S	DJYPVP22 -2*2*1.5	1 2	2#进水泵房液位
I N-2	6	ф <b>5</b>		\$03: 1(5) \$03: 2(6)	LIT-103	+		PLC1- LIT103-S	DJYPVP22 -2*2*1.5	1 2	进水井液位
IN-3	8	<b>•</b> 7		S04: 1(7) S04: 2(8)	FIT-201	-		PLC1- FIT201-S	DJYPVP22 -2*2*1.5	2	1#进水流量
RTN		40									
RTN IN-4	12	∘9 ∘11		\$05: 1 (9) \$05: 2 (10	FIT-202	+		PLC1- FIT202-S	DJYPVP22 -2*2*1.5	1 2	2#进水流量
I N-5	14	ol3		S06: 1(11 S06: 2(12	) <sub>FIT-203</sub>	+		PLC1- FIT203-S	DJYPVP22 -2*2*1.5	1 2	3#进水流量
IN-6	16	φ15		S07: 1(13 S07: 2(14	) FIT-303 )	+		PLC1- FIT401-S	DJYPVP22 -2*2*1.5	2	1#初沉排泥流量
I N-7	18	φ17		\$08: 1 (15 \$08: 2 (16							
I N-8	20	o19		\$09: 1 (17 \$09: 2 (18	) AIT-305	+		PLC1- AIT401-S	DJYPVP22 -2*2*1.5	1 2	1#初沉排泥浊度
I N-9	22	Ф <b>21</b>		S10: 1(19 S10: 2(20	) <sub>AIT-306</sub>	+		PLC1- AIT402-S	DJYPVP22 -2*2*1.5	1 2	2#初沉排泥浊度
IN-10	24	23		S11:1(21 S11:2(22							
IN-11	26	¢25		S12: 1 (23 S12: 2 (24							
RTN RTN		ბ28 ¢27									
IN-12	30	929		S13: 1 (25 S13: 2 (26	) <sub>01-P04</sub> )	+	X: 33 : 34	PLC1- 01P04-M	DJYPVP -3*2*1.5	1-1	4#进水泵频率反馈
IN-13	32	¢31		S14: 1 (27 S14: 2 (28	) <sub>01-P05</sub>	+	X: 33 : 34	PLC1- 01P05-M	DJYPVP -3*2*1.5	1-1	5#进水泵频率反负
IN-14	34	<b>Ф33</b>		S15: 1 (29 S15: 2 (30		+				1 2	
IN-15	36	035		S16: 1 (31 S16: 2 (32		+				2	

★ 武汉康盛自控工程有限公司	项目名	称	嘉兴市	污水厂	二期项目	子项	仪表	自控系	统
	设计	高见	1	绘制	李加睦	审核	张健	批准	黄子庆
PLC1. 0模拟量输入接线图(一)	阶段	竣工图		区域		日期	2011.8	设计证书	号: A142008937
模板类型: 1756-IF16	图号	HBK-1	157-102		站号: PLC1.0	机架号: 槽号:	1	共 2	页,第 1页

PLC核	莫块		联	PLC柜 端子号	外	联 设	备	7	电 缆		说明
地址	端二	子号	线	XAI 2	项目代号	回路号	端子排、	号 编号	型号规格	芯号	,,,
	2			1		+		DI CO	DJYPVP22	1	
IN-0		φ1		2	FIT-302	-		PLC2- FIT302-S	-2*2*1.5	2	2#预曝气池空气总流
	4			3		+		DV CO	D IVIDVIDO O	1	
I N-1		<b>ф</b> 3		4	PIT-302	-		PLC2- PIT302-S	DJYPVP22 -2*2*1.5	2	2#预曝气池空气管压
	6			5		+				1	
I N-2		ф <b>5</b>		6		-				2	
	8			7		+				1	
IN-3		φ7		8		-				2	
RTN		<b>d</b> 0									
RTN		φ9									
	12			9		+				1	
IN-4		φ <b>11</b>		10		-		1		2	
	14			11		+				1	
I N-5		ø <b>1</b> 3		12		_		1		2	
	16			13		+				1	
IN-6		o15		14		-		1		2	
	18			15		+				1	
IN-7		∳17		16		_		1		2	
	20	$\vdash$		17		+				1	
IN-8	20	o19		18	_	_				2	
	22	013		19		+				1	
IN-9		φ <b>21</b>		20		_		-		2	
	24	Ψ2.1				+				1	
IN-10		¢23		21		_		-		2	
	26			22						1	
IN-11		Lor		24	-	+		+		2	-
		♦25		₩T						-	
RTN RTN	-	028 027						-			-
WIN	-	V2.1		95		,				1	
IN-12	30			25		+	1	-		2	
	00	<b>9</b> 29		26		-	1			1	
IN-13	32	-01		27		+	1	-		2	
10		¢31				-	1			1	
IN-14	34			29		+	-	-			
2.1. 1.1		¢33		30		-				2	
IN-15	36			31		+		-		1	
1N-13		φ35		32		-				2	

## (两线制接法)

武汉康盛自控工程有限公司	项目名	称 嘉兴市	污水厂	二期项目	子项	仪表	自控系	绕统
	设计	高见	绘制	李加睦	审核	张健	批准	黄子庆
PLC1.0模拟量输入接线图(二)	阶段	竣工图	区域		日期	2011. 8	设计证书	号: A142008937
模板类型: 1756-IF16	图号	HBK-157-102	2	站号: PLC1.0	机架号: 槽号:	1 2	共 ;	2页,第 2页

PLC模	块	联	PLC柜 端子号	外	联设	备	ı	电 缆		   说明
地 址	端子号	线	XD01	项目代号	回路号	端子排、号	编号	型号规格	芯号	7,
TOUT O	1		1	01-P04		X: 30	PLC1-	DJYPVP	2-1	4#进水泵频率控制
IOUT-0	3		2			: 29	01P04-M	-3*2*1.5	2-2	4#近小水则平控制
RTN	5									
IOUT-1	7		3	01-P05		X: 30	PLC1-	DJYPVP	2-1	Putt小石虾家协约
1001-1	9		4	01 100		: 29	01P05-M	-3*2*1.5	2-2	5#进水泵频率控制
TOUT O	11		5							A m
IOUT-2	13		6							备用
RTN	15									
	17		7							h
IOUT-3	19		8							备用
TOUT 4	2		9							h
I OUT-4	4		10							备用
RTN	6									
	8		11							h
IOUT-5	10		12							备用
	12		13							h ===
IOUT-6	14		14				1			备用
RTN	16									
	18		15							<i>b</i> . m
IOUT-7	20		16				1			备用

☆ 武汉康盛自控工程有限公司	项目名	称 嘉兴市河	5水厂-	二期项目	子项	仪	表自控	系统
	设计	高见	绘制	李加睦	审核	张健	批准	黄子庆
PLC1. 0模拟量输出接线图(一)	阶段	竣工图	区域		日期	2011.8	设计证书	号: A142008937
1417 年前 4770 070	图号	HBK-157-	103	站号: PLC1. 0	机架号:	1	11. 1	工 悠 1 工
模板类型: 1756-0F8	1 13 7	1шк-137-	103	地方:PLUI.U	槽号:	5	→ 共 1	页,第 1页

PLC模	块		联	PLC柜 端子号	外	联设	备	7	电缆		说明
地 址	端子-	号	线	XDI 1	项目代号	回路号	端子排、号	编号	型号规格	芯号	. %0 .71
IN-O	1	F		1			X: 6			2	1#进水电动闸门自动
I N-1	2			2	01 DV01		:16(17)	PLC1-	KVVP22-450/750	3	1#进水电动闸门故障
IN-2	3			3	01-DV01		: 13	01DV01-X	-7*1.5	4	1#进水电动闸门全开
IN-3	4			4			: 14			5	1#进水电动闸门全关
I N-4	5			5			X: 6			2	2#进水电动闸门自动
IN-5	6			6	01 DV00		:16(17)	PLC1-	KVVP22-450/750	3	2#进水电动闸门故障
IN-6	7			7	01-DV02		: 13	01DV02-X	-7*1.5	4	2#进水电动闸门全开
IN-7	8			8			: 14			5	2#进水电动闸门全关
I N-8	9			9			X: 6			2	3#进水电动闸门自动
IN-9	1	0		10	01 000		:16(17)	PLC1-	KVVP22-450/750	3	3#进水电动闸门故障
IN-10	1	1		11	01-DV03		: 13	01DV03-X	-7*1.5	4	3#进水电动闸门全开
IN-11	1	2		12			: 14			5	3#进水电动闸门全关
IN-12	1	3	-	13			X: 6			2	4#进水电动闸门自动
IN-13	1			14	04 777		:16(17)	PLC1-	KVVP22-450/750	3	4#进水电动闸门故障
IN-14	1			15	01-DV04		:13	01DV04-X		4	4#进水电动闸门全开
IN-15	1			16			: 14	1		5	4#进水电动闸门全关
GND-0	የ 1							+			. ,, ,,
GND-0	9 1	_									
IN-16	19	_		17			X: 24			2	1#进水泵运行
IN-17	2	0		18	01-P01		: 25	PLC1-	KVVP22-450/750	3	1#进水泵故障
IN-18	2			19	01 101		: 26	01P01-X	-7*1.5	4	1#进水泵自动
IN-19	2	2		20			X: 24			2	2#进水泵运行
IN-19	2	3		21	01-P02		: 25	PLC1-	KVVP22-450/750	3	2#进水泵故障
IN-21	2	4	-	22	01 102		: 26	01P02-X	-7*1.5	4	2#进水泵自动
IN-22	2	5		23			X: 24			2	3#进水泵运行
IN-23	2	6	-	24	01-P03		: 25	PLC1-	KVVP22-450/750	3	3#进水泵故障
IN-24	2			25	01 100		: 26	01P03-X	-7*1.5	4	3#进水泵自动
IN-25	2			26			X: 23			2	4#进水泵运行
IN-26	2			27	01-P04		: 24	PLC1-	KVVP22-450/750	3	4#进水泵故障
IN-27	3	_		28	01 101		: 25	01P04-X	-7*1.5	4	4#进水泵自动
IN-28	3			29			X: 23			2	5#进水泵运行
IN-29	3			30	01-P05		: 24	PLC1-	KVVP22-450/750	3	5#进水泵故障
IN-30	3			31	01-103		: 25	01P05-X	-7*1.5	4	5#进水泵自动
IN-30	-	4 -		32			1			<u> </u>	备用
GND-1		35					+				1#24VDC-
GND-1	-	36 -		XD: 16				+			1#24VDC-
UND-1	- 0										1#24VDC+
		$\dashv$		XD: 1			X: 4(12, 15)	01DV01-X		1	1#进水电动阀门COM
			Ħ	33 34			X: 4(12, 15)	+		1	2#进水电动阀门COM
			Ш				X: 4(12, 15)	01DV02-X		1	3#进水电动阀门COM
			Ш	35			X: 4(12, 15)	01DV03-X		1	4#进水电动阀门COM
				36			X: 23	01P01-X		1	
				37			X: 23	01P01-X		1	1#进水泵COM
				38			X: 23	01F02-X		1	2#进水泵COM
				39 40					01P05-X		3#进水泵COM
				40			X: 22	01FU4-X/	01FU3-A	1	4#/5#进水泵COM

☆ 武汉康盛自控工程有 『	退公司 项目名	森 嘉兴市	污水厂	二期项目	子项	仪	表自控	系统
	设计	高见	绘制	李加睦	审核	张健	批准	黄子庆
PLC1.0开关量输入接线图	图(一) 阶段	竣工图	区域		日期	2011.8	设计证书	5号: A142008937
模板类型: 1756-IB32	图号	HBK-157-	104	站号: PLC1.0	机架号: 槽号:	0 4	共 5	页,第1页

PLC模	块	联	PLC柜 端子号		联设	备	7	电 缆		说明
地址	端子号	线	XDI 2	项目代号	回路号	端子排、号	编号	型号规格	芯号	. // //
IN-0	1		1			X: 24			2	6#进水泵运行
I N-1	2	_	2	01-P06		: 25	PLC1 - 01P06-X	KVVP22-450/750 -7*1.5	3	6#进水泵故障
I N-2	3		3			: 26	John of A	-7 1.3	4	6#进水泵自动
IN-3	4		4			X: 24			2	7#进水泵运行
I N-4	5		5	01-P07		: 25	PLC1- 01P07-X	KVVP22-450/750 -7*1.5	3	7#进水泵故障
I N-5	6		6			: 26	John A	-7.1.5	4	7#进水泵自动
I N-6	7		7			X: 24			2	8#进水泵运行
IN-7	8		8	01-P08		: 25	PLC1- 01P08-X	KVVP22-450/750 -7*1.5	3	8#进水泵故障
IN-8	9		9			: 26	01100 X	-7 1.3	4	8#进水泵自动
I N-9	10		10			X: 22			2	1#回流泵运行
IN-10	11	-	11	03-PH01		: 23	PLC1- 03PH01-X	KVVP22-450/750 -7*1.5	3	1#回流泵故障
IN-11	12		12			: 24	_0311101- X	-7~1.5	4	1#回流泵自动
IN-12	13	$\vdash$	13			X: 22			2	2#回流泵运行
IN-13	14	-	14	03-PH02		: 23	PLC1- 03PH02-X	KVVP22-450/750	3	2#回流泵故障
IN-14	15	-	15	22 2100		: 24	_vornuz-X	-7*1.5	4	2#回流泵自动
IN-15	16	-	16							备用
GND-0	የ 17	1								田 / 4
GND-0	18	1								
IN-16	19		17			X: 22			2	3#回流泵运行
IN-17	20		18	03-РН03		: 23	PLC1-	KVVP22-450/750	3	3#回流泵故障
IN-17	21		19	05-11105		: 24	_03PH03-X	-7*1.5	4	3#回流泵自动
	22		20			X: 22			2	4#回流泵运行
IN-19 IN-20	23		21	03-PH04		: 23	PLC1-	KVVP22-450/750	3	4#回流泵故障
IN-21	24	_	22	03-11104		: 24	_03PH04-X	-7*1.5	4	4#回流泵自动
	25	_	23			X: 22			2	5#回流泵运行
IN-22 IN-23	26	_	24	03-PH05		: 23	PLC1-	KVVP22-450/750	3	5#回流泵故障
IN-23 IN-24	27	_	25	03-11103		: 24	03PH05-X	-7*1.5	4	5#回流泵自动
IN-24 IN-25	28		26			X: 22			2	6#回流泵运行
IN-25 IN-26	29		27	03-PH06		: 23	PLC1-	KVVP22-450/750	3	6#回流泵故障
IN-20 IN-27	30		28	03-PH00		: 24	_03PH06-X	-7*1.5	4	6#回流泵自动
IN-27 IN-28	31		29			X: 22			2	7#回流泵运行
	32		30	03-РН07		: 23	PLC1-	KVVP22-450/750		7#回流泵故障
IN-29	33		31	03-PH07		: 24	03PH07-X	-7*1.5	3 4	7#回流泵自动
IN-30	34	-				: 24			4	
IN-31			32							备用
GND-1	ø 35	4					-			1#24VDC-
GND-1	J 36		XD: 17							1#24VDC-
		$\vdash$	XD: 2			V 00	01800 1		4	1#24VDC+
			33			X: 23	01P06-X		1	6#进水泵COM
		-	34			X: 23	01P07-X		1	7#进水泵COM
			35			X: 23	01P08-X		1	8#进水泵COM
			36			X: 21	03PH01-X		1	1#回流泵COM
			37			X: 21	03PH02-X		1	2#回流泵COM
			38			X: 21	03PH03-X		1	3#回流泵COM
			39			X: 21	03PH04/5		1	4/5#回流泵COM
			40			X: 21	03PH06/7	- X	1	6/7#回流泵COM

★ 武汉康盛自控工程有限公司	项目名	称 嘉兴市	亏水厂	二期项目	子项	仪	表自控	系统
	设计	高见	绘制	李加睦	审核	张健	批准	黄子庆
PLC1.0开关量输入接线图(二)	阶段	竣工图	区域		日期	2011.8	设计证书	号: A142008937
模板类型: 1756-IB32	图号	HBK-157-	104	站号: PLC1.0	机架号: 槽号:	5	共 5	页,第 2页

PLC模	块	联	PLC柜 端子号		联 设	备	,	电 缆		说明
地址	端子号	- 线	XDI 3	项目代号	回路号	端子排、号	编号	型号规格	芯号	,,,
IN-0	1		1			X: 22			2	8#回流泵运行
IN-1	2		2	03-РН08		: 23	PLC1- 03PH08-X	KVVP22-450/750 -7*1.5	3	8#回流泵故障
I N-2	3		3			: 24			4	8#回流泵自动
IN-3	4		4			X: 22			2	9#回流泵运行
I N-4	5		5	03-РН09		: 23	PLC1 - 03PH09 - X	KVVP22-450/750 -7*1.5	3	9#回流泵故障
I N-5	6		6			: 24		-7 1.5	4	9#回流泵自动
IN-6	7		7			X: 22			2	10#回流泵运行
IN-7	8		8	03-PH10		: 23	PLC1 - 03PH10 - X	KVVP22-450/750 -7*1.5	3	10#回流泵故障
IN-8	9		9			: 24		-7 1.5	4	10#回流泵自动
IN-9	10		10			X: 22			2	11#回流泵运行
IN-10	11		11	03-PH11		: 23	PLC1- 03PH11-X	KVVP22-450/750 -7*1.5	3	11#回流泵故障
IN-11	12		12			: 24	0311111-A	-7.1.5	4	11#回流泵自动
IN-12	13		13			X: 22			2	12#回流泵运行
IN-13	14	_	14	03-PH12		: 23	PLC1- 03PH12-X	KVVP22-450/750	3	12#回流泵故障
IN-14	15		15			: 24	USFR12-X	-7*1.5	4	12#回流泵自动
IN-15	16	_	16							备用
GND-0	የ 17									ш / ч
GND-0	7 18	-								
IN-16	19		17			X: 22			2	1#剩余泵运行
IN-17	20		18	03-PS01		: 23	PLC1-	KVVP22-450/750	3	1#剩余泵故障
IN-18	21		19	03 1501		: 24	03PS01-X	-7*1.5	4	1#剩余泵自动
IN-19	22		20			X: 22			2	2#剩余泵运行
IN-19 IN-20	23		21	03-PS02		: 23	PLC1-	KVVP22-450/750	3	2#剩余泵故障
IN-21	24		22	03-1302		: 24	03PS02-X	-7*1.5	4	2#剩余泵自动
IN-22	25	_	23			X: 22			2	3#剩余泵运行
IN-22	26	_	24	03-PS03		: 23	PLC1-	KVVP22-450/750	3	3#剩余泵故障
IN-23	27		25	03-1303		: 24	03PS03-X	-7*1.5	4	3#剩余泵自动
IN-25	28		26			X: 22			2	4#剩余泵运行
IN-25	29		27	02 DC04		: 23	PLC1-	KVVP22-450/750	3	4#剩余泵故障
IN-27	30	_	28	03-PS04		: 24	03PS04- X	-7*1.5	4	4#剩余泵自动
IN-27	31	_	29			X: 22			2	5#剩余泵运行
	32	_	30	02 DC05			PLC1-	KVVP22-450/750	3	5#剩余泵故障
IN-29	33			03-PS05		: 23	03PS05-X	-7*1.5		
IN-30	34	_	31			: 24			4	5#剩余泵自动
IN-31	o 35	_	32							备用 1,10 AVDC
GND-1	<del>                                     </del>	_	<u> </u>				$\dashv$			1#24VDC-
GND-1	g 36	-	XD: 18							1#24VDC-
		士	XD: 3			V. 01	03PH08-2		1	1#24VDC+
		$+\!\!\!\!+$	33			X: 21			1	8#回流泵COM
		$+ \lceil$	34			X: 21	03PH09-2		1	9#回流泵COM
		┙┌	35			X: 21	03PH10-2		1	10#回流泵COM
			36			X: 21	03PH11-7		1	11#回流泵COM
			37			X: 21	03PH12-2		1	12#回流泵COM
			38			X: 21	03PS01-2		1	1#剩余泵COM
			39			X: 21	03PS02/3		1	2/3#剩余泵COM
			40			X: 21	03PS04/5	3-X	1	4/5#剩余泵COM

▲ 武汉康盛自控工	程有限公司 项	目名称	嘉兴市	亏水厂	二期项目	子项	仪	表自控	系统
		2计	高见	绘制	李加睦	审核	张健	批准	黄子庆
PLC1.0开关量输入技	接线图(三) 🦷	介段 立	发工图	区域		日期		设计证书	号: A142008937
模板类型: 1756-1832	<u> </u>	图号	HBK-157-	104	站号:	机架号: 槽号:	0 6	共 5	页,第 3页

PLC模	块	联	PLC柜 端子号		联设	备	7	电 缆		说明
地 址	端子号	线	XDI 4	项目代号	回路号	端子排、号	编号	型号规格	芯号	_
IN-0	1		1			X: 22			2	6#剩余泵运行
I N-1	2		2	03-PS06		: 23	PLC1- 03PS06-X	KVVP22-450/750 -7*1.5	3	6#剩余泵故障
I N-2	3		3			: 24			4	6#剩余泵自动
IN-3	4		4			X: 22			2	7#剩余泵运行
I N-4	5		5	03-PS07		: 23	PLC1- 03PS07-X	KVVP22-450/750 -7*1.5	3	7#剩余泵故障
IN-5	6		6			: 24		. 1.0	4	7#剩余泵自动
IN-6	7		7			X: 22			2	8#剩余泵运行
IN-7	8		8	03-PS08		: 23	PLC1- 03PS08-X	KVVP22-450/750 -7*1.5	3	8#剩余泵故障
IN-8	9		9			: 24	001500 A	, 1.0	4	8#剩余泵自动
I N-9	10		10	I C101			PLC1-	KVVP22-450/750	2	进水泵房干运转保护1
IN-10	11		11	LS101			LS101-X	-7*1.5	4	进水泵房干运转保护2
IN-11	12		12	I C001			PLC1-	KVVP22-450/750	2	回流泵房干运转保护1
IN-12	13		13	LS301			LS301-X	-7*1.5	4	回流泵房干运转保护2
IN-13	14	1	14	1 0000			PLC1-	KVVP22-450/750	2	回流泵房干运转保护3
IN-14	15	1	15	LS303			LS301-X	-7*1.5	4	回流泵房干运转保护4
I N-15	16	1	16							
GND-0	የ 17	1								
GND-0	9 18	1								
IN-16	19	-	17							
IN-17	20	_	18				1			
IN-18	21	-	19							
IN-19	22	_	20							
IN-20	23		21							
IN-21	24	-	22							
IN-22	25	-	23							
IN-23	26		24							
IN-24	27	-	25							
IN-25	28	-	26							
IN-26	29		27				1			
IN-27	30	-	28				1			
IN-28	31	-	29							
IN-29	32	-	30							
IN-30	33	├—	31							
IN-31	34	<u> </u>	32							
GND-1	• 35	1								1#24VDC-
GND-1	36	4	XD: 19							1#24VDC-
WIID I		<u> </u>	XD: 4							1#24VDC+
		1 📙	33	<u> </u>		X: 21	03PS06-X		1	6#剩余泵COM
			34			X: 21	03PS07-X		1	7#剩余泵COM
		1	35			X: 21	03PS08-X		1	8#剩余泵COM
	I	'   <u> </u>	36				LS101-X		1	进水泵房干运转COM
			37				LS301-X		1	回流泵房1干运转COM
			38				LS303-X		1	回流泵房2干运转COM
			39							- INCACIA &   COTT COINT
			40							
										<u> </u>

★ 武汉康盛自控工程有限公司	项目名	称 嘉兴市	亏水厂	二期项目	子项	仪	表自控系统
	设计	高见	绘制	李加睦	审核	张健	批准 黄子庆
PLC1.0开关量输入接线图(四)	阶段	竣工图	区域	2011. 8	日期		设计证书号: A14200893
模板类型: 1756-IB32	图号	HBK-157-	104	站号: PLC1.0	机架号: 槽号:	0 7	共 5 页,第 4 页

PLC椁	英块	<u>.</u>	联	PLC柜 端子号	外	联设	备		电 缆		说明
地址	端	子号	线	XDI 5	项目代号	回路号	端子排、号	编号	型号规格	芯号	<b>70</b>
IN-0		1		1							
I N-1		2		2							
I N-2		3		3							
IN-3		4		4							
I N-4		5		5							
I N-5		6		6							
I N-6		7		7							
I N-7		8		8							
I N-8		9		9							
IN-9		10		10							
IN-10		11		11							
IN-11		12		12							
IN-12		13		13				_			
IN-13		14		14							
IN-14		15		15							
IN-15		16		16							
GND-0	Ŷ	17									
GND-0	þ	18									
IN-16		19		17				_			
IN-17	Ш	20		18				_			
IN-18		21		19							
IN-19	4	22		20				_			
IN-20		23		21							
IN-21	4	24		22							
IN-22		25		23				_			
IN-23		26		24				_			
IN-24		27		25							
IN-25		28		26							
IN-26		29		27				-			
IN-27		30		28							
IN-28	+	31		29						-	
IN-29	+	32		30				-			
IN-30	+	33		31							
I N-31 GND-1	+	34		32						-	1 #0 AND C
		36						-			1#24VDC-
GND-1	10	30		XD: 20							1#24VDC- 1#24VDC+
				XD: 5						1	1#24VDC+
	+		$oxed{\mathbb{H}}$	33 34						1	
	+		$\  \ $							1	
	1		' L	35						1	
				36						1	
				37 38						1	
				39						1	
				40						1	
				-			1				

武汉康盛自控工程有限公司	项目名	称 嘉兴市	污水厂	二期项目	子项	仪	表自控	系统
	设计	高见	绘制	李加睦	审核	张健	批准	黄子庆
PLC1.0开关量输入接线图(五)	阶段	竣工图	区域		日期	2011.8	设计证书	号: A142008937
模板类型: 1756-1832	图号	HBK-157-	104	站号:	机架号: 槽号:	0 8	共 5	页,第5页

	PLC模	块	联	输	出继	电器	联	PLC柜 端子号	外耳	关设	备		电 缆		说明
	地 址	端子号	线	线圈	代号	触点号	线	XD01	项目代号	回路号	端子排、号	编号	型号规格	芯号	,,,,,
	OUT-0	1		A1 A2 †	1J:	11		2 ,	01 DV01		X: 9 : 7	PLC1-	KVVP22-450/750	2	  1#进水闸门打开 
	0UT-1	2		A1 A2 •	2J:	11		3	01DV01		: 8	01DV01-		3	1#进水闸门关闭
	0UT-2	3		A1 A2	3J:	11		5			X: 9 : 7	DI C1	WWD00 450/G50	1 2	2#进水闸门打开
	0UT-3	4		A1 A2 •	4J:	11		7 8	01DV02		: 8	PLC1- 01DV02-	KVVP22-450/750 K -5*1.5	3	2#进水闸门关闭
	0UT-4	5		A1 A2 •	5J:	11		9	010000		X: 9 : 7	PLC1-	KVVP22-450/750	1 2	3#进水闸门打开
	0UT-5	6		A1 A2	6J:	11		11	01DV03		: 8	01DV03-		3	3#进水闸门关闭
	OUT-6	7		A1 A2 •	7J:	11		13	01DV04		X: 9 : 7	PLC1-	KVVP22-450/750	2	4#进水闸门打开
	0UT-7	8		A1 A2	8J:	11		15	010104		: 8	01DV04-		3	4#进水闸门关闭
	0UT-8	9		A1 A2	9J:	11		17	01P01		X: 14 : 15	PLC1- 01P01-K	KVV-450/750 -4*1.5	2	1#进水泵起停
0	0UT-9	10		A1 - A2 - A1	10J:	11		20	01P02		X: 14 : 15	PLC1- 01P02-K	KVV-450/750 -4*1.5	2	2#进水泵起停
	0UT-10	11		A2 •	11J:	11		21 22 23	01P03		X: 14 : 15	PLC1- 01P03-K	KVV-450/750 -4*1.5	2	3#进水泵起停
	0UT-11	12		A2 .	12J:	14		24	01P04		X: 13 : 14	PLC1- 01P04-K	KVV-450/750 -4*1.5	2	4#进水泵起停
	0UT-12	13		A2 •	13J:	14		25 26	01P05		X: 13 : 14	PLC1- 01P05-K	KVV-450/750 -4*1.5	2	5#进水泵起停
	0UT-13	14		A2 • A1	14J:	14		27	01P06		X: 14 : 15	PLC1- 01P06-K		2	6#进水泵起停
	0UT-14	15		A2 •	15J:	14		30	01P07		X: 14 : 15	PLC1- 01P07-K	KVV-450/750 -4*1.5	2	7#进水泵起停
	0UT-15	16		A2 .	16J:	14		31	01P08		X: 14 : 15	PLC1- 01P08-K	KVV-450/750 -4*1.5	2	8#进水泵起停
	RTN OUT-0	17						XD: 24							24VDC-
	DC-0(+)	18 0-						XD: 9							24VDC+

☆ 武汉康盛自控工程有限公司	项目名	称 嘉兴市	亏水厂	二期项目	子项	仪	表自控	系统
	设计	高见	绘制	李加睦	审核	张健	批准	黄子庆
PLC1.0开关量输出接线图(一)	阶段	竣工图	区域		日期	2011.8	设计证书	号: A142008937
模板类型: 1756-0B32	图号	HBK-157-	105	站号: PLC1.0	机架号: 槽号:	0 12	共 4	页,第1页

		PLC模	块	联	输	出继		Þ	联	PLC柜 端子号	外耳	关设	备		电 缆		说明
	ł	也址	端子号	线	线圈	代号	触,	点号	线	XD01	项目代号	回路号	端子排、号	编号	型号规格	芯号	, - , ,
		OUT-16	19	-	A1	17J:	\	11		33	03РН01		X: 14 : 15	PLC1- 03PH01-	KVV-450/750 K -4*1.5	2	1#回流泵起停
				}	A2 •			14		35			X: 14	PLC1-	KVV-450/750	1	2#回流泵起停
		0UT-17	20		A2	18J:	\	11 14		36	03PH02		: 15	03PH02-		2	2#四 加水处行
		0.7777 4.0			A1			11		37			X: 14	PLC1-	KVV-450/750	1	3#回流泵起停
		0UT-18	21	1	A2 •	19J:		14		38	03PH03		: 15	03РН03-	K -4*1.5	2	3 TO MUNICE IT
		OUT 10	00		A1	90.1.		11		39			X: 14	PLC1-	KVV-450/750	1	4#回流泵起停
		OUT-19	22		A2	20J:	Ц	14		40	03PH04		: 15	03PH04-	K -4*1.5	2	111 4 710400
	Ī	0UT-20	23	=	A1	21J:	_/_	11	_	41	03РН05		X: 14	PLC1-	KVV-450/750	1	5#回流泵起停
		001-20	2.3		A2 •	۵13.	$\Box$	14		42	USPRUS		: 15	03РН05-	K -4*1.5	2	,
		0UT-21	24		A1	22J:	\_	11		43	03PH06		X: 14	PLC1- 03PH06-	KVV-450/750 K -4*1.5	1	6#回流泵起停
			<del>41</del>		A2 •			14		44	3011100		: 15			2	
		0UT-22	25	$\dashv$	A1	23J:	\_	11		45	03РН07		X: 14	PLC1- 03PH07-	KVV-450/750 K -4*1.5	1	7#回流泵起停
	-				A2			14		46			: 15			2	
		0UT-23	26		A1	24J:	\'	11		47	03РН08		X: 14	PLC1- 03PH08-	KVV-450/750 K -4*1.5	2	8#回流泵起停
	-			-	A2			14 11		48			: 15				
		0UT-24	27		A1 A2 •	25J:	/	14		49	03РН09		X: 14	PLC1- 03PH09-	KVV-450/750 K -4*1.5	1	9#回流泵起停
					A1	<u> </u>	 	11		50 51			: 15 X: 14		h -4·1.5	2	
	1	0UT-25	28		A2 •	26J:	\	14		52	03PH10		: 15	PLC1- 03PH10-	KVV-450/750 K -4*1.5	1	10#回流泵起停
	-				A1		-	11		53			X: 14			2	
		0UT-26	29	1	A2 •	27J:	\	14		54	03PH11		: 15	PLC1- 03PH11-	KVV-450/750 K -4*1.5	1	11#回流泵起停
	ŀ	0.1.1TL 0.5	00		A1			11		55			X: 14	DY G4		2	
		0UT-27	30		A2 .	28J:		14		56	03PH12		: 15	PLC1- 03PH12-	KVV-450/750 K -4*1.5	2	12#回流泵起停
		0UT-28	31		A1	00.1		11		57	00000		X: 14	PLC1-	KVV-450/750	1	4 11 4 1 人 石 卜 / 六
		001-20	31	İ	A2	29J:	Ц	14	_	58	03PS01		: 15	03PS01-		2	1#剩余泵起停
	Ì	0UT-29	32		A1	30J:	_\_	11		59	03PS02		X: 14	PLC1-	KVV-450/750	1	2#剩余泵起停
		001-23			A2 •	303.	$\Box$	14		60	USPSUZ		: 15	03PS02-		2	2#刹尔 永延行
		0UT-30	33	$\vdash \mid$	A1	31J:	\_	11		61	03PS03		X: 14	PLC1-	KVV-450/750	1	3#剩余泵起停
					A2	10.		14		62	301000		: 15	03PS03-	K -4*1.5	2	011/14/14/14/15/14
		0UT-31	34	$\vdash$	A1	32J:	\\	11 14		63	03PS04		X: 14	PLC1-	KVV-450/750	1	   <b>4</b> #剩余泵起停
	-			l	A2		Ц	14		64			: 15	03PS04-	K -4*1.5	2	2
		RTN OUT-1	35 ~—							XD: 24							24VDC-
		DC-1(+)	36,							XD: 9							24VDC+
-									•								

▲ 武汉康盛自控工程有限公司	项目名	称 嘉兴市;	污水厂	二期项目	子项	仪	表自控系统
	设计	高见	绘制	李加睦	审核	张健	批准 黄子庆
PLC1.0开关量输出接线图(二)	阶段	竣工图	区域		日期	2011.8	设计证书号: A142008937
模板类型: 1756-0B32	图号	HBK-157-	105	站号: PLC1.0	机架号: 槽号:	0 12	共 4页,第2页

4     3       A1     A2	代号 - 33J: - 34J: - 35J: - 36J: - 37J: - 38J: - 39J: - 40J:		号线 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14	XD02  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	项目代号 03PS05 03PS06 03PS07 03PS08	回路号	X: 14 : 15 X: 14 : 15 X: 14	编号 PLC1- 03PS05- PLC1- 03PS06- PLC1- 03PS07- PLC1- 03PS08-	KVV-450/750 K -4*1.5 KVV-450/750 K -4*1.5 KVV-450/750	芯号 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	说 明 5#剩余泵起停 6#剩余泵起停 7#剩余泵起停
A2 • A1	- 34J: - 35J: - 36J: - 37J: - 38J: - 39J:		14 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14 11	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	03PS06 03PS07		: 15 X: 14 : 15 X: 14 : 15 X: 14	PLC1- 03PS06- PLC1- 03PS07- PLC1-	KVV-450/750 KVV-450/750 KVV-450/750 KVV-450/750 KVV-450/750	2 1 2 1 2 1	6#剩余泵起停7#剩余泵起停
A1 A2	- 35J: - 36J: - 37J: - 38J: - 39J:		11 14 11 14 11 14 11 14 11 14 11	4 5 6 7 8 9 10	03PS07		: 15 X: 14 : 15 X: 14	03PS06- PLC1- 03PS07- PLC1-	KVV-450/750 KVV-450/750 KVV-450/750	2 1 2 1	7#剩余泵起停
A1 A2	- 35J: - 36J: - 37J: - 38J: - 39J:		11 14 11 14 11 14 11 14 11	5 6 7 8 9 10 11	03PS07		: 15 X: 14 : 15 X: 14	PLC1- 03PS07- PLC1-	KVV-450/750 K -4*1.5 KVV-450/750	1 2 1	
A2 · A1	- 36J: - 37J: - 38J: - 39J:		14 11 14 11 14 11 14 11	6 7 8 9 10 11			: 15 X: 14	03PS07- PLC1-	KVV-450/750	2	
A1 A2	- 36J: - 37J: - 38J: - 39J:		11—14—14	7 8 9 10 11 12			: 15 X: 14	PLC1-	KVV-450/750	1	
A2 · A1	- 37J: - 38J: - 39J:		14 11 14 11 14 11	8 9 10 11 12	03PS08						011到人工口口
A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1	- 37J: - 38J: - 39J:		11 14 11 14 11	9 10 11 12			: 15			2	8#剩余泵起停
A2 · A1 A2 · A1 A2 · A1 A2 · A1	- 38J: - 39J:		14 11 14 11	10 11 12						1	
A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2	39J:		11 14 11	11 12							
A2 • A1 A2 • A1 A2 •	39J:		14 11	12						-	
A1 A2 A1 A2		\[ \	11-								
A2 • A1 A2 •				1.0						+	
A1 A2 •	40J:	77		14							
A2 •	40J:	\ <u></u>	11	15						+	
		Ц	14	16							
- A1			11	17							
A2	41J:	Ц	14	18							
A1	40.7	\ <u></u>	11	19							
A2 -	42J:	ч	14	20							
A1	43J:	١.١	11	21							
A2 •	433.	Ч	14	22							
A1	44J:	V 1	11 14	23							
A2 • A1			11							-	
A2	45J:	\ L	14	25 26							
A1			11	27							
A2 •	46J:	\ L	14	28							
A1										+	
A2 •	47J:		14	30							
A1	40.7	\ I		31						+	
A2	48J:	$\bot$	14	32							
				XD: 25							24VDC-
				XD: 10							24VDC+
	A2 A1	A2 • 47J:	A2 47J: \	A2 • 47J: \ 14	A2 47J: \ 14 30 A1 48J: \ 11 14 32 XD: 25	A2 47J: \ 14 30 \ A1 A2 48J: \ 14 32 \ XD: 25	A2 47J: \ 14 30 30 A1 A2 48J: \ 14 32 XD: 25	A2 47J: \ 14 30 30 A1 A2 48J: \ 14 32 XD: 25	A2 47J: \ 14 30 30 A1 A2 48J: \ 11 14 32 XD: 25	A2 47J: \ 14 30 30 A1 A2 48J: \ 14 32 XD: 25	A2 47J: \ 14 30 30 A1 A2 48J: \ 11 14 32 XD: 25

▲ 武汉康盛自控工程有限公司	项目名	称 嘉兴市	亏水厂	二期项目	子项	仪	表自控	系统
	设计	高见	绘制	李加睦	审核	张健	批准	黄子庆
PLC1. 0开关量输出接线图(三)	阶段	竣工图	区域		日期	2011. 8	设计证书	号: A142008937
模板类型: 1756-0B32	图号	HBK-157-	105	站号: PLC1.0	机架号: 槽号:	0 13	共 4	1 页,第 3 页

	PLC模	块	联	输	出继	电器	联	端子号				电 缆		说明
	地址	端子号	线	线圈	代号	触点	号线		回路号	端子排、号	编号	型号规格	芯号	,,,,,
	0UT-16	19	[	A1	40.7	\\ \\ 1	1	33						
			Ī	A2 †	49J:	1	4	34						
	0UT-17	20		A1	50J:	\\\ 1	1	35						
	001 17	20		A2 •	303.	1	4	36						
	0UT-18	21		A1	~4 T	\\\	1—	37						
				A2 •	51J:	1	4—	38						
	0UT-19	22	-	A1	52J:	$\sqrt{1}$	<b>⊣</b>	39						
			-	A2 •	JZJ.	1	-	40						
	0UT-20	23		A1	53J:	1		41						
				A2 •	000.	<u> </u>	-	42					_	
	0UT-21	24		A1	54J:	$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$		43						
				A2 •		\\\ \\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \	-	45						
	0UT-22	25		A2	55J:	1		46						
	OVER 0.0			A2		\\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	-	47					+	
	0UT-23	26		A2	56J:		_	48						
	OUT OA	6-		A1		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	-	49						
	0UT-24	27		A2 •	57J:	1	4	50						
1	0UT-25	90	<u> </u>	A1 •		\\ \ \ \ \	1	51						
1	001-23	28		A2 •	58J:		4	52						
	0UT-26	29		A1	EOT.	\_ 1		53						
	221 23			A2 •	59J:			54						
	0UT-27	30		A1	60J:			55						
				A2 .	000.			56						
	0UT-28	31	$\vdash$	A1	61J:			57						
				A2	OIJ:	1	_	58						
	0UT-29	32	$\dashv$	A1 A2 .	62J:	$\sqrt{\frac{1}{1}}$		59						
				AZ •	ULJ.	<del>-</del>		60						
	0UT-30	33		A2 •	63J:			61						
				A2 •	- 55.			62					-	
	0UT-31	34		A2 .	64J:			63 64						
	RTN	0.5				4		U4						
	0UT-1	35						XD: 25						24VDC-
		36												
	DC-1(+)	36						XD: 10						24VDC+
	ı		1											

或汉康盛自控工程有限公司	项目名	称 嘉兴市	污水厂二期项目		子项	仪表自控系统		
PLC1.0开关量输出接线图(四)	设计	高见	绘制	李加睦	审核	张健	批准 黄-	子庆
	阶段	竣工图	区域		日期	2011.8	设计证书号: A	142008937
模板类型: 1756-0B32	图号	НВК- 157- 105		站号: PLC1.0	机架号: 槽号:	0 13	共 4 页,	第 4 页