

Hersteller:	Crane, Alpha-Laval, oder gleichwertig.
Typ:	IP 600
Werkstoff:	Stahl lackiert
Werkstoffbelegung:	DIN EN 10204/3.1
Gewicht:	ca. 160 kg

Die Position ist optional anzubieten.

7.2 Behälterabluft

Funktion:

Durch die Behälterabluft wird in den Behältern ein vorgegebener Unterdruck gegenüber der Umgebungsatmosphäre aufrecht erhalten, die ein Austreten von Aerosolen, Geruchsstoffen oder auch luftgetragene Kontamination in den Aufstellungsraum bzw. in angrenzende Räume verhindert.

Es wird über dieses System auch die erforderliche Schiebeluft zum Behälter und Probenahmestation beim Befüllen und Entleeren ohne Umgebungsverschmutzung durch luftgetragene Kontamination gesichert.

Ausführung:

Das Behälterabluftsystem besteht aus den nachfolgend aufgeführten Teilkomponenten, die mittels Rohrleitungen untereinander verbunden sind. Diese haben einen Anschluss zur Kontrollbereichsabluft im Raum 002.

7.2.1. Behälterabluftfilter

Zum Zurückhalten der abluftgetragenen Kontamination und der freigesetzten Gerüche sind kurz hinter den Behälterabluftanschlüssen Filtereinheiten in den Abluftstrang in einer zweisträngigen Anordnung eingesetzt.

Es ist vom Behälteranschluss ausgehend, jeweils pro Strang eine Kombinationsfilterpatrone (Aktivkohle- und Absolutfilter H13) vorzusehen.

Die Filterbeladung wird über Druckmessstellen am Eingang und am Ausgang der Filterstrecke erfasst und bei zu hohem Filterwiderstand als Alarmmeldung dem Überwachungsbetriebspersonal erkennbar angezeigt. Ist ein Filterstrang an der Beladegrenze angelangt, wird von Hand vor Ort auf den zweiten Strang umgeschaltet und die Filtereinheiten im Strang 1 werden, ohne Betriebsunterbrechung der Abwasseranlage, gewechselt.

7.3. Abwasser-Probenahme

Funktion:

Mittels des Abwasser-Probenahmesystems ist die in dem Abwasserbehälter eingelagerte bzw. aus diesem abzugebende Abwasserzusammensetzung vor dem Abgeben repräsentativ zu ermitteln.