

APPENDICE 1 au cahier des charges
PROGRAMME MINIMUM D'ENTRETIEN PREVENTIF

Légende

J = Journalier

H = Hebdomadaire

M = Mensuel

T = Trimestriel

S = Semestriel

A = Annuel

O = Prestations de conduite

X = Prestations d'entretien

SN = Selon nécessité (pas de fréquence prédéfinie mais au moins 1 x l'an)

VOLET ELECTROMECHANIQUE							
Programme minimum des prestations exigées pour la conduite, la surveillance et l'entretien des installations électromécaniques							
LEGENDE	SN	J	H	M	T	S	A
1. INSTALLATIONS ELECTROMECHANIQUES D'ACCES							
Contrôle							
Contrôle visuel					X		
Essai de bon fonctionnement et manœuvre complète				X			
Vérification du bon fonctionnement des feux de signalisation						X	
Vérification du bon fonctionnement des boucles de détection/radar						X	
Vérification du bon fonctionnement des éléments de sécurité						X	
Contrôle de l'armoire électrique						X	
Contrôle de la fixation des cartas de protection et présence plan						X	
Vérification des niveaux d'huile						X	
Vérification du bon fonctionnement des modes dégradés (débrayages, ouverture/fermeture manuelle locale, arrêt d'urgence...)						X	
Entretien							
Entretien général selon recommandations constructeur							X
Nettoyage et dépoussiérage de l'ensemble							X
Graissage des éléments mécaniques (câbles, chaînes, roulettes, charnières, rails)							X
Resserrage des connexions mécaniques							X
Entretien de l'évacuation de l'eau des fosses							X
2. PRESSE A PAPIER ET SYSTEME VERSEUR							
Contrôle							
Contrôle de l'état mécanique et réglages						X	
Contrôle des connexions électriques						X	
Contrôle de l'appareillage électrique						X	
Contrôle des sécurités						X	
Entretien							
Entretien général selon recommandations constructeur							X
Nettoyage et dépoussiérage de l'ensemble						X	
Graissage général						X	
Prise d'échantillons et remplacement huile groupe hydraulique							X