







ESTRUTURA



OBS.:

1. Medidas em centímetros.
2. Usar esta estrutura somente nos casos em que não seja possível a utilização da estrutura B3A(NTC 856124).
3. Os módulos da fixação já prevêem transformação para a estrutura B4(NTC 856126).
4. Usar somente quando não for possível a utilização da estrutura B3A (NTC 856 124).



ESTRUTURA PARA TENSÃO 13,8kV

NTC 81	CÓDIGO COPEL	DESCRIÇÃO	AMBIENTES NÃO AGRESSIVOS		AMBIENTES AGRESSIVOS	
1503	15010262	Cruzeta de Concreto 250 daN	2		2	
1527	15010295	Mão Francesa Perfilada	2		2	
1563	15010424	Isolador de Ancoragem 15 kV bastão polimérico	3	-	-	-
1563	15001907	Isolador de Ancoragem 15 kV bastão porcelana	-	3	-	-
1564	15010428	Isolador de Ancoragem 35 kV bastão polimérico	-	-	3	-
1564	15001911	Isolador de Ancoragem 35 kV bastão porcelana	-	-	-	3
1804	15010994	Parafuso de Cabeça Quadrada - 125mm	2		2	
2000	15011477	Arruela Quadrada	16		16	
2020	15011505	Porca-olhal	3		3	
2023	15005471	Gancho-Olhal	3		3	
ISOLADOR DE ANCORAGEM TIPO BASTÃO POLIMÉRICO			U13037	-	U15037	-
ISOLADOR DE ANCORAGEM TIPO BASTÃO PORCELANA			-	U13038	-	U15038

ESTRUTURA PARA TENSÃO 34,5kV

NTC 81	CÓDIGO COPEL	DESCRIÇÃO	AMBIENTES NÃO AGRESSIVOS		AMBIENTES AGRESSIVOS	
1503	15010262	Cruzeta de Concreto 250 daN	2		2	
1527	15010295	Mão Francesa Perfilada	2		2	
1564	15010428	Isolador de Ancoragem 35 kV bastão polimérico	3	-	-	-
1564	15001911	Isolador de Ancoragem 35 kV bastão porcelana	-	3	-	-
1804	15010994	Parafuso de Cabeça Quadrada - 125mm	2		2	
2000	15011477	Arruela Quadrada	16		16	
2020	15011505	Porca-olhal	3		3	
2023	15005471	Gancho-Olhal	3		3	
ISOLADOR DE ANCORAGEM TIPO BASTÃO POLIMÉRICO			U15037	-	-	-
ISOLADOR DE ANCORAGEM TIPO BASTÃO PORCELANA			-	U15038	-	U15038

FIXAÇÃO - POSIÇÃO NORMAL OU TOPO

NTC 81	CÓDIGO COPEL	COMPRIMENTO (m) NTC DO POSTE TIPO FIXAÇÃO TIPO DESCRIÇÃO	10,5 ou 12m	10,5 ou 12,0
			810141 e 810192	810143/46 e 810193/96
			D	B
			a	b
		QUANTIDADE		
1807	15011039	Parafuso de Cabeça Quadrada 200mm	1	
1809	15011065	Parafuso de Cabeça Quadrada 250mm		1
1859	15011308	Parafuso de Rosca Dupla - 400mm	4	
1860	15011332	Parafuso de Rosca Dupla - 450mm		4
MÓDULOS FIXAÇÃO DA ESTRUTURA			U2052	U2053



COPEL
Companhia Paranaense de Energia



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

NTC 856 122

ESTRUTURA
B3

Montagem de Redes de Distribuição Aérea

AMARRAÇÃO DO CONDUTOR

NTC 81	CÓDIGO COPEL	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE APLICADA					
2104	15004441	Alça CA e CAA - 2/0 AWG	3					
2105	15004446	Alça CA e CAA - 4/0 AWG		3				
2108	15011640	Alça CA e CAA - 336,4 MCM			3			
2403	15012879	Alça de Cobre, 35mm ²				3		
2404	15011877	Alça de Cobre, 70mm ²					3	
2407	15011911	Alça de Cobre, 120mm ²						3
2029	15011543	Manilha-Sapatilha	3	3	3	3	3	3
MÓDULO DA AMARRAÇÃO			U3023	U3024	U3025	U3782	U3783	U3784