






ESTRUTURA





COPEL
Companhia Paranaense de Energia



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

NTC 856 102

ESTRUTURA
U3

Montagem de Redes de Distribuição Aérea

MONTAGEM DA ESTRUTURA EM AMBIENTE NÃO AGRESSIVO

NTC 81	CÓDIGO COPEL	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	
1564	15010428	Isolador de Ancoragem - 35 kV – bastão polimérico	1	-
1564	15001911	Isolador de Ancoragem - 35 kV - bastão porcelana	-	1
2020	15011505	Porca-olhal	1	1
2023	15005471	Gancho-Olhal	1	1
ISOLADOR DE ANCORAGEM TIPO BASTÃO POLIMÉRICO			U14014	-
ISOLADOR DE ANCORAGEM TIPO BASTÃO PORCELANA			-	U14017

FIXAÇÃO DA ESTRUTURA- POSIÇÃO NORMAL

NTC 81	CÓDIGO COPEL	COMPRIMENTO (m) E TIPO NTC DO POSTE	10,5 D ou B	
			810141 ou 810143/46	
		DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	
1855	15011264	Parafuso de Rosca Dupla 200mm	1	
2000	15011477	Arruela Quadrada	2	
MÓDULOS FIXAÇÃO DA ESTRUTURA			U2359	

AMARRAÇÃO DO CONDUTOR

NTC 81	CÓDIGO COPEL	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE APLICADA	
2101	15004377	Alça CA e CAA 4 AWG	1	1
2025	15005306	Sapatilha	1	
2029	15011543	Manilha-Sapatilha		1
MÓDULO			U3168	U3159