



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ14.Н00128

№ ПС 002085

Срок действия с 14.03.2017г. по 13.03.2022г.

Код ОК 034-2014
(ОКПД 2)

22.29.29.000

Код ОКП

57 7200

Код ТН ВЭД России

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Сэнарджи - НН».
Адрес: 603000, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Гоголя д.2.
ОГРН: 1025203035021. Телефон/факс: +78312202424.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Сэнарджи - НН».
Адрес: 603058, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Шекспира д.12
ОГРН: 1025203035021. Телефон/факс: +78312202424

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ПОЖЦЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕРТА»,
Московская обл., г. Сергиев Посад, Московское ш., д. 20А, Российская
Федерация, 141315. Телефон: 8(495)133-74-89. ОГРН 1145053000157.
Свидетельство № ССБК RU.ПБ14 до 26.11.2018г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Материалы отделочные фасадные и интерьерные т.м. «Сэнарджи»:
Тип «Сэнарджи Д» (декоративно-отделочная штукатурка толщиной до 3,5 мм),
Тип «Сэнарджи А» (адгезив и выравнивающий материал), Тип «Сэнарджи Г»
(Грунтовочный материал), на основе полимерного латекса, выпускаемые по
ГОСТ Р 55818-2013; ГОСТ Р 55936-2014, ТУ 5772-002-48798964-98 с изм. 1.
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный
Закон от 22.07. 2008г. № 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных
материалов КМ1: ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы
испытаний на горючесть»; ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод
испытания на воспламеняемость»; ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов
безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.
Номенклатура показателей и методы их определения» (п.п. 4.18, 4.20). См.
Приложение (Бланк № ПС 001898).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 0255/М-Д-17 от 10.03.2017 г.
ООО «ЦЕРТА» ИЛ «ПОЖЦЕРТА», № ССБК RU. 21ПБ14 до
26.11.2018г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ ИСО
9001-2015 № RU.МСК.025.042.СМ.10873 от 08.02.2017 г.

Руководитель(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия


А.В. Колчин

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия


А.В. Беляков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ14.Н00128

№ ПС 001898

Обозначение и наименование национального стандарта	Наименование национального стандарта или свода правил	Проверяемые при испытаниях характеристики.
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18	«Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	С умеренной дымообразующей способностью – Д2
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20	«Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	Малоопасные по показателю токсичности продуктов горения – Т1
ГОСТ 30244-94	«Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»	Группа горючести – Г1 (слабогорючий)
ГОСТ 30402-96	«Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»	Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемый)

Руководитель
(заместитель руководителя)

А.В. Колчин

Эксперт

А.В. Беляков

