M06 | Besichtigungsbericht Verwaltung

R1 | 2026-02-12

[M06:L01] Hausmeister Leon Falk besichtigt am 12.02.2026. Flecken an der bezeichneten Wand sichtbar. Raumluft einmalig 19 Grad und 65 Prozent relative Feuchte laut Handgerät.

[M06:L02] Messgerät nicht kalibriert dokumentiert, kein Langzeitverlauf. Schrank etwa 5 cm vor einer anderen Außenwand. Keine Feststellung eines Leitungsdefekts.

[M06:L03] Falk empfiehlt Lüften, will die Außenwand durch Fachbetrieb prüfen lassen. Bericht enthält keine abschließende Ursachendiagnose.