

Re: عطاء بئر بردلة

From: Abdul-Latif khalid (phglatif@yahoo.com)

To: abedhakeem@esdc-pal.org

Cc: jburnat@esdc-pal.org

Date: Tuesday, December 8, 2020, 10:49 AM GMT+2

حضرة المهندس عبدالحكيم المحترم

التاريخ: 8/12/2020

بخصوص رسالتكم المتعلقة بتقييم عروض الشركات المتقدمة لمشروع بئر بردلا وبناء على المرفقات ومعايير التقييم فإنني اشير الى الملاحظات التالية:

المعايير	اسم الشركة			
	ابناء الفيصل	سعد عودة	المنارة	الوائل
المدة الزمنية (يوم عمل)	60	75	55	75
السيرة الذاتية الفنية (1-10)	لم يسبق لي التعامل معهم	9	9	8
العرض	العرض على المضخة والمحرك والقطع المذكورة ممتاز. لكن ضروري تقديم عرض في قميص المضخة shroud ولكن هناك العديد من القطع غير مشمولة بالعرض واهمها: العوامة، جهاز قياس مستوى المياه في البئر، مخفف الضغط، الكوابل، الحساسات، مواسير القياس لمستوى المياه، مواسير الضخ اجهزة لوحة الكهرباء وغيرها. يعني هناك ضرورة لتقديم عروض واضحة بكل نوعيات المواد التي سيتم تركيبها في المشروع	العرض على المضخة والمحرك ومواسير الضخ المذكورة ممتاز. لكن ضروري تقديم عرض في قميص المضخة shroud باقي جميع المواد الاخرى لم يقدم بها عروض وهذا مهم جدا طلبه من كل المقاولين لاستكمال التقييم	العرض على المضخة المذكورة ممتاز. لكن ضروري تقديم عرض في قميص المضخة shroud ولكن المحرك يكون من نوع rewindable وليس Encapsulated القطع ممتازة لكن لا يوجد عرض على التالي: مواسير الضخ. مواسير القياس... اجهزة لوحة التحكم .. الكوابل. الخ. وأيضا مهم جدا تقديم عروض واضحة بها لاستكمال التقييم	العرض على المضخة والمحرك ممتاز لكن ضروري تقديم عرض في قميص المضخة shroud. لا يوجد عرض لكل باقي المواد المطلوبة في العطاء مهم جدا تقديم عروض واضحة بها لاستكمال التقييم

ملاحظات:

1- جميع المقاولين لم يقدموا عروض مكتملة للمواد ومن الضروري قبل أي تقييم نهائي ان يقدم المقاول عرض واضح بالنوعيات المقترحة للتوريد والتركييب. المقاول الحائز على افضل العلامات في التقييم الاولي يتم استدعاؤه والطلب منه تقديم عروض تفصيلية بكل النواقص ومن ثم سيتم تقييمها وعلى اساسها يكون مطابقة المواصفات المطلوبة. وفي حال اخفق المقاول

بتحقيق المواصفات المطلوبة في العروض يتم الطلب منه تغييرها لمطابقة مواصفات العطاء واذا اخفق يتم الانتقال للمقاول الذي يليه.

2- لم يتقدم أي مقاول بعرض على قميص المضخة SHROUD وهذا جزئية مهمة جدا في بند المضخة حيث يجب ان يحقق تصميم قميص المضخة الذي يركب السرعة المطلوبة لحركة المياه على محرك المضخة حيث انه واضح في عروض المحركات توصيات الشركات المصنعه بهذا الخصوص

3- لم يتقدم أي مقاول بعرض على كوابل وجهاز حماية محرك المضخة من ارتفاع الحرارة وهذا جزئية مهمة جدا في بند المضخة

4- اعتقد ان المدة الزمنية التي تقدم بها جميع المقاولين مناسبة واعتقد ان الفترة المناسبة هي ثلاث شهور يعني جميعهم ضمن التوقع الزمني للانجاز.

5- السيرة الذاتية لكل الشركات متقاربة في مجال الابار الجوفيه وان كان بعضها اكثر تخصصية في مجال التأهيل إلا انها برأيي متساوية. يبقى شركة الفيصل لا تستطيع الحكم عليها لانه لم يسبق لي التعامل معها ولكن عرضهم مناسب مع الاخذ بعين الاعتبار جميع النواقص في العرض.

6- لم يتقدم أي مقاول بعرض على كيبل المضخة وهذا بند مهم جدا. بخصوص الكوابل المقترحة وطريقة العزل في العطاء من المهم جدا الالتزام بمواصفاتها

The EPR (Ethylene Propylene Rubber) insulation and Elastomeric Cross-linked outer sheath should provide a robust and water-tight barrier. The voltage rating is 0.6/1kV and a temperature rating of -25°C to +90°C. European standard EN 505825-2-21 (AD8 condition complete submersion in water up-to 600 m)

وفي نفس موضوع الكوابل فانه بالنظر لوضع شبكة الكهرباء في منطقة المشروع واحتمالية هبوط الفولتية فأنتني اوصي بزيادة قطر الكيبل بنفس المواصفات المذكورة في العطاء ليصبح $3 \times 70 + 1 \times 35 \text{ mm}^2$ بدلا من المذكور في العطاء $3 \times 50 + 1 \times 25 \text{ mm}^2$ وعليه يتم اخذ عرض من المقاول المرشح للفوز قبل احواله العطاء عليه لأنه ممكن فرق بسيط في السعر.

وتفضلوا بالقبول مع فائق الاحترام،،

Abdul-Latif Mohammad Khalid
Hydrological Engineer
Project Manager
Palestinian Hydrology Group
www.phg.org
Jawwal: 0598 931 783
0599 935 006

On Monday, December 7, 2020, 01:44:52 PM GMT+2, Abed hakeem <abedhakeem@esdc-pal.org> wrote:

حضرة المهندس ابو ابراهيم المحترم

مرفق عطاء شركة ابناء الفيصل مع السرة الذاتية والكتلوجات.

سيتم ارسال باقي العطاءات بايميل ملحق حيث حجم الملفات كبير

شكرا لتعاونكم

ارجو من حضرتكم اعتماد المعايير التالية في التقييم .

- هذه اهم النقاط التي يجب تقييمها في عطاء بئر بردلا من ناحية فنية والعلامة من 70%:-
- 1- التزام المورد/المقاول بالمواصفات الفنية المطلوبة في العطاء او افضل منها. 40%.
 - 2- السيرة الذاتية الفنية للمورد/المقاول في نفس المجال. 10%.
 - 3- التقييم السابق للمورد/المقاول مع المركز ESDC. 10%.
 - 4- التزام المورد/المقاول بالتنفيذ في الفترة الزمنية المحددة من قبل المركز. 10%.