CRITÉRIOS PARA SUBSTITUIÇÃO DA ALAVANCA PARA REDUTOR EM VÁLVULAS BORBOLETAS IMPORTADAS

Borboleta Importada			
ISO 5211			
DN	Furação	Quadrado	Torque (N.m)
2"	F05	9	17
2.1/2"	F05	9	25
3"	F05	9	38
4"	F07	11	60
5"	F07	14	100
6"	F07	14	125
8"	F10	17	250
10"	F10	22	415
12"	F10	22	600
14"	F10	22	950
16"	F14	27	1579
18"	F14	27	1950
20"	F14	36	2540
24"	F16	36	4154

Redutores Importados			
ISO 5211			
Modelo	Furação	Quadrado	Torque (N.m)
30:1	F07	11	300
30:1	F07	11	300
30:1	F07	11	300
30:1	F07	11	300
30:1	F07	14	300
30:1	F07	14	300
44:1	F10	17	600
44:1	F10	22	600
44:1	F10	22	600
50:1	F12	27	950
80:1	F14	36	3400
80:1	F14	36	3400
80:1	F14	36	3400
100:1	F16	36	3400
100:1	F16	46	3400
360:1	F25	55	11000

Observação
Necessário usinar furação F05 no redutor + adaptador de quadrado 11x9
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Necessário usinar furação F10 no redutor + adaptador de quadrado 27x22
adaptador quadrado 36x27
OK
OK