

CONTROL FINAL DE ESTANQUEIDAD DE ENFRIADORES

Fecha	O.T. N°	Prueba N°	Presion (Kg)	Panel							Tapas				Soldadura						OK	NO OK	REPARADO	Probador
				Perfil	Chapa	Pisos	Tubos	Ciba	Ch. Colectora	Anulado	Poros	Rosca	Fijacion	Conecto	Tapa / panel	Conector	Planchuela	Puntera	Operario					
16/11/17	211	52488	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE			x	ALBORNOZ CARLOS	
16/11/17	211	52489	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE			x	ALBORNOZ CARLOS	
16/11/17	211	52490	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	BUSTAMANTE			x	ALBORNOZ CARLOS	
16/11/17	211	52491	15	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	AGUIRRE VICTOR			x	ALBORNOZ CARLOS	
16/11/17	211	52492	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	AGUIRRE VICTOR			x	ALBORNOZ CARLOS	
16/11/17	211	52493	15	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	AGUIRRE VICTOR			x	ALBORNOZ CARLOS	
16/11/17	211	52494	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AGUIRRE VICTOR	x			ALBORNOZ CARLOS	
16/11/17	211	52495	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	MONSERRAT			x	ALBORNOZ CARLOS	
16/11/17	211	52496	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	BUSTAMANTE			x	ALBORNOZ CARLOS	
16/11/17	211	52497	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE	x			ALBORNOZ CARLOS	
16/11/17	211	52498	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE			x	ALBORNOZ CARLOS	
23/11/17	211	52568	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE	x			ALBORNOZ CARLOS	
23/11/17	211	52569	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE			x	ALBORNOZ CARLOS	
23/11/17	211	52570	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	BUSTAMANTE			x	ALBORNOZ CARLOS	
23/11/17	211	52571	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	BUSTAMANTE			x	ALBORNOZ CARLOS	
23/11/17	211	52590	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	BUSTAMANTE			x	ALBORNOZ CARLOS	
23/11/17	211	52591	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	BUSTAMANTE			x	ALBORNOZ CARLOS	
23/11/17	211	52592	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	BUSTAMANTE			x	ALBORNOZ CARLOS	
23/11/17	211	52593	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE			x	ALBORNOZ CARLOS	
23/11/17	211	52594	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE			x	ALBORNOZ CARLOS	
23/11/17	211	52595	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE			x	ALBORNOZ CARLOS	
25/11/17	211	52613	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MONSERRAT			x	PERALTA WALTER	

Fecha	O.T. N°	Prueba N°	Presion (Kg)	Panel							Tapas				Soldadura						OK	NO OK	REPARADO	Probador
				Perfil	Chapa	Pisos	Tubos	Ciba	Ch. Colectora	Anulado	Poros	Rosca	Fijacion	Conecto	Tapa / panel	Conector	Planchuela	Puntera	Operario					
27/11/17	211	52626	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	BUBNIAK			x	ALBORNOZ CARLOS	
27/11/17	211	52628	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BUBNIAK	x			ALBORNOZ CARLOS	
27/11/17	211	52629	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	BUBNIAK			x	ALBORNOZ CARLOS	
27/11/17	211	52630	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	AGUIRRE VICTOR			x	ALBORNOZ CARLOS	
27/11/17	211	52631	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	AGUIRRE VICTOR			x	ALBORNOZ CARLOS	
27/11/17	211	52632	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AGUIRRE VICTOR	x			ALBORNOZ CARLOS	
04/12/17	211	52783	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	AGUIRRE VICTOR			x	ALBORNOZ CARLOS	
04/12/17	211	52784	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	AGUIRRE VICTOR			x	ALBORNOZ CARLOS	
04/12/17	211	52785	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	SANCHEZ ABDON			x	ALBORNOZ CARLOS	
04/12/17	211	52786	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SANCHEZ ABDON			x	ALBORNOZ CARLOS	
04/12/17	211	52787	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	SANCHEZ ABDON			x	ALBORNOZ CARLOS	
04/12/17	211	52824	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	SANCHEZ ABDON			x	ALBORNOZ CARLOS	
05/12/17	211	52825	15	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	SANCHEZ ABDON			x	ALBORNOZ CARLOS	
05/12/17	211	52826	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SANCHEZ ABDON	x			ALBORNOZ CARLOS	
05/12/17	211	52827	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	SANCHEZ ABDON			x	ALBORNOZ CARLOS	
05/12/17	211	52828	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	SANCHEZ ABDON			x	ALBORNOZ CARLOS	
05/12/17	211	52829	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	SANCHEZ ABDON			x	ALBORNOZ CARLOS	
05/12/17	211	52830	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	SANCHEZ ABDON			x	ALBORNOZ CARLOS	
05/12/17	211	52831	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	SANCHEZ ABDON			x	ALBORNOZ CARLOS	
05/12/17	211	52832	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	AGUIRRE VICTOR			x	ALBORNOZ CARLOS	
05/12/17	211	52833	15	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	AGUIRRE VICTOR			x	ALBORNOZ CARLOS	
05/12/17	211	52834	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	AGUIRRE VICTOR			x	ALBORNOZ CARLOS	
05/12/17	211	52835	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	AGUIRRE VICTOR			x	ALBORNOZ CARLOS	
05/12/17	211	52836	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	AGUIRRE VICTOR			x	ALBORNOZ CARLOS	
05/12/17	211	52837	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	MONSERRAT			x	ALBORNOZ CARLOS	

Fecha	O.T. N°	Prueba N°	Presion (Kg)	Panel							Tapas				Soldadura						OK	NO OK	REPARADO	Probador
				Perfil	Chapa	Pisos	Tubos	Ciba	Ch. Colectora	Anulado	Poros	Rosca	Fijacion	Conecto	Tapa / panel	Conector	Planchuela	Puntera	Operario					
05/12/17	211	52838	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MONSERRAT	x			ALBORNOZ CARLOS	
11/12/17	211	52884	15	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	MONSERRAT			x	ALBORNOZ CARLOS	
11/12/17	211	52885	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	MONSERRAT			x	ALBORNOZ CARLOS	
11/12/17	211	52886	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	MONSERRAT			x	ALBORNOZ CARLOS	
11/12/17	211	52887	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	MONSERRAT			x	ALBORNOZ CARLOS	
11/12/17	211	52888	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	MONSERRAT			x	ALBORNOZ CARLOS	
11/12/17	211	52889	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	MONSERRAT			x	ALBORNOZ CARLOS	
11/12/17	211	52890	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MONSERRAT	x			ALBORNOZ CARLOS	
11/12/17	211	52891	15	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	MONSERRAT			x	ALBORNOZ CARLOS	
11/12/17	211	52892	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	MONSERRAT			x	ALBORNOZ CARLOS	
13/12/17	211	52941	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MONSERRAT	x			ALBORNOZ CARLOS	
13/12/17	211	52942	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	MONSERRAT			x	ALBORNOZ CARLOS	
14/12/17	211	52943	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	MONSERRAT			x	ALBORNOZ CARLOS	
14/12/17	211	52947	15	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	MONSERRAT			x	ALBORNOZ CARLOS	
14/12/17	211	52949	15	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	MONSERRAT			x	ALBORNOZ CARLOS	
14/12/17	211	52951	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	SANCHEZ ABDON			x	ALBORNOZ CARLOS	
14/12/17	211	52953	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SANCHEZ ABDON	x			ALBORNOZ CARLOS	
14/12/17	211	52956	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	AGUIRRE VICTOR			x	ALBORNOZ CARLOS	

Sub total:	11	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	10	19	7	2	0	Total paneles OK:		10
																	Total paneles NO OK:		0
																	Total paneles reparados:		55