

# CONTROL FINAL DE ESTANQUEIDAD DE ENFRIADORES

Fecha	O.T. N°	Prueba N°	Presion (Kg)	Panel							Tapas			Soldadura						OK	NO OK	REPARADO	Probador
				Perfil	Chapa	Pisos	Tubos	Ciba	Ch. Colectora	Anulado	Poros	Rosca	Fijacion	Tapa / panel	Conector	Planchuela	Puntera	Operario					
19/12/16	14151	47302	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	AGUIRRE VICTOR			x	BUBNIAK	
19/12/16	14151	47303	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	AGUIRRE VICTOR			x	BUBNIAK	
19/12/16	14151	47304	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	BUBNIAK	
19/12/16	14151	47305	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	BUBNIAK	
19/12/16	14151	47306	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	BUBNIAK	
19/12/16	14151	47307	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	AGUIRRE VICTOR			x	BUBNIAK	
20/12/16	14151	47322	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	AGUIRRE VICTOR			x	BUBNIAK	
21/12/16	14151	47323	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	BUBNIAK	
21/12/16	14151	47324	2	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	AGUIRRE VICTOR			x	BUBNIAK	
21/12/16	14151	47325	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	BUBNIAK	
21/12/16	14151	47326	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	BUBNIAK	
19/04/17	14151	48723	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	BUBNIAK	
19/04/17	14151	48725	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	BUBNIAK	
20/04/17	14151	48729	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	AGUIRRE VICTOR			x	BUBNIAK	
20/04/17	14151	48730	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	MATCOVICH MARCELO			x	BUBNIAK	
05/05/17	14151	48897	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	AGUIRRE VICTOR			x	PERALTA WALTER	
05/05/17	14151	48917	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	AGUIRRE VICTOR			x	PERALTA WALTER	
05/05/17	14151	48919	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	AGUIRRE VICTOR			x	PERALTA WALTER	
05/05/17	14151	48920	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	AGUIRRE VICTOR			x	PERALTA WALTER	

Sub total:	2	0	0	0	1	0	0	18	0	0	3	0	0	0
------------	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---

Total paneles OK:	0
Total paneles NO OK:	0
Total paneles reparados:	19