

CONTROL FINAL DE ESTANQUEIDAD DE ENFRIADORES

Fecha	O.T. N°	Prueba N°	Presion (Kg)	Panel							Tapas			Soldadura						OK	NO OK	REPARADO	Probador
				Perfil	Chapa	Pisos	Tubos	Ciba	Ch. Colectora	Anulado	Poros	Rosca	Fijacion	Tapa / panel	Conector	Planchuela	Puntera	Operario					
15/03/17	14517	48216	12	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	PERALTA WALTER	
16/03/17	14517	48218	12	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	PERALTA WALTER	
16/03/17	14517	48220	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MATCOVICH MARCELO	x			PERALTA WALTER	
16/03/17	14517	48223	12	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER	x			PERALTA WALTER	
16/03/17	14517	48224	12	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER	x			PERALTA WALTER	
17/03/17	14517	48230	12	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	AGUIRRE VICTOR			x	PERALTA WALTER	
03/04/17	14517	48487	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	MONSERRAT ANDRES			x	PERALTA WALTER	
03/04/17	14517	48488	12	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	MONSERRAT ANDRES			x	PERALTA WALTER	
03/04/17	14517	48489	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MONSERRAT ANDRES			x	PERALTA WALTER	
03/04/17	14517	48490	12	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	MONSERRAT ANDRES			x	PERALTA WALTER	
07/04/17	14517	48572	12	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	MONSERRAT ANDRES			x	PERALTA WALTER	
07/04/17	14517	48573	12	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MONSERRAT ANDRES	x			PERALTA WALTER	
07/04/17	14517	48611	12	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MONSERRAT ANDRES	x			PERALTA WALTER	
12/04/17	14517	48657	12	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MATCOVICH MARCELO	x			PERALTA WALTER	
12/04/17	14517	48658	12	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MATCOVICH MARCELO	x			PERALTA WALTER	
12/04/17	14517	48659	12	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MATCOVICH MARCELO	x			PERALTA WALTER	
27/04/17	14517	48800	12	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MONSERRAT ANDRES	x			PERALTA WALTER	
27/04/17	14517	48801	12	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	MONSERRAT ANDRES			x	PERALTA WALTER	
27/04/17	14517	48802	12	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MONSERRAT ANDRES	x			PERALTA WALTER	
28/04/17	14517	48803	12	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	MONSERRAT ANDRES			x	PERALTA WALTER	
28/04/17	14517	48806	12	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	MONSERRAT ANDRES			x	PERALTA WALTER	
28/04/17	14517	48807	12	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MATCOVICH MARCELO			x	PERALTA WALTER	

Fecha	O.T. N°	Prueba N°	Presion (Kg)	Panel							Tapas			Soldadura						OK	NO OK	REPARADO	Probador
				Perfil	Chapa	Pisos	Tubos	Ciba	Ch. Colectora	Anulado	Poros	Rosca	Fijacion	Tapa / panel	Conector	Planchuela	Puntera	Operario					
28/04/17	14517	48826	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MATCOVICH MARCELO			x	PERALTA WALTER	
28/04/17	14517	48827	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MATCOVICH MARCELO			x	PERALTA WALTER	
28/04/17	14517	48828	12	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MONSERRAT ANDRES			x	PERALTA WALTER	
28/04/17	14517	48829	12	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	MONSERRAT ANDRES			x	PERALTA WALTER	
28/04/17	14517	48830	12	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	MONSERRAT ANDRES			x	PERALTA WALTER	
29/04/17	14517	48831	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MATCOVICH MARCELO			x	PERALTA WALTER	
14/06/17	14517	49512	12	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER	x			PERALTA WALTER	
14/06/17	14517	49518	12	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER		x		PERALTA WALTER	
14/06/17	14517	49519	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER		x		PERALTA WALTER	
14/06/17	14517	49520	12	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER		x		PERALTA WALTER	
14/06/17	14517	49543	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER	x			PERALTA WALTER	
16/06/17	14517	49579	12	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	PERALTA WALTER	
19/06/17	14517	49580	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	AGUIRRE VICTOR			x	PERALTA WALTER	
19/06/17	14517	49581	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AGUIRRE VICTOR		x		PERALTA WALTER	

Sub total:	28	0	14	0	1	0	1	13	0	0	1	0	0	0
------------	----	---	----	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---

Total paneles OK:	0
Total paneles NO OK:	16
Total paneles reparados:	20