

CONTROL FINAL DE ESTANQUEIDAD DE ENFRIADORES

Fecha	O.T. N°	Prueba N°	Presion (Kg)	Panel							Tapas			Soldadura						OK	NO OK	REPARADO	Probador
				Perfil	Chapa	Pisos	Tubos	Ciba	Ch. Colectora	Anulado	Poros	Rosca	Fijacion	Tapa / panel	Conector	Planchuela	Puntera	Operario					
06/06/17	14911	49363	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	BUBNIAK	
06/06/17	14911	49364	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	BUBNIAK	
06/06/17	14911	49365	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	BUBNIAK	
07/06/17	14911	49384	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	BUBNIAK	
07/06/17	14911	49385	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	BUBNIAK	
07/06/17	14911	49386	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	BUBNIAK	
07/06/17	14911	49387	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER	x			BUBNIAK	
07/06/17	14911	49388	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	BUBNIAK	
07/06/17	14911	49389	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	BUBNIAK	
07/06/17	14911	49390	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	BUBNIAK	
07/06/17	14911	49391	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	BUBNIAK	
07/06/17	14911	49392	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	BUBNIAK	
07/06/17	14911	49393	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	BUBNIAK	
07/06/17	14911	49394	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	BUBNIAK	
07/06/17	14911	49395	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER	x			BUBNIAK	
07/06/17	14911	49396	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	BUBNIAK	
07/06/17	14911	49397	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	BUBNIAK	
09/06/17	14911	49419	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	BUBNIAK	
09/06/17	14911	49438	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	BUBNIAK	
09/06/17	14911	49439	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	BUBNIAK	
09/06/17	14911	49440	12	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	BUBNIAK	
09/06/17	14911	49441	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	BUBNIAK	

Fecha	O.T. N°	Prueba N°	Presion (Kg)	Panel							Tapas			Soldadura						OK	NO OK	REPARADO	Probador
				Perfil	Chapa	Pisos	Tubos	Ciba	Ch. Colectora	Anulado	Poros	Rosca	Fijacion	Tapa / panel	Conector	Planchuela	Puntera	Operario					
09/06/17	14911	49442	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	BUBNIAK	
09/06/17	14911	49443	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	BUBNIAK	
09/06/17	14911	49444	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	BUBNIAK	
12/06/17	14911	49445	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	BUBNIAK	
12/06/17	14911	49446	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	BUBNIAK	
12/06/17	14911	49447	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	BUBNIAK	
12/06/17	14911	49448	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	BUBNIAK	
12/06/17	14911	49449	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	BUBNIAK	
12/06/17	14911	49450	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	BUBNIAK	
12/06/17	14911	49451	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	BUBNIAK	
12/06/17	14911	49452	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	BUBNIAK	
12/06/17	14911	49453	12	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER	x			BUBNIAK	
12/06/17	14911	49454	12	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	BUBNIAK	
12/06/17	14911	49455	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	BUBNIAK	
12/06/17	14911	49474	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	BUBNIAK	
12/06/17	14911	49475	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	BUBNIAK	
12/06/17	14911	49476	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	BUBNIAK	
12/06/17	14911	49477	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	BUBNIAK	
13/06/17	14911	49478	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	BUBNIAK	
13/06/17	14911	49479	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	BUBNIAK	
13/06/17	14911	49480	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	BUBNIAK	
13/06/17	14911	49481	12	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	BUBNIAK	
19/06/17	14911	49582	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	AGUIRRE VICTOR			x	ALBORNOZ CARLOS	
19/06/17	14911	49583	12	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	ALBORNOZ CARLOS	
19/06/17	14911	49584	12	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	ALBORNOZ CARLOS	

Fecha	O.T. N°	Prueba N°	Presion (Kg)	Panel							Tapas			Soldadura						OK	NO OK	REPARADO	Probador
				Perfil	Chapa	Pisos	Tubos	Ciba	Ch. Colectora	Anulado	Poros	Rosca	Fijacion	Tapa / panel	Conector	Planchuela	Puntera	Operario					
19/06/17	14911	49585	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	ALBORNOZ CARLOS	
19/06/17	14911	49586	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	ALBORNOZ CARLOS	
19/06/17	14911	49587	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	ALBORNOZ CARLOS	
19/06/17	14911	49588	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	MONSERRAT ANDRES			x	ALBORNOZ CARLOS	
19/06/17	14911	49589	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	ALBORNOZ CARLOS	
19/06/17	14911	49590	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	ALBORNOZ CARLOS	
21/06/17	14911	49591	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	ALBORNOZ CARLOS	
21/06/17	14911	49592	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0				x	ALBORNOZ CARLOS	
21/06/17	14911	49593	12	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	MONSERRAT ANDRES			x	ALBORNOZ CARLOS	
21/06/17	14911	49594	12	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	MONSERRAT ANDRES			x	ALBORNOZ CARLOS	
21/06/17	14911	49595	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	AGUIRRE VICTOR			x	ALBORNOZ CARLOS	
21/06/17	14911	49596	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	ALBORNOZ CARLOS	
21/06/17	14911	49597	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	MONSERRAT ANDRES			x	ALBORNOZ CARLOS	
21/06/17	14911	49598	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	ALBORNOZ CARLOS	
03/08/17	14911	50402	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	PERALTA WALTER	
03/08/17	14911	50407	15	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	PERALTA WALTER	

Sub total:	9	2	0	0	3	0	0	53	0	0	27	0	0	0
------------	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	----	---	---	---

Total paneles OK:	2
Total paneles NO OK:	1
Total paneles reparados:	60