

CONTROL FINAL DE ESTANQUEIDAD DE ENFRIADORES

Fecha	O.T. N°	Prueba N°	Presion (Kg)	Panel							Tapas			Soldadura						OK	NO OK	REPARADO	Probador
				Perfil	Chapa	Pisos	Tubos	Ciba	Ch. Colectora	Anulado	Poros	Rosca	Fijacion	Tapa / panel	Conector	Planchuela	Puntera	Operario					
30/08/16	13881	45790	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	MONSERRAT ANDRES			x	PERALTA WALTER	
30/08/16	13881	45791	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MONSERRAT ANDRES			x	PERALTA WALTER	
30/08/16	13881	45792	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		x			PERALTA WALTER	
30/08/16	13881	45793	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	MONSERRAT ANDRES			x	PERALTA WALTER	
30/08/16	13881	45794	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		x			PERALTA WALTER	
30/08/16	13881	45795	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	MONSERRAT ANDRES			x	PERALTA WALTER	
30/08/16	13881	45796	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	MONSERRAT ANDRES			x	PERALTA WALTER	
30/08/16	13881	45797	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	PERALTA WALTER	
30/08/16	13881	45798	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	PERALTA WALTER	
30/08/16	13881	45799	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		x			PERALTA WALTER	
02/09/16	13881	45864	15	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	BUBNIAK	
02/09/16	13881	45865	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	BUBNIAK	
02/09/16	13881	45866	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	BUBNIAK	
02/09/16	13881	45867	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		x			BUBNIAK	
02/09/16	13881	45888	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		x			BUBNIAK	
05/09/16	13881	45889	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		x			BUBNIAK	
05/09/16	13881	45890	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		x			BUBNIAK	
05/09/16	13881	45891	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	BUBNIAK	
05/09/16	13881	45892	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	BUBNIAK	
05/09/16	13881	45893	15	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	MONSERRAT ANDRES			x	BUBNIAK	
05/09/16	13881	45894	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MONSERRAT ANDRES		x		BUBNIAK	
31/01/17	13881	47841	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	LEDESMA OSCAR			x	PERALTA WALTER	

Fecha	O.T. N°	Prueba N°	Presion (Kg)	Panel							Tapas			Soldadura						OK	NO OK	REPARADO	Probador
				Perfil	Chapa	Pisos	Tubos	Ciba	Ch. Colectora	Anulado	Poros	Rosca	Fijacion	Tapa / panel	Conector	Planchuela	Puntera	Operario					
31/01/17	13881	47842	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	LEDESMA OSCAR			x	PERALTA WALTER		
31/01/17	13881	47843	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		x			PERALTA WALTER		
31/01/17	13881	47844	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	LEDESMA OSCAR			x	PERALTA WALTER		
31/01/17	13881	47845	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	LEDESMA OSCAR			x	PERALTA WALTER		
31/01/17	13881	47860	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	LEDESMA OSCAR			x	BUBNIAK		
31/01/17	13881	47861	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	LEDESMA OSCAR			x	BUBNIAK		
31/01/17	13881	47862	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	LEDESMA OSCAR			x	BUBNIAK		
01/02/17	13881	47864	15	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	LEDESMA OSCAR			x	BUBNIAK		
02/03/17	13881	48032	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	LEDESMA OSCAR			x	PERALTA WALTER		
02/03/17	13881	48033	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	LEDESMA OSCAR			x	PERALTA WALTER		
02/03/17	13881	48034	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	LEDESMA OSCAR			x	PERALTA WALTER		
02/03/17	13881	48035	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	LEDESMA OSCAR			x	PERALTA WALTER		
02/03/17	13881	48054	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	LEDESMA OSCAR			x	PERALTA WALTER		
02/03/17	13881	48055	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	LEDESMA OSCAR			x	PERALTA WALTER		
02/03/17	13881	48056	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	LEDESMA OSCAR			x	PERALTA WALTER		
02/03/17	13881	48057	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	LEDESMA OSCAR			x	PERALTA WALTER		
18/05/17	13881	49074	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		x			BUBNIAK		
18/05/17	13881	49075	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	LEDESMA OSCAR			x	BUBNIAK		
18/05/17	13881	49076	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	LEDESMA OSCAR			x	BUBNIAK		
18/05/17	13881	49077	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	LEDESMA OSCAR			x	BUBNIAK		
18/05/17	13881	49096	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		x			BUBNIAK		
18/05/17	13881	49097	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	LEDESMA OSCAR			x	BUBNIAK		
18/05/17	13881	49098	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		x			BUBNIAK		
18/05/17	13881	49099	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	LEDESMA OSCAR			x	BUBNIAK		
18/05/17	13881	49100	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		x			BUBNIAK		

Fecha	O.T. N°	Prueba N°	Presion (Kg)	Panel							Tapas			Soldadura						OK	NO OK	REPARADO	Probador
				Perfil	Chapa	Pisos	Tubos	Ciba	Ch. Colectora	Anulado	Poros	Rosca	Fijacion	Tapa / panel	Conector	Planchuela	Puntera	Operario					
18/05/17	13881	49101	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	LEDESMA OSCAR			x	BUBNIAK	

Sub total:	10	0	0	0	1	0	2	0	0	0	23	9	0	2
------------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---

Total paneles OK:	12
Total paneles NO OK:	1
Total paneles reparados:	35