

# CONTROL FINAL DE ESTANQUEIDAD DE ENFRIADORES

Fecha	O.T. N°	Prueba N°	Presion (Kg)	Panel							Tapas			Soldadura						OK	NO OK	REPARADO	Probador
				Perfil	Chapa	Pisos	Tubos	Chapa colectora	Ciba	Anulado	Poros	Rosca	Fijacion	Tapa / panel	Conecto	Planchuela	Puntera	Operario					
07/01/15	12220	40835	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	MATCOVICH MARCELO			x	PERALTA WALTER	
07/01/15	12220	40836	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	MATCOVICH MARCELO			x	PERALTA WALTER	
07/01/15	12220	40837	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	PANZITTA JORGE			x	PERALTA WALTER	
11/01/15	12957	43155	15	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MATCOVICH MARCELO			x	BUBNIAK	
12/01/15	12549	43166	15	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	LUNA NESTOR			x	BUBNIAK	
19/01/15	12949	43184	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	BUSTAMANTE WALTER			x	BUBNIAK	
25/01/15	1111	43198	10	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	MATCOVICH MARCELO			x	BUBNIAK	

Sub total:	1	1	0	1	0	0	0	6	0	0	2	1	0	0
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Total paneles OK:	0
Total paneles NO OK:	0
Total paneles reparados:	7