Eficiencia energética — KPIs y ahorro estimado

Auditoría de 7 días de curva de carga

Autor: Ing. Ronny L. Díaz López — ingeniería eléctrica de aplicación

Indicadores

- Consumo total: **6 296.2 kWh**
- Demanda punta: **63.9 kW** · carga base: **17.0 kW** · media: **37.5 kW**
- Factor de carga: **0.586**
- Consumo fuera de horario: **2 257.1 kWh**
- Desperdicio estimado: **493.1 kWh** (~**73.96 USD**)

Consumo diario (kWh)

Día	kWh	Día	kWh
04/05	903.7	08/05	889.3
05/05	901.1	09/05	904.2
06/05	896.5	10/05	900.0
07/05	901.4		

Recomendaciones

1. Programar la desconexión de la línea ociosa en horario nocturno.
2. Instalar temporizadores o sensores de presencia en zonas de baja ocupación.
3. Revisar la corrección del factor de potencia si se factura reactiva.
4. Verificar la curva contra la producción para separar carga útil de fuga.

Muestra resumida con fines de portafolio. El informe completo, el código fuente y los datos de detalle son propiedad exclusiva del autor y no se publican.