# Eficiencia energética — KPIs y ahorro estimado

Auditoría de 7 días de curva de carga

**Autor:** Ing. Ronny L. Díaz López — mantenimiento electromecánico y soporte técnico

## Indicadores

- Consumo total: **6 296.2 kWh**
- Demanda punta: **63.9 kW** · carga base: **17.0 kW** · media: **37.5 kW**
- Factor de carga: **0.586**
- Consumo fuera de horario: **2 257.1 kWh**
- Desperdicio estimado: **493.1 kWh** (~**73.96 USD**)

## Consumo diario (kWh)

| Día | kWh | Día | kWh |
|---|---|---|---|
| 04/05 | 903.7 | 08/05 | 889.3 |
| 05/05 | 901.1 | 09/05 | 904.2 |
| 06/05 | 896.5 | 10/05 | 900.0 |
| 07/05 | 901.4 | | |

## Recomendaciones

1. Programar la desconexión de la línea ociosa en horario nocturno.
2. Instalar temporizadores o sensores de presencia en zonas de baja ocupación.
3. Revisar la corrección del factor de potencia si se factura reactiva.
4. Verificar la curva contra la producción para separar carga útil de fuga.

Muestra resumida con fines de portafolio. El informe completo, el código fuente y los datos de detalle son propiedad exclusiva del autor y no se publican.