



elei

# **NORMA TÉCNICA DO CORPO DE BOMBEIROS Nº 01/2025**

## **PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS**

### **Parte 3 - Classificação e exigências**

#### **SUMÁRIO**

- 3.1** Objetivo
- 3.2** Aplicação
- 3.3** Referências
- 3.4** Definições
- 3.5** Classificação
- 3.6** Da altura e da área das edificações e locais edificações ou locais de risco
- 3.7** Da classificação das edificações e locais edificações ou locais de risco
- 3.8** Das exigências com vistas à segurança contra incêndio e pânico

#### **ANEXOS**

**Anexo A.3** Tabelas de classificações e exigências



### **3.1 OBJETIVO**

Estabelecer os critérios e procedimentos para classificação e definição das exigências de medidas de segurança contra incêndio e pânico para as edificações e locais de risco, atendendo ao previsto na legislação de segurança contra incêndio e pânico.

### **3.2 APLICAÇÃO**

A presente Norma Técnica aplica-se as edificações e locais de risco sujeitas à Lei de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Estado de Mato Grosso.

### **3.3 REFERÊNCIAS**

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988.

BRASIL. Decreto Federal n. 20.910, de 06 de janeiro de 1932. Regula a prescrição quinquenal.

BRASIL. Lei Federal n. 8.078, de 11 de outubro de 1990. Código de Defesa do Consumidor.

BRASIL. Lei Federal n. 123, de 14 de dezembro de 2006. Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

BRASIL. Lei Federal 13.425 de 30 de março de 2017 - Estabelece diretrizes gerais sobre medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público; altera as Leis nºs 8.078, de 11 de setembro de 1990, e 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil; e dá outras providências;

BRASIL. Lei Federal 13.874 de 20 de setembro de 2019 - Institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica e dá outras providências;

MATO GROSSO. Constituição do Estado de Mato Grosso, de 05 de outubro de 1989.

MATO GROSSO. Decreto-Lei n. 857, de 29 de agosto de 1984. Aprova as Especificações para Instalação de Segurança Contra Incêndio em Mato Grosso.

MATO GROSSO. Lei Complementar n. 775, de 27 de setembro de 2023. Dispõe sobre a estrutura do Corpo de Bombeiros Militar do

Estado de Mato Grosso e dá outras providências.

MATO GROSSO. Lei Ordinária n. 4.547, de 28 de dezembro de 1982. Dispõe sobre o Sistema Tributário Estadual o processo administrativo tributário e dá outras providências.

MATO GROSSO. Lei Ordinária n. 12.149, de 16 de junho de 2023. Dispõe sobre a Segurança Contra Incêndio e Pânico no Estado de Mato Grosso e dá outras providências.

MATO GROSSO. Decreto n. 628, de 21 de dezembro de 2023. Regulamenta o exercício de fiscalização do CBMMT.

### **3.4 DEFINIÇÕES**

Para os efeitos desta Norma Técnica aplicam-se as definições constantes da NTCB nº 04 – Terminologias e Siglas de Segurança Contra Incêndio e Pânico.

### **3.5 CLASSIFICAÇÃO**

**3.5.1** As edificações mistas são classificadas de acordo com a ocupação de maior risco (maior carga de incêndio calculada), que será adotada para as exigências de TASEG e medidas preventivas.

**3.5.2** Edificação mista é aquela que abriga mais de uma ocupação. Exemplo: edificação que abriga a atividade de comércio de alimentos (Comercial), estoque (Depósito) e escritório (Serviço profissional).

**3.5.3** Ocupação de maior risco é aquela que resultar na maior carga de incêndio total na edificação, devendo ser obtida através do produto entre a carga de incêndio (conforme a NTCB 07 – Carga de incêndio) pela área da ocupação. (para exemplo, vide Tabela 1 do Anexo A.3 desta NTCB).

**3.5.4** Caso haja isolamento de risco entre as ocupações, conforme NTCB 09 – Separação entre edificações e locais de risco, aplicam-se as exigências de TASEG e medidas preventivas para cada risco específico.

**3.5.5** O Certificado de Aprovação do PSCIP e o ASCIP da edificação mista sem isolamento de risco entre as ocupações deverão conter os dados da ocupação de maior risco.

**3.5.6** Se houver isolamento de risco entre as ocupações, conforme NTCB 09, o Certificado de Aprovação do PSCIP e o ASCIP deverá conter os dados de cada ocupação.

**3.5.7** A atividade econômica conforme CNAE não deve ser tomada unicamente como base para definição da ocupação da edificação, devendo ser observado o item 3.5.3.

**3.5.8** São consideradas existentes as edificações e locais de risco construídas anteriormente à vigência da Lei estadual 12.149/2023, desde que possuam documento comprobatório.

**3.5.9** Para fins da classificação da edificação como existente, considera-se como comprobatório o documento de fé pública que comprove a sua data de construção.

**3.5.10** Na impossibilidade de apresentação de documento comprobatório, e por interesse e solicitação do responsável pela edificação, o reconhecimento de existência poderá ser solicitado por meio de fato notório, embasado em registros fotográficos, imagens de satélite, publicações antigas, dentre outros.

**3.5.11** A solicitação de reconhecimento de Fato Notório deverá ser formulada por meio de requerimento de Parecer Técnico (Anexo A.1) e será avaliada por Comissão Técnica nos moldes do item 1.8 da NTCB 01 – Parte 01 – Generalidades, com o escopo de formar convicção sobre o fato apresentado.

**3.5.12** A edificação que for considerada como existente deverá ter seu PSCIP aprovado com base na NTCB 30 - Adaptação às Normas de Segurança Contra Incêndio.

**3.5.13** Toda e qualquer modificação nas edificações ou locais de risco deverão ser informadas ao Corpo de Bombeiros Militar por meio do serviço de Alteração de Dados, com exceção dos casos dispensáveis previstos nesta Norma.

### **3.6 DA ALTURA E DA ÁREA DAS EDIFICAÇÕES OU LOCAIS DE RISCO**

**3.6.1** Para fins de aplicação desta Norma, a altura será considerada a medida em metros, entre o ponto que caracteriza a saída do nível de descarga ao piso do último

pavimento habitável, podendo ser ascendente ou descendente. Na mensuração da altura da edificação, não serão considerados:

- a. mezaninos;
- b. pavimento superior da unidade duplex do último piso da edificação;
- c. pavimentos superiores destinados, exclusivamente, a áticos, casas de máquinas, barriletes, reservatórios de água e assemelhados.

**3.6.2** Para implementação das medidas de segurança contra incêndio nas edificações e locais edificações ou locais de risco que tiverem saída para mais de uma via pública, em níveis diferentes, prevalecerá a maior altura.

**3.6.3** Não serão consideradas áreas construídas para fins de enquadramento nas Tabelas 6 do anexo A.3 desta Norma as seguintes áreas:

- a. telheiros, com laterais abertas, destinados à proteção de utensílios, caixas d'água, tanques e outras instalações desde que não tenham área superior a 4,00 m<sup>2</sup> (quatro metros quadrado);
- b. platibandas;
- c. beirais de telhado até um metro de projeção;
- d. passagens cobertas, com largura máxima de 3 (três) metros, com laterais abertas, destinadas apenas à circulação de pessoas ou mercadorias;
- e. escadas;
- f. dutos de ventilação das saídas de emergência;
- g. reservatórios de água ou outros líquidos não combustíveis ou inflamáveis;
- h. coberturas incombustíveis e sombrites destinadas exclusivamente a estacionamento de veículos localizadas no térreo, sem fechamentos laterais.
- ~~i. painéis solares.~~
- i. painéis solares instalados diretamente ao solo, sem ocupação das áreas inferiores sob sua projeção.

(alterado pela Portaria nº. 035/GAB/CMTEGERAL/2025, público no B.G.E nº. 3539 de 07 de Maio de 2025)

**3.6.4** Não serão computadas para fins de enquadramento nas Tabelas 6 do Anexo A.3 desta Norma, exclusivamente para as exigências dos sistemas hidráulicos e compartimentação, as seguintes áreas:

a. as coberturas de bombas de combustível desde que não sejam utilizadas para outros fins;

b. reservatórios de água, piscinas, banheiros, vestiários e semelhantes;

c. as coberturas das praças de pedágio;

d. coberturas constituídas por painéis solares, desde que arrançadas em lotes de até 750,0m<sup>2</sup>, isoladas entre si por afastamento mínimo de 4 (quatro) metros, sem fechamentos laterais;

(alterado pela Portaria nº. 035/GAB/CMTEGERAL/2025, público no B.G.E nº. 3539 de 07 de Maio de 2025)

**3.6.5** A TASEG a ser recolhida deverá ser calculada conforme a área total da edificação ou local de risco, inclusive para os casos dos itens 3.6.3 e 3.6.4.

~~**3.6.5.1** Para as áreas construídas destinadas exclusivamente à criação de animais, deverão ser aplicados os fatores de ajustamento de risco para o cômputo de área total construída para fins de cálculo de TASEG:~~

~~a. Risco baixo: 1/4 (um quarto);~~

~~b. Risco médio: 2/3 (dois terços);~~

~~c. Risco alto: 1 (um).~~

~~**3.6.5.1.1** A área a ser considerada para emissão da TASEG será o produto entre a área aplicada e o fator de ajustamento de risco.~~

~~(suprimido pela Portaria nº. 035/GAB/CMTEGERAL/2025, público no B.G.E nº. 3539 de 07 de Maio de 2025)~~

**3.6.5.2** Não serão computadas as seguintes áreas para fins de cálculo da TASEG:

a. coberturas do tipo “sombrites”, sem fechamentos laterais, destinada exclusivamente a estacionamento de veículos;

b. passagens cobertas, com largura máxima de 3 (três) metros, com laterais abertas, destinadas apenas à circulação de pessoas ou mercadorias;

c. piscinas, açudes, lagos, reservatórios de água ou outros líquidos não combustíveis ou inflamáveis;

~~d. painéis solares;~~

d. painéis solares instalados diretamente ao solo, sem ocupação das áreas inferiores sob sua projeção;

(alterado pela Portaria nº. 035/GAB/CMTEGERAL/2025, público no B.G.E nº. 3539 de 07 de Maio de 2025)

e. coberturas tipo “estufas ou sombrites” destinadas ao cultivo de horticulturas, fruticulturas e floriculturas;

f. quadras poliesportivas e similares, sem coberturas e com laterais abertas ou de elementos vazados.

g. residência exclusivamente unifamiliar única no terreno e aquelas localizadas em edificações com ocupações mistas, com até 12 metros de altura descendente e que possuam acessos independentes.

**3.6.6** Em caso de recolhimento de TASEG inferior ao valor do serviço a ser prestado, deve ser recolhida taxa que complemente o valor total do serviço.

**3.6.7** A TASEG de análise e vistoria de eventos temporários deve ser calculada considerando às seguintes áreas:

**a. evento aberto, sem área delimitada:** áreas edificadas, arenas, stands, áreas destinadas à espectadores, barracas, arquibancadas, brinquedos, palcos, camarotes, estruturas destinadas a ocupação de pessoas e similares;

**b. evento com área delimitada:**

**b.1 Com ocupação total da área delimitada:** toda a área delimitada;

**b.2 Com ocupação parcial da área delimitada:** áreas contempladas no subitem “a”, excluindo-se arruamento interno destinado à circulação de pessoas, estacionamentos descobertos e demais áreas em que não haverá acesso e/ou ocupação humana.

### **3.7 DA CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E LOCAIS DE RISCO (ANEXO A.3)**

As edificações e locais edificações ou locais de risco serão classificadas conforme os seguintes critérios:

a. quanto ao período de existência: de acordo com a Tabela 2;

b. quanto à ocupação: de acordo com a Tabela 3;

c. quanto à altura: de acordo com a Tabela 4;

d. quanto à carga de incêndio: de acordo com a Tabela 5;

e. quanto às medidas de segurança contra incêndio e pânico: de acordo com as Tabelas 6 (6A a 6M).

**3.7.1** Na hipótese de não ser encontrada a classificação da ocupação e classe de risco nos Anexos citados no item 3.7, o responsável técnico deverá realizar o enquadramento por similaridade.

### **3.8 DAS EXIGÊNCIAS COM VISTAS À SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO**

**3.8.1** As medidas de segurança contra incêndio e pânico das edificações e locais de risco são aquelas elencadas no artigo 14 da Lei estadual nº. 12.149/2023 devendo ser projetadas e executadas por Responsável Técnico, conforme descrito no item 4.553 da NTCB Nº 04/2020, visando atender aos seus objetivos.

**3.8.2** As edificações e locais edificações consideradas existentes deverão atender às exigências contidas na Tabela 2 do Anexo A.3 desta NTCB.

**3.8.3** Consideram-se obrigatórias as exigências assinaladas com “X” nas Tabelas 6, ambas do Anexo A.3 desta NTCB, devendo ser observadas, ainda, as ressalvas em notas transcritas logo abaixo das respectivas exigências.

**3.8.3.1** As exigências e/ou dispensas das normas específicas, caso haja divergência, prevalecem sobre as referenciadas nas Tabelas do Anexo A.3 desta NTCB.

**3.8.3.2** Cada medida de segurança contra incêndio, constante nas Tabelas 6 (6A a 6M) do Anexo A.3, deverá obedecer aos parâmetros estabelecidos na respectiva Norma Técnica do Corpo de Bombeiros Militar.

**3.8.3.3** As edificações e locais de risco enquadradas como PTec, com área igual ou inferior a 750 m² e altura igual ou inferior a 12 metros, deverão atender às exigências da Tabela 6 desta Norma e suas notas.

**3.8.3.4** As edificações e locais de risco não enquadradas no item 3.8.3.3, deverão atender às exigências das Tabelas 6A a 6M desta Norma e suas notas.

**3.8.3.5** As edificações e locais de risco que sejam concebidas através de *Container* deverão atender a exigências previstas no item 3.8.3.3 ou 3.8.3.4.

**3.8.4** Além de observar o contido na presente Norma, as edificações e locais de risco deverão atender a NTCB específica, ou outra norma adotada pelo CBMMT, quando:

- a. houver comercialização e/ou utilização de gás liquefeito de petróleo (GLP), gás natural (GN) ou gás natural veicular (GNV);
- b. houver manipulação e/ou armazenamento de produtos perigosos, explosivos e líquidos inflamáveis ou combustíveis;
- c. utilizar cobertura de sapê, piaçava ou similares;
- d. for provida de heliporto ou heliponto;
- e. houver comércio de fogos de artifício;
- f. houver espetáculos de pirotecnia;
- g. houver realização de eventos temporários;
- h. houver estrutura de recebimento, beneficiamento e armazenagem de produtos agrícolas e seus derivados, entre eles: sementes oleaginosas, sementes agrícolas, legumes, açúcar, farinhas, insumos, entre outros produtos;
- i. produção ou desdobra de madeira serrada e serrarias sem desdobramento de madeira;
- j. houver edificações destinadas exclusivamente a criação de animais e aquicultura.

**3.8.5** O CBMMT poderá adotar normas, através de Portaria assinada pelo Comandante Geral, para a implementação de medidas de segurança contra incêndio e pânico.

**3.8.5.1** Nos casos omissos, o responsável técnico poderá apresentar junto aos PSCIPs, normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, dos órgãos oficiais ou outras reconhecidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

**3.8.6** As edificações e locais de risco deverão ter suas instalações elétricas e sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) avaliados, elaborados e/ou executados de acordo com as prescrições das normas brasileiras oficiais.

**3.8.6.1** No caso do SPDA, os profissionais responsáveis deverão apresentar a declaração de gerenciamento de risco da edificação constante no Anexo E.4 (NTCB 01 – Parte 4), acompanhada de ART/RRT/TRT com atividade técnica específica, onde se comprometem a cumprir as prescrições constantes da NBR 5419. Caso outro profissional assine o referido anexo, deverá ser apresentada a sua ART/RRT/TRT.

**3.8.6.1.1** A atividade técnica a ser apresentada no documento de responsabilidade técnica deve fazer menção quanto a elaboração de projeto, se for o caso, ou apenas ao gerenciamento de risco.

**3.8.6.1.2** Quando o responsável técnico pela elaboração do PSCIP também for o responsável pelo SPDA poderá ser apresentado uma única ART/RRT/TRT, desde que conste as duas atividades técnicas de forma distinta.

**3.8.6.2** No caso das instalações elétricas, deverá ser apresentado o Anexo K.4 (NTCB 01 – Parte 4) desta NTCB, acompanhado de ART/RRT/TRT com atividade técnica específica, que ateste que as instalações elétricas cumprem com as prescrições da NBR 5410.

**3.8.6.2.1** Para as edificações que possuam comprovação de existência e que não tenham sofrido alterações que demandem a atualização do projeto elétrico, a atividade técnica apresentada na ART/RRT/TRT deverá estar relacionada à inspeção das instalações elétricas.

**3.8.6.2.2** Na solicitação da vistoria técnica deverá ser apresentado o laudo elétrico e/ou atestado de conformidade da instalação elétrica acompanhado de ART, RRT ou TRT.

**3.8.6.2.2.1** O laudo elétrico de que trata o item 3.8.6.2.2 é exigido somente para a primeira vistoria (habite-se) de edificações consideradas existentes.

**3.8.6.2.2.2** O laudo de que trata o item 3.8.6.2.2 somente será aceito pelo CBMMT durante 02 (dois) anos, contados da data de sua emissão, exceto se o Responsável Técnico definir validade inferior.

**ANEXO A.3 – NTCB 01**

**TABELA 1**

EXEMPLO DE CLASSIFICAÇÃO DE EDIFICAÇÃO MISTA SEM ISOLAMENTO DE RISCO ENTRE AS OCUPAÇÕES, PREVALECENDO A OCUPAÇÃO COM MAIOR CARGA DE INCÊNDIO.

| Ocupação                                      | Área (m²) | Carga de Incêndio (MJ/m²) | Carga de Incêndio Total (MJ) |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------------|
| Comércio de alimentos (Comercial)             | 200       | 400                       | 80.000                       |
| Estoque (Depósito)                            | 60        | 1000                      | 60.000                       |
| Escritório (Serviço profissional)             | 30        | 700                       | 21.000                       |
| Enquadramento da edificação de ocupação mista |           |                           |                              |
| Área total (m²)                               |           | 290                       |                              |
| Ocupação da Edificação                        |           | Comercial*                |                              |
| *Maior carga de incêndio total obtida         |           |                           |                              |

**TABELA 2**

PERÍODO DE EXISTÊNCIA DA EDIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO E LOCAIS DE RISCO E EXIGÊNCIAS MÍNIMAS

| Período de existência da edificação, instalação e local de risco                                                                         | Qualquer área e altura                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Anterior à 19/08/2023                                                                                                                    | De acordo com as prescrições e exigências da NTCB 30. |
| A partir de 19/08/2023                                                                                                                   | De acordo com a Lei 12.149/2023.                      |
| É necessária a apresentação do documento que comprove o período de existência da edificação conforme previsto no item 3.5.8 desta Norma. |                                                       |

**TABELA 3**

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES, INSTALAÇÕES E LOCAIS DE RISCO QUANTO À OCUPAÇÃO

| Ocupação |                       |         | Descrição               | Exemplos                                                                                                             |
|----------|-----------------------|---------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupo    | Uso                   | Divisão |                         |                                                                                                                      |
| A        | Residencial           | A-1     | Habitação unifamiliar   | Casas térreas ou assobradadas (isoladas ou não)                                                                      |
|          |                       | A-2     | Habitação multifamiliar | Edifícios de apartamentos em geral e condomínios horizontais                                                         |
|          |                       | A-3     | Habitação coletiva      | Pensionatos, internatos, alojamentos, mosteiros, conventos, residências geriátricas. Capacidade máxima de 16 leitos. |
| B        | Serviço de hospedagem | B-1     | Hotel e assemelhado     | Hotéis, motéis, pensões, hospedarias, pousadas, albergues, casas de cômodos e divisão A-3 com mais de 16 de leitos.  |
|          |                       | B-2     | Hotel residencial       | Hotéis e assemelhados com cozinha própria nos apartamentos (incluem-se os apart-hotéis) e assemelhados.              |

**Norma Técnica do Corpo de Bombeiros nº 01/2025 – Procedimentos Administrativos**  
**Parte 3 – Classificação e exigências**

|          |                                     |            |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C</b> | <b>Comercial</b>                    | <b>C-1</b> | Comércio com baixa carga de incêndio                                 | Armarinhos, artigos de metal, louças, artigos hospitalares e outros.                                                                                                                                                            |
|          |                                     | <b>C-2</b> | Comércio com média e alta carga de incêndio                          | Edifícios de lojas de departamentos, comércio atacadista/varejista (atacarejo), magazines, galerias comerciais, supermercados em geral, mercados e outros.                                                                      |
|          |                                     | <b>C-3</b> | Shoppings centers                                                    | Centro de compras em geral.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>D</b> | <b>Serviço profissional</b>         | <b>D-1</b> | Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios | Escritórios administrativos ou técnicos, instituições financeiras (que não estejam incluídas em D-2), cabeleireiros, centros profissionais e assemelhados.                                                                      |
|          |                                     | <b>D-2</b> | Agência bancária                                                     | Agências bancárias e assemelhados.                                                                                                                                                                                              |
|          |                                     | <b>D-3</b> | Serviço de reparação (exceto os classificados em G-4)                | Lavanderias, assistência técnica, reparação e manutenção de aparelhos eletrodomésticos, chaveiros, pintura de letreiros e outros.                                                                                               |
|          |                                     | <b>D-4</b> | Laboratório                                                          | Laboratórios de análises clínicas sem internação, laboratórios químicos, fotográficos e assemelhados.                                                                                                                           |
| <b>E</b> | <b>Educacional e cultura física</b> | <b>E-1</b> | Escola em geral                                                      | Escolas de primeiro, segundo e terceiro graus, cursos supletivos, cursos pré-universitários e assemelhados.                                                                                                                     |
|          |                                     | <b>E-2</b> | Escola especial                                                      | Escolas de artes e artesanato, de línguas, de cultura geral, de cultura estrangeira, escolas religiosas e assemelhados.                                                                                                         |
|          |                                     | <b>E-3</b> | Espaço para cultura física                                           | Locais de ensino e/ou práticas de artes marciais, ginástica (artística, dança, musculação e outros) esportes coletivos (tênis, futebol e outros que não estejam incluídos em F-3), sauna, casas de fisioterapia e assemelhados. |
|          |                                     | <b>E-4</b> | Centro de treinamento profissional                                   | Escolas profissionais em geral.                                                                                                                                                                                                 |
|          |                                     | <b>E-5</b> | Pré-escola                                                           | Creches, escolas maternas, jardins de infância.                                                                                                                                                                                 |
|          |                                     | <b>E-6</b> | Escola para portadores de deficiências                               | Escolas para portadores de necessidades especiais.                                                                                                                                                                              |
| <b>F</b> | <b>Local de reunião de público</b>  | <b>F-1</b> | Local onde há objeto de valor inestimável                            | Museus, centro de documentos históricos, bibliotecas e assemelhados.                                                                                                                                                            |
|          |                                     | <b>F-2</b> | Local religioso e velório                                            | Igrejas, capelas, mesquitas, cemitérios, necrotérios e salas de funerais.                                                                                                                                                       |

**Norma Técnica do Corpo de Bombeiros nº 01/2025 – Procedimentos Administrativos**  
**Parte 3 – Classificação e exigências**

| Ocupação |                                   |         | Descrição                                                                        | Exemplos                                                                                                                                                              |
|----------|-----------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupo    | Uso                               | Divisão |                                                                                  |                                                                                                                                                                       |
| F        | Local de reunião de público       | F-3     | Centro esportivo e de exibição                                                   | Estádios, ginásios e piscinas com arquibancadas, rodeios, autódromos, sambódromos, arenas em geral, pista de patinação e assemelhados.                                |
|          |                                   | F-4     | Estação e terminal de passageiro                                                 | Estações rodoferroviárias, portos, metrô, aeroportos, heliponto, estações de transbordo em geral e assemelhados.                                                      |
|          |                                   | F-5     | Arte cênica e auditório                                                          | Teatros em geral, cinemas, auditórios em geral e assemelhados.                                                                                                        |
|          |                                   | F-6     | Clubes sociais e de diversão                                                     | Clubes em geral, restaurantes dançantes, bingo, tiro ao alvo e boliche.                                                                                               |
|          |                                   | F-7     | Construção provisória                                                            | Circos, parques de exposições, parque de diversões, feiras, eventos de foodtruck e assemelhados                                                                       |
|          |                                   | F-8     | Local para refeição                                                              | Restaurantes, lanchonetes, bares, cafés, refeitórios, cantinas e assemelhados.                                                                                        |
|          |                                   | F-9     | Recreação pública                                                                | Jardim zoológico, parques recreativos, locais destinados a observação turística e de lazer, observatórios, monumentos, mirantes, torres de observação e assemelhados. |
|          |                                   | F-10    | Exposição de objetos e animais                                                   | Salões de exposição de objetos e animais, aquários e planetários.                                                                                                     |
|          |                                   | F-11    | Boates                                                                           | Casa noturnas, danceterias, discotecas e assemelhados.                                                                                                                |
| G        | Serviço automotivo e assemelhados | G-1     | Garagem sem acesso de público e sem abastecimento                                | Garagens automáticas.                                                                                                                                                 |
|          |                                   | G-2     | Garagem com acesso de público e sem abastecimento                                | Garagens coletivas sem automação, em geral, sem abastecimento (exceto veículos de carga e coletivos).                                                                 |
|          |                                   | G-3     | Local dotado de abastecimento de combustível                                     | Postos de abastecimento e serviço, garagens (exceto veículos de carga e coletivos).                                                                                   |
|          |                                   | G-4     | Serviço de conservação, manutenção e reparos.                                    | Oficinas de conserto de veículos. Oficinas e garagens de veículos de carga e coletivos, máquinas agrícolas e rodoviárias, retificadoras de motores.                   |
|          |                                   | G-5     | Hangares                                                                         | Abrigos para aeronaves.                                                                                                                                               |
| H        | Serviço de saúde e institucional  | H-1     | Hospitais veterinários e assemelhados                                            | Hospitais, clínicas e consultórios veterinários.                                                                                                                      |
|          |                                   | H-2     | Local onde pessoas requerem cuidados especiais por limitações físicas ou mentais | Asilos, abrigos geriátricos, hospitais psiquiátricos, tratamento de dependentes de drogas, álcool.<br>Todos sem celas.                                                |
|          |                                   | H-3     | Hospital e assemelhados                                                          | Hospitais, prontos-socorros, clínicas, ambulatórios e postos de atendimento de urgência, postos de saúde e puericultura.<br>Todos com internação.                     |
|          |                                   | H-4     | Edificações do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário.                        | Tribunais, quartéis, delegacias, postos policiais e assemelhados.                                                                                                     |
|          |                                   | H-5     | Local onde a liberdade das pessoas sofre restrições                              | Manicômios, reformatórios, prisões em geral e assemelhados. Todos com celas.                                                                                          |

| Ocupação |                                         |            | Descrição                                                                                                                                                    | Exemplos                                                                                                                                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupo    | Uso                                     | Divisão    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>H</b> | <b>Serviço de saúde e institucional</b> | <b>H-6</b> | Clínica e consultório médico e odontológico                                                                                                                  | Clínicas médicas, consultórios em geral, unidades de hemodiálise, ambulatórios e assemelhados. Todos sem internação.                                                                                                   |
| <b>I</b> | <b>Industrial</b>                       | <b>I-1</b> | Locais onde as atividades exercidas e os materiais utilizados apresentam baixo potencial de incêndio (carga de incêndio até 300 MJ/m <sup>2</sup> )          | Manipulação de materiais com baixo risco de incêndio, tais como fábricas em geral, onde os processos não envolvem a utilização intensiva de materiais combustíveis.                                                    |
|          |                                         | <b>I-2</b> | Locais onde as atividades exercidas e os materiais utilizados apresentam médio potencial de incêndio (carga de incêndio de 301 até 1.200 MJ/m <sup>2</sup> ) | Manipulação de materiais com médio risco de incêndio, tais como: artigos de vidro, automóveis, bebidas destiladas, instrumentos musicais, móveis, serrarias, alimentos marcenarias, fábricas de caixas e assemelhados. |
|          |                                         | <b>I-3</b> | Locais onde há alto risco de incêndio. Locais com carga de incêndio superior a 1.200 MJ/m <sup>2</sup>                                                       | Atividades industriais que envolvam líquidos e gases inflamáveis, materiais oxidantes, destilarias, refinarias, ceras, espuma sintética, tintas e borracha.                                                            |
| <b>J</b> | <b>Depósito</b>                         | <b>J-1</b> | Depósitos de material incombustível                                                                                                                          | Edificações sem processo industrial que armazenam materiais incombustíveis. Todos sem embalagem.                                                                                                                       |
|          |                                         | <b>J-2</b> | Todo tipo de depósito                                                                                                                                        | Depósitos com carga de incêndio até 300 MJ/m <sup>2</sup> .                                                                                                                                                            |
|          |                                         | <b>J-3</b> | Todo tipo de depósito                                                                                                                                        | Depósitos com carga de incêndio entre 300 a 1.200 MJ/m <sup>2</sup> .                                                                                                                                                  |
|          |                                         | <b>J-4</b> | Todo tipo de depósito                                                                                                                                        | Depósitos onde a carga de incêndio ultrapassa a 1.200 MJ/m <sup>2</sup> .                                                                                                                                              |
| <b>L</b> | <b>Explosivos</b>                       | <b>L-1</b> | Comércio                                                                                                                                                     | Comércio em geral de fogos de artifícios e assemelhados.                                                                                                                                                               |
|          |                                         | <b>L-2</b> | Indústria                                                                                                                                                    | Indústria de material explosivo.                                                                                                                                                                                       |
|          |                                         | <b>L-3</b> | Depósito                                                                                                                                                     | Depósito de material explosivo.                                                                                                                                                                                        |
| <b>M</b> | <b>Especial</b>                         | <b>M-1</b> | Túnel                                                                                                                                                        | Túnel rodoviário e marítimo, destinados à transporte diversos.                                                                                                                                                         |
|          |                                         | <b>M-2</b> | Líquido ou gás, inflamáveis ou combustíveis                                                                                                                  | Edificação destinada à produção, manipulação, armazenamento, revenda e distribuição de líquidos ou gases combustíveis e inflamáveis.                                                                                   |
|          |                                         | <b>M-3</b> | Central de comunicação e energia                                                                                                                             | Central telefônica, centros de comunicação, centrais de transmissão e de distribuição de energia.                                                                                                                      |
|          |                                         | <b>M-4</b> | Propriedade em transformação                                                                                                                                 | Locais em construção ou demolição.                                                                                                                                                                                     |
|          |                                         | <b>M-5</b> | Agroindustrial. Agricultura, pecuária, produção florestal, aquicultura e aquaponia.                                                                          | Unidades de armazenamento e beneficiamento (silos, secadores de grãos, armazéns e similares). Compreende também a exploração ordenada dos recursos naturais vegetais e animais em ambiente natural e protegido.        |

| Ocupação |          |         | Descrição                 | Exemplos                                                                                             |
|----------|----------|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupo    | Uso      | Divisão |                           |                                                                                                      |
| M        | Especial | M-6     | Terra selvagem            | Floresta, reserva ecológica, parque florestal e assemelhados.                                        |
|          |          | M-7     | Pátio de <i>container</i> | Área aberta destinada a armazenamento de <i>container</i> .                                          |
|          |          | M-8     | Processamento de lixo     | Propriedade destinada ao processamento, reciclagem ou armazenamento de material recusado/descartado. |

**TABELA 4**

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES, INSTALAÇÕES E LOCAIS DE RISCO QUANTO À ALTURA.

| Tipo | Denominação                         | Altura                                  |
|------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| I    | Edificação Térrea                   | Um pavimento                            |
| II   | Edificação Baixa                    | $H \leq 6,00 \text{ m}$                 |
| III  | Edificação de Baixa-Média<br>Altura | $6,00 \text{ m} < H < 12,00 \text{ m}$  |
| IV   | Edificação de Média Altura          | $12,00 \text{ m} < H < 23,00 \text{ m}$ |
| V    | Edificação Medianamente<br>Alta     | $23,00 \text{ m} < H < 30,00 \text{ m}$ |
| VI   | Edificação Alta                     | Acima de 30,00 m                        |

**TABELA 5**

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES, INSTALAÇÕES E LOCAIS DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO.

| Risco | Carga de incêndio MJ/m² |
|-------|-------------------------|
| Baixo | Até 300 MJ/m²           |
| Médio | De 301 a 1.200 MJ/m²    |
| Alto  | Acima de 1.200 MJ/m²    |

**TABELA 6**

**EXIGÊNCIAS PARA EDIFICAÇÕES COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 750 m² OU ALTURA INFERIOR OU IGUAL A 12 m**

| Medidas de Segurança Contra Incêndio | A, D, E e G    | B              | C              | F                                    |                | H              |                | I, J, M3 e M8    | L1 <sup>3</sup> |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
|                                      |                |                |                | F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8 e F10 | F9             | H1, H4 e H6    | H2, H3 e H5    |                  |                 |
| Controle de materiais de acabamento  | X              | X              | X              | X                                    | X              | X              | X              | X                | X               |
| Extintores                           | X              | X              | X              | X                                    | X              | X              | X              | X <sup>2</sup>   | X               |
| Iluminação de emergência             | X              | X              | X              | X                                    | X              | X              | X              | X <sup>2</sup>   | X               |
| Saídas de emergência                 | X              | X              | X              | X                                    | X              | X              | X              | X                | X               |
| Sinalização de emergência            | X              | X              | X              | X                                    | X              | X              | X              | X                | X               |
| Acesso de viaturas                   | X <sup>1</sup> | X <sup>1</sup> | X <sup>1</sup> | X <sup>1</sup>                       | X <sup>1</sup> | X <sup>1</sup> | X <sup>1</sup> | X <sup>1,2</sup> | X <sup>1</sup>  |

- 1 – Apenas para locais com arruamento interno.  
2 – Dispensado para torres de comunicação.  
3 – Somente para edificações com até 100 m² de área construída.

**NOTAS GENÉRICAS**

**a** - As instalações elétricas e o SPDA devem ser avaliados, projetados e executados por profissionais habilitados, seguindo as normas técnicas oficiais, em especial NBR 5410 e 5419.

**TABELA 6 A**  
**EXIGÊNCIAS PARA EDIFICAÇÕES DO GRUPO A**  
**(ÁREA SUPERIOR A 750 m² OU ALTURA SUPERIOR A 12 m)**

| Medidas de Segurança<br>Contra Incêndio         | GRUPO A - RESIDENCIAL                     |                |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                 | A-2 e A-3                                 |                |                |                |                |                |
|                                                 | Classificação quanto à altura (em metros) |                |                |                |                |                |
|                                                 | Térrea                                    | H ≤ 6          | 6 < H ≤ 12     | 12 < H ≤ 23    | 23 < H ≤ 30    | Acima de 30    |
| Acesso de viatura                               | X                                         | X              | X              | X              | X              | X              |
| Alarme de incêndio                              | X                                         | X              | X              | X              | X              | X              |
| Brigada de incêndio                             | X                                         | X              | X              | X              | X              | X              |
| Compartimentação vertical                       |                                           |                |                | X              | X              | X              |
| Controle de materiais de acabamento             | X                                         | X              | X              | X              | X              | X              |
| Elevador de emergência                          |                                           |                |                |                |                | X <sup>1</sup> |
| Extintores                                      | X                                         | X              | X              | X              | X              | X              |
| Hidrante e mangotinhos                          | X                                         | X              | X              | X              | X              | X              |
| Iluminação de emergência                        | X                                         | X              | X              | X              | X              | X              |
| Resistência ao fogo dos elementos de construção | X                                         | X              | X              | X              | X              | X              |
| Saídas de emergência                            | X                                         | X              | X              | X              | X              | X              |
| Controle de fumaça                              | X <sup>2</sup>                            | X <sup>2</sup> | X <sup>2</sup> | X <sup>2</sup> | X <sup>2</sup> | X <sup>2</sup> |
| Sinalização de emergência                       | X                                         | X              | X              | X              | X              | X              |

**NOTAS ESPECÍFICAS:**

**1** – somente para edificações com altura superior a 80 m;

**2**- Aplica-se a edificações que possuam subsolo, rotas de fuga protegida de saídas horizontais, átrios e edifícios sem janela ou outros casos conforme NTCB 43.

**NOTAS GENÉRICAS:**

**a** – recomenda-se a instalação de sistema de interfone nos condomínios horizontais, devendo que cada edificação possua um ramal ligado à central, que deve ficar numa portaria com vigilância humana 24 horas e tenha uma fonte autônoma, com duração mínima de 60 min;

**b** – a instalação de medidas de segurança contra incêndio e pânico no interior das unidades autônomas é opcional.

TABELA 6 B

EXIGÊNCIAS PARA EDIFICAÇÕES DO GRUPO B  
(ÁREA SUPERIOR A 750 m² OU ALTURA SUPERIOR A 12 m)

| Medidas de Segurança<br>Contra Incêndio            | GRUPO B – SERVIÇO DE HOSPEDAGEM           |                  |                  |                  |                  |                |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|                                                    | B-1 e B-2                                 |                  |                  |                  |                  |                |
|                                                    | Classificação quanto à altura (em metros) |                  |                  |                  |                  |                |
|                                                    | Térrea                                    | H ≤ 6            | 6 < H ≤ 12       | 12 < H ≤ 23      | 23 < H ≤ 30      | Acima de 30    |
| Acesso de viatura                                  | X                                         | X                | X                | X                | X                | X              |
| Alarme de incêndio                                 | X <sup>1</sup>                            | X <sup>1</sup>   | X <sup>1</sup>   | X <sup>1</sup>   | X <sup>1</sup>   | X <sup>1</sup> |
| Brigada de incêndio                                | X                                         | X                | X                | X                | X                | X              |
| Chuveiros automáticos<br>sprinklers                |                                           |                  |                  | X                | X                | X              |
| Compartimentação<br>horizontal                     | X <sup>2,5</sup>                          | X <sup>2,5</sup> | X <sup>2,5</sup> | X <sup>2,5</sup> | X <sup>2,5</sup> | X              |
| Compartimentação vertical                          |                                           | X <sup>5</sup>   | X <sup>5</sup>   | X <sup>3,5</sup> | X <sup>3,5</sup> | X              |
| Controle de materiais de<br>acabamento             | X                                         | X                | X                | X                | X                | X              |
| Deteção de incêndio                                |                                           | X                | X                | X                | X                | X              |
| Elevador de emergência                             |                                           |                  |                  |                  |                  | X <sup>4</sup> |
| Extintores                                         | X                                         | X                | X                | X                | X                | X              |
| Hidrante e mangotinhos                             | X                                         | X                | X                | X                | X                | X              |
| Iluminação de emergência                           | X                                         | X                | X                | X                | X                | X              |
| Plano de intervenção de<br>incêndio                |                                           |                  |                  |                  |                  | X              |
| Resistência ao fogo dos<br>elementos de construção | X                                         | X                | X                | X                | X                | X              |
| Saídas de emergência                               | X                                         | X                | X                | X                | X                | X              |
| Sinalização de emergência                          | X                                         | X                | X                | X                | X                | X              |
| Controle de fumaça                                 | X <sup>6</sup>                            | X <sup>6</sup>   | X <sup>6</sup>   | X <sup>6</sup>   | X <sup>6</sup>   | X <sup>6</sup> |

**NOTAS ESPECÍFICAS:**

- 1 – os acionadores devem ser instalados nos corredores;  
2 – pode ser substituída por sistema de chuveiros automáticos;  
3 – pode ser substituída por sistema de chuveiros automáticos e controle de fumaça, exceto para as compartimentações das fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações;  
4 – somente para edificações com altura superior a 60 m;  
5- Exigido de acordo com áreas máximas de compartimentação previstas na NTCB 10;  
6- Aplica-se a edificações que possuam subsolo, rotas de fuga protegida de saídas horizontais, átrios e edifícios sem janela ou outros casos conforme NTCB 43.

**TABELA 6 C**

**EXIGÊNCIAS PARA EDIFICAÇÕES DO GRUPO C**  
**(ÁREA SUPERIOR A 750 m² OU ALTURA SUPERIOR A 12 m)**

| Medidas de Segurança Contra Incêndio            | GRUPO C – COMERCIAL                       |                     |                     |                  |                  |                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|
|                                                 | C-1, C-2 e C-3                            |                     |                     |                  |                  |                 |
|                                                 | Classificação quanto à altura (em metros) |                     |                     |                  |                  |                 |
|                                                 | Térrea                                    | H ≤ 6               | 6 < H ≤ 12          | 12 < H ≤ 23      | 23 < H ≤ 30      | Acima de 30     |
| Acesso de viatura                               | X                                         | X                   | X                   | X                | X                | X               |
| Alarme de incêndio                              | X                                         | X                   | X                   | X                | X                | X               |
| Brigada de incêndio                             | X                                         | X                   | X                   | X                | X                | X               |
| Chuveiros automáticos Sprinklers                | X <sup>1,13</sup>                         | X <sup>2,3,13</sup> | X <sup>4,5,13</sup> | X <sup>13</sup>  | X <sup>13</sup>  | X <sup>13</sup> |
| Compartimentação horizontal                     | X <sup>6,7</sup>                          | X <sup>6,7</sup>    | X <sup>6,7</sup>    | X <sup>6,7</sup> | X <sup>6,7</sup> | X               |
| Compartimentação vertical                       |                                           | X <sup>7</sup>      | X <sup>7</sup>      | X <sup>7,8</sup> | X <sup>7,8</sup> | X               |
| Controle de fumaça                              | X <sup>14</sup>                           | X <sup>14</sup>     | X <sup>14</sup>     | X <sup>14</sup>  | X <sup>14</sup>  | X <sup>14</sup> |
| Controle de materiais de acabamento             | X                                         | X                   | X                   | X                | X                | X               |
| Deteção de incêndio                             | X <sup>10,12</sup>                        | X <sup>10,12</sup>  | X <sup>10,12</sup>  | X                | X                | X               |
| Elevador de emergência                          |                                           |                     |                     |                  |                  | X <sup>9</sup>  |
| Extintores                                      | X                                         | X                   | X                   | X                | X                | X               |
| Hidrante e mangotinhos                          | X                                         | X                   | X                   | X                | X                | X               |
| Iluminação de emergência                        | X                                         | X                   | X                   | X                | X                | X               |
| Plano de intervenção de incêndio                | X <sup>11</sup>                           | X <sup>11</sup>     | X <sup>11</sup>     | X <sup>11</sup>  | X <sup>11</sup>  | X               |
| Resistência ao fogo dos elementos de construção | X                                         | X                   | X                   | X                | X                | X               |
| Saídas de emergência                            | X                                         | X                   | X                   | X                | X                | X               |
| Sinalização de emergência                       | X                                         | X                   | X                   | X                | X                | X               |

**NOTAS ESPECÍFICAS:**

- 1 – Somente para as divisões C-2 e C-3 com áreas acima de 5.000 m²;
- 2 – Somente para a divisão C-2 com área acima de 3.000 m²;
- 3 – Somente para a divisão C-3 com área acima de 2.500 m²;
- 4 – Somente para a divisão C-2 com área acima de 2.000 m²;
- 5 – Somente para a divisão C-3 com área acima de 1.500 m²;
- 6 – pode ser dispensada quando instalado sistema de chuveiros automáticos;
- 7– Exigido de acordo com áreas máximas de compartimentação previstas na NTCB 10;
- 8 – pode ser substituída por sistema de detecção de incêndio, chuveiros automáticos e controle de fumaça, exceto para as compartimentações das fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações;
- 9 – somente para edificações com altura superior a 60 m;
- 10 – somente para as áreas de depósitos superiores a 750 m²,
- 11 – somente para edificações da Divisão C-3;
- 12– para as edificações com áreas superiores a 3.000 m²;
- 13- No caso de empilhamento com altura superior de 3,70m, independentemente da área construída da edificação, aplica-se as exigências da NTCB 32;
- 14- Aplica-se a edificações que possuam subsolo, rotas de fuga protegida de saídas horizontais, átrios e edifícios sem janela ou outros casos conforme NTCB 43;

**TABELA 6 D**

**EXIGÊNCIAS PARA EDIFICAÇÕES DO GRUPO D**  
**(ÁREA SUPERIOR A 750 m² OU ALTURA SUPERIOR A 12 m)**

| Medidas de Segurança Contra Incêndio            | GRUPO D – SERVIÇO PROFISSIONAL            |                  |                  |                  |                  |                |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|                                                 | D-1, D-2, D-3 e D-4                       |                  |                  |                  |                  |                |
|                                                 | Classificação quanto à altura (em metros) |                  |                  |                  |                  |                |
|                                                 | Térrea                                    | H ≤ 6            | 6 < H ≤ 12       | 12 < H ≤ 23      | 23 < H ≤ 30      | Acima de 30    |
| Acesso de viatura                               | X                                         | X                | X                | X                | X                | X              |
| Alarme de incêndio                              | X                                         | X                | X                | X                | X                | X              |
| Brigada de incêndio                             | X                                         | X                | X                | X                | X                | X              |
| Chuveiros automáticos sprinklers                |                                           |                  |                  |                  | X                | X              |
| Compartimentação horizontal                     | X <sup>1,6</sup>                          | X <sup>1,6</sup> | X <sup>1,6</sup> | X <sup>1,6</sup> | X <sup>1,6</sup> | X              |
| Compartimentação vertical                       |                                           | X <sup>3,6</sup> | X <sup>3,6</sup> | X <sup>3,6</sup> | X <sup>3,6</sup> | X              |
| Controle de fumaça                              | X <sup>7</sup>                            | X <sup>7</sup>   | X <sup>7</sup>   | X <sup>7</sup>   | X <sup>7</sup>   | X <sup>7</sup> |
| Controle de materiais de acabamento             | X                                         | X                | X                | X                | X                | X              |
| Deteção de incêndio                             | X <sup>5</sup>                            | X <sup>5</sup>   | X <sup>5</sup>   | X                | X                | X              |
| Elevador de emergência                          |                                           |                  |                  |                  |                  | X <sup>4</sup> |
| Extintores                                      | X                                         | X                | X                | X                | X                | X              |
| Hidrante e mangotinhos                          | X                                         | X                | X                | X                | X                | X              |
| Iluminação de emergência                        | X                                         | X                | X                | X                | X                | X              |
| Plano de intervenção de incêndio                |                                           |                  |                  |                  | X                | X              |
| Resistência ao fogo dos elementos de construção | X                                         | X                | X                | X                | X                | X              |
| Saídas de emergência                            | X                                         | X                | X                | X                | X                | X              |
| Sinalização de emergência                       | X                                         | X                | X                | X                | X                | X              |

**NOTAS ESPECÍFICAS:**

- 1 – pode ser dispensada quando instalado sistema de chuveiros automáticos;
- 2 – pode ser substituída por sistema de detecção de incêndio e chuveiros automáticos;
- 3 – pode ser substituída por sistema de detecção de incêndio, chuveiros automáticos e controle de fumaça, exceto para as compartimentações das fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações;
- 4 – somente para edificações com altura superior a 60 m;
- 5 – somente para os depósitos com áreas superiores a 750 m²;
- 6 – Exigido de acordo com áreas máximas de compartimentação previstas na NTCB 10;
- 7 – Aplica-se a edificações que possuam subsolo, rotas de fuga protegida de saídas horizontais, átrios e edifícios sem janela ou outros casos conforme NTCB 43.

**NOTAS GENÉRICAS:**

- a – Caso seja adotado o sistema fixo de gases para o combate a incêndio, deverá ser verificada a compatibilidade do agente extintor às características do empreendimento e/ou às substâncias manipuladas no local.

**TABELA 6 E**

**EXIGÊNCIAS PARA EDIFICAÇÕES DO GRUPO E**  
**(ÁREA SUPERIOR A 750 m² OU ALTURA SUPERIOR A 12 m)**

| Medidas de Segurança Contra Incêndio            | GRUPO E – EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA    |                |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                 | E-1, E-2, E-3, E-4, E-5 e E-6             |                |                |                |                |                |
|                                                 | Classificação quanto à altura (em metros) |                |                |                |                |                |
|                                                 | Térrea                                    | H ≤ 6          | 6 < H ≤ 12     | 12 < H ≤ 23    | 23 < H ≤ 30    | Acima de 30    |
| Acesso de viatura                               | X                                         | X              | X              | X              | X              | X              |
| Alarme de incêndio                              | X                                         | X              | X              | X              | X              | X              |
| Brigada de incêndio                             | X                                         | X              | X              | X              | X              | X              |
| Chuveiros automáticos sprinklers                |                                           |                |                |                |                | X              |
| Compartimentação vertical                       |                                           |                |                | X <sup>1</sup> | X <sup>1</sup> | X              |
| Controle de fumaça                              |                                           |                |                |                |                | X <sup>2</sup> |
| Controle de materiais de acabamento             | X                                         | X              | X              | X              | X              | X              |
| Deteção de incêndio                             | X <sup>3</sup>                            | X <sup>3</sup> | X <sup>3</sup> | X <sup>3</sup> | X <sup>3</sup> | X <sup>3</sup> |
| Elevador de emergência                          |                                           |                |                |                |                | X <sup>2</sup> |
| Extintores                                      | X                                         | X              | X              | X              | X              | X              |
| Hidrante e mangotinhos                          | X                                         | X              | X              | X              | X              | X              |
| Iluminação de emergência                        | X                                         | X              | X              | X              | X              | X              |
| Resistência ao fogo dos elementos de construção | X                                         | X              | X              | X              | X              | X              |
| Saídas de emergência                            | X                                         | X              | X              | X              | X              | X              |
| Sinalização de emergência                       | X                                         | X              | X              | X              | X              | X              |

**NOTAS ESPECÍFICAS:**

**1** – pode ser substituída por sistema de detecção de incêndio, chuveiros automáticos e controle de fumaça, exceto para as compartimentações das fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações;

**2** – somente para edificações com altura superior a 60 m;

**3** – somente para edificações destinadas à escolas que possuam alojamentos ou dormitórios, devendo os detectores serem instalados nos quartos.

**TABELA 6 F.1**

EXIGÊNCIAS PARA EDIFICAÇÕES DAS DIVISÕES F-1 F F-2  
(ÁREA SUPERIOR A 750 m² OU ALTURA SUPERIOR A 12 m)

| Medidas de Segurança<br>Contra Incêndio         | GRUPO F – LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO     |                |                |                |                |                 |                |                |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                 | F-1                                       |                |                |                |                |                 | F-2            |                |                |                |                |                |
|                                                 | Classificação quanto à altura (em metros) |                |                |                |                |                 |                |                |                |                |                |                |
|                                                 | Térrea                                    | H ≤ 6          | 6 < H ≤ 12     | 12 < H ≤ 23    | 23 < H ≤ 30    | Acim<br>a de 30 | Térrea         | H ≤ 6          | 6 < H ≤ 12     | 12 < H ≤ 23    | 23 < H ≤ 30    | Acima de 30    |
| Acesso de viatura                               | X                                         | X              | X              | X              | X              | X               | X              | X              | X              | X              | X              | X              |
| Alarme de incêndio                              | X                                         | X              | X              | X              | X              | X               | X              | X              | X              | X              | X              | X              |
| Brigada de incêndio                             | X                                         | X              | X              | X              | X              | X               | X              | X              | X              | X              | X              | X              |
| Chuveiros automáticos sprinklers                |                                           |                |                |                |                | X               |                |                |                |                |                |                |
| Compartimentação vertical                       |                                           |                |                | X <sup>1</sup> | X <sup>1</sup> | X               |                | X <sup>1</sup> | X <sup>1</sup> | X <sup>1</sup> | X <sup>1</sup> | X              |
| Controle de fumaça                              |                                           |                |                |                |                | X <sup>2</sup>  |                |                |                |                |                | X <sup>2</sup> |
| Controle de materiais de acabamento             | X                                         | X              | X              | X              | X              | X               | X              | X              | X              | X              | X              | X              |
| Detecção de incêndio                            | X                                         | X              | X              | X              | X              | X               |                |                |                | X              | X              | X              |
| Elevador de emergência                          |                                           |                |                |                |                | X <sup>2</sup>  |                |                |                |                |                | X <sup>2</sup> |
| Extintores                                      | X                                         | X              | X              | X              | X              | X               | X              | X              | X              | X              | X              | X              |
| Hidrante e mangotinhos                          | X                                         | X              | X              | X              | X              | X               | X              | X              | X              | X              | X              | X              |
| Iluminação de emergência                        | X                                         | X              | X              | X              | X              | X               | X              | X              | X              | X              | X              | X              |
| Plano de intervenção de incêndio                | X <sup>3</sup>                            | X <sup>3</sup> | X <sup>3</sup> | X <sup>3</sup> | X <sup>3</sup> | X <sup>3</sup>  | X <sup>3</sup> | X <sup>3</sup> | X <sup>3</sup> | X <sup>3</sup> | X <sup>3</sup> | X <sup>3</sup> |
| Resistência ao fogo dos elementos de construção | X                                         | X              | X              | X              | X              | X               | X              | X              | X              | X              | X              | X              |
| Saídas de emergência                            | X                                         | X              | X              | X              | X              | X               | X              | X              | X              | X              | X              | X              |
| Sinalização de emergência                       | X                                         | X              | X              | X              | X              | X               | X              | X              | X              | X              | X              | X              |

**NOTAS ESPECÍFICAS:**

- 1** – pode ser substituída por sistema chuveiros automáticos quando houver aberturas entre pavimentos, exceto para as compartimentações das fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações;  
**2**– somente para edificações com altura superior a 60 m;  
**3** – somente para locais com público acima de 1.000 pessoas.

**NOTAS GENÉRICAS:**

**a** – Caso seja adotado o sistema fixo de gases para o combate a incêndio, deverá ser verificada a compatibilidade do agente extintor às características do empreendimento e/ou às substâncias manipuladas no local.

**TABELA 6 F.2**

EXIGÊNCIAS PARA EDIFICAÇÕES DAS DIVISÕES F-3, F-9 E F-4  
(ÁREA SUPERIOR A 750 m<sup>2</sup> OU ALTURA SUPERIOR A 12 m)

| Medidas de Segurança<br>Contra Incêndio                                                                                                                                                                                                | GRUPO F – LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                        | F-3 e F-9                                 |                |                |                |                |                | F-4            |                |                |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Classificação quanto à altura (em metros) |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Térrea                                    | H ≤ 6          | 6 < H ≤ 12     | 12 < H ≤ 23    | 23 < H ≤ 30    | Acima de 30    | Térrea         | H ≤ 6          | 6 < H ≤ 12     | 12 < H ≤ 23    | 23 < H ≤ 30    | Acima de 30    |
| Acesso de viatura                                                                                                                                                                                                                      | X                                         | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              |
| Alarme de incêndio                                                                                                                                                                                                                     | X                                         | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              |
| Brigada de incêndio                                                                                                                                                                                                                    | X                                         | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              |
| Chuveiros automáticos sprinklers                                                                                                                                                                                                       |                                           |                |                |                |                | X <sup>2</sup> |                |                |                |                | X              | X              |
| Compartimentação vertical                                                                                                                                                                                                              |                                           |                | X              | X              | X              | X              |                | X              | X              | X              | X              | X              |
| Controle de fumaça                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                |                |                |                | X <sup>1</sup> |                |                |                |                |                | X <sup>1</sup> |
| Controle de materiais de acabamento                                                                                                                                                                                                    | X                                         | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              |
| Deteção de incêndio                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                |                |                |                |                |                |                |                |                | X              | X              |
| Elevador de emergência                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                |                |                |                | X <sup>1</sup> |                |                |                |                |                | X <sup>1</sup> |
| Extintores                                                                                                                                                                                                                             | X                                         | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              |
| Hidrante e mangotinhos                                                                                                                                                                                                                 | X <sup>2</sup>                            | X <sup>2</sup> | X <sup>2</sup> | X <sup>2</sup> | X <sup>2</sup> | X <sup>2</sup> | X              | X              | X              | X              | X              | X              |
| Iluminação de emergência                                                                                                                                                                                                               | X                                         | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              |
| Plano de intervenção de incêndio                                                                                                                                                                                                       |                                           |                |                | X              | X              | X              | X <sup>3</sup> | X <sup>3</sup> | X <sup>3</sup> | X <sup>3</sup> | X <sup>3</sup> | X <sup>3</sup> |
| Resistência ao fogo dos elementos de construção                                                                                                                                                                                        | X                                         | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              |
| Saídas de emergência                                                                                                                                                                                                                   | X                                         | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              |
| Sinalização de emergência                                                                                                                                                                                                              | X                                         | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              |
| NOTAS ESPECÍFICAS:<br>1 – somente para edificações com altura superior a 60 m;<br>2 – dispensado para ocupação F-9, exclusivamente utilizada como torre de contemplação;<br>3– somente para locais com público acima de 1.000 pessoas. |                                           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |

**TABELA 6 F.3**

**EXIGÊNCIAS PARA EDIFICAÇÕES DAS DIVISÕES F-5, F-6 E F-8**  
**(ÁREA SUPERIOR A 750 m² OU ALTURA SUPERIOR A 12 m)**

| Medidas de Segurança<br>Contra Incêndio            | GRUPO F – LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO     |                  |                  |                  |                  |                |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|                                                    | F-5, F-6 e F-8                            |                  |                  |                  |                  |                |
|                                                    | Classificação quanto à altura (em metros) |                  |                  |                  |                  |                |
|                                                    | Térrea                                    | H ≤ 6            | 6 < H ≤ 12       | 12 < H ≤ 23      | 23 < H ≤ 30      | Acima de 30    |
| Acesso de viatura                                  | X                                         | X                | X                | X                | X                | X              |
| Alarme de incêndio                                 | X                                         | X                | X                | X                | X                | X              |
| Brigada de incêndio                                | X                                         | X                | X                | X                | X                | X              |
| Chuveiros automáticos<br>sprinklers                |                                           |                  |                  | X                | X                | X              |
| Compartimentação<br>horizontal                     | X <sup>1,6</sup>                          | X <sup>1,6</sup> | X <sup>1,6</sup> | X <sup>1,6</sup> | X <sup>1,6</sup> | X              |
| Compartimentação vertical                          |                                           | X <sup>6</sup>   | X <sup>6</sup>   | X <sup>2,6</sup> | X <sup>2,6</sup> | X              |
| Controle de fumaça                                 | X <sup>3</sup>                            | X <sup>3</sup>   | X <sup>3</sup>   | X <sup>3</sup>   | X <sup>3</sup>   | X <sup>3</sup> |
| Controle de materiais de<br>acabamento             | X                                         | X                | X                | X                | X                | X              |
| Deteção de incêndio                                | X <sup>4</sup>                            | X <sup>4</sup>   | X <sup>4</sup>   | X <sup>4</sup>   | X <sup>4</sup>   | X <sup>4</sup> |
| Elevador de emergência                             |                                           |                  |                  |                  |                  | X <sup>3</sup> |
| Extintores                                         | X                                         | X                | X                | X                | X                | X              |
| Hidrante e mangotinhos                             | X                                         | X                | X                | X                | X                | X              |
| Iluminação de emergência                           | X                                         | X                | X                | X                | X                | X              |
| Plano de intervenção de<br>incêndio                | X <sup>5</sup>                            | X <sup>5</sup>   | X <sup>5</sup>   | X <sup>5</sup>   | X <sup>5</sup>   | X <sup>5</sup> |
| Resistência ao fogo dos<br>elementos de construção | X                                         | X                | X                | X                | X                | X              |
| Saídas de emergência                               | X                                         | X                | X                | X                | X                | X              |
| Sinalização de emergência                          | X                                         | X                | X                | X                | X                | X              |

**NOTAS ESPECÍFICAS:**

- 1** – pode ser dispensada pelos sistemas de detecção de incêndio e chuveiros automáticos;
- 2** – pode ser substituída por sistema de detecção de incêndio, chuveiros automáticos e controle de fumaça, exceto para as compartimentações das fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações;
- 3** – somente para edificações da Divisão F-6;
- 4** – somente nos depósitos, escritórios, cozinhas, pisos técnicos, casa de máquinas ou quando houver forro falso com revestimento combustível;
- 5** – somente para locais com público acima de 1.000 pessoas;
- 6** - Exigido de acordo com áreas máximas de compartimentação previstas na NTCB 10

**NOTA GENÉRICA:**

- a** – nas edificações classificadas na Divisão F-5 ou F-6, é obrigatória a explanação ao público sobre a localização das saídas de emergência, bem como dos sistemas de segurança contra incêndio existentes no local.

**TABELA 6 F.4**

**EXIGÊNCIAS PARA EDIFICAÇÕES/LOCAIS DE RISCO DAS DIVISÕES F-7 QUALQUER ÁREA E ALTURA E F-10 ÁREA SUPERIOR A 750 m² OU ALTURA SUPERIOR A 12 m**

| Medidas de Segurança<br>Contra Incêndio         | GRUPO F – LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO     |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                 | F-7                                       |                |                |                |                |                | F-10             |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                 | Classificação quanto à altura (em metros) |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                 | Térrea                                    | H ≤ 6          | 6 < H ≤ 12     | 12 < H ≤ 23    | 23 < H ≤ 30    | Acima de 30    | Térrea           | H ≤ 6            | 6 < H ≤ 12       | 12 < H ≤ 23      | 23 < H ≤ 30      | Acima de 30      |
| Acesso de viatura                               | X                                         | X              | X              | X              | X              | X              | X                | X                | X                | X                | X                | X                |
| Alarme de incêndio                              |                                           |                |                |                |                |                | X                | X                | X                | X                | X                | X                |
| Brigada de incêndio                             | X                                         | X              | X              | X              | X              | X              | X                | X                | X                | X                | X                | X                |
| Chuveiros automáticos sprinklers                |                                           |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  | X                | X                |
| Compartimentação horizontal                     |                                           |                |                |                |                |                | X <sup>1,5</sup> | 1,5              | 1,5              | 1,5              | 1,5              | 1,5              |
| Compartimentação vertical                       |                                           |                |                |                |                |                |                  | X <sup>2,5</sup> | X <sup>2,5</sup> | X <sup>2,5</sup> | X <sup>2,5</sup> | X <sup>2,5</sup> |
| Controle de fumaça                              |                                           |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  | X <sup>3</sup>   |
| Controle de materiais de acabamento             | X                                         | X              | X              | X              | X              | X              | X                | X                | X                | X                | X                | X                |
| Deteção de incêndio                             |                                           |                |                |                |                |                |                  |                  | X                | X                | X                | X                |
| Elevador de emergência                          |                                           |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  | X <sup>3</sup>   |
| Extintores                                      | X                                         | X              | X              | X              | X              | X              | X                | X                | X                | X                | X                | X                |
| Hidrante e mangotinhos                          |                                           |                |                |                |                |                | X                | X                | X                | X                | X                | X                |
| Iluminação de emergência                        | X                                         | X              | X              | X              | X              | X              | X                | X                | X                | X                | X                | X                |
| Plano de intervenção de incêndio                | X <sup>4</sup>                            | X <sup>4</sup> | X <sup>4</sup> | X <sup>4</sup> | X <sup>4</sup> | X <sup>4</sup> | X <sup>4</sup>   | X <sup>4</sup>   | X <sup>4</sup>   | X <sup>4</sup>   | X <sup>4</sup>   | X <sup>4</sup>   |
| Resistência ao fogo dos elementos de construção | X                                         | X              | X              | X              | X              | X              | X                | X                | X                | X                | X                | X                |
| Saídas de emergência                            | X                                         | X              | X              | X              | X              | X              | X                | X                | X                | X                | X                | X                |
| Sinalização de emergência                       | X                                         | X              | X              | X              | X              | X              | X                | X                | X                | X                | X                | X                |

**NOTAS ESPECÍFICAS:**

- 1 – pode ser substituída por sistema de chuveiros automáticos;  
2 – pode ser substituída por sistema de detecção de incêndio, chuveiros automáticos e controle de fumaça, exceto para as compartimentações das fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações;  
3 – somente para edificações com altura superior a 60 m;  
4 – somente para locais com público acima de 1.000 pessoas;  
5-Exigido de acordo com áreas máximas de compartimentação previstas na NTCB 10.

**TABELA 6 F.5**

**EXIGÊNCIAS PARA EDIFICAÇÕES DA DIVISÃO F-11**  
**(QUALQUER ÁREA E ALTURA)**

| Medidas de Segurança<br>Contra Incêndio            | GRUPO F – LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO     |                  |                  |                  |                  |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                                                    | F-11                                      |                  |                  |                  |                  |                   |
|                                                    | Classificação quanto à altura (em metros) |                  |                  |                  |                  |                   |
|                                                    | Térrea                                    | H ≤ 6            | 6 < H ≤ 12       | 12 < H ≤ 23      | 23 < H ≤ 30      | Acima de 30       |
| Acesso de viatura                                  | X                                         | X                | X                | X                | X                | X                 |
| Alarme de incêndio                                 | X                                         | X                | X                | X                | X                | X                 |
| Brigada de incêndio                                | X                                         | X                | X                | X                | X                | X                 |
| Chuveiros automáticos<br>sprinklers                | X <sup>7</sup>                            | X <sup>7</sup>   | X <sup>7</sup>   | X                | X                | X                 |
| Compartimentação horizontal                        | X <sup>1,6</sup>                          | X <sup>1,6</sup> | X <sup>1,6</sup> | X <sup>1,6</sup> | X <sup>1,6</sup> | X <sup>1,6</sup>  |
| Compartimentação vertical                          | -                                         | -                | X <sup>2,6</sup> | X <sup>2,6</sup> | X <sup>2,6</sup> | X <sup>2,6</sup>  |
| Controle de fumaça                                 | X <sup>8</sup>                            | X <sup>8</sup>   | X <sup>8</sup>   | X <sup>8</sup>   | X <sup>8</sup>   | X <sup>8, 9</sup> |
| Controle de materiais de<br>acabamento             | X                                         | X                | X                | X                | X                | X                 |
| Deteção de incêndio                                | X <sup>3</sup>                            | X                | X                | X                | X                | X                 |
| Elevador de emergência <sup>5</sup>                | -                                         | -                | -                | -                | -                | -                 |
| Extintores                                         | X                                         | X                | X                | X                | X                | X                 |
| Hidrante e mangotinhos                             | X <sup>10</sup>                           | X <sup>10</sup>  | X <sup>10</sup>  | X                | X                | X                 |
| Iluminação de emergência                           | X                                         | X                | X                | X                | X                | X                 |
| Plano de intervenção de<br>incêndio                | X <sup>4</sup>                            | X <sup>4</sup>   | X <sup>4</sup>   | X <sup>4</sup>   | X <sup>4</sup>   | X <sup>4</sup>    |
| Resistência ao fogo dos<br>elementos de construção | X                                         | X                | X                | X                | X                | X                 |
| Saídas de emergência                               | X                                         | X                | X                | X                | X                | X                 |
| Sinalização de emergência                          | X                                         | X                | X                | X                | X                | X                 |

**NOTAS ESPECÍFICAS:**

- 1 - Pode ser substituída por sistema de detecção de incêndio e chuveiros automáticos;
- 2 - Pode ser substituída por sistema de detecção de incêndio, chuveiros automáticos e controle de fumaça, exceto para as compartimentações das fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações;
- 3 - Para os locais onde haja carga de incêndio como depósitos, escritórios, cozinhas, pisos técnicos, casa de máquinas etc. e nos locais de reunião de público onde houver teto ou forro falso com revestimento combustível;
- 4 - Somente para locais com público acima de 1.000 pessoas;
- 5 - Deve haver elevador de emergência para altura acima de 60 metros;
- 6 - Exigido de acordo com áreas máximas de compartimentação previstas na NTCB 10;
- 7 - Para lotação superior a 1.000 pessoas;
- 8 - Somente para lotação superior a 500 pessoas, nos termos da edificação sem janelas da NTCB-43, podendo ser substituído por chuveiros automáticos de resposta rápida com reserva de incêndio para 30 minutos;
- 9 - Acima de 90 metros de altura, conforme critérios da NTCB-43.
- 10 - Apenas para edificações e locais de risco com área construída superior a 750 m².

**NOTA GENÉRICA:**

**a** – é obrigatória a explanação ao público sobre a localização das saídas de emergência, bem como dos sistemas de segurança contra incêndio existentes no local.

**TABELA 6 G.1**  
**EXIGÊNCIAS PARA EDIFICAÇÕES DAS DIVISÕES G-1 E G-2**  
**(ÁREA SUPERIOR A 750 m² OU ALTURA SUPERIOR A 12 m)**

| Medidas de Segurança Contra Incêndio            | GRUPO G – SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E ASSEMBLHADOS |                |                |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                 | G-1 e G-2                                     |                |                |                  |                  |                  |
|                                                 | Classificação quanto à altura (em metros)     |                |                |                  |                  |                  |
|                                                 | Térrea                                        | H ≤ 6          | 6 < H ≤ 12     | 12 < H ≤ 23      | 23 < H ≤ 30      | Acima de 30      |
| Acesso de viatura                               | X                                             | X              | X              | X                | X                | X                |
| Alarme de incêndio                              | X <sup>1</sup>                                | X <sup>1</sup> | X <sup>1</sup> | X <sup>1</sup>   | X <sup>1</sup>   | X <sup>1</sup>   |
| Brigada de incêndio                             | X                                             | X              | X              | X                | X                | X                |
| Chuveiros automáticos sprinklers                |                                               |                |                |                  | X                | X                |
| Compartimentação vertical                       |                                               |                |                | X <sup>3,4</sup> | X <sup>3,4</sup> | X <sup>3,4</sup> |
| Controle de fumaça                              |                                               |                |                |                  |                  | X <sup>2</sup>   |
| Controle de materiais de acabamento             | X                                             | X              | X              | X                | X                | X                |
| Deteção de incêndio                             |                                               |                |                |                  |                  | X                |
| Elevador de emergência                          |                                               |                |                |                  |                  | X <sup>2</sup>   |
| Extintores                                      | X                                             | X              | X              | X                | X                | X                |
| Hidrante e mangotinhos                          | X                                             | X              | X              | X                | X                | X                |
| Iluminação de emergência                        | X                                             | X              | X              | X                | X                | X                |
| Resistência ao fogo dos elementos de construção | X                                             | X              | X              | X                | X                | X                |
| Saídas de emergência                            | X                                             | X              | X              | X                | X                | X                |
| Sinalização de emergência                       | X                                             | X              | X              | X                | X                | X                |

**NOTAS ESPECÍFICAS:**

- 1 – deve haver pelo menos um acionador manual por pavimento, a no máximo 5 m da saída de emergência;  
2 – somente para edificações com altura superior a 60 m;  
3 – pode ser substituída por sistema chuveiros automáticos quando houver aberturas entre pavimentos, exceto para as compartimentações das fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações;  
4- Exigido de acordo com áreas máximas de compartimentação previstas na NTCB 10.

**TABELA 6 G.2**  
**EXIGÊNCIAS PARA EDIFICAÇÕES DAS DIVISÕES G-3, G-4 E G-5**  
**(ÁREA SUPERIOR A 750 m² OU ALTURA SUPERIOR A 12 m)**

| Medidas de Segurança<br>Contra Incêndio                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GRUPO G – SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E ASSEMBELHADOS |                |                  |                   |                   |                    |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | G-3 e G-5                                      |                |                  |                   |                   |                    | G-4              |                  |                  |                   |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Classificação quanto à altura (em metros)      |                |                  |                   |                   |                    |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Térr<br>ea                                     | H ≤<br>6       | 6 <<br>H ≤<br>12 | 12 <<br>H ≤<br>23 | 23 <<br>H ≤<br>30 | Acim<br>a de<br>30 | Térr<br>ea       | H<br>≤ 6         | 6 <<br>H ≤<br>12 | 12 <<br>H ≤<br>23 | 23 <<br>H ≤<br>30 | Acima<br>de<br>30 |
| Acesso de viatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X                                              | X              | X                | X                 | X                 | X                  | X                | X                | X                | X                 | X                 | X                 |
| Alarme de incêndio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X <sup>1</sup>                                 | X <sup>1</sup> | X <sup>1</sup>   | X <sup>1</sup>    | X <sup>1</sup>    | X <sup>1</sup>     | X <sup>1</sup>   | X <sup>1</sup>   | X <sup>1</sup>   | X <sup>1</sup>    | X <sup>1</sup>    | X <sup>1</sup>    |
| Brigada de incêndio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X                                              | X              | X                | X                 | X                 | X                  | X                | X                | X                | X                 | X                 | X                 |
| Chuveiros automáticos<br>sprinklers                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                |                  |                   | X                 | X                  |                  |                  |                  |                   | X                 | X                 |
| Compartimentação<br>horizontal                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                |                  |                   |                   |                    | X <sup>2,4</sup> | X <sup>2,4</sup> | X <sup>2,4</sup> | X <sup>2,4</sup>  | X <sup>2,4</sup>  | X <sup>2,4</sup>  |
| Compartimentação<br>vertical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                |                  | X                 | X                 | X                  |                  |                  | X <sup>4</sup>   | X <sup>4</sup>    | X <sup>4</sup>    | X <sup>4</sup>    |
| Controle de fumaça                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                |                  |                   |                   | X <sup>3</sup>     |                  |                  |                  |                   |                   | X <sup>3</sup>    |
| Controle de materiais de<br>acabamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X                                              | X              | X                | X                 | X                 | X                  | X                | X                | X                | X                 | X                 | X                 |
| Deteccção de incêndio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                |                  |                   |                   | X                  |                  |                  |                  |                   |                   | X                 |
| Elevador de emergência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                |                  |                   |                   | X <sup>3</sup>     |                  |                  |                  |                   |                   | X <sup>3</sup>    |
| Extintores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X                                              | X              | X                | X                 | X                 | X                  | X                | X                | X                | X                 | X                 | X                 |
| Hidrante e mangotinhos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X                                              | X              | X                | X                 | X                 | X                  | X                | X                | X                | X                 | X                 | X                 |
| Iluminação de<br>emergência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X                                              | X              | X                | X                 | X                 | X                  | X                | X                | X                | X                 | X                 | X                 |
| Resistência ao fogo dos<br>elementos de<br>construção                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X                                              | X              | X                | X                 | X                 | X                  | X                | X                | X                | X                 | X                 | X                 |
| Saídas de emergência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X                                              | X              | X                | X                 | X                 | X                  | X                | X                | X                | X                 | X                 | X                 |
| Sinalização de<br>emergência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X                                              | X              | X                | X                 | X                 | X                  | X                | X                | X                | X                 | X                 | X                 |
| NOTAS ESPECÍFICAS:<br>1 – deve haver pelo menos um acionador manual por pavimento, a no máximo 5 m da saída de emergência;<br>2– pode ser substituída por sistema de chuveiros automáticos;<br>3 – somente para edificações com altura superior a 60 m;<br>4- Exigido de acordo com áreas máximas de compartimentação previstas na NTCB 10. |                                                |                |                  |                   |                   |                    |                  |                  |                  |                   |                   |                   |

**TABELA 6 H.1**  
**EXIGÊNCIAS PARA EDIFICAÇÕES DAS DIVISÕES H-1 E H-2**  
**(ÁREA SUPERIOR A 750 m² OU ALTURA SUPERIOR A 12 m)**

| Medidas de Segurança<br>Contra Incêndio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GRUPO H – SERVIÇOS DE SAÚDE E INSTITUCIONAL |                |                  |                   |                   |                       |                |                |                  |                   |                   |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | H-1                                         |                |                  |                   |                   |                       | H-2            |                |                  |                   |                   |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Classificação quanto à altura (em metros)   |                |                  |                   |                   |                       |                |                |                  |                   |                   |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Térr<br>ea                                  | H ≤<br>6       | 6 <<br>H ≤<br>12 | 12 <<br>H ≤<br>23 | 23 <<br>H ≤<br>30 | Acim<br>a<br>de<br>30 | Térr<br>ea     | H<br>≤ 6       | 6 <<br>H ≤<br>12 | 12 <<br>H ≤<br>23 | 23 <<br>H ≤<br>30 | Ac<br>i<br>ma<br>de<br>30 |
| Acesso de viatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X                                           | X              | X                | X                 | X                 | X                     | X              | X              | X                | X                 | X                 | X                         |
| Alarme de incêndio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X <sup>1</sup>                              | X <sup>1</sup> | X <sup>1</sup>   | X <sup>1</sup>    | X <sup>1</sup>    | X <sup>1</sup>        | X <sup>1</sup> | X <sup>1</sup> | X <sup>1</sup>   | X <sup>1</sup>    | X <sup>1</sup>    | X <sup>1</sup>            |
| Brigada de incêndio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X                                           | X              | X                | X                 | X                 | X                     | X              | X              | X                | X                 | X                 | X                         |
| Chuveiros automáticos<br>sprinklers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                |                  |                   |                   | X                     |                |                |                  |                   |                   | X                         |
| Compartimentação<br>vertical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                |                  | X <sup>2</sup>    | X                 | X                     |                | X <sup>2</sup> | X <sup>2</sup>   | X <sup>2</sup>    | X <sup>2</sup>    | X <sup>2</sup>            |
| Controle de fumaça                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                |                  |                   |                   | X <sup>3</sup>        |                |                |                  |                   |                   | X <sup>3</sup>            |
| Controle de materiais de<br>acabamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X                                           | X              | X                | X                 | X                 | X                     | X              | X              | X                | X                 | X                 | X                         |
| Detecção de incêndio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                |                  |                   |                   | X                     | X <sup>4</sup> | X <sup>4</sup> | X <sup>4</sup>   | X <sup>4</sup>    | X <sup>4</sup>    | X <sup>4</sup>            |
| Elevador de emergência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                |                  |                   |                   | X <sup>3</sup>        |                |                |                  | X                 | X                 | X                         |
| Extintores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X                                           | X              | X                | X                 | X                 | X                     | X              | X              | X                | X                 | X                 | X                         |
| Hidrante e mangotinhos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X                                           | X              | X                | X                 | X                 | X                     | X              | X              | X                | X                 | X                 | X                         |
| Iluminação de<br>emergência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X                                           | X              | X                | X                 | X                 | X                     | X              | X              | X                | X                 | X                 | X                         |
| Plano de intervenção de<br>incêndio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                |                  |                   |                   |                       | X              | X              | X                | X                 | X                 | X                         |
| Resistência ao fogo dos<br>elementos de<br>construção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                                           | X              | X                | X                 | X                 | X                     | X              | X              | X                | X                 | X                 | X                         |
| Saídas de emergência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X                                           | X              | X                | X                 | X                 | X                     | X              | X              | X                | X                 | X                 | X                         |
| Sinalização de<br>emergência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X                                           | X              | X                | X                 | X                 | X                     | X              | X              | X                | X                 | X                 | X                         |
| NOTAS ESPECÍFICAS:<br>1 – os acionadores devem ser instalados também nos corredores;<br>2– pode ser substituída por sistema de detecção de incêndio, chuveiros automáticos e controle de fumaça, exceto para as compartimentações das fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações;<br>3 - somente para edificações com altura superior a 60 m;<br>4 – os detectores devem ser instalados também em todos os quartos. |                                             |                |                  |                   |                   |                       |                |                |                  |                   |                   |                           |

**TABELA 6 H.2**  
**EXIGÊNCIAS PARA EDIFICAÇÕES DAS DIVISÕES H-3 E H-4**  
**(ÁREA SUPERIOR A 750 m² OU ALTURA SUPERIOR A 12 m)**

| Medidas de Segurança<br>Contra Incêndio         | GRUPO H – SERVIÇOS DE SAÚDE E INSTITUCIONAL |                  |                  |                  |                  |                  |        |       |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                 | H-3                                         |                  |                  |                  |                  |                  | H-4    |       |                |                |                |                |
|                                                 | Classificação quanto à altura (em metros)   |                  |                  |                  |                  |                  |        |       |                |                |                |                |
|                                                 | Térrea                                      | H ≤ 6            | 6 < H ≤ 12       | 12 < H ≤ 23      | 23 < H ≤ 30      | Acima de 30      | Térrea | H ≤ 6 | 6 < H ≤ 12     | 12 < H ≤ 23    | 23 < H ≤ 30    | Acima de 30    |
| Acesso de viatura                               | X                                           | X                | X                | X                | X                | X                | X      | X     | X              | X              | X              | X              |
| Alarme de incêndio                              | X <sup>1</sup>                              | X <sup>1</sup>   | X <sup>1</sup>   | X <sup>1</sup>   | X <sup>1</sup>   | X <sup>1</sup>   | X      | X     | X              | X              | X              | X              |
| Brigada de incêndio                             | X                                           | X                | X                | X                | X                | X                | X      | X     | X              | X              | X              | X              |
| Chuveiros automáticos sprinklers                |                                             |                  | X <sup>6</sup>   | X <sup>6</sup>   | X <sup>6</sup>   | X                |        |       |                |                |                | X              |
| Compartimentação horizontal                     | X <sup>7,2</sup>                            | X <sup>7,2</sup> | X <sup>7,2</sup> | X <sup>7,2</sup> | X <sup>7,2</sup> | X <sup>7,2</sup> |        |       |                |                |                |                |
| Compartimentação vertical                       |                                             | X <sup>2</sup>   | X <sup>2</sup>   | X <sup>2</sup>   | X <sup>2</sup>   | X                |        |       | X <sup>2</sup> | X <sup>2</sup> | X <sup>2</sup> | X <sup>2</sup> |
| Controle de fumaça                              | X <sup>5</sup>                              | X <sup>5</sup>   | X                | X                | X                | X                |        |       |                |                |                | X <sup>3</sup> |
| Controle de materiais de acabamento             | X                                           | X                | X                | X                | X                | X                | X      | X     | X              | X              | X              | X              |
| Deteção de incêndio                             |                                             | X <sup>4</sup>   | X <sup>4</sup>   | X <sup>4</sup>   | X <sup>4</sup>   | X <sup>4</sup>   |        |       |                |                |                |                |
| Elevador de emergência                          |                                             |                  | X                | X                | X                | X                |        |       |                |                |                | X <sup>3</sup> |
| Extintores                                      | X                                           | X                | X                | X                | X                | X                | X      | X     | X              | X              | X              | X              |
| Hidrante e mangotinhos                          | X                                           | X                | X                | X                | X                | X                | X      | X     | X              | X              | X              | X              |
| Iluminação de emergência                        | X                                           | X                | X                | X                | X                | X                | X      | X     | X              | X              | X              | X              |
| Plano de intervenção de incêndio                | X                                           | X                | X                | X                | X                | X                |        |       |                |                |                |                |
| Resistência ao fogo dos elementos de construção | X                                           | X                | X                | X                | X                | X                | X      | X     | X              | X              | X              | X              |
| Saídas de emergência                            | X                                           | X                | X                | X                | X                | X                | X      | X     | X              | X              | X              | X              |
| Sinalização de emergência                       | X                                           | X                | X                | X                | X                | X                | X      | X     | X              | X              | X              | X              |

**NOTAS ESPECÍFICAS:**

- 1 - os acionadores devem ser instalados também nos corredores;
- 2 - pode ser substituída por sistema de chuveiros automáticos, exceto para as compartimentações das fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações;
- 3 - somente para edificações com altura superior a 60 m;
- 4 - os detectores devem ser instalados também em todos os quartos;
- 5 - recomendado.
- 6 - somente para os pavimentos que possuem internação, exceto nas edificações com área total superior a 3.000m²;
- 7- Exigido de acordo com áreas máximas de compartimentação previstas na NTCB 10.

**TABELA 6 H.3**  
**EXIGÊNCIAS PARA EDIFICAÇÕES DAS DIVISÕES H-5 E H-6**  
**(ÁREA SUPERIOR A 750 m² OU ALTURA SUPERIOR A 12 m)**

| Medidas de Segurança<br>Contra Incêndio         | GRUPO H – SERVIÇOS DE SAÚDE E INSTITUCIONAL |                |                |                |                |                |        |                |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                 | H-5                                         |                |                |                |                |                | H-6    |                |                  |                  |                  |                  |
|                                                 | Classificação quanto à altura (em metros)   |                |                |                |                |                |        |                |                  |                  |                  |                  |
|                                                 | Térrea                                      | H ≤ 6          | 6 < H ≤ 12     | 12 < H ≤ 23    | 23 < H ≤ 30    | Acima de 30    | Térrea | H ≤ 6          | 6 < H ≤ 12       | 12 < H ≤ 23      | 23 < H ≤ 30      | Acima de 30      |
|                                                 |                                             |                |                |                |                |                |        |                |                  |                  |                  |                  |
| Acesso de viatura                               | X                                           | X              | X              | X              | X              | X              | X      | X              | X                | X                | X                | X                |
| Alarme de incêndio                              | X                                           | X              | X              | X              | X              | X              | X      | X              | X                | X                | X                | X                |
| Brigada de incêndio                             | X                                           | X              | X              | X              | X              | X              | X      | X              | X                | X                | X                | X                |
| Chuveiros automáticos sprinklers                |                                             |                |                |                |                | X              |        |                |                  |                  |                  | X                |
| Compartimentação vertical                       |                                             |                |                | X              | X              | X              |        |                | X <sup>1,5</sup> | X <sup>1,5</sup> | X <sup>1,5</sup> | X <sup>1,5</sup> |
| Controle de fumaça                              |                                             |                |                |                |                | X <sup>2</sup> |        |                |                  |                  |                  | X <sup>2</sup>   |
| Controle de materiais de acabamento             | X                                           | X              | X              | X              | X              | X              | X      | X              | X                | X                | X                | X                |
| Deteção de incêndio                             |                                             | X <sup>3</sup> | X <sup>3</sup> | X <sup>3</sup> | X <sup>3</sup> | X <sup>3</sup> |        | X <sup>4</sup> | X <sup>4</sup>   | X <sup>4</sup>   | X <sup>4</sup>   | X <sup>4</sup>   |
| Elevador de emergência                          |                                             |                |                |                |                | X <sup>2</sup> |        |                |                  |                  |                  | X <sup>2</sup>   |
| Extintores                                      | X                                           | X              | X              | X              | X              | X              | X      | X              | X                | X                | X                | X                |
| Hidrante e mangotinhos                          | X                                           | X              | X              | X              | X              | X              | X      | X              | X                | X                | X                | X                |
| Iluminação de emergência                        | X                                           | X              | X              | X              | X              | X              | X      | X              | X                | X                | X                | X                |
| Plano de intervenção de incêndio                | X                                           | X              | X              | X              | X              | X              |        |                |                  |                  |                  |                  |
| Resistência ao fogo dos elementos de construção | X                                           | X              | X              | X              | X              | X              | X      | X              | X                | X                | X                | X                |
| Saídas de emergência                            | X                                           | X              | X              | X              | X              | X              | X      | X              | X                | X                | X                | X                |
| Sinalização de emergência                       | X                                           | X              | X              | X              | X              | X              | X      | X              | X                | X                | X                | X                |

**NOTAS ESPECÍFICAS:**

- 1 – pode ser substituída por sistema de detecção de incêndio, chuveiros automáticos, exceto para as compartimentações das fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações;
- 2 – somente para edificações com altura superior a 60 m;
- 3 – para as prisões em geral (casas de detenção, penitenciárias, presídios, etc.) não será necessária. Para os hospitais psiquiátricos e assemelhados, prever detecção em também em todos os quartos;
- 4 – caso haja internação, a edificação será enquadrada como H-3;
- 5 - Exigido de acordo com áreas máximas de compartimentação previstas na NTCB 10.

**TABELA 6 I.1**  
EXIGÊNCIAS PARA EDIFICAÇÕES DAS DIVISÕES I-1 E I-2  
(ÁREA SUPERIOR A 750 m² OU ALTURA SUPERIOR A 12 m)

| Medidas de Segurança<br>Contra Incêndio                                                                                                                                                                                                                      | GRUPO I – INDUSTRIAL                      |                  |                  |                   |                   |                       |                  |                  |                  |                   |                   |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                              | I-1                                       |                  |                  |                   |                   |                       | I-2              |                  |                  |                   |                   |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Classificação quanto à altura (em metros) |                  |                  |                   |                   |                       |                  |                  |                  |                   |                   |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Térr<br>ea                                | H ≤<br>6         | 6 <<br>H ≤<br>12 | 12 <<br>H ≤<br>23 | 23 <<br>H ≤<br>30 | Acim<br>a<br>de<br>30 | Térr<br>ea       | H<br>≤ 6         | 6 <<br>H ≤<br>12 | 12 <<br>H ≤<br>23 | 23 <<br>H ≤<br>30 | Aci<br>ma<br>de<br>30 |
| Acesso de viatura                                                                                                                                                                                                                                            | X                                         | X                | X                | X                 | X                 | X                     | X                | X                | X                | X                 | X                 | X                     |
| Alarme de incêndio                                                                                                                                                                                                                                           | X                                         | X                | X                | X                 | X                 | X                     | X                | X                | X                | X                 | X                 | X                     |
| Brigada de incêndio                                                                                                                                                                                                                                          | X                                         | X                | X                | X                 | X                 | X                     | X                | X                | X                | X                 | X                 | X                     |
| Chuveiros automáticos<br>sprinklers                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |                  |                   |                   | X                     |                  |                  |                  |                   | X                 | X                     |
| Compartimentação<br>horizontal                                                                                                                                                                                                                               |                                           | X <sup>1,3</sup> | X <sup>1,3</sup> | X <sup>1,3</sup>  | X <sup>1,3</sup>  | X <sup>1,3</sup>      | X <sup>1,3</sup> | X <sup>1,3</sup> | X <sup>1,3</sup> | X <sup>1,3</sup>  | X <sup>1,3</sup>  | X <sup>1,3</sup>      |
| Compartimentação<br>vertical                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |                  | X <sup>3</sup>    | X <sup>3</sup>    | X <sup>3</sup>        |                  |                  |                  | X <sup>3</sup>    | X <sup>3</sup>    | X <sup>3</sup>        |
| Controle de fumaça                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |                  |                   |                   | X <sup>2</sup>        |                  |                  |                  |                   |                   | X <sup>2</sup>        |
| Controle de materiais de<br>acabamento                                                                                                                                                                                                                       | X                                         | X                | X                | X                 | X                 | X                     | X                | X                | X                | X                 | X                 | X                     |
| Detecção de incêndio                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |                  |                   |                   | X                     |                  |                  |                  |                   | X                 | X                     |
| Elevador de emergência                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |                  |                   |                   | X <sup>2</sup>        |                  |                  |                  |                   |                   | X <sup>2</sup>        |
| Extintores                                                                                                                                                                                                                                                   | X                                         | X                | X                | X                 | X                 | X                     | X                | X                | X                | X                 | X                 | X                     |
| Hidrante e mangotinhos                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |                  | X                 | X                 | X                     | X                | X                | X                | X                 | X                 | X                     |
| Iluminação de<br>emergência                                                                                                                                                                                                                                  | X                                         | X                | X                | X                 | X                 | X                     | X                | X                | X                | X                 | X                 | X                     |
| Plano de intervenção de<br>incêndio                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |                  |                   |                   |                       |                  |                  |                  | X                 | X                 | X                     |
| Resistência ao fogo dos<br>elementos de<br>construção                                                                                                                                                                                                        | X                                         | X                | X                | X                 | X                 | X                     | X                | X                | X                | X                 | X                 | X                     |
| Saídas de emergência                                                                                                                                                                                                                                         | X                                         | X                | X                | X                 | X                 | X                     | X                | X                | X                | X                 | X                 | X                     |
| Sinalização de<br>emergência                                                                                                                                                                                                                                 | X                                         | X                | X                | X                 | X                 | X                     | X                | X                | X                | X                 | X                 | X                     |
| NOTAS ESPECÍFICAS:<br>1 – pode ser substituída por sistema de detecção de incêndio e chuveiros automáticos;<br>2 – somente para edificações com altura superior a 60 m;<br>3 - Exigido de acordo com áreas máximas de compartimentação previstas na NTCB 10. |                                           |                  |                  |                   |                   |                       |                  |                  |                  |                   |                   |                       |

**TABELA 6 I.2**  
**EXIGÊNCIAS PARA EDIFICAÇÕES DAS DIVISÕES I-3**  
**(ÁREA SUPERIOR A 750 m² OU ALTURA SUPERIOR A 12 m)**

| Medidas de Segurança<br>Contra Incêndio                                                                                                                                                                                                                           | GRUPO I – INDUSTRIAL                      |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | I-3                                       |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Classificação quanto à altura (em metros) |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Térrea                                    | H ≤ 6            | 6 < H ≤ 12       | 12 < H ≤ 23      | 23 < H ≤ 30      | Acima de 30      |
| Acesso de viatura                                                                                                                                                                                                                                                 | X                                         | X                | X                | X                | X                | X                |
| Alarme de incêndio                                                                                                                                                                                                                                                | X                                         | X                | X                | X                | X                | X                |
| Brigada de incêndio                                                                                                                                                                                                                                               | X                                         | X                | X                | X                | X                | X                |
| Chuveiros automáticos<br>sprinklers                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |                  |                  | X                | X                |
| Compartimentação<br>Horizontal                                                                                                                                                                                                                                    | X <sup>1,3</sup>                          | X <sup>1,3</sup> | X <sup>1,3</sup> | X <sup>1,3</sup> | X <sup>1,3</sup> | X <sup>1,3</sup> |
| Compartimentação vertical                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | X <sup>3</sup>   | X <sup>3</sup>   | X <sup>3</sup>   | X <sup>3</sup>   | X <sup>3</sup>   |
| Controle de fumaça                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |                  | X                | X                | X                |
| Controle de materiais de<br>acabamento                                                                                                                                                                                                                            | X                                         | X                | X                | X                | X                | X                |
| Deteção de incêndio                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |                  |                  |                  | X                |
| Elevador de emergência                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |                  |                  |                  | X <sup>2</sup>   |
| Extintores                                                                                                                                                                                                                                                        | X                                         | X                | X                | X                | X                | X                |
| Hidrante e mangotinhos                                                                                                                                                                                                                                            | X                                         | X                | X                | X                | X                | X                |
| Iluminação de emergência                                                                                                                                                                                                                                          | X                                         | X                | X                | X                | X                | X                |
| Plano de intervenção de<br>incêndio                                                                                                                                                                                                                               | X                                         | X                | X                | X                | X                | X                |
| Resistência ao fogo dos<br>elementos de construção                                                                                                                                                                                                                | X                                         | X                | X                | X                | X                | X                |
| Saídas de emergência                                                                                                                                                                                                                                              | X                                         | X                | X                | X                | X                | X                |
| Sinalização de emergência                                                                                                                                                                                                                                         | X                                         | X                | X                | X                | X                | X                |
| <b>NOTAS ESPECÍFICAS:</b><br><b>1</b> – pode ser substituída por sistema de chuveiros automáticos;<br><b>2</b> – somente para edificações com altura superior a 60 m;<br><b>3</b> - Exigido de acordo com áreas máximas de compartimentação previstas na NTCB 10. |                                           |                  |                  |                  |                  |                  |

**TABELA 6 J.1**  
**EXIGÊNCIAS PARA EDIFICAÇÕES DAS DIVISÕES J-1 E J-2**  
**(ÁREA SUPERIOR A 750 m² OU ALTURA SUPERIOR A 12 m)**

| Medidas de Segurança<br>Contra Incêndio                                                                                                                                                                                                                                                            | GRUPO J – DEPÓSITO                        |       |            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J-1                                       |       |            |                  |                  |                  | J-2              |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Classificação quanto à altura (em metros) |       |            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Térrea                                    | H ≤ 6 | 6 < H ≤ 12 | 12 < H ≤ 23      | 23 < H ≤ 30      | Acima de 30      | Térrea           | H ≤ 6            | 6 < H ≤ 12       | 12 < H ≤ 23      | 23 < H ≤ 30      | Acima de 30      |
| Acesso de viatura                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X                                         | X     | X          | X                | X                | X                | X                | X                | X                | X                | X                | X                |
| Alarme de incêndio                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |       |            | X                | X                | X                | X                | X                | X                | X                | X                | X                |
| Brigada de incêndio                                                                                                                                                                                                                                                                                | X                                         | X     | X          | X                | X                | X                | X                | X                | X                | X                | X                | X                |
| Chuveiros automáticos sprinklers                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |       |            |                  |                  | X                |                  |                  |                  |                  | X                | X                |
| Compartimentação horizontal                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |       |            |                  |                  |                  | X <sup>1,4</sup> | X <sup>1,4</sup> | X <sup>1,4</sup> | X <sup>1,4</sup> | X <sup>1,4</sup> | X <sup>1,4</sup> |
| Compartimentação vertical                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |       |            | X <sup>2,4</sup> | X <sup>2,4</sup> | X <sup>2,4</sup> |                  |                  | X <sup>4</sup>   | X <sup>4</sup>   | X <sup>4</sup>   | X <sup>4</sup>   |
| Controle de fumaça                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |       |            |                  |                  | X <sup>3</sup>   |                  |                  |                  |                  |                  | X <sup>3</sup>   |
| Controle de materiais de acabamento                                                                                                                                                                                                                                                                | X                                         | X     | X          | X                | X                | X                | X                | X                | X                | X                | X                | X                |
| Deteção de incêndio                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |       |            |                  |                  | X                |                  |                  |                  |                  | X                | X                |
| Elevador de emergência                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |       |            |                  |                  | X <sup>3</sup>   |                  |                  |                  |                  |                  | X <sup>3</sup>   |
| Extintores                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X                                         | X     | X          | X                | X                | X                | X                | X                | X                | X                | X                | X                |
| Hidrante e mangotinhos                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |       |            | X                | X                | X                | X                | X                | X                | X                | X                | X                |
| Iluminação de emergência                                                                                                                                                                                                                                                                           | X                                         | X     | X          | X                | X                | X                | X                | X                | X                | X                | X                | X                |
| Resistência ao fogo dos elementos de construção                                                                                                                                                                                                                                                    | X                                         | X     | X          | X                | X                | X                | X                | X                | X                | X                | X                | X                |
| Saídas de emergência                                                                                                                                                                                                                                                                               | X                                         | X     | X          | X                | X                | X                | X                | X                | X                | X                | X                | X                |
| Sinalização de emergência                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                                         | X     | X          | X                | X                | X                | X                | X                | X                | X                | X                | X                |
| NOTAS ESPECÍFICAS:<br>1 – pode ser substituída por sistema de chuveiros automáticos;<br>2 – somente para shafts, dutos de instalações e fachadas;<br>3 - somente para edificações com altura superior a 60 m;<br>4 - Exigido de acordo com áreas máximas de compartimentação previstas na NTCB 10. |                                           |       |            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

**TABELA 6 J.2**

**EXIGÊNCIAS PARA EDIFICAÇÕES DAS DIVISÕES J-3 E J-4**  
**(ÁREA SUPERIOR A 750 m² OU ALTURA SUPERIOR A 12 m)**

| Medidas de Segurança<br>Contra Incêndio         | GRUPO J – DEPÓSITO                        |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |                  |                |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|                                                 | J-3                                       |                  |                  |                  |                  |                | J-4              |                  |                  |                  |                  |                |
|                                                 | Classificação quanto à altura (em metros) |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |                  |                |
|                                                 | Térrea                                    | H ≤ 6            | 6 < H ≤ 12       | 12 < H ≤ 23      | 23 < H ≤ 30      | Acima de 30    | Térrea           | H ≤ 6            | 6 < H ≤ 12       | 12 < H ≤ 23      | 23 < H ≤ 30      | Acima de 30    |
| Acesso de viatura                               | X                                         | X                | X                | X                | X                | X              | X                | X                | X                | X                | X                | X              |
| Alarme de incêndio                              | X                                         | X                | X                | X                | X                | X              | X                | X                | X                | X                | X                | X              |
| Brigada de incêndio                             | X                                         | X                | X                | X                | X                | X              | X                | X                | X                | X                | X                | X              |
| Chuveiros automáticos sprinklers                | X <sup>3</sup>                            | X <sup>3</sup>   | X <sup>3</sup>   | X <sup>3</sup>   | X <sup>3</sup>   | X              | X <sup>3</sup>   | X <sup>3</sup>   | X <sup>3</sup>   | X <sup>3</sup>   | X <sup>3</sup>   | X              |
| Compartimentação horizontal                     | X <sup>1,4</sup>                          | X <sup>1,4</sup> | X <sup>1,4</sup> | X <sup>1,4</sup> | X <sup>1,4</sup> | X              | X <sup>1,4</sup> | X <sup>1,4</sup> | X <sup>1,4</sup> | X <sup>1,4</sup> | X <sup>1,4</sup> | X              |
| Compartimentação vertical                       |                                           |                  |                  | X <sup>4</sup>   | X <sup>4</sup>   | X <sup>4</sup> |                  |                  |                  | X <sup>4</sup>   | X <sup>4</sup>   | X <sup>4</sup> |
| Controle de fumaça                              |                                           |                  |                  | X                | X                | X              |                  |                  |                  | X                | X                | X              |
| Controle de materiais de acabamento             | X                                         | X                | X                | X                | X                | X              | X                | X                | X                | X                | X                | X              |
| Deteção de incêndio                             |                                           |                  |                  | X                | X                | X              |                  |                  |                  | X                | X                | X              |
| Elevador de emergência                          |                                           |                  |                  |                  |                  | X <sup>2</sup> |                  |                  |                  |                  |                  | X <sup>2</sup> |
| Extintores                                      | X                                         | X                | X                | X                | X                | X              | X                | X                | X                | X                | X                | X              |
| Hidrante e mangotinhos                          | X                                         | X                | X                | X                | X                | X              | X                | X                | X                | X                | X                | X              |
| Iluminação de emergência                        | X                                         | X                | X                | X                | X                | X              | X                | X                | X                | X                | X                | X              |
| Plano de intervenção de incêndio                | X                                         | X                | X                | X                | X                | X              | X                | X                | X                | X                | X                | X              |
| Resistência ao fogo dos elementos de construção | X                                         | X                | X                | X                | X                | X              | X                | X                | X                | X                | X                | X              |
| Saídas de emergência                            | X                                         | X                | X                | X                | X                | X              | X                | X                | X                | X                | X                | X              |
| Sinalização de emergência                       | X                                         | X                | X                | X                | X                | X              | X                | X                | X                | X                | X                | X              |

**NOTAS ESPECÍFICAS:**

**1** – pode ser substituída por sistema de chuveiros automáticos;

**2** - somente para edificações com altura superior a 60 m;

**3** - No caso de empilhamento com altura superior de 3,70m, independentemente da área construída da edificação, aplica-se as exigências da NTCB 32;

**4** - Exigido de acordo com áreas máximas de compartimentação previstas na NTCB 10.

**TABELA 6 L**

**EXIGÊNCIAS PARA EDIFICAÇÕES DAS DIVISÕES L1 COM ÁREA SUPERIOR A 100 m² e L-2 E L-3 QUALQUER ÁREA E ALTURA**

| Medidas de Segurança Contra Incêndio            | GRUPO L – EXPLOSIVOS                      |       |            |             |             |                |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|------------|-------------|-------------|----------------|
|                                                 | L-1, L-2 e L-3                            |       |            |             |             |                |
|                                                 | Classificação quanto à altura (em metros) |       |            |             |             |                |
|                                                 | Térrea                                    | H ≤ 6 | 6 < H ≤ 12 | 12 < H ≤ 23 | 23 < H ≤ 30 | Acima de 30    |
| Acesso de viatura                               | X                                         | X     | X          | X           | X           | X              |
| Alarme de incêndio                              | X                                         | X     | X          | X           | X           | X              |
| Brigada de incêndio                             | X                                         | X     | X          | X           | X           | X              |
| Chuveiros automáticos sprinklers                |                                           |       |            | X           | X           | X              |
| Compartimentação Horizontal                     |                                           |       |            |             |             |                |
| Compartimentação vertical                       |                                           |       | X          | X           | X           | X              |
| Controle de fumaça                              |                                           |       |            | X           | X           | X              |
| Controle de materiais de acabamento             | X                                         | X     | X          | X           | X           | X              |
| Deteção de incêndio                             | X                                         | X     | X          | X           | X           | X              |
| Elevador de emergência                          |                                           |       |            |             |             | X <sup>1</sup> |
| Extintores                                      | X                                         | X     | X          | X           | X           | X              |
| Hidrante e mangotinhos                          | X                                         | X     | X          | X           | X           | X              |
| Iluminação de emergência                        | X                                         | X     | X          | X           | X           | X              |
| Plano de intervenção de incêndio                | X                                         | X     | X          | X           | X           | X              |
| Resistência ao fogo dos elementos de construção | X                                         | X     | X          | X           | X           | X              |
| Saídas de emergência                            | X                                         | X     | X          | X           | X           | X              |
| Sinalização de emergência                       | X                                         | X     | X          | X           | X           | X              |

**NOTAS ESPECÍFICAS:**

**1** – somente para edificações com altura superior a 60 m.

**NOTAS GENÉRICAS:**

**a** – além do estabelecido acima, deverão ser atendidas as exigências para produtos controlados pelo Exército Brasileiro e demais legislações do Ministério da Defesa.

**TABELA 6 M.1**

**EXIGÊNCIAS PARA EDIFICAÇÕES DA DIVISÃO M-1  
(QUALQUER ÁREA E ALTURA)**

| Medidas de Segurança<br>Contra Incêndio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GRUPO M – ESPECIAIS |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M-1 – TÚNEL         |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Extensão em metros  |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Até 200             | De 201 à 500   | De 501 à 1.000 | Acima de 1.000 |
| Acesso de viatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X                   | X              | X              | X              |
| Brigada de incêndio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | X <sup>1</sup> | X <sup>1</sup> | X <sup>1</sup> |
| Controle de fumaça                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X <sup>2</sup>      | X <sup>2</sup> | X <sup>2</sup> | X <sup>2</sup> |
| Extintores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | X              | X              | X              |
| Hidrantes e mangotinhos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | X <sup>3</sup> | X              | X              |
| Plano de intervenção de incêndio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | X              | X              | X              |
| Resistência ao fogo dos elementos de construção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X                   | X              | X              | X              |
| Saídas de emergência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | X <sup>4</sup>      | X <sup>4</sup> | X <sup>4</sup> | X <sup>4</sup> |
| Sinalização de emergência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                   | X              | X              | X              |
| Iluminação de emergência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | X              | X              | X              |
| <b>NOTAS ESPECÍFICAS:</b><br><b>1</b> – a brigada de incêndio deve ser pessoal treinado da companhia de tráfego ou administradora da via; somente para edificações com altura superior a 60 m.<br><b>2</b> – deve ser ligado a um sistema automático de acionamento (ex.: detector de incêndio);<br><b>3</b> – rede de hidrantes seca;<br><b>4</b> - considerar saídas como sendo passarelas laterais (corredores de circulação, com guarda-corpo em ambos os lados) com largura mínima de 1,10 m. |                     |                |                |                |

**TABELA 6 M.2**

**EXIGÊNCIAS PARA EDIFICAÇÕES DA DIVISÃO M-2**  
**(QUALQUER ÁREA E ALTURA)**

| Medidas de Segurança<br>Contra Incêndio            | GRUPO M – ESPECIAIS                               |                                                             |                                |                                                    |                                                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                    | M-2 – LÍQUIDO OU GÁS, INFLAMÁVEIS OU COMBUSTÍVEIS |                                                             |                                |                                                    |                                                                 |
|                                                    | Tanques ou cilindros                              |                                                             | Plataformas de<br>carregamento | Produtos acondicionados                            |                                                                 |
|                                                    | Líquidos até<br>20 m³ ou<br>gases até 10<br>m³    | Líquidos<br>acima de 20<br>m³ ou gases<br>acima de 10<br>m³ |                                | Líquidos até<br>20 m³ ou<br>gases até<br>24.960 kg | Líquidos<br>acima de 20<br>m³ ou gases<br>acima de<br>24.960 kg |
| Acesso de viatura                                  | X                                                 | X                                                           | X                              | X                                                  | X                                                               |
| Alarme de incêndio                                 |                                                   | X                                                           | X                              |                                                    | X                                                               |
| Brigada de incêndio                                | X                                                 | X                                                           | X                              |                                                    | X                                                               |
| Compartimentação<br>horizontal                     |                                                   |                                                             |                                | X                                                  | X                                                               |
| Compartimentação vertical                          |                                                   |                                                             |                                | X                                                  | X                                                               |
| Controle de materiais de<br>acabamento             |                                                   |                                                             |                                | X                                                  | X                                                               |
| Deteccção de incêndio                              |                                                   |                                                             |                                |                                                    | X <sup>3</sup>                                                  |
| Espuma                                             |                                                   | X <sup>1</sup>                                              | X <sup>1</sup>                 |                                                    | X <sup>1</sup>                                                  |
| Extintores                                         | X                                                 | X                                                           | X                              | X                                                  | X                                                               |
| Hidrantes e mangotinhos                            |                                                   | X                                                           | X                              |                                                    | X                                                               |
| Iluminação de emergência                           |                                                   |                                                             |                                | X <sup>2</sup>                                     | X <sup>2</sup>                                                  |
| Plano de intervenção de<br>incêndio                |                                                   | X                                                           |                                |                                                    | X                                                               |
| Resfriamento                                       |                                                   | X                                                           | X                              |                                                    | X                                                               |
| Resistência ao fogo dos<br>elementos de construção | X                                                 | X                                                           | X                              | X                                                  | X                                                               |
| Saídas de emergência                               | X                                                 | X                                                           | X                              | X                                                  | X                                                               |
| Sinalização de emergência                          | X                                                 | X                                                           | X                              | X                                                  | X                                                               |

**NOTAS ESPECÍFICAS:**

**1** – somente para líquidos inflamáveis e combustíveis, conforme norma específica;

**2** – luminárias à prova de explosão.

**3** – Para as edificações e instalações de manipulação, armazenamento, comercialização e utilização de gás liquefeito de petróleo (GLP) não é exigida proteção por sistema de deteção de incêndio.

**TABELA 6 M.3**

EXIGÊNCIAS PARA EDIFICAÇÕES DA DIVISÃO M-3  
(ÁREA CONSTRUÍDA SUPERIOR A 750 m<sup>2</sup> OU ALTURA SUPERIOR A 12 m)

| Medidas de Segurança<br>Contra Incêndio                         | GRUPO M – ESPECIAIS                       |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                 | M-3 – CENTRAIS DE COMUNICAÇÃO E ENERGIA   |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                                 | Classificação quanto à altura (em metros) |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                                 | Térrea                                    | H ≤ 6            | 6 < H ≤ 12       | 12 < H ≤ 23      | 23 < H ≤ 30      | Acima de 30      |
| Acesso de viatura                                               | X                                         | X                | X                | X                | X                | X                |
| Alarme de incêndio                                              | X                                         | X                | X                | X                | X                | X                |
| Brigada de incêndio                                             | X                                         | X                | X                | X                | X                | X                |
| Compartimentação Horizontal                                     | X <sup>2,3</sup>                          | X <sup>2,3</sup> | X <sup>2,3</sup> | X <sup>2,3</sup> | X <sup>2,3</sup> | X <sup>2,3</sup> |
| Compartimentação vertical                                       |                                           |                  | X <sup>2</sup>   | X <sup>2</sup>   | X <sup>2</sup>   | X <sup>2</sup>   |
| Controle de fumaça                                              |                                           |                  |                  | X                | X                | X                |
| Controle de materiais de acabamento                             | X                                         | X                | X                | X                | X                | X                |
| Deteção de incêndio                                             |                                           |                  | X                | X                | X                | X                |
| Elevador de emergência                                          |                                           |                  |                  |                  |                  | X <sup>1</sup>   |
| Extintores                                                      | X                                         | X                | X                | X                | X                | X                |
| Hidrante e mangotinhos                                          | X                                         | X                | X                | X                | X                | X                |
| Iluminação de emergência                                        | X                                         | X                | X                | X                | X                | X                |
| Plano de intervenção de incêndio                                |                                           |                  |                  | X                | X                | X                |
| Resistência ao fogo dos elementos de construção                 | X                                         | X                | X                | X                | X                | X                |
| Saídas de emergência                                            | X                                         | X                | X                | X                | X                | X                |
| Sinalização de emergência                                       | X                                         | X                | X                | X                | X                | X                |
| Sistema de gases limpos e dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ) |                                           |                  |                  | X                | X                | X                |

**NOTAS ESPECÍFICAS:**

- 1** – somente para edificações com altura superior a 60 m;
- 2** - Exigido de acordo com áreas máximas de compartimentação previstas na NTCB 10;
- 3** – pode ser substituída por sistema de chuveiros automáticos.

**NOTAS GENÉRICAS:**

- a** – além do estabelecido acima, deverão ser atendidas as exigências da norma específica.
- b** – Caso seja adotado o sistema fixo de gases para o combate a incêndio, deverá ser verificada a compatibilidade do agente extintor às características do empreendimento e/ou às substâncias manipuladas no local.

**TABELA 6 M.4**

**EXIGÊNCIAS PARA EDIFICAÇÕES DAS DIVISÕES M-4 E M7  
(QUALQUER ÁREA E ALTURA)**

| Medidas de Segurança Contra Incêndio            | GRUPO M – ESPECIAIS    |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                 | M-4                    | M-7 <sup>2</sup>       |
|                                                 | Qualquer área e altura | Qualquer área e altura |
| Acesso de viatura                               | X                      | X                      |
| Brigada de incêndio                             | X                      | X                      |
| Extintores                                      | X                      | X                      |
| Resistência ao fogo dos elementos de construção | X                      | X                      |
| Saídas de emergência                            | X <sup>1</sup>         | X <sup>1</sup>         |
| Sinalização de emergência                       | X                      | X                      |
| Plano de intervenção de incêndio                |                        | X                      |
| Hidrantes e mangotinhos                         |                        | X                      |
| Espuma                                          |                        | X <sup>3</sup>         |

**NOTAS ESPECÍFICAS:**

- 1** – para M-4 aceitam-se as próprias saídas da edificação, podendo as escadas ser do tipo NE. Para M-7 aceitam-se os arruamentos entre as quadras de armazenamento (vide NTCB 36);
- 2** – para ocupações subsidiárias, verificar a proteção específica nos termos desta NTCB;
- 3** – quando houver armazenamento de tanque portátil (isotank) contendo líquidos combustíveis ou inflamáveis com capacidade total acima de 20m<sup>3</sup> (metros cúbicos).

**NOTAS GENÉRICAS:**

- a** – observar também exigências da NTCB 36;
- b** – as áreas a serem consideradas para M-7 são as áreas dos terrenos abertos (lotes) onde há depósito de *container*;
- c** – quando houver edificação (construção) dentro do terreno das áreas de risco, deve-se também verificar as exigências particulares para cada ocupação. Casos específicos, adotar Comissão Técnica;
- d** – as instalações elétricas, o SPDA e o controle de fontes de ignição, devem estar em conformidade com as normas técnicas oficiais;
- e** – os pavimentos ocupados devem possuir aberturas para espaço livre exterior (por exemplo: portas, janelas, painéis de vidro, etc.) ou controle de fumaça, dimensionado conforme a disposto na NTCB 43.

**TABELA 6 M.5**

**EXIGÊNCIAS PARA EDIFICAÇÕES DA DIVISÃO M-5  
(QUALQUER ÁREA E ALTURA)**

| Medidas de Segurança Contra Incêndio                                                                                                                                                                                                                                         | GRUPO M – ESPECIAIS                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | M-5 – Unidades de armazenamento e beneficiamento |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | Qualquer área e altura                           |
| Acesso de viatura                                                                                                                                                                                                                                                            | X                                                |
| Alarme de incêndio                                                                                                                                                                                                                                                           | X                                                |
| Brigada de incêndio                                                                                                                                                                                                                                                          | X                                                |
| Controle de materiais de acabamento                                                                                                                                                                                                                                          | X                                                |
| Extintores                                                                                                                                                                                                                                                                   | X                                                |
| Hidrantes e mangotinhos                                                                                                                                                                                                                                                      | X <sup>2</sup>                                   |
| Iluminação de emergência                                                                                                                                                                                                                                                     | X                                                |
| Monitoramento, supressão e alívio de explosões de gases e/ou poeiras                                                                                                                                                                                                         | X <sup>1</sup>                                   |
| Plano de intervenção de incêndio                                                                                                                                                                                                                                             | X                                                |
| Resistência ao fogo dos elementos de construção                                                                                                                                                                                                                              | X                                                |
| Saídas de emergência                                                                                                                                                                                                                                                         | X                                                |
| Sinalização de emergência                                                                                                                                                                                                                                                    | X                                                |
| <b>NOTAS ESPECÍFICAS:</b><br>1 - somente para edificações com silos e armazéns graneleiros.<br>2 - dispensadas desta exigência as edificações destinadas ao recebimento, movimentação, secagem e depósito de sementes, grãos e assemelhados, sem processo de beneficiamento. |                                                  |

**TABELA 6 M.6**

**EXIGÊNCIAS PARA EDIFICAÇÕES DA DIVISÃO M-6**  
**(QUALQUER ÁREA E ALTURA)**

| <b>Medidas de Segurança Contra Incêndio</b>             | <b>Qualquer área e altura</b> |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Conforme NTCB 48 – Segurança Contra Incêndio Florestais |                               |

**TABELA 6 M.7**

**EXIGÊNCIAS PARA EDIFICAÇÕES DA DIVISÃO M-8**  
**(ÁREA CONSTRUÍDA SUPERIOR A 750 m<sup>2</sup> OU ALTURA SUPERIOR A 12 m)**

| <b>Medidas de Segurança Contra Incêndio</b>                                                                                                                                 | <b>GRUPO M – ESPECIAIS</b>         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                             | <b>M-8 – PROCESSAMENTO DE LIXO</b> |
|                                                                                                                                                                             | <b>Qualquer área e altura</b>      |
| <b>Acesso de viatura</b>                                                                                                                                                    | X                                  |
| <b>Alarme de incêndio</b>                                                                                                                                                   | X                                  |
| <b>Brigada de incêndio</b>                                                                                                                                                  | X                                  |
| <b>Compartimentação horizontal</b>                                                                                                                                          | X <sup>1,2</sup>                   |
| <b>Controle de materiais de acabamento</b>                                                                                                                                  | X                                  |
| <b>Extintores</b>                                                                                                                                                           | X                                  |
| <b>Hidrantes e mangotinhos</b>                                                                                                                                              | X <sup>2</sup>                     |
| <b>Iluminação de emergência</b>                                                                                                                                             | X                                  |
| <b>Resistência ao fogo dos elementos de construção</b>                                                                                                                      | X                                  |
| <b>Saídas de emergência</b>                                                                                                                                                 | X                                  |
| <b>Sinalização de emergência</b>                                                                                                                                            | X                                  |
| <b>NOTAS ESPECÍFICAS:</b><br><b>1</b> – pode ser substituída por sistema de chuveiros automáticos;<br><b>2</b> – somente para edificações que possuam fechamentos laterais; |                                    |