

## Reporte de Servicio



**INGENIERIA  
GACO**  
Servicio | Mantenimiento | Instalación

Nº 2432

Cliente: Fruteria Malena

Fecha 28-01-25

### DATOS DE LOS EQUIPOS:

Equipo M99H 02361

### ACCESORIOS:

SERVICIO PREVENTIVO

SI

NO

SERVICIO CORRECTIVO

✓ SI

NO

### Trabajo realizado:

- Se realizo servicio de lavado a evaporador y condensador
- Se realizo chequeo de presiones
- Se realizo destape de desagüe
- Limpieza de motores
- Limpieza de aspas y guardas

### Materiales Utilizados:

### Observaciones Y Recomendaciones:

Realizar limpieza de equipo cada 3 meses.

Fernanda M. Bte  
ENCARGADO DEL AREA

TECNICO ENCARGADO