

EDP SÃO PAULO – DISTRIBUIÇÃO

DOCUMENTO N.º	
NOME DOCUMENTO	REMODELAÇÃO ESQUEMA DE PROTEÇÕES CR1-CR2 – 2023>
ELABORAÇÃO	DSPS
REVISÕES	
0	01/02/2017 – Emissão inicial. ES
1	31/05/2019 – Alterações no projeto de Remodelações. AIK
2	25/04/2022 – Alteração do esquema. Solicitação AIK/ BSO
3	22/06/2023 – Revisão elemento 50F na linha de atuação. AIK

OBJETIVO

Definições para Esquemas de Proteção em bays na tensão nominal de 88/138kV.

- Novas subestações 2023>
- Subestações Existentes – adequação gradual.

APLICAÇÃO

- Entradas de Linha Topologia Barra Dupla ou Entrada Individual de 88/138kV.
- Linhas de atuação CR-1 e CR-2 de Transformador para Elementos de Sobrecorrente Tempo Definido e Tempo Inverso ANSI 50 e 51 (fase e neutro).
- Transformadores – Diagrama Dyn e Yyn.

Revisão 3

- Elementos [ANSI 50N] e [ANSI 51N] no bay AT:
 - ✓ Atuar sobre a CR-1.
 - ✓ Inicializa transferência automática na média tensão (quando operacionalmente ativa/em serviço).
- Elementos [50F e 51F] no bay AT:
 - ✓ Atuar sobre a CR-2.
 - ✓ Bloqueia transferência automática na média tensão.
- Esquema de proteção do Transformador – CR-1.
Proteções intrínsecas do transformador =
 - ✓ Relé Buchholz do tanque em segundo estágio [63.2].
 - ✓ Relé Buchholz do comutador [63.C].
 - ✓ Relé de pressão/fluxo do comutador [DPC].

ENTRADA DE LINHA INDIVIDUAL



