

 Rua: Blumenau, 1854 – Barra do Rio - Itajaí - SC Fone/Whats: (47) 3344-2909 vendas@tecnifogo.com.br www.tecnifogo.com.br CNPJ 81.032.971/0001-15 - IE 251.827.984 CREA/SC Nº 152520-6							CERTIFICADO DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO - NBR 12779							
							Cliente: PORTOEX LOGÍSTICA LTDA							
							Endereço: AV. GOV. ADOLFO KONDER, 2720							
							Bairro: SÃO VICENTE				Cidade: ITAJAÍ			
							Laudo nº 1453				Data: 22/9/2025			
							Proxima manutenção em: 22/9/2026							
							Declaramos que as mangueiras de incêndio abaixo relacionadas foram inspecionadas e/ou manutenidas conforme NBR 12779 e que obtiveram aprovação / condenação de acordo com o resultado apresentado. Este certificado deve ser mantido pelo usuário até a próxima inspeção/manutenção.							
DADOS GERAIS							MANUTENÇÃO					Resultado Final	OBSERVAÇÃO	
Item	Patrimônio	Identificação	Fabricante	Diametro (Pol)	Comprimento nominal (mt)	Tipo	Pressão Ensaio (Kgf/cm)	Unões	Vedações	Anéis	Estanqueidade			
01		4961	SUPERFLEX	1.1/2"	15	2	17	A	A	A	A	A		
02		4962	SUPERFLEX	1.1/2"	15	2	17	A	A	A	A	A		
03		4963	SUPERFLEX	1.1/2"	15	2	17	A	A	A	A	A		
04		4964	SUPERFLEX	1.1/2"	15	2	17	A	A	A	A	A		
05		4965	SUPERFLEX	1.1/2"	15	2	17	A	A	A	A	A		
06		4966	SUPERFLEX	1.1/2"	15	2	17	A	A	A	A	A		
07		4967	SUPERFLEX	1.1/2"	15	2	17	A	A	A	A	A		
08		4968	SUPERFLEX	1.1/2"	15	2	17	A	A	A	A	A		
09		4969	SUPERFLEX	1.1/2"	15	2	17	A	A	A	A	A		
10		4970	SUPERFLEX	1.1/2"	15	2	17	A	A	A	A	A		
11		4975	SUPERFLEX	1.1/2"	15	2	17	A	A	A	A	A		
12		4976	SUPERFLEX	1.1/2"	15	2	17	A	A	A	A	A		
13		4977	SUPERFLEX	1.1/2"	15	2	17	A	A	A	A	A		
14		4978	SUPERFLEX	1.1/2"	15	2	17	A	A	A	A	A		
15		4979	SUPERFLEX	1.1/2"	15	2	17	A	A	A	A	A		
16		4980	SUPERFLEX	1.1/2"	15	2	17	A	A	A	A	A		
17		4981	SUPERFLEX	1.1/2"	15	2	17	A	A	A	A	A		
18		4982	INMASP	1.1/2"	20	1	17	A	A	A	A	A		
19		4983	KIDDE	1.1/2"	15	1	17	A	A	A	A	A		
20		4984	RESIL	1.1/2"	15	1	17	A	A	A	A	A		
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														

Documento assinado digitalmente



CESAR WILLRICH COELHO
 Data: 22/09/2025 17:08:45-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RESPONSÁVEL OPERACIONAL

Cesar Willrich Coelho
CPF 053.103.729-03

Legenda: A (Aprovado) R (Reprovado) S (Substituído)	
OBSERVAÇÕES ADICIONAIS:	RESPONSÁVEL TÉCNICO
	RICARDO AUGUSTO DE LIMAS
	CREA/SC 096372-4