1. 녹색건축물 조성 지원법

- 녹색건축물 조성 지원법: 법률 제20727호 / 2025.1.31 타법개정 / 시행 2026.2.1.
- 녹색건축물 조성 지원법 시행령: 대통령령 제35811호 / 2025.10.1. 타법개정 / 시행 2025.10.1.
- 녹색건축물 조성 지원법 시행규칙: 국토교통부령 제1422호 / 2024.12.23. 일부개정 / 시행 2025.1.1.
- 건축물의 에너지절약설계기준: 국토교통부고시 제2024-1026호 / 2024.12.31. 일부개정/ 시행 2025.1.1.
- 제로에너지건축물 인증에 관한 규칙: 국토교통부령 제1425호, 산업통상자원부령 제589호 / 2024.12.23. 일부개정/ 시행 2025.1.1

항 목	관련근거	내 용	비 고
에너지 절약계획서 제출	법 제14조 영 제10조 규칙 제7조 고시 제3조 고시 제13조 고시 부칙 제2조	**▌에너지 절약계획서 제출 대상** : 건축허가를 신청**(대수선 제외)**, 용도변경의 허가신청 또는 신고, 건축물 대장 기재 내용의 변경을 신청하는 경우 에너지 절약계획서 제출 • **제출대상: 연면적 합계 500㎡ 이상인 건축물** **▌에너지 절약계획서 검토 수수료** : 에너지 관련 전문기관은 에너지 절약계획서의 검토 및 보완하는 경우 건축주로부터 국토교통부령으로 정하는 수수료를 받을 수 있음 **▌같은 대지 내 다수 동이 있는 경우** : 동별로 에너지절약계획서를 제출하는 것이 원칙, 단 전체 동을 면적 및 용량 가중평균방식으로 하나의 에너지절약계획서 작성 가능 (2023 에너지절약계획서 FAQ 33p)	**에너지 절약계획서 제출 대상** ***동별로 에너지절약계획서 제출 원칙**

1. 녹색건축물 조성 지원법

항 목	관련근거	내 용	비 고
녹색건축 인증	법 제16조 영 제11조의3	**▌녹색건축 인증 의무** **아래 기준에 모두 해당하는 건축물**을 **건축 또는 리모델링**하려는 건축주는 해당 건축물에 대하여 녹색건축의 인증을 받아 그 결과를 표시하고, 「건축법」 제22조에 따라 건축물의 사용승인을 신청할 때 관련서류 첨부, 건축물대장에 기재 녹색건축 인증 의무 대상 - 모두 해당 1. 중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장, 공공기관 및 교육기관의 장, 교육감이 소유 또는 관리 2. 신축·재축 또는 증축하는 건축물 (증축의 경우, 별동 증축 한정) 3. 연면적 3천㎡ 이상 (하나의 대지에 복수의 건축물 연면적을 합산한 면적) 4. 에너지절약계획서 제출 대상일 것 **▌대상 건축물 이외의 장소에 신재생에너지 시설을 설치하고 공급받는 경우 인정** 운영세칙 인증항목의 신재생에너지 이용 기준 **▌인증결과 제출 시기** 건축물 사용승인 신청 시 관련 서류 제출	**녹색건축 인증대상**

1. 녹색건축물 조성 지원법

<table>
<tr><th>항 목</th><th>관련근거</th><th>내 용</th><th>비 고</th></tr>
<tr>
<td>제로에너지 건축물 인증</td>
<td>법 제17조
영 제12조
영 별표1
규칙 제9조</td>
<td>

▌제로에너지 건축물 인증 의무

대통령령으로 정하는 건축물(별표1)을 건축 또는 리모델링하려는 건축주는 해당 건축물에 대하여 대통령령으로 정하는 제로에너지건축물 인증등급 이상을 받아 그 결과를 표시하고, 「건축법」 제22조에 따라 건축물의 사용승인을 신청할 때 관련 서류 첨부

▌제로에너지건축물 인증 의무 대상 건축물의 요건 [별표1] 〈개정 2025.10.1.〉

<table>
<tr><th>요건</th><th>제로에너지건축물 인증 의무 대상</th></tr>
<tr><td>1. 소유 또는 관리 주체</td><td>가. 제9조 제2항 각 호의 기관
1. 중앙행정기관의 장
2. 지방자치단체의 장
3. 「기후위기 대응을 위한 탄소중립 · 녹색성장 기본법 시행령」 제30조제2항에 따른 공공기관 및 교육기관의 장
나. 교육감
다. 「공공주택 특별법」 제4조에 따른 공공주택사업자</td></tr>
<tr><td>2. 건축 또는 리모델링의 범위</td><td>가. 건축물을 신축 또는 재축하는 경우
나. 건축물을 전부 개축하는 경우
다. 기존 건축물의 대지에 별개의 건축물을 증축하는 경우</td></tr>
<tr><td>3. 건축물의 범위</td><td>법 제17조제5항에 따라 국토교통부와 기후환경에너지부의 공동부령으로 정하는 같은 항 제1호의 인증 대상 건축물. 다만, 「건축법 시행령」 별표1 제2호라목에 따른 기숙사는 제외한다.</td></tr>
<tr><td>4. 공동주택의 세대수 또는 건축물의 연면적</td><td>가. 공동주택의 경우: 전체 세대수 30세대 이상
나. 공동주택 외의 건축물의 경우: 연면적 5백제곱미터 이상</td></tr>
<tr><td>5. 에너지 절약계획서 등 제출 대상 여부</td><td>가. 공동주택의 경우: 법 제14조제1항에 따른 에너지 절약계획서 제출 대상 또는 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제64조제2항에 따른 친환경 주택 에너지 절약계획 제출 대상일 것
나. 공동주택 외의 건축물의 경우: 법 제14조제1항에 따른 에너지 절약계획서 제출 대상일 것</td></tr>
</table>

▌제로에너지건축물 인증 4등급 대상

의무 대상 건축물 중 아래 용도의 건축물로서 연면적이 1,000㎡ 이상
(용도 : 문화 및 집회시설, 종교시설, 판매시설, 운수시설, 의료시설, 교육연구시설, 노유자시설, 수련시설, 운동시설, 업무시설, 숙박시설, 위락시설, 교정시설, 방송통신시설, 묘지 관련 시설, 관광 휴게시설, 장례시설)

▌제로에너지건축물 인증 5등급 대상

위 용도 이외의 건축물은 연면적이 500㎡ 이상

▌제로에너지건축물 인증 기준

- ZEB 인증을 취득하기 위해서는 “제1호 또는 제2호”와 “제3호”를 만족하여야 함
- 인증등급은 제1호 또는 제2호 중 높은 등급 기준을 ZEB 인증등급 부여

<table>
<tr><th>구분</th><th>제1호</th><th colspan="2">제2호</th><th>제3호</th></tr>
<tr><td rowspan="2">등급산정기준</td><td rowspan="2">에너지자립률(%)</td><td>주거용</td><td>비주거용</td><td rowspan="2">건물에너지 관리시스템</td></tr>
<tr><td colspan="2">연간 단위면적당 1차 에너지소요량 (kWh/㎡· 년)</td></tr>
<tr><td>+등급</td><td>120이상</td><td>-10 미만</td><td>-70 미만</td><td rowspan="6">설치여부 확인</td></tr>
<tr><td>1등급</td><td>100이상</td><td>10 미만</td><td>-30 미만</td></tr>
<tr><td>2등급</td><td>80이상</td><td>30 미만</td><td>10 미만</td></tr>
<tr><td>3등급</td><td>60이상</td><td>50 미만</td><td>50 미만</td></tr>
<tr><td>4등급</td><td>40이상</td><td>70 미만</td><td>90 미만</td></tr>
<tr><td>5등급</td><td>20이상</td><td>90 미만</td><td>130 미만</td></tr>
</table>

</td>
<td>제로에너지 건축물인증 대상

(5등급 예비인증 취득 목표)</td>
</tr>
</table>

▌제로에너지건축물 인증 시 대지 외 신재생에너지 생산량 인정
에너지자립률 산정 시, 대지 외 신재생에너지는 보정계수 반영
(제로에너지건축물 인증기준 별표1의2 참고)

▌인증결과 제출 시기
건축물 사용승인 신청 시 관련 서류 제출

▌인증의 유효기간
인증을 받은 날부터 10년

▌제로에너지 단계별 의무화 추진
• 한국에너지공단 제로에너지건축물 홈페이지 ZEB 로드맵

2025	공공 500㎡ 이상 5등급 (일부 용도·규모 1,000㎡ 이상 4등급) 민간 1,000㎡ (5등급 수준 설계) 공공 공동주택 30세대 이상 (5등급) 민간 공동주택 30세대 이상 (5등급 수준 설계)
2030	공공 대상 검토 중(일부 용도·규모 대상, 3등급 수준) 민간 500㎡ 이상 (5등급 수준 설계)
2050	대상 검토 중 (1등급 수준)

1. 녹색건축물 조성 지원법

항 목	관련근거	내 용	비 고
차양 등의 설치	법 제14조의2 영 제10조의2 규칙 제7조의2	**▌차양 등의 설치** : 건축물을 건축 또는 리모델링하는 경우, 외벽에 창을 설치하거나 유리 등의 건축재료로 하는 경우 일사를 차단하기 위한 차양 등의 일사조절장치 설치 **▌차양 등의 설치 대상 건축물** **: 다음에 모두 해당하는 건축물** • 중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장, 공공기관 및 교육기관의 장이 소유 또는 관리하는 건축물 • 연면적이 3천㎡ 이상 • 업무시설 또는 교육연구시설 **▌차양 등의 설치가 필요한 외벽재료** :채광을 위한 유리 또는 플라스틱 재료	**해당 없음**

2. 녹색건축 인증에 관한 규칙

• 녹색건축 인증에 관한 규칙: 기후에너지환경부령 제1호 / 2025.10.1. 타법개정 / 2025.10.1. 시행
• 녹색건축 인증기준: 국토교통부고시 제2025-550호 / 2025.9.16. 일부개정 / 2025.10.1. 시행
• 녹색건축 인증기준 운영세칙 개정 : 2025.12.10. / 2025.12.10. 시행

항 목	관련근거	내 용	비 고
취득의무	기준 제7조	**▌인증취득 의무대상 및 등급기준** • 중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장, 공공기관 및 교육기관의 장 또는 교육감이 소유 또는 관리하는 건축물 중 신축·재축 또는 증축(별동 증축에 한함)하는 건축물로 연면적 합계 3,000㎡ 이상인 에너지 절약계획서 제출 대상 건축물 •「건축법 시행령」별표1 제14호 가목(국가 또는 지방자치단체의 청사와 외국공관의 건축물로서 제1종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 업무시설)의 **공공업무시설 중 위에 해당하는 경우 우수(그린2등급) 등급 이상 취득**	**해당 없음**
인증대상 건축물	기준 제3조 규칙 제2조 규칙 제6조 규칙 제9조 규칙 제9조의2 규칙 제11조 세칙 제6조 세칙 부칙	**▌인증기준 고시 건축물 유형** • 신축 주거용 건축물(일반주택, 공동주택) • 신축 단독주택 • 신축 비주거용(일반건축물, 업무용 건축물, 학교시설, 판매시설, 숙박시설) • 기존 주거용(일반주택, 공동주택) • 기존 비주거용(일반건축물, 업무용 건축물, 학교시설, 판매시설, 숙박시설) • 그린리모델링 주거용 • 그린리모델링 비주거용 **▌인증신청** • 건축주, 건축물소유자, 사업주체, 시공자 신청 가능 • 별동 증축의 경우 인증대상 가능 • 여러 동의 건축물의 경우 사업승인 또는 건축허가 단위로 인증 신청 가능 • ID.혁신적인 녹색건축 계획 및 설계 항목은 최우수, 우수 등급 해당 시 평가 가능 **▌인증 유효기한** • 인증서를 발급한 날부터 5년 **▌인증 유효기한 연장** • 인증 유효기간 만료일 180일 전부터 만료일까지 유효기간 연장 신청 가능 **▌예비인증 유효기한** • 인증에 앞서 녹색건축 예비인증 신청 가능 • 예비인증서를 발급한 날부터 사용승인일 또는 사용검사일까지 **▌대상 건축물 이외의 장소에 신재생에너지 시설을 설치하고 공급받을 경우 인정** (운영세칙 인증항목의 신재생에너지 이용 기준.24p)	

3. 건축물의 에너지절약 설계기준(전부 다 재확인)

• 건축물의 에너지절약설계기준: 국토교통부고시 제2025-738호 / 2025.12.16. 일부개정 / 2025.12.31. 시행

<table>
<tr><th>항 목</th><th>관련근거</th><th>내 용</th><th>비 고</th></tr>
<tr><td>설계기준
적용예외</td><td>고시 제4조</td><td>

▌에너지절약계획 설계 검토서(의무+성능지표+소요량평가서) 제출 예외 대상
• 제로에너지건축물 인증을 취득한 경우
(**단, 인허가 시 예비인증서 제출 필요**, 2023 에너지절약계획서 FAQ 40p)
• 열손실의 변동이 없는 증축, 용도변경 및 건축물대장기재내용 변경의 경우

▌성능지표(EPI) 제출 예외 대상
• 증축, 용도변경, 건축물대장기재내용 변경하는 경우
(단, 별동증축, 기존 건축물 연면적 1/2 이상 증축하면서 해당 증축 연면적 합계가 2,000㎡ 이상의 경우 성능지표 제출)
• 제21조 제2항에서 제시하는 소요량 평가서 판정기준을 만족하는 경우
: 1차 에너지소요량 합계 민간 150kWh/㎡년 미만(연면적의 합계가 1천㎡ 미만인 건축물은 200 kWh/㎡년 미만), 공공 130kWh/㎡년 미만

</td><td>에너지절약
계획
설계검토서
제출

(단,
허가시점
제로에너지
인증 획득
시 예외)</td></tr>
<tr><td>열손실
방지조치</td><td>고시 제2조
고시 제6조
고시 별표1
고시 별표3</td><td>

▌열손실방지 등 에너지이용합리화를 위한 조치
: 건축물을 건축(신축, 증축, 개축, 재축, 이전)하거나 대수선, 용도변경 및 건축물대장기재내용을 변경하는 경우

▌건축물의 부위별 단열기준
: 고시 [별표1]의 열관류율 기준 또는 [별표3]의 단열재 두께 기준을 준수하여야 함
• **[별표1] 지역별 건축물 부위의 열관류율표** (단위: W/㎡·K)

<table>
<tr><th colspan="3">건축물의 부위 \ 지역</th><th colspan="2">중부1지역[1)]</th><th>중부2지역[2)]</th><th>남부지역[3)]</th><th>제주도</th></tr>
<tr><td rowspan="4">외벽</td><td rowspan="2">외기에 직접 면하는 경우</td><td>공동주택</td><td colspan="2">0.150 이하</td><td>0.170 이하</td><td>0.220 이하</td><td>0.290 이하</td></tr>
<tr><td>공동주택 외</td><td colspan="2">0.170 이하</td><td>0.240 이하</td><td>0.320 이하</td><td>0.410 이하</td></tr>
<tr><td rowspan="2">외기에 간접 면하는 경우</td><td>공동주택</td><td colspan="2">0.210 이하</td><td>0.240 이하</td><td>0.310 이하</td><td>0.410 이하</td></tr>
<tr><td>공동주택 외</td><td colspan="2">0.240 이하</td><td>0.340 이하</td><td>0.450 이하</td><td>0.560 이하</td></tr>
<tr><td rowspan="2">지붕</td><td colspan="2">외기에 직접 면하는 경우</td><td colspan="3">0.150 이하</td><td>0.180 이하</td><td>0.250 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">외기에 간접 면하는 경우</td><td colspan="3">0.210 이하</td><td>0.260 이하</td><td>0.350 이하</td></tr>
<tr><td rowspan="4">바닥</td><td rowspan="2">외기에 직접 면하는 경우</td><td>바닥난방인 경우</td><td colspan="2">0.150 이하</td><td>0.170 이하</td><td>0.220 이하</td><td>0.290 이하</td></tr>
<tr><td>바닥난방 아닌 경우</td><td colspan="2">0.170 이하</td><td>0.200 이하</td><td>0.250 이하</td><td>0.330 이하</td></tr>
<tr><td rowspan="2">외기에 간접 면하는 경우</td><td>바닥난방인 경우</td><td colspan="2">0.210 이하</td><td>0.240 이하</td><td>0.310 이하</td><td>0.410 이하</td></tr>
<tr><td>바닥난방 아닌 경우</td><td colspan="2">0.240 이하</td><td>0.290 이하</td><td>0.350 이하</td><td>0.470 이하</td></tr>
<tr><td colspan="3">바닥난방인 층간바닥</td><td colspan="4">0.810 이하</td></tr>
<tr><td rowspan="6">창 및 문</td><td rowspan="3">외기에 직접 면하는 경우</td><td>공동주택</td><td colspan="2">0.900 이하</td><td>1.000 이하</td><td>1.200 이하</td><td>1.600 이하</td></tr>
<tr><td rowspan="2">공동주택 외</td><td>창</td><td>1.300 이하</td><td rowspan="2">1.500 이하</td><td rowspan="2">1.800 이하</td><td rowspan="2">2.200 이하</td></tr>
<tr><td>문</td><td>1.500 이하</td></tr>
<tr><td rowspan="3">외기에 간접 면하는 경우</td><td>공동주택</td><td colspan="2">1.300 이하</td><td>1.500 이하</td><td>1.700 이하</td><td>2.000 이하</td></tr>
<tr><td rowspan="2">공동주택 외</td><td>창</td><td>1.600 이하</td><td rowspan="2">1.900 이하</td><td rowspan="2">2.200 이하</td><td rowspan="2">2.800 이하</td></tr>
<tr><td>문</td><td>1.900 이하</td></tr>
<tr><td rowspan="2">새대내
현관문 및
방화문</td><td colspan="2">외기에 직접 면하는 경우</td><td colspan="5">1.400 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">외기에 간접 면하는 경우</td><td colspan="5">1.800 이하</td></tr>
</table>

1) 중부1지역: 강원도(고성, 속초, 양양, 강릉, 동해, 삼척 제외), 경기도(연천, 포천, 가평, 남양주, 의정부, 양주, 동두천, 파주), 충청북도(제천), 경상북도(봉화, 청송)
2) 중부2지역: 서울특별시, 대전광역시, 세종특별자치시, 인천광역시, 강원도(고성, 속초, 양양, 강릉, 동해, 삼척), 경기도(연천, 포천, 가평, 남양주, 의정부, 양주, 동두천, 파주 제외), 충청북도(제천 제외), 충청남도, 경상북도(봉화, 청송, 울진, 영덕, 포항, 경주, 청도, 경산 제외), 전라북도, 경상남도(거창, 함양)
3) 남부지역: 부산광역시, 대구광역시, 울산광역시, 광주광역시, 전라남도, 경상북도(울진, 영덕, 포항, 경주, 청도, 경산), 경상남도(거창, 함양 제외)

▌열손실방지 조치 예외
• 열손실의 변동이 없는 증축, 대수선, 용도변경, 건축물대장의 기재내용 변경의 경우

</td><td>중부2지역
에 해당

열손실
방지조치는
최소
기준이며,
EPI 점수와
연계해 성능
향상 필요</td></tr>
</table>

		• 창고 · 차고 · 기계실 등으로서 거실의 용도로 사용하지 아니하고, 냉방 또는 난방 설비를 설치하지 아니하는 건축물 또는 공간 • 냉방 또는 난방 설비를 설치하지 아니하고 용도 특성상 건축물 내부를 외기에 개방시켜 사용하는 등 열손실 방지조치를 하여도 에너지절약의 효과가 없는 건축물 또는 공간 • 「건축법 시행령」 별표1 제25호(발전시설)에 해당하는 건축물 중 「원자력 안전법」 제10조 및 제20조에 따라 허가를 받는 건축물, 단 발전소 내 사무동은 열손실 방지조치 대상에 포함	

3. 건축물의 에너지절약 설계기준

항 목	관련근거	내 용	비 고
건축부문 의무사항	고시 제6조	**▌에너지성능지표(EPI) 건축부문 의무사항** • 대상 : 에너지절약계획서 및 설계검토서 제출대상 건축물 • 적용 : 에너지성능지표 건축부문 1번(외벽평균열관류율) 항목 배점을 0.6점 이상 획득	의무 적용
		▌방풍구조의 적용 • 대상 : 외기에 직접 면하고 1층 또는 지상으로 연결된 출입문 방풍구조를 설치해야 하는 출입문에서 회전문과 일반문이 같이 설치되는 경우, 일반문 부위는 방풍실 구조의 이중문 설치 **▌방풍구조의 적용 예외** • 바닥면적 3백㎡ 이하의 개별점포 출입문 • 주택(공동주택)의 출입문(기숙사 제외) • 사람의 통행을 주목적으로 하지 않는 출입문 • 너비 1.2미터 이하의 출입문	의무 적용
		▌거실 외피면적당 평균 태양열취득 의무사항 • 대상 : 공공건축물 연면적 3,000㎡ 이상의 업무시설 또는 교육연구시설 (영 제10조의2)을 건축 또는 리모델링하는 경우 • 적용 : 에너지성능지표의 건축부문 7번(거실 외피면적당 평균 태양열취득) 항목 배점을 0.6점 이상 획득 **▌외피면적당 평균 태양열취득 적용 예외** • 제로에너지건축물 인증을 취득한 경우 • 건축물 에너지소요량 평가서의 단위면적당 1차 에너지소요량 합계가 적합한 경우 : 130kWh/㎡ 미만	해당 없음
기계부문 의무사항	고시 제8조	**▌전기를 사용하지 않는 냉방방식 설치 의무화** • 대상 : 공공기관 연면적 1,000㎡ 이상 신축, 증축, 냉방설비 전면 개체 (공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정 제10조) • 적용 : 축냉식 전기냉방, 가스 및 유류이용 냉방, 지역냉방, 소형열병합 냉방, 신재생에너지 이용 냉방을 이용하는 냉방용량이 전체 냉방용량의 60% 이상 • 제외 : 건축법 시행령 별표1의 제2호에 따른 공동주택 등 **▌고효율 냉난방설비 의무 적용** • 대상 : 교육연구시설 및 업무시설 중 연면적 3,000㎡ 이상 공공건축물의 건축, 리모델링(별동 증축만 해당) • 적용 : 에너지성능지표 기계부문 1번 및 2번 항목 0.9점 이상 획득	의무 적용
전기부문 의무사항	고시 제10조	**▌전자식 원격검침계량기 설치** • 대상 : 교육연구시설 및 업무시설 중 연면적 3,000㎡ 이상 공공건축물의 건축, 리모델링(별동 증축만 해당) • 적용 : 전력, 가스, 지역난방 등 상시 공급 에너지원 중 하나 이상 원격검침 **▌BEMS의 적용** • 대상 : 연면적 10,000㎡ 이상 공공기관 건축물의 신축, 별동증축 (공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정 제6조제3항) • 제외 : 공동주택, 오피스텔, 공장, 자원순환시설, 발전시설 제외 • 적용 : 제로에너지건축물 인증 기준[별표1의2] 건축물에너지관리시스템 설치기준에 따른 BEMS 설치 • 동 단위 면적 계산(23년도 에너지절약계획서 FAQ P.100 참고) - A,B,C동 중 A동만 연면적 10,000㎡이상인 경우 : A동만 BEMS 설치의무 - B,C동 각각 5,000㎡, 1,000㎡인 경우 : B동만 원격검침계량기 설치 대상	원격검침 계량기 의무 적용 or BEMS 의무적용

<table>
<tr>
<td>에너지
성능지표</td>
<td>고시
제15조</td>
<td>

▌에너지성능지표(EPI) 평점합계 기준

• **에너지성능지표 평점합계 65점 이상**일 경우 적합

• **공공기관이 신축하는 건축물**(별동 증축 건축물 포함)**은 74점 이상**일 경우 적합

▌에너지성능지표 의무적용

• 대상 : **연면적 합계 1,000㎡ 이상 신축, 재축, 전부개축 또는 별동증축**

• 적용 : 1. 건축부문 7번 항목(외피면적당 평균 태양열취득) 배점을 0.6점 이상 획득
2. 기계부문 1번(난방) 및 2번(냉방) 항목 배점을 0.8점 이상 획득
3. 전기부문 1번 항목(조명밀도) 배점을 0.8점 이상 획득
(또는 거실 전면에 고효율제품에 해당하는 LED 설치)
4. 신 · 재생에너지 설비부문 평점을 4점 이상 획득
- 의무화 대상 건축물은 2배이상 적용 필요

<table>
<tr><th rowspan="2">항목</th><th rowspan="2">비주거
기본배점</th><th colspan="5">배점</th></tr>
<tr><th>1점</th><th>0.9점</th><th>0.8점</th><th>0.7점</th><th>0.6점</th></tr>
<tr><td>1. 전체난방설비용량에 대한 신재생에너지용량비율</td><td>4</td><td>2% 이상</td><td>1.75% 이상</td><td>1.5% 이상</td><td>1.25% 이상</td><td>1% 이상</td></tr>
<tr><td>2. 전체냉방설비용량에 대한 신재생에너지용량비율</td><td>4</td><td>2% 이상</td><td>1.75% 이상</td><td>1.5% 이상</td><td>1.25% 이상</td><td>1% 이상</td></tr>
<tr><td>3. 전체급탕설비용량에 대한 신재생에너지용량비율</td><td>1</td><td>10% 이상</td><td>8.75% 이상</td><td>7.5% 이상</td><td>6.25% 이상</td><td>5% 이상</td></tr>
<tr><td>4. 전체조명설비전력에 대한 신재생에너지용량비율</td><td>4</td><td>60% 이상</td><td>50% 이상</td><td>40% 이상</td><td>30% 이상</td><td>20% 이상</td></tr>
</table>

5. 중앙식 공조방식 적용하는 경우
- 기계부문 3번 항목(공조기 송풍기 효율) 배점을 0.8점 이상 획득
- 기계부문 6번 항목의 공기조화기 부착형 열회수형환기장치 설치
- 기계부문 9번 항목(공조기용 전체 팬동력의 60% 이상)을 채택

</td>
<td>74점 이상
획득 필요</td>
</tr>
</table>

3. 건축물의 에너지절약설계기준

<table>
<tr>
<td rowspan="2">건축기준의 완화 적용</td>
<td rowspan="2">법 제15조
영 제11조
고시 제16조</td>
<td>

▌건축기준의 완화 적용방법

지방자치단체 조례에서 정한 당해 용도구역 및 용도지역의 최대 용적률의 제한기준, 건축물 최대높이의 제한 기준에 대하여 아래 방법에 따라 적용

- **용적률 적용방법**

「법 및 조례에서 정하는 기준 용적률」 × [1 + 완화기준]

- **건축물 높이제한 적용방법**

「법 및 조례에서 정하는 건축물의 최고높이」 × [1 + 완화기준]

</td>
<td rowspan="2">용적률, 건축물 최고높이 완화를 받고자 할 경우, 인증 획득 필요</td>
</tr>
<tr>
<td>

▌건축물의 에너지절약설계기준 세부 완화기준 [별표9]

1) 녹색건축 인증에 따른 건축기준 완화비율

- 영 제11조제1항제2호 관련

완화조건	최대완화비율
녹색건축 최우수 등급	6%
녹색건축 우수 등급	3%

2) 제로에너지건축물 인증에 따른 건축기준 완화 비율

- 영 제11조제1항및 제3의2호 관련

등급	최대완화비율
제로에너지건축물 1등급 및 제로에너지건축물 플러스(+)등급	15%
제로에너지건축물 2등급	14%
제로에너지건축물 3등급	13%
제로에너지건축물 4등급	12%
제로에너지건축물 5등급	11%

3) 녹색건축물 조성 시범사업 대상으로 지정된 건축물

- 영 제11조제1항제4호 관련

대 상	최대완화비율
녹색건축물 조성 시범사업	10%

4) 신축공사를 위한 골조공사에 재활용 건축자재를 사용한 건축물

- 영 제11조제1항제5호 관련, 「재활용 건축자재의 활용기준」 제4조2항

재활용 건축자재 사용량의 용적비율	최대완화비율
15% 이상 사용하는 경우	5%
20% 이상 사용하는 경우	10%
25% 이상 사용하는 경우	15%

- 완화기준을 중첩 적용받고자 하는 건축물의 신청인은 법 제15조제2항에 따른 범위를 초과하여 신청할 수 없음
  - 건축법 제56조에 따른 건축물의 **용적률 : 100분의 115 이하**
  - 건축법 제60조 및 제61조에 따른 **건축물의 높이 : 100분의 115 이하**
- 이외 중첩적용 최대한도와 관련된 사항은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률
  - 제78조제7항 및 건축법 제60조제4항에 따름

</td>
</tr>
<tr>
<td>

에너지 소요량 평가서의 제출

</td>
<td>고시 제21조</td>
<td>

▌제출대상

- 신축 또는 별동으로 증축하는 경우로서,
- 연면적 합계가 3,000㎡ 이상의 업무시설, 교육연구시설

▌제출사항

- 1차에너지소요량 등을 평가하여 건축물 에너지소요량 평가서 제출

▌판정기준

- 단위면적당 1차 에너지소요량의 합계가 150kWh/㎡·yr 미만일 경우 적합
  다만, 연면적의 합계가 1천㎡ 미만인 건축물은 200 kWh/㎡년 미만일 경우 적합
- 공공기관 건축물은 130kWh/㎡·yr 미만일 경우 적합

▌평가 방법

- ECO2-OD 시뮬레이션 수행 필요

</td>
<td>해당 없음</td>
</tr>
</table>

4. 신에너지 및 재생에너지 개발.이용.보급 촉진법

- 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법: 법률 제19040호 / 2022.11.15. 일부개정 / 2022.11.15. 시행
- 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 시행령: 대통령령 제33466호 / 2023.5.15. 타법개정 / 2023.5.16. 시행
- 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 시행규칙: 산업통상자원부령 제448호 / 2022.1.21. 일부개정 / 2022.1.21. 시행
- 신·재생에너지설비의 지원 등에 관한 규정: 산업통상자원부고시 제2024-34호 / 2024.2.21. 일부개정 / 2024.2.21. 시행
- 신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 지침: 신재생에너지센터 / 2024.1.9 시행

<table>
<tr><th>항 목</th><th>관련근거</th><th>내 용</th><th>비 고</th></tr>
<tr>
<td>신·재생
에너지
이용의무화</td>
<td>법 제12조
영 제15조
영 제16조
영 제17조
영 별표2</td>
<td>
▌신·재생에너지 이용의무화 대상
설계 시 산출된 예상 에너지사용량의 일정 비율 이상을 신·재생에너지를 이용하여 공급되는 에너지를 사용하도록 신·재생에너지 설비 설치를 의무화

▌설치의무기관
다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 <u>신축·증축 또는 개축</u>하는 건축물
- 국가 및 지방자치단체
- 공공기관
- 연간 50억 이상을 출연한 정부출연기관
- 정부출자 기업체(국유재산법 시행령[별표1] : 한국자산관리공사, 서울신문사 등)
- 공공기관, 정부출연기관 또는 정부출자 기업체가 납입자본금의 50/100 이상 또는 납입자본금으로 50억원 이상을 출자한 법인
- 특별법에 따라 설립된 법인

▌건축물의 용도
• 「건축법 시행령」 [별표1] 제5호~제16호, 제23호, 제24호, 제26호~제28호 용도
• 공공용 : 교정시설, 방송통신시설(제1종 근린생활시설에 해당 제외), 업무시설 등(군사시설 제외)
• 문교.사회용 : 문화 및 집회시설, 종교시설, 의료시설, 교육연구시설, 노유자시설, 수련시설, 운동시설, 묘지관련시설, 관광휴게시설, 장례식장(의료시설의 부수시설에 해당하는 것 제외)
• 상업용 : 판매시설, 운수시설, 업무시설, 숙박시설, 위락시설

※ 주거용 및 기타(창고시설, 위험물저장및처리시설), 발전시설 등은 제외

▌설치의무비율
• <u>신축·증축 또는 개축하는 부분의 연면적이 1,000㎡이상</u>인 건축물
- 영 별표2에 따른 비율 이상의 신·재생에너지 설비 설치

▌연면적 판단
• 설치의무비율 판단 시 : 전체 연면적 적용
• 예상 에너지사용량 산정 시 : 주차장 면적을 제외한 연면적 적용

▌[별표2] 신·재생에너지의 공급의무비율
<table>
<tr><th>해당연도</th><th>24~25년</th><th>26~27년</th><th>28~29년</th><th>30년 이후</th></tr>
<tr><td>공급의무비율
(%)</td><td>34%</td><td>36%</td><td>38%</td><td>40%</td></tr>
</table>
</td>
<td>해당 없음

설치의무화 안내 QnA : 기부채납 형식 등 건축허가 전 소유권이 민간에게 있는 경우 의무대상 제외</td>
</tr>
</table>

5. 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정

- 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정: 산업통상자원부고시 제2024-110호 / 2024.7.1. 일부개정 / 2024.7.1. 시행
- 제로에너지건축물 인증 기준: 국토교통부고시 제2024-893호 / 2024.12.30. 일부개정 / 2025.1.1. 시행
- 제로에너지건축물 인증에 관한 규칙: 국토교통부령 제1414호 / 2024.12.23. 일부개정 / 2025.1.1. 시행

항 목	관련근거	내 용	비 고
ZEB 의무	규정 제6조 규칙 제2조 기준 별표1	**▌제로에너지건축물 의무취득 대상** • 공공기관 중 에너지절약계획서 또는 친환경주택 에너지절약계획서 제출대상이며, • 연면적 500㎡ 이상 신축, 재축, 별동 증축하는 건축물 - 공동주택 30세대 이상, 기숙사 제외 **▌제로에너지건축물 인증 시 대지 외 신재생에너지 생산량 인정** - 인증기준 별표1의2의 단위면적당 1차에너지 생산량 기준	제로에너지 건축물 의무취득
BEMS 구축	규정 제6조	**▌건물에너지관리시스템(BEMS) 구축·운영** • **공공기관에서 에너지 절약계획서 제출대상 중 연면적 10,000㎡이상**의 건축물을 신축, 별동 증축하는 경우 • 건물에너지관리시스템(BEMS)을 구축·운영, 한국에너지공단을 통해 설치 확인 • 제외 : 「건축법 시행령」별표1의 제2호에 따른 공동주택 「건축법 시행령」별표1의 제14호 나목에 따른 오피스텔 「건축법 시행령」별표1의 제17호 나목에 따른 공장 「건축법 시행령」별표1의 제22조 자원순환 관련시설 「건축법 시행령」별표1의 제25조 발전시설	해당 없음
비전기식 냉방방식	규정 제10조	**▌전기를 사용하지 않는 냉방방식** • **공공기관 연면적 1,000㎡ 이상**의 건축물을 신축, 증축 • 또는 냉방설비 전면 개체할 경우 냉방설비 용량의 60% 이상을 심야전기 축냉식, 도시가스냉방, 지역냉방방식, 소형 열병합 냉방방식, 신재생에너지로 냉방설비 설치 • 제외 : 도시철도법에 의해 설치하는 지하철역사 냉방공간의 연면적 합계가 500㎡ 미만인 경우 도시가스 미공급 지역에 건축하는 시설 중 연면적 3,000㎡ 미만인 경우 「건축법 시행령」 별표1의 제2호에 따른 공동주택 「건축법 시행령」 별표1의 제23호, 국방·군사시설 중 병영생활관, 간부숙소 「공공주택특별법 시행령」 제4조에 따른 공공준주택 「건축법 시행령」 별표1의 제10호에 따른 교육연구시설 중 유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교와 이에 준하는 각종 학교 그 밖에 산업통상자원부장관이 인정하는 경우	해당 없음
고효율 기자재	규정 제11조	**▌고효율에너지기자재 사용** • 공공기관 소유 건축물의 실내 및 주차장 조명기기를 LED제품으로 100% 적용 • 계약전력 2,000kW이상 건축물에 계약전력 5% 이상 규모의 에너지저장장치(ESS) 설치 • ESS 제외 : 임대하거나 임차한 건축물, 발전시설(집단에너지 공급시설 포함), 전기공급시설, 가스공급시설, 석유비축시설, 상하수도시설 및 빗물 펌프장, 버스·철도·지하철 시설 및 공항, 병원, 초·중·고등학교, 노인복지시설, 최대 피크전력이 계약전력의 100분의 30 미만인 시설, 신재생에너지설비 용량이 계약전력의 5% 이상 설치된 시설(단, 타 법령에 따라 의무적으로 설치한 용량은 제외), 그 밖에 전력피크대응 건물, ESS 설치에 따른 피크전력 저감 및 전기요금 절감 효과기 미미한 시설	LED 조명기기 100% 적용, ESS 설치 검토
옥외 경관조명	규정 제12조	**▌옥외 경관조명 설치 시 LED 조명 사용** • 건축물 미관이나 조형물, 수목, 상징물 등을 위하여 옥외 경관조명을 설치 불가 다만 특별한 사유에 의해 설치하는 경우에는 반드시 LED 조명 사용 • 홍보전광판 등 옥외광고물은 심야(23:00 ~ 익일 일출 시) 소등 필요 단, 기관명 표시, 안내 표시 등은 예외	
친환경 자동차	규정 제16조	**▌경차 및 환경친화적 자동차 보급** • **공공기관 청사주차장(주차단위구획 총 50대 이상)에 전용주차구역 및 충전시설 설치** - 경차 및 환경친화적 자동차의 전용 주차면을 10% 이상 설치 • **경차 및 환경친화적 자동차의 전용 주차면 표시** -주차구역 : 주차장 바닥 면에 "경차", "환경친화적 자동차" 등으로 표시 -충전구역 : 환경친화적 자동차의 요건 등에 관한규정 [별표2] 충전구역 표시 참고	친환경차량 전용 주차장 설치

6. 에너지이용 합리화법

- 에너지이용 합리화법 : 법률 제20443호 / 2024.9.20. 일부개정 / 시행 2024.9.20.
- 에너지이용 합리화법 시행령 : 대통령령 제35172호 / 2024.12.31. 타법개정 / 시행 2024.12.31.
- 에너지이용 합리화법 시행규칙 : 산업통상자원부령 제584호 / 2024.11.26. 일부개정 / 시행 2024.11.26.
- 에너지사용계획 협의업무 운영규정 : 한국에너지공단 311100호 / 시행 2025.06.01

<table>
<tr><th>항 목</th><th>관련근거</th><th>내 용</th><th>비 고</th></tr>
<tr><td>에너지이용
합리화법</td><td>법 제10조
영 제20조</td><td>

▌에너지사용계획서 제출

- 대상
  도시개발사업이나 산업단지개발사업 등 **대통령령으로 정하는 일정 규모 이상의 에너지를 사용하는 사업을 실시하거나 시설을 설치하려는 자**
- 적용
  - 에너지수급에 미칠 영향과 에너지소비로 인한 온실가스의 배출에 미칠 영향 분석
  - 소요에너지의 공급계획 및 에너지의 합리적 사용, 평가 계획(에너지사용계획) 수립
- 제출시기
  사업의 실시 또는 시설 설치 전 산업통상자원부장관에게 제출

▌대상 사업 (사업의 구체적 범위는 영 별표1 참조)

1. 도시개발사업
   - 도시개발사업 중 면적 30만㎡이상 (민간 60만㎡이상)
   - 공업지역조성사업 중 면적 30만㎡이상
   - 도시 및 주거환경 정비법에 따른 정비사업 중 면적 30만㎡이상 (민간 60만㎡이상)
   - 주택법에 따른 주택건설사업 또는 대지조성사업 중 면적 30만㎡이상 (민간 60만㎡이상)
   - 택지개발사업 또는 공공주택지구조성사업 중 면적 30만㎡이상 (민간 60만㎡이상)
   - 물류단지개발사업 중 면적 30만㎡이상 (민간 40만㎡이상)
2. 산업단지개발사업
3. 에너지개발사업
4. 항만건설사업
5. 철도건설사업
6. 공항건설사업
7. 관광단지개발사업
8. 개발촉진지구개발사업 또는 지역종합개발사업

▌대상 시설

- **공공 사업(어느 하나 해당 시)**
  - 연간 2천5백 티오이 이상의 연료 및 열을 사용하는 시설
  - 연간 1천만 킬로와트시 이상의 전력을 사용하는 시설
- **민간 사업(어느 하나 해당 시)**
  - 연간 5천 티오이 이상의 연료 및 열을 사용하는 시설
  - 연간 2천만 킬로와트시 이상의 전력을 사용하는 시설

▌제출 시기(영 별표1)

- 국가 또는 지방자치단체가 시행하는 경우에는「건축법」제29조에 따른 허가권자와의 협의 전, 그 밖의 경우에는「건축법」제11조에 따른 건축허가신청 전

▌에너지사용계획서 적정성 판단기준 (별표2. 계획서 평가기준 및 조치사항)

<table>
<tr><th>구 분</th><th>양호기준</th></tr>
<tr><td>①에너지절감효과</td><td>10% 이상</td></tr>
<tr><td>②신·재생에너지이용율</td><td>0.4% 이상</td></tr>
<tr><td>③집단에너지(CES) 및 자가 열병합발전 도입</td><td>적정검토</td></tr>
<tr><td>④건물에너지효율인증제도 도입</td><td>적정검토</td></tr>
<tr><td>⑤에너지부하 평준화 계획 도입</td><td>적정검토</td></tr>
<tr><td>⑥에너지관리시스템 구축</td><td>적정검토</td></tr>
</table>

</td><td>해당 없음</td></tr>
</table>

7. 분산에너지 활성화 특별법

- 분산에너지 활성화 특별법 : 법률 제19437호 / 2023.06.13 / 시행 2024.06.13.
- 분산에너지 활성화 특별법 시행령 : 대통령령 제34552호 / 2024.06.04. 개정 / 시행 2024.06.14.
- 분산에너지 활성화 특별법 시행규칙 : 산업통상자원부령 제561호 / 2024.06.14 제정 / 시행 2024.06.14.
- 분산에너지 설비 설치계획서 제출 및 설치확인 등에 관한 규정 : 산업통상자원부고시 제2024-187호 / 시행 2024.12.3.

항 목	관련근거	내 용	비 고
분산 에너지설비 설치계획서 제출	법 제13조 영 제10조	**▌분산에너지 설치의무 (법 제13조)** • 분산에너지를 활성화하고 에너지공급의 안정을 증대하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 중 대통령령으로 정하는 자에게 해당 사업의 실시 또는 시설의 설치 전에 에너지사용량의 일정 비율 이상을 분산에너지로 사용하도록 분산에너지 설비 설치계획서를 제출하게 할 수 있음 **▌분산에너지 설비 설치계획서 제출 (영 제10조)** • **대상 (다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자)** 1. **연간 20만메가와트시 이상의 에너지 사용이 예상되는 건축물**(병원, 학교 및 그 밖에 건축물의 용도, 기능 등을 고려하여 산업통상자원부장관이 정하여 고시하는 건축물은 제외)을 신축 또는 대수선 하는 경우 해당 건축물의 소유자 2. 법 제13조제1항제2호 가목부터 마목까지의 사업 중 **사업면적이 100만 제곱미터 이상인 사업의 시행자** 가.「택지개발촉진법」제 7조에 따른 택지개발사업의 시행자 나.「도시개발법」제11조에 따른 도시개발사업의 시행자 다.「혁신도시 조성 및 발전에 관한 특별법」제 10조에 따른 혁신도시개발사업의 시행자 라.「기업도시개발 특별법」제10조에 따른 기업도시 개발 사업의 시행자 마.「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」제26조에 따른 도시재생사업의 시행자 • **면제대상 (규정 제5조)** 1. 의료시설 2. 교육연구시설 3. 노유자시설 4. 발전시설 5. 국방 군사시설 -설치의무 면제를 받고자 하는 의무설치자는 규칙 제6조에서 규정한 제출 시기에 맞추어 공단 이사장이 따로 정하는 분산에너지 설비 설치면제신청서를 산업통상자원부 장관에게 제출하여야함 **▌제출사항 (규정 제2조3항, 제7조1항)** • 의무설치자가 계획서를 제출할때는 제3조제1호에서 정하는 설비 설치계획서와 공단에서 정하는 구비서류를 포함하여야한다. • 분산에너지설비 설치계획서란 법 제13조제4항의 **의무설치량 산정 결과, 설치하려는 분산에너지 설비, 유지 운용계획, 사업지 산출내역 등을 작성한 계획서** **▌제출시기 (규칙 제6조)** • 「에너지이용합리화법 시행령」제 20조 제4항 및 별표1에서 정하는 제출시기까지 산업통상자원부 장관에게 제출 -국가 또는 지방자치단체가 시행하는 경우에는 **「건축법」제29조에 따른 허가권자와의 협의 전, 그 밖의 경우에는「건축법」제11조에 따른 건축허가신청 전**	**전기와 협의 필요 (해당시 제출 필요)**

▌의무설치량의 산정기준 및 방법 (별표1, 제6조 제1항 관련)

$$\text{의무설치량 (MW)} = \frac{\text{분산에너지사용량(MWh)-직접 전력거래량}}{\text{연간이용률[\%] x 8760[h]}}$$

1. 분산에너지사용량 [MWh] = 연간에너지사용량(전력)[MWh] x 의무비율 [%]
   주1) "연간에너지사용량(전력)"이란 사업의 실시 또는 시설의 설치로 인해 예상되는 에너지 사용량으로 "에너지이용합리화법" 제 10조에 따른 에너지사용계획의 에너지수요 중 포화년도 전력수요예측의 결과를 말한다.
   주2) "의무비율"이란 별표 2에 따른 연도별 비율과 지역별 비율의 곱을 말한다.

2. 직접거래량은 의무설치자가 전기사업법 제2조제13호에 따른 전력시장을 거치지 아니하고 직접 공급받는 전력량을 말한다.
3. 연간이용률[%]은 다음식으로 산정하며, 연간이용률의 범위 등 세부사항은 공단 이사장이 정한다.

$$\text{연간이용률[\%]} = \frac{\text{해당 발전설비의 연간 발전량[MWh]}}{\text{해당 발전설비의 누적 설비용량 [MW] x 8760[h]}} \text{x100}$$

   주1) 연간이용률 산정시, 연간발전량 및 누적 설비용량은 유관기관에서 공개하고 있는 최근년도의 통계 및 관련 자료 등의 적용을 원칙으로 하며, 분산에너지 설비 관련 산업 동향, 여건 변화 등의 추세를 반영하기 우해 최근 3년 평균값을 활용할 수 있다. **[※신재생에너지 보급통계자료 참고]**

▌지역별, 연도별 비율 (별표2, 제6조 제1항 관련)

1. 지역별 비율

구분	비율
수도권	**100%**
비수도권	0%

주1) "수도권"이란 수도권정비계획법 제2조1호에 따른 수도권을 말하며 "비수도권"이란 "수도권" 외 지역을 말한다. **(서울특별시, 인천광역시, 경기도 해당)**
주2) 지역별 비율은 의무설치자가 설치 또는 시행하고자 하는 개발사업 및 시설이 소재하는 장소를 기준으로 한다.

2.연도별 비율

구분	시행-26년	27-29년	30-34년	35-39년	40년-
의무비율(%)	2	5	10	15	20

주1) 연도별 비율은 설치계획서 제출 시점을 기준으로 한다.

▌의무설치량의 확인 등 (영 제15조)

- 의무설치자는 제14조제1항에 따른 산업통상자원부장관의 검토의견을 반영하여 의무설치량 이행을 위한 분산에너지 설비를 설치해야하며, **설치 완료시 30일 이내 분산에너지 설비 설치의 확인을 산업통상자원부장관에게 신청해야함**
- 산업통상자원부장관은 제1항에 따른 분산에너지 설비 설치 확인의 신청을 받았을 때에는 제 14조에 따라 산업통상자원부장관의 검토를 거친 **의무설치량에 적합하게 설치되었는지를 확인해야함**
- 산업통상자원부장관은 의무설치자의 분산에너지 **설비 이용 현황을 주기적으로 점검할 수 있음**

전력계통영향평가 실시대상	법 제23조 영 제25조	**▌전력계통영향평가 실시대상** • **대상** 1. **10메가와트 이상** (10메가와트 미만을 사용하다가 추가적으로 용량을 증가하여 10메가와트 이상이 되는 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 전기를 사용	**전기와 협의 필요 (해당시 평가시행**

		하려는 사업자 2. 전력계통영향평가를 실시한 후 추가적으로 10메가와트 이상의 전기를 사용하려는 사업자 **• 제외대상 (영 제26조)** 1.「국가첨단전략사업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법」제2조제2호에 따른 국가첨단전략산업에 속하는 사업 2.「국가첨단전략사업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법」제9조제1항에 따른 국가첨단전략산업위원회에서 국가첨단전략산업의 육성,보호를 위해 전력계통영향평가 제외대상으로 의결한 사업 3.「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제2조제6호에 따른 기반시설의 설치, 운영에 필요한 사업 4. 그밖에 산업통상자원부장관이 첨단산업의 유치에 필요하다고 인정하여 고시하는 사업 **▌제출시기 (영 제28조)** • 전력계통영향평가의 실시대상 사업 또는 사업계획을 받아야하는 계통영향사업자는 그 승인등을 신청하기 3개월 전까지 전력계통영향을 평가한 결과서를 작성하여 산업통상자원부장관에게 제출해야함 **▌제출 및 검토 기관 (법24조)** 1. 한국전력공사법에 따라 설립된 한국전력공사 2. 그밖에 산업통상자원부장관이 전력계통분야의 전문성을 보유하고 있다고 인정하여 고시하는 기관	**필요)**

8. 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률

- 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률: 법률 제20115호 / 2024.1.23. 일부개정 / 2024.7.24. 시행
- 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 시행령: 대통령령 제34986호 / 2024.11.5. 타법개정 / 2024.11.5. 시행
- 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 시행규칙: 환경부령 제1111호 / 2024.7.24. 일부개정 / 2023.7.24. 시행
- 물 재이용시설 운영·관리 업무지침: 환경부 생활하수과 5243호 / 2024.11.22. 제정

<table>
<tr><th>항 목</th><th>관련근거</th><th>내 용</th><th>비 고</th></tr>
<tr><td>빗물
이용시설
설치 운영
대상</td><td>법 제8조
영 제10조
규칙 제4조
업무지침</td><td>
▌빗물이용시설 설치대상
• <u>지붕면적</u>이 1,000㎡ 이상(신축·개축·재축 or 증축으로 누적된 지붕면적 1,000㎡이상)
- 운동장(지붕이 있는 경우) 또는 체육관
- 공공업무시설(군사·국방시설 제외)
- 공공기관의 청사
• <u>건축면적</u>이 10,000㎡ 이상(신축·개축·재축 or 증축으로 누적된 건축면적 10,000㎡ 이상)
- 공동주택(아파트, 연립주택, 다세대주택 및 기숙사)
• <u>건축면적</u>이 5,000㎡ 이상(신축·개축·재축 or 증축으로 누적된 건축면적 5,000㎡이상)
- 학교(초·중·고등학교, 전문대학, 대학교)
• <u>부지면적</u>이 100,000㎡ 이상(신축·개축·재축 or 증축으로 누적된 부지면적 100,000㎡이상)
- 골프장
• <u>매장면적</u>의 합계 3,000㎡ 이상(신축·개축·재축 or 증축으로 누적된 매장면적 3,000㎡이상)
- 대규모점포(「유통산업발전법」제2조 제3호)

▌빗물 이용시설의 시설기준 및 관리기준
• 지붕(골프장의 경우 부지)에 떨어지는 빗물을 모을 수 있는 집수시설
• 처음 내린 빗물을 배제하는 장치, 빗물의 이물질 제거 여과장치 등 처리시설
• 처리한 빗물을 일정 기간 저장할 수 있는 빗물 저류조
• 우수조 용량 : 지붕의 빗물 집수면적에 0.05미터를 곱한 규모 이상의 용량
- 골프장의 경우 집수된 빗물로 연간 물사용량의 40%이상 사용할 수 있는 용량
• 처리한 빗물을 화장실 등 사용장소로 운반할 수 있는 펌프, 송수관, 배수관 등
</td><td>해당 없음</td></tr>
<tr><td>중수도
설치 운영
대상</td><td>법 제9조
영 제11조
규칙 제7조</td><td>
▌설치대상 및 설치용량
• 설치 용량
- 단독 또는 공동으로 물 사용량의 10% 이상 재이용할 수 있도록 중수도 설치
• 설치 대상
<u>※ 설치대상 상세기준 해당 지자체 조례 참조 필요</u>
<table>
<tr><th>대상건축물</th><th>세부기준</th></tr>
<tr><td>숙박업 또는 목욕장업</td><td>- 연면적 60,000㎡ 이상(신·증·개·재축)</td></tr>
<tr><td>공장
발전시설</td><td>- 1일 폐수배출량 1,500㎥ 이상</td></tr>
<tr><td>대규모점포
물류시설
운수시설
업무시설
교정시설
방송국 및 전신공화국
그 밖에 지방자치단체의 조례 시설물</td><td>- 연면적 60,000㎡ 이상(신·증·개·재축)

<u>- 물의 재이용 촉진 및 지원 조례 확인</u></td></tr>
<tr><td>관광단지의 개발사업
도시개발사업
산업단지개발사업
택지개발사업</td><td>- 공공기관, 공기업만 해당</td></tr>
</table>
• 예외 대상 : 물 사용량의 10퍼센트 이상을 하 · 폐수처리수 재처리수로 공급받거나 빗물을 이용하는 경우
</td><td></td></tr>
</table>

▌중수도 시설기준, 관리기준

- 사용된 물을 생활용수 · 공업용수 등의 용도로 처리할 수 있는 처리시설
- 처리한 물을 보낼 수 있는 펌프 · 송수관 등의 송수시설
- 처리한 물을 배수할 수 있는 배수관 등의 배수시설
- 수량 부족 대비 수돗물 등에 의한 보급 가능 및 처리한 물과 수돗물 등이 섞이지 않는 구조로 된 저류조

[각 조례의 대상 시설물]

1. 경상남도 물의 재이용 촉진 및 지원 조례 / 경상남도조례 제5371호, 2023. 3. 30. 시행

① 도지사는 연면적 6만제곱미터 이상인 시설로서 물의 재이용을 위하여 특히 필요하다고 인정하는 시설물을 설치하는 자에게 중수도의 설치를 권고할 수 있다.

② 법 제9조 및 같은 법 시행령 제11조(6만제곱미터 이상인 시설물)에 의한 규정에 따라 물의 재이용을 위하여 필요하다고 인정하는 시설물은 다음과 같다.

1. 1일 폐수배출량이 1,500㎥이상인 화력 발전시설
2. 폐기물처리시설 등 환경오염방지시설
3. 문화 및 집회시설
4. 의료시설
5. 「도시 및 주거환경정비법」제2조제2호에 따른 정비사업
6. 「기업도시개발특별법」제2조제3호에 의한 기업도시개발사업

2. 제주특별자치도 물의 재이용 촉진 및 지원 조례 / 제주특별자치도조례 제3644호, 2024. 1. 12. 시행

시행령 제11조제2항제7호(6만제곱미터 이상인 시설물)에서 "그 밖에 물의 재이용을 위하여 특히 필요하다고 지방자치단체의 조례로 정하는 시설물"이란 다음 각호의 시설물을 말한다.

1. 1일 폐수배출량이 1,500m3이상인 화력 발전시설
2. 폐기물처리시설 등 환경오염방지시설
3. 문화 및 집회시설
4. 의료시설
5. 「도시 및 주거환경정비법」제2조제2호에 따른 정비사업
6. 「기업도시개발특별법」제2조제3호에 의한 기업도시개발사업

3. 서울특별시 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 조례 / 서울특별시조례 제8971호, 2023. 10. 4. 시행

① 시장은 「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제9조제2항에 해당하는 자가 연면적 6만제곱미터 이상인 시설물을 신축(증축 · 개축 또는 재축하는 경우를 포함한다. 이하 이조에서는 같다)하는 경우 다음 각 호의 사항에 대해 중수도를 설치 · 운영하여야 한다.〈개정 2015.7.30〉

1. 「건축법 시행령」 별표1 제5호에 따른 문화 및 집회시설
2. 「건축법 시행령」 별표1 제7호가목에 따른 도매시장
3. 「건축법 시행령」 별표1 제9호에 따른 의료시설
4. 「건축법 시행령」 별표1 제10호나목에 따른 교육원, 같은 호 마목에 따른 연구소 및 같은 호 바목에 따른 도서관

② 시장은 법 제9조 및 제1항에 따른 중수도 설치 · 운영 대상을 제외하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 시설물을 신축하는 자에게 중수도 설치 · 운영을 권장하여야 한다. 〈개정 2015.7.30, 2020.12.31〉

1. 연면적이 3만제곱미터 이상인 시설물로서 「건축법 시행령」 별표1 제15호에 따른 숙박시설
2. 연면적이 5만제곱미터 이상인 시설물로서 「건축법 시행령」 별표1 제5호에 따른 문화 및 집회시설
3. 연면적이 5만제곱미터 이상인 시설물로서 「건축법 시행령」 별표1 제7호에 따른 판매시설
4. 연면적이 5만제곱미터 이상인 시설물로서 「건축법 시행령」 별표1 제8호에 따른 운수시설
5. 연면적이 5만제곱미터 이상인 시설물로서 「건축법 시행령」 별표1 제9호에 따른 의료시설
6. 연면적이 5만제곱미터 이상인 시설물로서 「건축법 시행령」 별표1 제10호에 따른 교육연구시설
7. 연면적이 5만제곱미터 이상인 시설물로서 「건축법 시행령」 별표1 제14호에 따른 업무시설
8. 연면적이 5만제곱미터 이상인 시설물로서 「건축법 시행령」 별표1 제16호에 따른 위락시설
9. 연면적이 5만제곱미터 이상인 시설물로서 「건축법 시행령」 별표1 제18호다목에 따른 물류터미널
10. 연면적이 5만제곱미터 이상인 시설물로서 「건축법 시행령」 별표1 제24호가목에 따른 방송국, 같은 호 나목에 따른 전신전화국

4. 속초시 물의재이용 촉진 및 지원에 관한 조례 / 강원특별자치도속초시조례 제2562호, 2017. 2. 3. 시행

① 영 제11조제2항제7호(6만제곱미터 이상인 시설물)의 그 밖에 물의 재이용을 위하여 특히 필요하다고 인정하는 시설물은 다음 각 호와 같다.

1. 폐기물처리시설 등 환경오염방지시설
2. 문화 및 집회시설
3. 의료시설
4. 「도시 및 주거환경정비법」제2조제2호에 따른 정비사업

② 시장은 「건축법」 제2조제1항제2호에 따른 연면적 2만제곱미터 이상인 건축물을 설치하는 자에게 중수도의 설치를 권장할 수 있다.

5. 고양시 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 조례 / 경기도고양시조례 제2018호, 2018. 12. 18. 시행

⑦ 영 제11조제2항제7호(6만제곱미터 이상인 시설물)에서 "조례로 정하는 시설물"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 시설물을 말한다.

1. 「건축법 시행령」별표1 제5호에 따른 문화 및 집회시설
2. 「건축법 시행령」별표1 제9호에 따른 의료시설
3. 「건축법 시행령」별표1 제22호에 따른 자원순환 관련 시설

6. 과천시 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 조례 / 경기도과천시조례 제1757호, 2021. 4. 28. 시행

① 시행령 제11조제2항제7호에서 "그 밖에 물의 재이용을 위하여 특히 필요하다고 인정하여 지방자치단체의 조례로 정하는 시설물"이란 연면적이 6만제곱미터 이상인 시설물로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 시설물을 말한다.

1. 「건축법 시행령」 별표1 제5호에 따른 문화 및 집회시설
2. 「건축법 시행령」 별표1 제9호에 따른 의료시설

② 시장은 법 제9조제1항에 따른 중수도 설치 · 운영 대상을 제외하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 시설물을 신축(증축 · 개축 또는 재축하는 경우를 포함한다)하는 자에게 중수도 시설을 설치할 것을 권장할 수 있다.

1. 연면적이 3만제곱미터 이상인 시설물로서 「건축법 시행령」 별표1 제5호에 따른 문화 및 집회시설

2. 연면적이 5만제곱미터 이상인 시설물로서 「건축법 시행령」 별표1 제8호에 따른 운수시설
3. 연면적이 5만제곱미터 이상인 시설물로서 「건축법 시행령」 별표1 제9호에 따른 의료시설
4. 연면적이 5만제곱미터 이상인 시설물로서 「건축법 시행령」 별표1 제14호에 따른 업무시설
5. 연면적이 5만제곱미터 이상인 시설물로서 「건축법 시행령」 별표1 제24호나목에 따른 전신전화국
6. 그 밖에 시장이 특별히 필요하다고 인정되는 시설

7. 안산시 물의 재이용 촉진 및 지원 조례 / 경기도안산시조례 제2186호, 2018. 5. 18. 시행

① 영 제11조제2항제7호(6만제곱미터 이상인 시설물)에 따라 물의 재이용을 위하여 필요하다고 인정하는 시설물은 다음 각 호와 같다.

1. 「건축법 시행령」별표1 제5호에 따른 문화 및 집회시설
2. 「건축법 시행령」별표1 제10호에 따른 교육연구시설
3. 「건축법 시행령」별표1 제11호에 따른 노유자시설

② 제1항에 따른 중수도 설치 결과 신고 등에 관한 사항은 법 시행규칙 제5조에 따른다.

8. 오산시 물의 재이용 촉진 및 지원 조례 / 경기도오산시조례 제1286호, 2013. 5. 27. 시행

① 시장은 법 제9조에 따라 설치하는 중수도를 제외한 건축연면적 6만제곱미터 이상인 시설물을 설치하는 자에게 중수도의 설치·운영을 권장할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 시설물은 법 제9조 및 시행령 제11조(6만제곱미터 이상인 시설물) 규정에 따라 중수도를 설치하여야 한다.

1. 폐기물처리시설 등 환경오염방지시설
2. 문화 및 집회시설
3. 의료시설
4. 「도시 및 주거환경정비법」제2조제2호에 따른 정비사업

② 제1항에 따라 중수도를 설치·운영하고자 할 경우 시행규칙 제5조부터 제9조까지의 규정을 준용한다.

9. 의정부시 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 조례 / 경기도의정부시조례 제3305호, 2023. 5. 8. 시행

① 시장은 연면적 6만 제곱미터 이상인 시설로서 물의 재이용을 위하여 특히 필요하다고 인정하는 시설물을 설치하는 자에게 중수도의 설치·운영을 의무화할 수 있다.

② 법 제9조 및 같은 법 시행령 제11조제2항제7호(6만제곱미터 이상인 시설물)에 따라 조례로 정하는 시설물은 다음과 같다. 다만, 물 사용량의 10퍼센트 이상을 하ㆍ폐수처리수 재처리수로 공급받는 자의 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 「건축법 시행령」 별표1 제22호라목에 따른 폐기물 처분시설(「폐기물관리법 시행령」 별표3 제1호가목에 따른 소각시설)
2. 「건축법 시행령」 별표1 제5호에 따른 문화 및 집회시설
3. 「건축법 시행령」 별표1 제9호에 따른 의료시설

③ 중수도를 설치하고자 할 경우 시행규칙 제7조의 중수도의 시설·관리기준을 준용한다.

④ 중수도 설치 결과를 신고하려는 자는 중수도의 설치공사를 마친 후 30일 이내에 별지 제3호서식의 중수도 설치신고서를 시행규칙 제5조를 준용하여 시장에게 제출하여야 한다.

⑤ 시장은 제4항에 따른 신고서를 제출받은 경우에는 시설기준에 적합한지를 확인한 후 별지 제4호서식의 중수도 설치확인서를 발급하여야 한다.

10. 보은군 물의 재이용 촉진 및 지원 조례 / 충청북도보은군조례 제2574호, 2019. 6. 7. 시행

① 군수는 법 제9조제2항에 해당하는 자가 연면적 6만제곱미터 이상의 시설물을 신축(증축·개축 또는 재축하는 경우를 포함한다. 이하 이조에서 같다)하는 경우 제2항 각 호의 사항에 대해 중수도의 설치·운영을 의무화하여야 한다.

② 시행령 제11조(6만제곱미터 이상인 시설물)에 의한 규정에 따라 그 밖에 물의 재이용을 위하여 특히 필요하다고 인정하는 시설물은 다음과 같다.

2. 폐기물처리시설 등 환경오염방지시설
3. 「건축법 시행령」별표1 제5호에 따른 문화 및 집회시설
4. 「건축법 시행령」별표1 제9호에 따른 의료시설
5. 「도시 및 주거환경정비법」제2조제2호에 따른 정비사업
6. 「기업도시개발특별법」제2조제3호에 의한 기업도시개발사업

③ 제1항 및 제2항에 따라 중수도를 설치 하고자 할 경우 규칙 제7조의 중수도의 시설·관리기준을 따른다.

11. 서산시 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 조례 / 충청남도서산시조례 제1142호, 2016. 7. 8. 시행

① 시장은 연면적 6만제곱미터 이상인 시설 로서 물의 재이용을 위하여 특히 필요하다고 인정하는 시설물을 설치하는 자에게 중수도의 설치·운영을 의무화 할 수 있다.

② 법 제9조 및 시행령 제11조(6만제곱미터 이상인 시설물)에 의한 규정에 따라 물의 재이용을 위하여 필요하다고 인정하는 시설물은 다음과 같다.

1. 1일 폐수배출량이 1,500㎥이상인 화력 발전시설
2. 폐기물처리시설 등 환경오염방지시설
3. 문화 및 집회시설
4. 의료시설
5. 「도시 및 주거환경정비법」제2조제2호에 따른 정비사업
6. 「기업도시개발특별법」제2조제3호에 의한 기업도시개발사업

③ 제1항 및 제2항에 따라 중수도를 설치하고자 할 경우 규칙 제7조의 중수도의 시설·관리기준을 준용한다.

④ 시장은 규칙 제7조에 따른 중수도의 시설·관리기준의 확인이 필요한 경우에는 중수도의 소유자 또는 관리자에게 자료를 제출하게 할 수 있으며, 관계 공무원에게 해당시설 등에 출입하여 관련 서류·시설·장비 등을 검사하도록 할 수 있다.

12. 음성군 물의 재이용 촉진 및 지원 조례 / 충청북도음성군조례 제2296호, 2015. 12. 28. 시행

① 군수는 『물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률』(이하 "법"이라 한다) 제9조제2항에 해당하는 자가 연면적 6만제곱미터 이상인 시설물을 신축(증축·개축 또는 재축하는 경우를 포함한다. 이하 이조에서는 같다)하는 경우 다음 각 호의 사항에 대해 중수도를 설치·운영하여야 한다.

1. 「건축법 시행령」 별표1 제5호에 따른 문화 및 집회시설
2. 「건축법 시행령」 별표1 제7호가목에 따른 도매시장
3. 「건축법 시행령」 별표1 제9호에 따른 의료시설
4. 「건축법 시행령」 별표1 제10호나목에 따른 교육원, 같은 호 마목에 따른 연구소 및 같은 호 바목에 따른 도서관

② 군수는 법 제9조 및 제1항에 따른 중수도 설치·운영 대상을 제외하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 시설물을 신축하는 자에게 중수도 설치·운영을 권장하여야 한다.

1. 연면적이 3만제곱미터 이상인 시설물로서 「건축법 시행령」 별표1 제15에 따른 숙박시설
2. 연면적이 5만제곱미터 이상인 시설물로서 「건축법 시행령」 별표1 제5호에 따른 문화 및 집회시설
3. 연면적이 5만제곱미터 이상인 시설물로서 「건축법 시행령」 별표1 제7호에 따른 판매시설
4. 연면적이 5만제곱미터 이상인 시설물로서 「건축법 시행령」 별표1 제8호에 따른 운수시설
5. 연면적이 5만제곱미터 이상인 시설물로서 「건축법 시행령」 별표1 제9호에 따른 의료시설
6. 연면적이 5만제곱미터 이상인 시설물로서 「건축법 시행령」 별표1 제10호에 따른 교육연구시설
7. 연면적이 5만제곱미터 이상인 시설물로서 「건축법 시행령」 별표1 제14호에 따른 업무시설
8. 연면적이 5만제곱미터 이상인 시설물로서 「건축법 시행령」 별표1 제16호에 따른 위락시설
9. 연면적이 5만제곱미터 이상인 시설물로서 「건축법 시행령」 별표1 제18호다목에 따른 물류터미널
10. 연면적이 5만제곱미터 이상인 시설물로서 「건축법 시행령」 별표1 제24호가목에 따른 방송국, 같은 호 나목에 따른 전신전화국

③ 중수도 시설의 소유자나 관리자는 별지 제3호서식의 중수도 설치(변경) 신고서를 군수에게 제출하여야 한다.

④ 군수는 중수도 설치(변경) 신고서를 제출받은 경우에는 그 중수도가 시행규칙 제7조제1항에 따른 시설기준에 적합한지를 확인한 후 별지 제4호서식의 중수도 설치(변경) 확인서를 발급하여야 한다.

13. 청양군 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 조례 / 충청남도청양군조례 제2244호, 2018. 8. 1. 시행

① 군수는 법 제9조제2항에 해당하는 자가 연면적 6만제곱미터 이상의 시설물을 신축(증축·개축 또는 재축하는 경우를 포함한다. 이하 이조에서 같다)하는 경우 제2항 각 호의 사항에 대해 중수도의 설치·운영을 의무화하여야 한다.

② 영 제11조(6만제곱미터 이상인 시설물)에 의한 규정에 따라 그 밖에 물의 재이용을 위하여 특히 필요하다고 인정하는 시설물은 다음과 같다.

1. 폐기물처리시설 등 환경오염방지시설
2. 「건축법 시행령」별표1 제5호에 따른 문화 및 집회시설
3. 「건축법 시행령」별표1 제9호에 따른 의료시설
4. 「도시 및 주거환경정비법」제2조제2호에 따른 정비사업
5. 「기업도시개발특별법」제2조제3호에 의한 기업도시개발사업

③ 제1항 및 제2항에 따라 중수도를 설치하고자 할 경우 「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 제7조의 중수도의 시설 · 관리기준을 준용한다.

④ 중수도 시설 소유자나 관리자는 중수도의 설치공사를 마친 후 30일 이 내 별지 제3호서식의 중수도 설치 신고서를 군수에게 제출하여야 하며, 군수는 규칙 제7조에 따른 시설기준에 적합한지를 확인 한 후 별지 제4호서식의 중수도 설치 확인서를 발급하여야 한다.

14. 군산시 물의 재이용촉진 및 지원에 관한 조례 / 전북특별자치도군산시조례 제1446호, 2017. 3. 28. 시행

① 법 제9조 및 영 제11조(6만제곱미터 이상인 시설물)에 따라 시장이 물의 재이용을 위하여 필요하다고 인정하는 시설물(연면적 6만 제곱미터 이상인 시설물로서 법 제9조 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 시행하는 경우에만 해당 한다)은 다음과 같다.

1. 건축법 시행령 별표1 제2호에 따른 공동주택
2. 건축법 시행령 별표1 제5호에 따른 문화 및 집회시설
3. 건축법 시행령 별표1 제9호에 따른 의료시설
4. 건축법 시행령 별표1 제10호에 따른 교육연구시설
5. 건축법 시행령 별표1 제12호에 따른 수련시설
6. 건축법 시행령 별표1 제13호에 따른 운동시설
7. 건축법 시행령 별표1 제22호에 따른 자원순환 관련 시설

② 시장은 법, 영 또는 제1항에 따른 중수도 설치 대상 시설물 외의 연면적 6만 제곱미터 이상인 시설물을 설치하는 자에게 중수도의 설치 · 운영을 권장할 수 있다.

③ 제2항에 따라 중수도를 설치하는 경우에는 법 제9조, 영 제11조, 시행규칙 제5조 부터 제9조 등의 규정을 준용한다.

15. 임실군 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 조례 / 전북특별자치도임실군조례 제2814호, 2024. 12. 31. 시행

① 군수는 연면적 6만제곱미터 이상인 시설로서 물의 재이용을 위하여 특히 필요하다고 인정하는 시설물을 설치하는 사람에

게 중수도의 설치·운영을 권장할 수 있다.

② 법 제9조 및 시행령 제11조(6만제곱미터 이상인 시설물)에 따라 물의 재이용을 위하여 필요하다고 인정하는 시설물은 다음과 같다.

1. 1일 폐수배출량이 1,500㎥ 이상인 화력 발전시설
2. 폐기물처리시설 등 환경오염방지시설
3. 문화 및 집회시설
4. 의료시설
5. 『도시 및 주거환경정비법』제2조제2호에 따른 정비사업

③ 제1항에 따라 중수도의 설치 결과를 신고하려는 사람은 중수도의 설치공사를 마친 후 30일 이내에 별지 제3호서식의 중수도 설치신고서를 군수에게 제출하여야 한다.

④ 군수는 제2항에 따른 신고서를 제출받은 경우에는 해당 중수도가 시행규칙 제7조제1항에 따른 시설기준에 적합한지를 확인한 후 별지 제4호서식의 중수도 설치확인서를 발급하여야 한다.

16. 장수군 물의 재이용 촉진 및 지원 조례 / 전북특별자치도장수군조례 제2196호, 2016. 11. 28 시행

① 군수는 연면적 6만제곱미터 이상인 시설로서 물의 재이용을 위하여 특히 필요하다고 인정하는 시설물을 설치하는 자에게 중수도의 설치·관리를 의무화 할 수 있다.

② 법 제9조 및 시행령 제11조(6만제곱미터 이상인 시설물)에 따라 물의 재이용을 위하여 특히 필요하다고 인정하는 시설물은 다음과 같다.

1. 1일 폐수배출량이 1,500m3이상인 화력 발전시설
2. 폐기물처리시설 등 환경오염방지시설
3. 문화 및 집회시설
4. 의료시설
5. 「도시 및 주거환경정비법」제2조제2호에 따른 정비사업
6. 「기업도시개발특별법」제2조제3호에 따른 기업도시개발사업

③ 제1항 및 제2항에 따라 중수도를 설치하고자 할 경우 규칙 제7조의 중수도의 시설·관리기준을 준용한다.

17. 나주시 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 조례 / 전라남도나주시조례 제2090호, 2023. 10. 31. 시행

① 시장은 연면적 6만제곱미터 이상인 시설물로서 물의 재이용을 위하여 특히 필요하다고 인정하는 시설물을 설치하는 자에게 중수도의 설치·운영을 의무화 한다.

② 법 제9조 및 영 제11조(6만제곱미터 이상인 시설물)에 따라 물의 재이용을 위하여 필요하다고 인정하는 시설물은 다음과 같다.

1. 폐기물처리시설 등 환경오염방지시설
2. 문화 및 집회시설
3. 의료시설
4. 「도시 및 주거환경정비법」 제2조제2호에 따른 정비사업
5. 「기업도시개발특별법」제2조제3호에 의한 기업도시개발사업

③ 제1항 및 제2항에 따라 설치하는 중수도의 시설기준과 관리기준은 규칙 제7조에 따른다.

18. 무안군 물의 재이용 촉진 및 지원 조례 / 전라남도무안군조례 제2624호, 2021. 7. 12. 시행

① 군수는 연면적 6만제곱미터 이상인 시설로서 물의 재이용을 위하여 특히 필요하다고 인정하는 시설물을 설치하는 자에게 중수도의 설치·운영을 권장할 수 있다.

② 법 제9조 및 시행령 제11조(6만제곱미터 이상인 시설물)에 의한 규정에 따라 물의 재이용을 위하여 필요하다고 인정하는 시설물은 다음과 같다.

1. 1일 폐수배출량이 1,500세제곱미터 이상인 화력발전시설(개정 2014.2.10)
2. 폐기물처리시설 등 환경오염방지시설
3. 문화 및 집회시설
4. 의료시설
5. 「도시 및 주거환경정비법」제2조 제2호에 따른 정비사업
6. 「기업도시개발특별법」제2조 제3호에 의한 기업도시개발사업

③ 제1항 및 제2항에 따라 중수도를 설치하고자 할 경우 규칙 제7조의 중수도의 시설·관리기준을 준용한다

19. 순천시 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 조례 / 전라남도순천시조례 제2304호, 2021. 7. 5. 시행

① 영 제11조제2항제7호(6만제곱미터 이상인 시설물)에서 그 밖의 물의 재이용을 위하여 특히 필요하다고 인정하여 지방자치단체의 조례로 정하는 시설물은 다음과 같다.

1. 「건축법 시행령」 별표1 제9호에 따른 의료시설
2. 「건축법 시행령」 별표1 제10호에 따른 교육연구시설
3. 「건축법 시행령」 별표1 제12호에 따른 수련시설
4. 「건축법 시행령」 별표1 제20호에 따른 자동차관련시설
5. 「기업도시개발특별법」제2조제3호에 의한 기업도시개발사업

② 제1항 따라 설치하는 중수도의 시설기준과 관리기준은 규칙 제7조에 따른다.

20. 신안군 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 조례 / 전라남도신안군조례 제2639호, 2023. 8. 10. 시행

① 군수는 법 제9조제1항에 해당하는 자에게 중수도를 설치 · 관리하도록 하여야 한다.

② 영 제11조제2항제7호(6만제곱미터 이상인 시설물)에서 "조례로 정하는 시설물"이란 다음 각 호의 시설물을 말한다.

1. 폐기물처리시설 등 환경오염방지시설
2. 문화 및 집회시설
3. 의료시설
4. 「도시 및 주거환경정비법」 제2조제2호에 따른 정비시설

21. 장성군 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 조례 / 전라남도장성군조례 제2742호, 2024. 12. 27. 시행

① 군수는 법 제9조제1항에 해당하는 자에게 중수도를 설치 · 관리하도록 해야 한다.

② 영 제11조제2항제7호(6만제곱미터 이상인 시설물)에서 "조례로 정하는 시설물"이란 다음 각 호의 시설물을 말한다.

1. 문화 및 집회시설
2. 의료시설
3. 「도시 및 주거환경정비법」 제2조제2호에 따른 정비시설

22. 고성군 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 조례 / 경상남도고성군조례 제2855호, 2023. 12. 14. 시행

영 제11조제2항제7호(6만제곱미터 이상인 시설물)에 따라 물의 재이용을 위하여 특히 필요하다고 인정하는 시설물은 다음과 같다.

1. 폐기물처리시설 등 환경오염방지시설
2. 문화 및 집회시설
3. 의료시설
4. 「도시 및 주거환경정비법」 제2조제2호에 따른 정비사업
5. 「기업도시개발특별법」 제2조제3호에 따른 정비사업

23. 진주시 물의 재이용 촉진 및 지원 조례 / 경상남도진주시조례 제1231호, 2015. 12. 21. 시행

① 시장은 연면적 6만제곱미터 이상인 시설로서 물의 재이용을 위하여 특히 필요하다고 인정하는 시설물을 설치하는 자에게 중수도의 설치·운영을 의무화할 수 있다.

② 법 제9조 및 영 제11조(6만제곱미터 이상인 시설물)에 따라 물의 재이용을 위하여 필요하다고 인정하는 시설물은 다음과 같다. 〈개정 2015.12.21.〉

1. 폐기물처리시설 등 환경오염방지시설
2. 문화 및 집회시설
3. 의료시설
4. 「도시 및 주거환경정비법」제2조제2호에 따른 정비사업
5. 「기업도시개발특별법」 제2조제3호에 따른 기업도시 개발사업

③ 제1항 및 제2항에 따라 중수도를 설치하고자 할 경우 규칙 제7조부터 제9조까지의 중수도 시설·관리기준 등을 준용한다.

24. 창원시 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 조례 / 경상남도창원시조례 제2125호, 2024. 12. 20. 시행

① 시장은 연면적 6만제곱미터 이상인 시설물로서 물의 재이용을 위하여 특히 필요하다고 인정하는 시설물을 설치하는 자에게 중수도의 설치·운영을 의무화 한다.

② 「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제9조 및 같은 법 시행령 제11조(6만제곱미터 이상인 시설물)에 따라 물의 재이용을 위하여 필요하다고 인정하는 시설물은 다음과 같다.

1. 1일 폐수배출량이 1,500세제곱미터 이상인 화력 발전시설
2. 폐기물처리시설 등 환경오염방지시설
3. 문화 및 집회시설
4. 의료시설
5. 「기업도시개발특별법」제2조제3호에 의한 기업도시개발사업

③ 제1항 및 제2항에 따라 설치하는 중수도의 시설기준과 관리기준은 시행규칙 제7조에 따른다.

25. 함양군 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 조례 / 경상남도함양군조례 제2073호, 2015. 4. 21. 시행

① 군수는 연면적 6만제곱미터 이상인 시설로서 물의 재이용을 위하여 특히 필요하다고 인정하는 시설물을 설치하는 자에게 중수도의 설치 · 운영을 의무화 할 수 있다.

② 법 제9조 및 시행령 제11조(6만제곱미터 이상인 시설물)에 의한 규정에 따라 물의 재이용을 위하여 특히 필요하다고 인정하는 시설물은 다음과 같다.

1. 1일 폐수배출량이 1,500m3이상인 화력 발전시설
2. 폐기물처리시설 등 환경오염방지시설
3. 문화 및 집회시설
4. 의료시설
5. 「도시 및 주거환경정비법」제2조제2호에 따른 정비사업
6. 「기업도시개발특별법」제2조제3호에 의한 기업도시개발사업

③ 제1항 및 제2항에 따라 중수도를 설치하고자 할 경우 규칙 제7조의 중수도의 시설 · 관리기준을 준용한다.

9. 자전거 이용 활성화에 관한 법률

- 자전거 이용 활성화에 관한 법률: 법률 제19162호 / 2023.1.3. 일부개정 / 2023.7.4. 시행
- 자전거 이용 활성화에 관한 법률 시행령: 대통령령 제33614호 / 2023.7.3. 일부개정 / 2023.7.4. 시행
- 자전거 이용 활성화에 관한 법률 시행규칙: 행정안전부령 제274호 / 2021.9.7. 타법개정 / 2021.9.7. 시행

항 목	관련근거	내 용	비 고
자전거 주차장의 설치	법 제11조 영 제7조 영 별표1	**▌설치대상** • 주차장법 제7조 노상주차장, 제12조 노외주차장, 제19조 부설주차장에 따른 시설물 • 자전거 주차장을 설치하는 경우 그 기준은 시행령 [별표1]과 같음. **▌설치제외(노외 주차장 중)** • 자동차 전용도로만으로 연결된 곳 또는 특별자치시장 · 특별자치도지사 및 시장 · 군수 · 구청장이 자전거를 이용하기 적합하지 아니하다고 인정하는 지역의 노외주차장 • 기계식 노외주차장 및 지하 노외주차장 • 바닥면적이 330제곱미터 미만으로서 민간이 설치하는 노외주차장 **▌설치기준** • 노상, 노외, 부설주차장 등 자전거 주차장 설치기준(영 별표1) **1. <u>자동차 주차대수의 40%</u>에 해당하는 자전거 주차대수 주차장 설치** 가. 노상주차장 -「주차장법」 제7조 나. 시 · 도지사 또는 시장 · 군수 · 구청장이 설치하는 노외주차장 -「주차장법」 제12조 및 제12조의3 **2. <u>자동차 주차대수의 20%</u>에 해당하는 자전거 주차대수 주차장 설치** 가. 민간 노외주차장 -「주차장법」 제12조 및 제12조의3 **3. <u>자동차 주차대수의 20%</u>에 해당하는 자전거 주차대수 주차장 설치** 가. 문화 및 집회시설(관람장 제외), 종교, 판매, 운수, 의료(정신병원, 요양, 격리병원 제외), 운동(골프장, 골프연습장 및 옥외수영장 제외), 업무(외국공관 및 오피스텔 제외), 방송국, 장례식장 -「주차장법 시행령」 별표1 제2호의 시설물 나. 제1종 근생(공중화장실, 대피소, 지역아동센터 제외), 제2종 근생, 숙박시설 -「주차장법 시행령」 별표1 제3호의 시설물 다. 다가구주택, 공동주택(기숙사 및 다세대주택 제외), 오피스텔 -「주차장법 시행령」 별표1 제5호의 시설물 **4.「주택건설기준 등에 관한 규정」 제27조에 따른 <u>자동차 주차대수의 20% 설치</u>** - 「주택법」 제2조제12호에 따른 주택단지 **5. <u>자동차 주차대수의 10%</u>에 해당하는 자전거 주차대수 주차장 설치** 가.「관광진흥법」에 따른 유원시설업의 시설물 : 위락시설 -「주차장법 시행령」 별표1 제1호의 시설물 나. 옥외수영장, 관람장 (골프장, 골프연습장 제외) -「주차장법 시행령」 별표1 제6호의 시설물 다. 수련시설, 공장, 발전시설 - 「주차장법 시행령」 별표1 제7호의 시설물 라. 창고시설 -「주차장법 시행령」 별표1 제8호의 시설물 마. 데이터센터, 그 밖의 건축물(공동주택 중 기숙사 제외) -「주차장법 시행령」 별표1 제10호 및 11호 시설물 ※지방자치단체는 자전거 주차장 설치기준의 2분의 1 범위에서 해당 지방자치단체의 조례로 그 기준을 완화하거나 강화할 수 있기에 해당 지자체 조례 확인 필요 ※ 5대 미만 자전거 주차장을 설치하여야 하는 시설물 - 자전거 주차장 설치 대상에서 제외 ※ 참고 • 노상(路上) 주차장 : 도로변에 주차구획하여 설치하는 주차장 • 노외(路外) 주차장 : 도로가 아닌 별도의 부지에 설치하는 일종의 공용 주차장 • 부설주차장 : 건축물 대지 또는 지하에 설치하는 주차장	**자동차 주차대수의 20% 설치**

10. 환경영향평가법

- 환경영향평가법 : 법률 제20518호 / 2024. 10. 22. 일부개정 / 시행 2024. 10. 22.
- 환경영향평가법 시행령 : 법률 제35167호 / 2024. 12. 31. 타법개정 / 시행 2025. 1. 3.
- 환경영향평가법 시행규칙 : 환경부령 제1120호 / 2024.9.26. 타법개정 / 시행 2024.9.26.

항 목	관련근거	내 용	비 고
전략 환경영향 평가	법 제2조 법 제9조 영 제2조 영 별표2	**▌전략환경영향평가** • 환경에 영향을 미치는 계획을 수립할 때에 환경보전계획과의 부합 여부 확인 및 대안의 설정 · 분석 등을 통하여 환경적 측면에서 해당 계획의 적정성 및 입지의 타당성 등을 검토하여 국토의 지속가능한 발전을 도모하는 것 **▌평가 대상** 1. 정책계획 가. 도시의 개발 나. 항만의 건설 · 개발 다. 도로의 건설 라. 수자원의 개발 마. 관광단지의 개발 바. 산지의 개발 사. 특정지역의 개발 아. 폐기물 · 분뇨 · 가축 분뇨처리시설의 설치 자. 에너지 개발 2. 개발기본 계획 가. 도시의 개발 나. 산업입지·산업단지 조성 다. 에너지개발 라. 항만의 건설 마. 도로의 건설 바. 수자원의 개발 사. 철도의 건설 아. 공항 또는 비행장의 건설 자. 하천의 이용 및 개발 차. 개간·공유수면 매립 카. 관광단지의 개발 타. 산지의 개발 파. 특정지역의 개발 하. 체육시설의 설치 거. 폐기물 · 분뇨 · 가축 분뇨처리시설의 설치 너. 국방 · 군사시설의 설치 **▌분야별 세부항목** 가. 정책계획 1) 환경보전계획과의 부합성 가) 국가 환경정책 나) 국제환경 동향 · 협약 · 규범 2) 계획의 연계성 · 일관성 가) 상위 계획 및 관련 계획과의 연계성 나) 계획목표와 내용과의 일관성 3) 계획의 적정성 · 지속성 가) 공간계획의 적정성 나) 수요 공급 규모의 적정성 다) 환경용량의 지속성 나. 개발기본계획 1) 계획의 적정성	**전략환경 영향평가 : 평가대상 확인 후 제출여부 판단**

		가) 상위계획 및 관련 계획과의 연계성 나) 대안 설정 · 분석의 적정성 2) 입지의 타당성 가) 자연환경의 보전 (1) 생물다양성 · 서식지 보전 (2) 지형 및 생태축의 보전 (3) 주변 자연경관에 미치는 영향 (4) 수환경의 보전 나) 생활환경의 안정성 (1) 환경기준 부합성 (2) 환경기초시설의 적정성 (3) 자원 · 에너지 순환의 효율성 다) 사회 · 경제 환경과의 조화성: 환경친화적 토지이용 **▌구체적인 대상계획 및 협의 요청 시기** • 시행령 [별표2] 내용 참조 • 주로 공공기관 관계 부처간 협의 시 필요한 평가	
환경영향 평가	법 제2조 법 제22조 영 제31조 영 별표3	**▌환경영향평가** • 환경에 영향을 미치는 실시계획 · 시행계획 등의 허가 · 인가 · 승인 · 면허 또는 결정 등을 할 때에 해당 사업이 환경에 미치는 영향을 미리 조사 · 예측 · 평가하여 해로운 환경영향을 피하거나 제거 또는 감소시킬 수 있는 방안을 마련하는 것 **▌평가 대상** **1. 도시의 개발사업** - 도시개발산업 또는 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조성사업 중 사업면적이 25만㎡ 이상인 사업 - 정비사업(주거환경개선사업은 제외) 중 사업면적이 30만㎡ 이상인 사업 - 유통업무설비로서 사업면적이 20만㎡ 이상인 것 - 주차장시설로서 사업면적이 20만㎡ 이상인 것 - 시장(市場)으로서 사업면적이 15만㎡ 이상인 것 - 주택건설사업 또는 대지조성사업 중 사업면적이 30만㎡ 이상인 사업 - 택지개발사업 또는 공공주택지구조성사업 중 사업면적이 30만㎡ 이상인 사업 - 공동집배송센터 조성사업 중 사업면적이 20만㎡ 이상인 사업 - 여객자동차터미널 설치공사 중 사업면적이 20만㎡ 이상인 사업 - 물류터미널 개발사업 또는 물류단지개발사업 중 20만㎡ 이상인 사업 - 학교의 설치공사 중 사업면적이 30만㎡ 이상인 사업 - 공공하수처리시설 또는 개인하수처리시설의 설치공사 중 처리능력이 1일 10만㎥ 이상인 사업 - 마을정비구역의 조성사업면적이 20만㎡ 이상인 사업 - 혁신도시개발사업 중 사업면적이 25만㎡ 이상인 사업 - 역세권개발사업 중 사업면적이 25만㎡ 이상인 사업 **2. 산업입지 및 산업단지의 조성사업** - 산업단지 개발사업 또는 산업단지 재생사업 중 사업면적이 15만㎡ 이상인 사업 - 단지조성사업 중 사업면적이 15만㎡ 이상인 사업 - 자유무역지역을 지정하는 경우로서 사업면적이 15만㎡ 이상인 사업(제외 조건有) - 공장을 설립하는 경우로서 사업면적이 15만㎡ 이상인 사업(제외 조건有) - 도시개발사업 중 공업용지조성사업의 사업면적이 15만㎡ 이상인 사업 - 산업기술단지의 조성사업 중 사업면적이 15만㎡ 이상인 사업(제외 조건有) - 연구개발특구의 조성사업 중 사업면적이 15만㎡ 이상인 사업 - 공업지역정비사업 중 사업면적이 15만㎡ 이상인 사업 **3. 에너지 개발사업** **4. 항만의 건설사업**	**환경** **영향평가 : 평가대상 확인 후 제출여부 판단**

5. 도로의 건설사업
6. 수자원의 개발사업
7. 철도(도시철도를 포함한다)의 건설사업
8. 공항 또는 비행장의 건설사업
9. 하천의 이용 및 개발 사업
10. 개간 및 공유수면의 매립사업

11. 관광단지의 개발사업
- 관광사업 중 사업면적이 30만㎡ 이상인 것
- 관광지 및 관광단지의 조성사업 중 사업면적이 30만㎡ 이상인 것
- 온천개발사업 중 사업면적이 30만㎡ 이상인 것
- 공원사업 중 사업 면적이 10만㎡ 이상인 것
- 도시·군계획사업 중 유원지에 설치되는 시설면적이 10만㎡ 이상인 것
- 공원시설면적의 합계가 10만㎡ 이상인 사업
- 공원시설면적 및 비공원시설면적의 합계가 10만㎡ 이상인 사업

(「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제16조제3항에 따른 민간공원추진자가 설치하는 경우만 해당)

12. 산지의 개발사업
13. 특정 지역의 개발사업

14. 체육시설의 설치사업
- 체육시설의 설치공사 중 사업면적이 25만㎡ 이상인 것
- 경륜 또는 경정 시설의 설치사업 중 사업면적이 25만㎡ 이상인 것
- 청소년수련시설의 설치사업 중 사업면적이 30만㎡ 이상인 것
- 청소년수련지구의 조성사업 중 사업면적이 30만㎡ 이상인 것
- 경마장의 설치사업 중 사업면적이 25만㎡ 이상인 것

15. 폐기물 처리 시설 · 분뇨처리시설 및 가축분뇨처리 시설의 설치
16. 국방 · 군사 시설의 설치사업
17. 토석 · 모래 · 자갈 · 광물 등의 채취사

▌분야별 세부항목

가. 자연생태환경 분야
1) 동 · 식물상
2) 자연환경자산

나. 대기환경 분야
1) 기상
2) 대기질
3) 악취
4) 온실가스

다. 수환경 분야
1) 수질(지표 · 지하)
2) 수리 · 수문
3) 해양환경

라. 토지환경 분야
1) 토지이용
2) 토양
3) 지형 · 지질

마. 생활환경 분야
1) 친환경적 자원 순환
2) 소음 · 진동
3) 위락 · 경관
4) 위생 · 공중보건
5) 전파장해
6) 일조장해

바. 사회환경 · 경제환경 분야
1) 인구
2) 주거(이주의 경우를 포함한다)
3) 산업

▌구체적인 대상계획 및 협의 요청 시기
• 시행령 [별표3] 내용 참조

11. 장애물 없는 생활환경 인증

- 장애인 · 노인 · 임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 : 제19302호 / 2023.3.28. 일부개정 / 2023.6.29. 시행
- 장애인 · 노인 · 임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행령 : 대통령령 제34533호 / 2024.5.28. 시행
- 장애인 · 노인 · 임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행규칙 : 보건복지부령 제983호 / 2023.12.11. 시행
- 장애물 없는 생활환경 인증에 관한 규칙 : 보건복지부령 제839호 / 2021.12.3. 일부개정 / 시행 2021.12.4.
- 장애물 없는 생활환경(BF) 인증심사기준 및 수수료기준 등 : 국토교통부고시 제2022-156호, 2022.4.1 일부개정

<table>
<tr><th>항 목</th><th>관련근거</th><th>내 용</th><th>비 고</th></tr>
<tr>
<td rowspan="2">인증취득
의무</td>
<td rowspan="2">법
제10조의2
영
제5조의2</td>
<td>

▌장애물 없는 생활환경 인증

- 대상시설에 대하여 인증을 받으려는 시설주는 보건복지부장관 등에게 인증을 신청해야 하며, 이 경우 시설주는 인증 신청 전에 대상시설의 설계도서 등에 반영된 내용을 대상으로 예비인증을 신청할 수 있음

▌의무 인증 시설(법률 제10조의2제3항)

1. 국가나 지방자치단체가 지정 · 인증 또는 설치하는 공원(「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」의 도시공원, 공원시설)

2. 국가, 지방자치단체 또는 공공기관이 설치하는 공공건물 및 공중이용시설(대부분의 시설이며 영 별표2의2 참고)

- 신축 · 별동증축 · 전부개축 · 재축

3. 국가, 지방자치단체 또는 공공기관 <u>외의 자(국립대학 법인의 국립학교, 지방직영기업, 지방공사 및 공단, 지방의료원, 지방자치단체 출자·출연 기관, 지방자치단체출연연구원) 가 설치하는</u> 공공건물 및 공중이용시설(대부분의 시설이며 영 별표2의2 참고) 또는 그 외의 자가 설치하는 초고층 건축물 및 지하연계 복합 건축물 (영 별표2의3 참고)

- 신축 · 별동증축 · 전부개축 · 재축

</td>
<td rowspan="2">해당없음
(공동주택
의무대상
제외)</td>
</tr>
<tr>
<td>

[별표2의2] 국가, 지방자치단체 또는 공공기관의 장애물 없는 생활환경 의무시설

<table>
<tr><th colspan="2">대상 시설</th></tr>
<tr><td rowspan="6">1. 제1종
근린생활시설</td><td>식품 · 잡화 · 의류 · 완구 · 서적 · 건축자재 · 의약품 · 의료기기 등 일용품을 판매하는 등의 소매점, 이용원 · 미용원 · 목욕장</td></tr>
<tr><td>지역자치센터, 파출소, 지구대, 우체국, 보건소, 공공도서관, 국민건강보험공단 · 국민연금공단 · 한국장애인고용공단 · 근로복지공단의 사무소, 그 밖에 이와 유사한 용도의 시설</td></tr>
<tr><td>대피소</td></tr>
<tr><td>공중화장실</td></tr>
<tr><td>의원 · 치과의원 · 한의원 · 조산원 · 산후조리원</td></tr>
<tr><td>지역아동센터</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2. 제2종
근린생활시설</td><td>일반음식점, 휴게음식점 · 제과점 등 음료 · 차(茶) · 음식 · 빵 · 떡 · 과자 등을 조리하거나 제조하여 판매하는 시설</td></tr>
<tr><td>안마시술소</td></tr>
<tr><td rowspan="4">3. 문화 및
집회시설</td><td>공연장 및 관람장</td></tr>
<tr><td>집회장</td></tr>
<tr><td>전시장</td></tr>
<tr><td>동 · 식물원</td></tr>
<tr><td>4. 종교시설</td><td>종교집회장</td></tr>
<tr><td>5. 판매시설</td><td>도매시장 · 소매시장 · 상점</td></tr>
<tr><td>6. 의료시설</td><td>병원, 격리병원</td></tr>
<tr><td rowspan="3">7. 교육연구
시설</td><td>학교</td></tr>
<tr><td>교육원, 직업훈련소, 학원</td></tr>
<tr><td>도서관</td></tr>
<tr><td rowspan="3">8. 노유자시설</td><td>아동 관련 시설</td></tr>
<tr><td>노인복지시설</td></tr>
<tr><td>사회복지시설(장애인복지시설을 포함한다)</td></tr>
<tr><td>9. 수련시설</td><td>생활권 수련시설, 자연권 수련시설</td></tr>
<tr><td>10. 운동시설</td><td>체육관, 운동장과 운동장에 부수되는 건축물</td></tr>
<tr><td rowspan="3">11. 업무시설</td><td>국가 또는 지방자치단체의 청사</td></tr>
<tr><td>금융업소, 사무소, 결혼상담소 등 소개업소, 출판사, 신문사, 오피스텔, 그 밖에 이와 유사한 용도의 시설</td></tr>
<tr><td>국민건강보험공단 · 국민연금공단 · 한국장애인고용공단 · 근로복지공단의 사무소</td></tr>
<tr><td rowspan="2">12. 숙박시설</td><td>일반숙박시설(호텔, 여관으로서 객실수가 30실 이상인 시설)</td></tr>
<tr><td>관광숙박시설, 그 밖에 이와 비슷한 용도의 시설</td></tr>
<tr><td>13. 공장</td><td>물품의 제조 · 가공[염색 · 도장(塗裝) · 표백 · 재봉 · 건조 · 인쇄 등을 포함한다] 또는 수리에 계속적으로 이용되는 건물로서 「장애인고용촉진 및 직업재활법」에 따라 장애인고용의무가 있는 사업주가 운영하는 시설</td></tr>
<tr><td rowspan="2">14. 자동차
관련 시설</td><td>주차장</td></tr>
<tr><td>운전학원(운전 관련 직업훈련시설을 포함한다)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">15. 방송통신
시설</td><td>방송국, 그 밖에 이와 유사한 용도의 시설</td></tr>
<tr><td>전신전화국, 그 밖에 이와 유사한 용도의 시설</td></tr>
<tr><td>16. 교정 시설</td><td>보호감호소 · 교도소 · 구치소, 갱생보호시설, 그 밖에 범죄자의 갱생 · 보육 · 교육 · 보건 등의 용도로 쓰</td></tr>
</table>

</td>
</tr>
</table>

	이는 시설, 소년원, 소년분류심사원
17. 묘지 관련 시설	화장시설, 봉안당
18. 관광 휴게시설	야외음악당, 야외극장, 어린이회관, 그 밖에 이와 유사한 용도의 시설
	휴게소
19. 장례식장	의료시설의 부수시설(「의료법」 제36조제1호에 따른 의료기관의 종류에 따른 시설을 말한다)에 해당하는 것은 제외한다.

[별표2의3] 국가, 지방자치단체 또는 공공기관 외의 자의 장애물 없는 생활환경 의무시설

시설주	대상 시설
1.「고등교육법」 제2조 각 호의 학교 중 국가가 국립대학 법인으로 설립하는 국립학교	별표2의2에서 정하는 시설
2.「지방공기업법」 제5조, 제49조 및 제76조에 따른 지방직영기업, 지방공사 및 지방공단	
3.「지방의료원의 설립 및 운영에 관한 법률」 제4조에 따라 설립된 지방의료원	
4.「지방자치단체 출자 · 출연 기관의 운영에 관한 법률」 제5조에 따라 지정 · 고시된 출자 · 출연 기관	
5.「지방자치단체출연 연구원의 설립 및 운영에 관한 법률」에 따른 지방자치단체출연 연구원	
6. 제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 자 외의 자	「초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법」 제2조제1호의 초고층 건축물 및 같은 조 제2호의 **지하연계 복합건축물**

▌인증 대상(규칙 제2조) : (인증기준이 마련된 대상시설, 의무취득 대상 의미 아님)

• **「장애인 · 노인 · 임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 제7조 대상시설**

1. 공원

2. 공공건물 및 공중이용시설

: 제1종 근린생활시설, 제2종 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 종교시설, 판매시설, 의료시설, 교육연구시설, 노유자시설, 수련시설, 운동시설, 업무시설, 숙박시설, 공장, 자동차관련시설, 교정시설, 방송통신시설, 묘지관련시설, 관광휴게시설, 장례식장

3. 공동주택

: 아파트, 연립주택(10세대 이상), 다세대주택(10세대 이상), 기숙사(30인 이상)

4. 통신시설

: 공중전화, 우체통

5. 그 밖에 장애인 편의시설을 설치할 필요가 있는 건물 · 시설 및 그 부대시설

• **「교통약자의 이동편의 증진법」 제9조 교통수단, 여객시설, 도로**

- 여객자동차터미널, 여객자동차운송사업에 사용되는 정류장, 도시철도시설 중 역사, 폐쇄식 차량을 운영하는 정거장, 공항시설, 항만친수시설, 무역항 등

▌인증 등급 및 기준

• 최우수 등급 : 인증기준 만점의 100분의 90 이상
• 우수 등급 : 인증 기준 만점의 100분의 80 이상 100분의 90 미만
• 일반 등급 : 인증 기준 만점의 100분의 70 이상 100분의 80 미만

▌인증의 유효기간

• 인증을 받은 날로부터 10년

12. 건축물 마감재료의 난연성능 및 화재 확산 방지구조 기준

- 건축법 : 법률 제20424호 / 2024. 3. 26. 일부개정 / 시행 2024. 6. 27.
- 건축법 시행령 : 대통령령 제35221호 / 2025. 1. 21 일부개정 / 시행 2025.1.21.
- 건축물의 피난 · 방화구조 등의 기준에 관한 규칙 : 국토교통부령 제1384호 / 2024.8.26. 일부개정 / 2024.12.19. 시행
- 건축자재등 품질인정 및 관리기준 : 국토교통부고시 제2023-24호 / 2023.1.9. 일부개정 / 2023.1.9. 시행

항 목	관련근거	내 용	비 고
외벽 준불연 이상 마감재료	법 제52조 영 제61조 규칙 제24조 기준 제31조	**▌건축물의 마감재료** • 대통령령으로 정하는 건축물의 외벽에 사용하는 마감재료(두 가지 이상의 재료로 제작된 자재의 경우 각 재료를 포함한다)는 방화에 지장이 없는 재료로 하여야 함 **▌적용 대상** • 상업지역(근린상업지역은 제외)의 건축물로서 다음의 어느 하나에 해당 - 제1종 근린생활시설, 제2종 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 종교시설, 판매시설, 운동시설 및 위락시설의 바닥면적의 합계가 2천㎡ 이상 - 공장의 용도로 쓰는 건축물로부터 6미터 이내에 위치한 건축물 • 의료시설, 교육연구시설, 노유자시설 및 수련시설의 용도로 쓰이는 건축물 • **3층 이상 또는 높이 9미터 이상인 건축물** • 1층의 전부 또는 일부를 필로티 구조로 설치하여 주차장으로 쓰는 건축물 • 공장, 창고시설, 위험물 저장 및 처리 시설(자가난방과 자가발전 등의 용도로 쓰는 시설을 포함), 자동차 관련 시설의 용도로 쓰는 건축물 **▌적용 방법** • 건축물의 외벽에는 불연재료 또는 준불연재료를 마감재료(단열재, 도장 등 코팅재료 및 그 밖에 마감재료를 구성하는 모든 재료를 포함)로 사용 다만, 국토교통부장관이 정하여 고시하는 화재 확산 방지구조 기준에 적합하게 마감재료를 설치하는 경우에는 난연재료(강판과 심재로 이루어진 복합자재가 아닌 것으로 한정)를 사용할 수 있음 • 영 제61조제2항제1호 및 제3호 및 제5호에 해당하는 건축물로서 5층 이하이면서 높이 22미터 미만인 건축물의 경우 난연재료(강판과 심재로 이루어진 복합자재가 아닌 것으로 한정)를 마감재료로 할 수 있음. ※ 건축물의 외벽을 화재 확산 방지구조 기준에 적합하게 설치하는 경우에는 난연성능이 없는 재료를 마감재료로 사용할 수 있음 • 영 제61조제2항제4호에 해당하는 건축물의 외벽[필로티 구조의 외기에 면하는 천장 및 벽체를 포함] 중 1층과 2층 부분에는 불연재료 또는 준불연재료를 마감재료로 해야 함 • **화재 확산 방지구조 기준** - 다음 중 하나에 해당하는 재료로 매 층마다 최소 높이 400㎜ 이상 채운 것 1) 12.5mm 이상의 방화 석고 보드 2) 석고 시멘트판 6mm 이상인 것 또는 6mm 이상의 평형 시멘트판 3) 미네랄울 보온판 2호 이상 4) 15분의 차염성능 및 이면온도가 120K 이상 상승하지 않는 재료 ※ 위의 사항에도 불구하고 상업지역 및 3층 이상 높이 9미터 이상인 건축물로서 5층 이하이면서 22미터 미만인 건축물의 경우에는 화재확산방지구조를 매 두 개 층마다 설치할 수 있음	**외벽 단열재 준불연 이상 성능 적용**

13. 환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 (친환경자동차법)

- 환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 : 법률 제18323호 / 2021.7.27. 일부개정 / 시행 2022.1.28.
- 환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 시행령 : 대통령령 제34657호 / 2024.7.2. 타법개정 / 시행 2024.7.10
- 주차장법 시행령 : 대통령령 제34898호 / 2024. 9. 19. 일부개정 / 시행 2024. 9. 20.

항 목	관련근거	내 용	비 고
친환경 자동차법	법 제11조의2 영 제18조의5 제18조의6 제18조의7	**▌자동차 충전시설 및 전용주차구역 설치 대상** • 주차장법에 따른 주차단위구획의 총수(기계식주차장의 주차단위구획의 수는 제외)가 50대 이상인 시설 중 환경친화적 자동차 보급현황 · 보급계획 · 운행현황 및 도로여건 등을 고려하여 특별시 · 광역시 · 특별자치시 · 도 · 특별자치도 조례로 정한 시설 • **공공건물 및 공중이용시설 (민간도 해당)** (제1종 근린생활시설, 제2종 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 판매시설, 운수시설, 의료시설, 교육연구시설, 운동시설, 업무시설, 숙박시설, 위락시설, 자동차 관련 시설, 방송통신시설, 발전시설, 관광 휴게시설) • **공동주택** (100세대 이상의 아파트, 기숙사) • **특별시장 · 광역시장, 도지사 또는 특별자치도지사, 특별자치시장, 시장 · 군수 또는 구청장이 설치한 주차장** (주차장법 제2조1항에 따른 주차장) **▌전용주차구역 및 충전시설의 수량** • 해당 시설의 총주차대수의 5% 이상 범위에서 시도 조례로 정함 • 소수점 이하는 반올림하여 계산 **▌충전시설의 종류** • **급속충전시설** : 충전기의 최대 출력값이 40kW 이상인 시설 • **완속충전시설** : 충전기의 최대 출력값이 40kW 미만인 시설	환경친화적 자동차 주차공간 및 충전시설 조례에 따른 설치
		[각 조례의 충전시설/전용주차구역 설치비율] **1. 서울특별시 환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 조례 / 서울특별시조례 제9445호 2025.01.3 시행** 1) **전용주차구역 및 충전시설 설치대상(제7조의2) :** 「주차장법」에 따른 주차단위구획 총 수(기계식주차장 제외)가 50개 이상을 갖춘 시설은 전용주차구역 및 충전시설을 설치하여야 한다. 2) **전용주차구역 설치(제7조의3) :** 제7조의2제1항에 따라 설치하는 전용주차구역은 총주차대수의 100분의 5 이상으로 한다. 다만, 2022년 1월 28일 전에 건축허가를 받은 시설(이하 기축시설)은 다음 각 호에 따른다. 1. 국가, 자치구, 공공기관, 서울시 산하 공기업 및 영 제18조의9제1항 각 호의 기관이 소유 및 관리하는 시설 : 대상시설 총주차대수의 100분의 5 이상 2. 제1호 이외의 시설 : 대상시설 총주차대수의 100분의 2 이상 3) **충전시설 설치 (제7조의4) :** 1. 충전시설의 종류는 영 제18조의7제1항에 따른 급속충전시설과 완속충전시설로 하되 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 제5조 또는 제15조에 따른 인증을 받았거나 신고를 완료한 충전기를 사용하여야 한다. 2. 1항에 따라 설치하는 충전시설의 수량은 총주차대수의 100분의 5(기축시설의 경우에는 100분의 2) 이상으로 하되, 이 비율에 따른 충전시설의 개수가 10개 이상인 경우 1개 이상을 급속충전시설로 설치하여야 한다. 다만, 영 제18조의5제2호에 따른 기축 시설의 경우 급속충전시설을 설치하지 않을 수 있다. 3. 제2항에 따라 설치하는 충전시설의 경우 다음 각 호의 기준에 따라 급속충전시설을 설치하여야 한다. 다만, 급속충전시설의 설치 수가 10개를 초과하는 경우에는 10개까지만 설치하여도 기준을 충족한 것으로 본다. - 영 제18조의5제1호에 따른 공중이용시설: 전체 충전시설의 100분의 10 이상 - 영 제18조의5제1호 및 제3호에 따른 공공건물과 주차장: 전체 충전시설의 100분의 10 이상 **2. 인천광역시 환경친화적 자동차 보급 촉진 및 이용 활성화에 관한 조례 / 인천광역시조례 제6849호, 2022.04.21 시행** 1) **전용주차구역 및 충전시설의 설치대상(제8조) :** 주차단위구획의 총 수가 50개 이상인 시설은 전기자동차 충전시설을 설치하여야 한다. 2) **전용주차구역의 설치기준(제8조2) :** 제8조제1항에 따라 설치하는 전용주차구역의 수는 총주차대수의 100분의 5로 한다. (다만, 2022년 1월 28일 전에 건축허가를 받은 시설(이하 기축시설) 중 민간 기축시설의 경우 100분의 2이상) 3) **충전시설 설치수량 (제10조) :** 1. 제8조제1항 시설에 설치하여야 하는 충전시설의 수는 총주차대수의 100분의 5로 하고 기축시설의 경우에는 총주차대수의 100분의 2로 한다. 2. 제8조제1항제1호 및 제2호의 시설은 설치해야 하는 충전시설 수의 100분의 5 이상을 급속충전시설로 설치하여야 한다. 다만, 기축시설은 제외한다. 3. 기축시설 외의 시설 :충전시설 수의 100분의 20 이상을 급속충전시설로 설치 4. 총주차대수가 100개 이상인 기축시설 : 급속충전시설 1기 이상 설치 5. 제8조제1항 각 호의 시설 중 총주차대수 50개 이상인 기축 외의 시설 : 급속충전시설 1기 이상 설치 **3. 경기도 환경친화적 자동차의 보급 및 이용 활성화를 위한 조례 (제11조) / 경기도조례 제8214호, 2024. 10. 11 시행** 1) **전용주차구역 및 충전시설의 설치 대상시설(제9조) :** 「주차장법」에 따른 주차단위구획의 총 수(기계식주차장 제외)가 50개	서울특별시 조례기준 전용주차구역 00대, 충전시설 0대설치

이상인 시설은 환경친화적 자동차 전용주차구역 및 충전시설을 설치하여야 한다..
2) **전용주차구역 설치기준(제10조) :** 전용주차구역의 수는총주차대수의 100분의5 이상으로 한다. (다만, 2022년 1월 28일 전에 건축허가를 받은 시설(이하 "기축시설"이라 한다)중 민간 기축시설의 경우 100분의 2이상)
3) **충전시설의 종류 및 수량 등 (제11조) :** 환경친화적 자동차 충전시설의 수는 총주차대수의 100분의 5 이상으로 한다. (다만, 기축시설의 경우에는 총주차대수의 100분의2 이상)
1. 급속충전시설: 충전기의 최대 출력값이 40킬로와트 이상인 시설
2. 완속충전시설: 충전기의 최대 출력값이 40킬로와트 미만인 시설
3. 환경친화적 자동차 충전시설 수의 100분의 20 이상을 급속충전시설로 설치하여야 한다.

4. 제주특별자치도 전기자동차 보급 촉진 및 이용 활성화에 관한 조례 / 제주특별자치도조례 제3689호, 2024. 4. 15. 시행
1) **전용주차구역 및 충전시설의 설치 대상시설 등(제14조의2) :** 영 제18조의5 각 호 외의 부분에서 "조례로 정하는 시설"이란 다음 각 호와 같다.
1. 공공건물 및 공중이용시설로서 「건축법 시행령」 제3조의5 및 별표1에 따른 용도별 건축물
2. 「건축법 시행령」 제3조의5 및 별표1 제2호에 따른 공동주택
- 100세대 이상 아파트
- 기숙사
2) **전용주차구역의 수량(제14조의2):** 영 제18조의6제1항에 따른 환경친화적 자동차 전용주차구역의 해당 시설의 총주차대수의 100분의 5 이상으로 한다. (다만, 2022년 1월 28일 전에 건축허가를 받은 시설(이하 "기축시설"이라 한다) 중 민간 기축시설의 경우 100분의 2)
3) **충전시설의 종류(제14조의3) :** 영 제18조의7제1항에 따른 급속충전시설과 완속충전시설로 한다.
4) **충전시설 설치비율(제14조의4) :**
1. 충전시설의 수는 해당 시설의 총주차대수의 100분의 5 이상으로 한다. (기축시설의 경우 총주차대수의 100분의 2이상)
2. 제1항에 따라 2대 이상의 충전시설을 설치해야 하는 경우에는 급속충전시설 1기를 포함하여 설치하여야 한다.

5. 경상남도 환경친화적 자동차 충전시설의 설치 등에 관한 조례 / 경상남도조례 제5759호, 2024. 11. 11. 시행
1) **전용주차구역 및 충전시설의 설치 대상시설(제4조) :** 영 제18조의5에 따라 어느 하나에 해당하는 시설로서 주차단위구획의 총 수(기계식주차장 제외)가 50개 이상인 시설은 환경친화적 자동차 전용주차구역 및 충전시설을 설치하여야 한다.
-제외 : 「유아교육법」 제2조에 따른 유치원과 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교 중 충전시설이 지하 공간에 설치되어야 하는 경우 또는 충전시설에 소방차의 접근이 어려운 경우 충전시설의 설치를 제외
2) **전용주차구역의 수량(제5조) :** 영 제18조의6제1항 따른 전용주차구역의 수는 해당 시설의 총주차대수의 100분의 5 이상으로 한다. (다만, 2022년 1월 28일 전에 건축허가를 받은 시설(이하 "기축시설"이라 한다) 중 민간 기축시설의 경우 100분의 2)
3) **충전시설의 수량 및 세부사항 등 (제6조) :**
1. 제8조에 따라 설치해야 하는 전기자동차 충전시설의 수는 총주차대수의 100분의 5로 한다. (기축시설의 경우 100분의 2)
2. 충전시설의 종류는 영 제18조의7제1항에 따른 급속충전시설과 완속충전시설로 한다.

6. 세종특별자치시 환경친화적 자동차의 보급 촉진 및 이용 활성화에 관한 조례 / 세종특별자치시조례 제2506호, 2024. 7. 12. 시행
1) **전용주차구역 및 충전시설의 설치 대상시설(제8조) :** 주차단위구획의 총 수(기계식주차장 제외)가 50개 이상인 시설은 환경친화적 자동차 전용주차구역 및 전기자동차 충전시설을 설치
2) **전용주차구역의 설치기준(제9조) :** 제8조에 따라 설치해야 하는 전용주차구역의 수는 총주차대수의 100분의 5로 한다. (다만, 2022년 1월 28일 전에 건축허가를 받은 시설(이하 "기축시설"이라 한다) 중 민간 기축시설의 경우 100분의 2)
3) **충전시설의 설치기준(제10조) :**
1. 제8조에 따라 설치해야 하는 전기자동차 충전시설의 수는 총주차대수의 100분의 5로 한다. (기축시설의 경우 100분의2)
2. 영 제18조의5에 해당하는 시설은 제1항의 비율에 따른 충전시설의 개수가 5개 이상인 경우 1개 이상을 급속충전시설로 설치하여야 한다.
-제외 : 초 · 중등교육법 제2조의 각 호에 따른 학교와 영 제18조의5제2호에 해당하는 기축시설은 급속충전시설을 설치하지 않을 수 있다.

7. 경상북도 환경친화적 자동차 보급 촉진 및 이용 활성화에 관한 조례 / 경상북도조례 제5051호, 2024. 5. 23.시행
1) **전용주차구역의 설치기준(제8조) :** 영 제18조의6제1항 각 조례로 정하는 비율은 총주차대수의 100분의 5로 한다. (다만, 2022년 1월 28일 전에 건축허가를 받은 시설(이하 "기축시설"이라 한다) 중 민간 기축시설의 경우 100분의 2)
2) **충전시설의 종류 및 수량 등(제9조) :**
1. 제8조에 따라 설치해야 하는 전용주차구역의 수는 총주차대수의 100분의 5로 한다. (민간 기축시설의 경우 100분의 2)
2. 총주차대수가 100개 이상인 경우에는 영 제18조의7제1항제1호의 급속충전시설을 1기 이상 설치해야 한다.
3. 영 제18조의5제1호 및 제3호에 해당하는 시설의 경우에는 급속충전시설을 전체 환경친화적 자동차 충전시설 수의 100분의 20 이상 설치해야한다.
3) **지상설치 (제7조의2)**
1.도지사는 화재예방 및 안전관리를 위하여 필요한 경우 제7조제1항에 따른 환경친화적 자동차 충전시설 및 전용주차구역을 지상에 설치하도록 권고할 수 있다.

8. 전라남도 환경친화적 자동차의 보급 및 이용 활성화 조례 / 전라남도조례 제6151호, 2024. 12. 19. 시행
1) **전용주차구역 및 충전시설 설치 대상시설(제8조) :** 법 제11조의2에 따라 각 호의 어느 하나에 해당하는 시설로서 주차단위구획의 총수(기계식주차장 제외)가 50개 이상인 시설은 환경친화적 자동차 전용주차구역 및 충전시설을 설치하여야 한다.
2) **전용주차구역의 설치기준(제8조의2) :** 제8조에 따라 설치해야 하는 전용주차구역의 수는 총주차대수의 100분의 5로 한다. (다만, 2022년 1월 28일 전에 건축허가를 받은 시설(이하 "기축시설"이라 한다) 중 민간 기축시설의 경우 100분의 2)
3) **충전시설의 종류 및 설치비율(제9조) :**
1. 충전시설의 종류는 영 제18조의7제1항에 따른 급속충전시설과 완속충전시설로 한다.
2. 제8조제1항에 따라 설치해야하는 충전시설의 수는 총주차대수의 100분의 5로 한다. (다만 기축시설의 경우에 100분의 2)
3. 제2항에 따라 설치되는 충전시설의 경우 총주차대수가 50개 이상인 시설은 급속충전시설 1기 이상 설치하여야 한다. 다만 「건축법 시행령」 제3조의5 및 별표1 제2호에 따른 공동주택 중 100세대 이상의 아파트 또는 기숙사의 기축시설인 경우에는 급속충전시설을 설치하지 않을 수 있다.

9. 전북특별자치도 환경친화적 자동차 보급 및 이용 활성화를 위한 조례 / 전북특별자치도조례 제5635호, 2024. 11. 1. 시행
1) **전용주차구역 및 충전시설 설치대상(제7조) :** 영 제18조의5 각 호에 따른 시설로서 주차단위구획 50개 이상을 갖춘 시설은 환경친화적 자동차 전용주차구역 및 충전시설을 설치하여야 한다.
2) **전용주차구역 설치기준(제8조) :** 설치해야 하는 전용주차구역은 해당 시설의 총주차대수의 100분의 5 이상으로 한다. (다만, 2022년 1월 28일 전에 건축허가를 받은 시설(이하 "기축시설"이라 한다) 중 민간 기축시설의 경우 100분의 2)
3) **충전시설의 종류(제9조) :** 충전시설의 종류는 영 제18조의7제1항 각 호에 따른 급속충전시설과 완속충전시설로 한다.

4) **충전시설 설치비율(제10조) :** ① 제7조에 따라 설치하여야 하는 충전시설의 수는 총주차대수의 100분의 5 이상으로 한다. (다만, 기축시설의 경우 총 주차대수의 100분의 2)
② 제1항에 따라 설치하는 충전시설의 경우 다음 각 호의 기준에 따라 급속충전시설을 설치하여야 한다. 다만, 급속충전시설의 설치 수가 10기를 초과하는 경우에는 10기까지만 설치하여도 기준을 충족한 것으로 본다. <개정 2023. 10. 4.>

1. 시행령 제18조의5제1호에 따른 공중이용시설 : 전체 충전시설의 100분의 10 이상

2. 시행령 제18조의5제1호 및 제3호에 따른 공공건물과 주차장 : 전체 충전시설의 100분의 20 이상

10. 강원특별자치도 환경친화적 자동차 보급 및 이용활성화 조례 / 강원특별자치도조례 제5030호, 2023.06.11 시행

1) **전용주차구역 설치대상(제9조) :** 「주차장법」에 따른 주차단위구획의 총수(기계식주차장 제외)가 50개 이상 갖춘 시설 중 다음 각 호의 시설을 말한다.
1. 영 제18조의5제1호 및 제2호에 따른 시설
2. 도지사 또는 시장 · 군수가 설치한 「주차장법」 제2조제1호에 따른 주차장
2) **전용주차구역 수(제9조) :** 전용주차구역의 수는 해당 시설의 총주차대수의 100분의 5 이상으로 한다.
다만, 2022년 1월 28일 전에 건축허가를 받은 시설(기축시설)은 다음 각 호에 따른다.
1. 국가, 도지사, 시장 · 군수, 공공기관, 지방공기업 및 영 제18조의9제1항 각 호의 기관이 소유하고 관리하는 기축시설 : 총주차대수의 100분의 5 이상
2. 제1호 이외의 기축시설 : 총주차대수의 100분의 2 이상
3) **충전시설 설치 등(제10조) :**
1. 충전시설의 종류는 법 시행령 제18조의7제1항에 따른 급속충전시설과 완속충전시설로 한다.
2. 영 제18조의7제2항에서 정하는 충전시설의 수량은 총주차대수의 100분의 5 이상으로 한다. (다만, 기축시설의 경우총주차대수의 100분의 2 이상)
3. 제9조제1항제2호 시설의 경우 제1항에 따른 충전시설 수량의 100분의 10 이상을 급속충전시설로 설치한다. 다만, 설치해야할 충전시설이 4대 이하일 경우 충전 회전율을 고려하여 급속충전시설을 1기 이상으로 설치한다.

11. 충청북도 환경친화적 자동차의 보급 촉진 및 이용 활성화 조례 / 충청북도조례 제5049호, 2023.12.29 시행

1) **전용주차구역 및 충전시설의 설치 대상시설(제6조) :** 영 제18조의5에 따른 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 시설로서 총주차대수 50개 이상을 갖춘 시설은 환경친화적 자동차 전용주차구역 및 충전시설을 설치하여야 한다.
1. 영 제18조의5제1호 및 제2호에 따른 시설
2. 도지사 또는 시장 · 군수가 설치한 「주차장법」 제2조제1호에 따른 주차장
2) **전용주차구역의 설치기준(제7조) :** 제5조에 따라 설치해야 하는 전용주차구역은 해당 시설의 총주차대수의 100분의 5 이상으로 한다. (다만, 2022년 1월 28일 전에 건축허가를 받은 시설(이하 "기축시설"이라 한다) 중 민간 기축시설의 경우 100분의 2)
3) **충전시설의 종류(제8조) :** 충전시설의 종류는 영 제18조의7제1항 각 호에 따른 급속충전시설과 완속충전시설로 한다.
4) **충전시설 설치 수량 등(제9조) :**
1. 제6조 각 호에 해당하는 시설에 설치하여야 하는 충전시설의 수량은 해당 시설의 총주차대수의 100분의 5로 한다. 다만, 기축시설의 경우에는 해당 시설의 총주차대수의 100분의 2로 한다.
2. 제6조제1호에 따른 시설에 충전시설을 5기 이상 설치하는 경우에는 1기 이상을 급속충전시설로 설치하여야 한다.
3. 제6조제2호에 따른 주차장의 경우 전체 충전시설의 50퍼센트 이상을 급속충전시설로 설치하여야 한다. 이 경우 급속충전시설을 5기 이상 설치한 경우에는 이를 이행한 것으로 본다.

12. 충청남도 환경친화적 자동차의 보급 촉진 및 이용활성화에 관한 조례 / 충청남도조례 제5448호, 2023.07.10 시행

1) **전용주차구역 및 충전시설의 설치 대상시설(제5조) :** 영 제18조의5에 따라 「주차장법」에 따른 주차단위구획의 총 수(기계식주차장 제외)가 50개 이상인 시설은 환경친화적 자동차 충전시설 및 전용주차구역을 설치하여야 한다.
2) **전용주차구역의 설치기준(제6조) :** 제5조에 따라 설치해야 하는 전용주차구역은 해당 시설의 총주차대수의 100분의 5 이상으로 한다. (다만, 2022년 1월 28일 전에 건축허가를 받은 시설(이하 "기축시설"이라 한다) 중 민간 기축시설의 경우 100분의 2)
3) **충전시설의 종류 및 수량 등(제7조) :** 제5조에 따라 설치해야 하는 환경친화적 자동차 충전시설의 수는 해당 시설의 총주차대수의 100분의 5 이상으로 한다. (다만, 기축시설의 경우 100분의 2)
1. 영 제18조의5제1호에 따른 시설은 전체 충전시설 수의 100분의 10 이상을 급속충전시설로 설치
2. 영 제18조의5제3호에 따른 주차장의 경우 전체 충전시설의 100분의 20 이상을 급속충전시설로 설치

13. 울산광역시 환경친화적 자동차 보급 촉진 및 이용 활성화를 위한 조례 / 울산광역시조례 제2857호, 2023.12.28 시행

1) **충전시설의 설치 등(제9조) :** 영 제18조의5에 따라 「주차장법」에 따른 주차단위구획의 총 수(기계식주차장 제외)가 50개 이상인 시설은 환경친화적 자동차 충전시설 및 전용주차구역을 설치하여야 한다.
2) **전용주차구역의 설치기준(제9조의2) :** 제9조에 해당하는 시설의 주차장에 설치해야 하는 환경친화적 자동차의 전용주차구역의 수는 해당시설의 총주차대수의 100분의 5 이상으로 한다. (다만, 2022년 1월 28일 전에 건축허가를 받은 시설(이하 "기축시설"이라 한다) 중 민간 기축시설의 경우 100분의 2)
3) **충전시설의 종류 및 수량(제9조의3) :** 제9조에 따른 시설 중 총주차대수가 100개 이상인 시설의 경우 급속충전시설을 1기 이상 설치하여야 한다. 다만, 제9조제2호에 따른 시설 중 기축시설은 제외한다.
4) 제1항, 제2항에 따라 설치 수를 산정할 때 소수점 이하는 반올림하여 계산한다.

14. 대전광역시 환경친화적 자동차 보급 촉진 조례 / 대전광역시조례 제6125호, 2023.10.06. 시행

1) **전용주차구역의 설치기준(제4조의2) :** 영 제18조의5에 따라 「주차장법」에 따른 주차단위구획의 총 수(기계식주차장 제외)가 50개 이상인 시설은 환경친화적 자동차 충전시설 및 전용주차구역을 설치하여야 한다.
2) **전용주차구역의 설치기준(제4조의3) :** 영 제18조의6제1항 본문에서 '조례로 정하는 범위' 란 100분의 5이상을 말하며, 같은 항 단서에서 "조례로 정하는 범위'(2022년 1월 28일 전에 건축허가를 받은 시설 중 민간 기축시설)는 100분의 2 이상을 말한다.
3) **충전시설의 수량(제4조의4) :** 영 제18조의7제2항 본문에서 '조례로 정하는 범위' 란 100분의 5이상을 말하며, 같은 항 단서에서 "조례로 정하는 범위'(2022년 1월 28일 전에 건축허가를 받은 시설)는 100분의 2 이상을 말한다.
1. 제4조의2제1항제1호 및 제2호에 따른 시설에 5기 이상의 충전시설을 설치하는 경우 : 급속충전시설을 1기 이상 설치 (다만, 같은 항 제2호에 따른 시설이 2022년 1월 28일 전에 건축허가를 받은 시설인 경우에는 제외)
2. 제4조의2제1항제3호에 따른 시설에 2기 이상의 충전시설을 설치하는 경우 : 100분의 50 이상 급속충전시설 설치 (급속충전시설의 설치 기수가 5기를 초과하는 경우, 5기까지만 설치하여도 기준을 충족한 것으로 본다.)

15. 대구광역시 환경친화적 자동차 보급 촉진 및 이용 활성화에 관한 조례 / 대구광역시조례 제5968호, 2023.7.10. 시행

1) **전용주차구역 및 충전시설 설치대상 등(제9조) :** 영 제18조의5에 따라 주차단위구획의 총 수(같은 법에 따른 기계식주차장의 주차단위구획의 수는 제외)가 50개 이상인 시설은 환경친화적 자동차 전용주차구역 및 충전시설을 설치하여야 한다.

		2) **전용주차구역 설치기준(제10조) :** 전용주차구역은 총주차대수의 100분의 5 이상으로 한다. 다만, 2022년 1월 28일 전에 건축허가를 받은 시설(이하 "기축시설"이라 한다)은 다음 각 호에 따른다. 1. 국가, 지방자치단체, 공공기관 및 지방공기업 및 영 제18조의9제1항 각 호의 기관이 소유 및 관리하는 시설 : 대상시설 총주차대수의 100분의 5 이상 2. 제1호 이외의 시설: 대상시설 총주차대수의 100분의 2 이상 3) **충전시설 설치기준(제11조) :** 영 제18조의7제1항에 따른 급속충전시설과 완속충전시설로 하되, 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 제5조 또는 제15조에 따른 인증을 받았거나 신고를 완료한 충전기를 사용하여야 한다. 제1항에 따라 설치하는 충전시설의 수량은 총주차대수의 100분의 5 (기축시설의 경우 100분의 2) 이상으로 하되 급속충전시설의 비율은 각 호를 따른다. 1. 제9조제1항 1호의 시설 중 총 주차대수 100면 이상 : 1기 이상 2. 제9조제1항 2호의 시설 : 전체 충전시설 수량의 100분의 20 이상 3. 기축시설의 경우 급속충전시설을 갖추지 아니 할 수 있다. **16. 부산광역시 환경친화적 자동차 보급 촉진 및 이용 활성화에 관한 조례 / 부산광역시조례 제7261호, 2024. 4. 3 시행** 1) **전용주차구역 및 충전시설 설치 대상시설(제6조의2) :** 영 제18조의5에 따른 다음 각 호에 해당하는 시설로서 「주차장법」에 따른 주차단위구획의 총 수(기계식주차장의 주차단위구획의 수는 제외)가 50개 이상인 시설은 환경친화적 자동차 전용주차구역 및 충전시설을 설치하여야 한다. 2) **충전시설의 종류(제7조) :** 충전시설의 종류는 영 제18조의7제1항에 따른 급속충전시설과 완속충전시설로 하되 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 따른 요건을 갖춘 충전기를 사용하여야 한다. (이동식 충전기를 접속할 수 있는 시설을 설치한 경우 이를 완속충전시설의 설치로 본다.) 3) **충전시설의 수량(제8조) :** 제6조제1항 각 호에 해당하는 시설에 설치하여야 하는 충전시설의 수량은 해당 시설의 총 주차대수의 100분의 5 이상으로 한다. (단, 2022년 1월 28일 전에 건축허가를 받은 시설(이하 "기축시설"이라 한다)의 경우 100분의 2 이상) 4) 급속충전시설의 수는 다음 각 호의 구분에 따라 설치하여야 한다. 다만, 설치하여야 할 급속충전시설이 10기를 초과하는 경우, 10기를 설치하여도 기준에 만족한 것으로 본다. **1. 제6조제1항제1호의 경우** 가. 기축시설 : 전체 충전시설 수량의 100분의 10 이상 나. 신축시설 : 전체 충전시설 수량의 100분의 20 이상 **2. 제6조제1항제2호에 해당하는 시설** 중 신축시설은 총주차대수가 100개 이상인 경우 급속충전시설 1기 이상 **3. 제6조제1항제3호의 경우** 가. 기축시설 : 전체 충전시설 수량의 100분의 20 이상 나. 신축시설 : 전체 충전시설 수량의 100분의 50 이상 4. 제1항 및 제2항에 따른 충전시설 설치 수량을 산정하는 경우에는 소수점을 반올림하여 계산한다. 5) **전용주차구역의 설치(제15조)** 영 제18조의6제1항에 따라 설치해야하는 환경친화적 자동차 전용주차구역(이하 "전용주차구역"이라 한다)의 수는 해당시설의 총주차대수의 **100분의 5 이상**으로 한다. 다만, 기축시설 중 다음 각 호의 자가 소유하고 관리하는 공공기축시설이 아닌 기축시설의 경우에는 해당시설의 총주차대수의 100분의 2 이상으로 한다 **17. 광주광역시 환경친화적 자동차의 보급 및 이용 활성화 조례 / 광주광역시조례 제6256호, 2023.09.25. 시행** 1) **충전시설 및 전용주차구역 설치대상(제8조) :** 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 시설로서 주차장 주차단위구획 50개 이상을 갖춘 시설은 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역을 설치하여야 한다. 1. 법 시행령 제18조의5제1호 및 제2호에 따른 시설 2. 시장, 구청장이 설치한 「주차장법」 제2조제1호에 따른 주차장 2) **충전시설의 종류 및 설치비율(제9조) :** 충전시설의 종류는 시행령 제18조의7제1항에 따른 급속충전시설과 완속충전시설로 한다 **1. 제8조제1항에 해당하는 시설에 설치해야하는 충전시설 수량** 가. 신축시설 : 총 주차대수의 100분의 5 이상 나. 기축시설 : 총 주차대수의 100분의 2 이상 (2022년 1월 28일 전에 건축허가를 받은 시설) **2. 제8조제1항제1호에 해당하는 시설**에 5기 이상 충전시설을 설치해야 하는 경우에는 급속충전시설 1기를 포함하여 설치 **3. 제8조제1항제2호에 해당하는 시설**에 충전시설을 설치해야 하는 경우 전체 충전시설의 50퍼센트 이상 급속충전시설 설치 4. 제2항 및 제4항에 따른 충전시설 설치 수량을 산정하는 경우에는 소수점을 반올림하여 계산한다. 3) **전용주차구역의 설치기준(제9조의2) :** 제8조제1항에 해당하는 시설에 설치해야 하는 환경친화적 자동차 전용주차구역은 총주차대수의 100분의 5 이상으로 한다. (단, 기축시설(2022년 1월 28일 전에 건축허가를 받은 시설) 중 국가, 지방자치단체, 공공기관, 지방공기업, 법 시행령 제18조의9제1항에 따른 시설이 아닌 경우 100분의 2 이상)	
	주차장법 시행령 제4조	**▌환경친화적 자동차를 위한 전용주차구획** • 주차장법 제12조의3제1항에 따른 단지조성사업으로 설치되는 노외주차장에는 경형자동차 및 환경친화적 자동차를 우한 전용주차구획 설치 필요 1. 경형자동차를 위한 전용주차구획과 환경친화적 자동차를 위한 전용주차구획을 합한 주차구획 : 총주차대수의 100분의 10 이상 2. 환경친화적 자동차를 위한 전용주차구획 : 총주차대수의 100분의 5 이상 • 단지조성 사업 : 택지개발사업, 산업단지개발사업, 항만배후단지개발사업, 도시재개발사업, 도시철도건설사업, 그 밖에 단지 조성 ※참고 • 노상(路上) 주차장 : 도로변에 주차구획하여 설치하는 주차장 • 노외(路外) 주차장 : 도로가 아닌 별도의 부지에 설치하는 일종의 공용 주차장 • 부설주차장 : 건축물 대지 또는 지하에 설치하는 주차장	**단지조성사업에 해당하는 경우 환경친화적 주차구획 적용**

14. 서울시 녹색건축물 설계기준

• 서울특별시 고시 제2025-7호 / 2025.1.2. 시행

<table>
<tr><th>항 목</th><th>관련근거</th><th>내 용</th><th>비 고</th></tr>
<tr><td>적용대상</td><td>제1조</td><td>

▌적용대상

• 「건축물의 에너지절약설계기준」(국토교통부고시) 적용 대상

1) 「녹색건축물 조성 지원법」 제14조에 따른 에너지 절약계획서 제출 대상 건축물

2) 「주택법」 제15조에 따른 사업계획승인 대상 공동주택

▌적용대상 구분

1) 신축, 별동 증축, 전부 개축, 전부 재축, 이전의 경우

<table>
<tr><th>구분</th><th>주거</th><th>비주거</th></tr>
<tr><td>[가]</td><td>1,000세대 이상</td><td>연면적 합계 10만 ㎡이상</td></tr>
<tr><td>[나]</td><td>300세대 이상 ~ 1,000세대 미만</td><td>연면적 합계 1만㎡ 이상~10만㎡미만</td></tr>
<tr><td>[다]</td><td>30세대 이상 ~ 300세대 미만</td><td>연면적 합계 3천㎡ 이상~1만㎡미만</td></tr>
<tr><td>[라]</td><td>30세대 미만</td><td>연면적 합계 3천㎡ 미만</td></tr>
</table>

2) 1)에 해당하지 않는 다음의 행위

<table>
<tr><th>구분</th><th>주거</th></tr>
<tr><td>전면 대수선1)</td><td>건축물 용도와 규모에 따른 등급에서 한 등급씩 낮추어 제2조 기준 적용 ([가]→[나], [나]→[다], [다]→[라], [라]→[라])</td></tr>
<tr><td>수직 또는 수평 증축,
일부 개축, 일부 재축</td><td>건축물 규모와 관계없이 제2조제3항의 적용기준인 [라] 등급을 적용하며, 행위가 이루어지는 부위에 대해 적용</td></tr>
<tr><td>용도변경, 건축물대장의 기재내용 변경,
전면 대수선에 해당하지 않는 대수선</td><td>건축물 규모와 관계없이 제2조제3항의 적용기준인 [라] 등급을 적용하며, 열손실의 변동이 발생되는 경우2)에 적용</td></tr>
</table>

1) 전면 대수선: 건축물의 단열을 포함한 외피 및 설비시스템 전체를 철거 후 성능 개선을 시행하는 공사 (전면 대수선과 수직 또는 수평 증축, 일부 개축, 일부 재축, 용도변경, 건축물대장의 기재내용 변경이 함께 이루어지는 경우 전면 대수선으로 적용)

2) 열손실의 변동이 발생되는 경우 : 외기에 면하는 부위(건축물의 외피로 단열면 또는 단열선을 의미)가 추가·삭제·이동하는 경우 및 외기에 면하는 부위의 변경은 없으나 기존 설치된 단열재나 창호를 교체하거나 수선하는 경우

▌예외 인정

• **<u>제로에너지건축물(ZEB) 인증 취득 시에는 제1항의 에너지 성능, 에너지 관리, 신재생에너지 평가를 제외</u>**(인허가 단계에서 적용예정확인서, 적용사항계획안 제출/ 예비인증서는 착공시까지 제출[서울시 고가연 주무관 문의 확인 02-2133-7118])

</td><td>

지식산업센터 연면적 : ㎡

"나" 구분에 해당 (제로에너지 인증 획득 시 에너지 분야 평가 제외)

</td></tr>
<tr><td rowspan="2">적용기준</td><td>제2조1항</td><td>

▌환경성능 부문

<table>
<tr><th>평가내용</th><th>대상</th><th>주거</th><th>비주거</th></tr>
<tr><td rowspan="3">녹색건축인증</td><td>[가]</td><td colspan="2">우수(그린2등급) 이상</td></tr>
<tr><td>[나]</td><td colspan="2">우량(그린3등급) 이상</td></tr>
<tr><td>[다]</td><td colspan="2">일반(그린4등급) 이상</td></tr>
</table>

</td><td>

우수등급 이상 적용

</td></tr>
<tr><td>제2조1항</td><td>

▌에너지성능 부문

<table>
<tr><th>평가내용</th><th>대상</th><th>주거</th><th>비주거</th></tr>
<tr><td rowspan="4">건축물
에너지효율등급
인증<u>(폐지)</u></td><td>[가]</td><td colspan="2" rowspan="4"><u>설계기준 개정 전까지 적용 제외</u></td></tr>
<tr><td>[나]</td></tr>
<tr><td>[다]</td></tr>
<tr><td>[라]</td></tr>
</table>

- 중앙식 가스보일러 또는 가스 이용 냉방설비 설치 시, 저녹스 버너 사용 제품 적용 권장

</td><td>

1등급 이상 적용

</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>제2조1항</td>
<td>

▌에너지 관리 부문

<table>
<tr><th>평가내용</th><th>대상</th><th>주거</th><th>비주거</th></tr>
<tr><td rowspan="3">에너지 모니터링 및 데이터 분석
① 세대별 에너지원별 모니터링기능
② 공용부분 에너지원별 모니터링 기능
③ 데이터 분석 기능
④ 동별 에너지원별모니터링 기능
⑤ 동별 5종 이상 에너지 용도별 모니터링 기능
⑥ BEMS 설치</td><td>[가]</td><td>① + ② + ③</td><td>③ + ④ + ⑤ + ⑥</td></tr>
<tr><td>[나]</td><td>① + ②</td><td>③ + ④ + ⑤</td></tr>
<tr><td>[다]</td><td>①</td><td>③ + ④</td></tr>
</table>

</td>
<td>해당 사항
설계 반영</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>제2조1항</td>
<td>

▌신재생에너지 부문

• 연도별 설치 비율

<table>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">구분</th><th colspan="5">주거</th><th colspan="5">비주거</th></tr>
<tr><th>'23</th><th>'24</th><th>'25</th><th>'26</th><th>'27</th><th>'23</th><th>'24</th><th>'25</th><th>'26</th><th>'27</th></tr>
<tr><td colspan="2">공공</td><td>32%</td><td>33%</td><td>34%</td><td>36%</td><td>36%</td><td>32%</td><td>34%</td><td>34%</td><td>36%</td><td>36%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">민간</td><td>[가]</td><td>10%</td><td>10.5%</td><td>11%</td><td>11.5%</td><td>12%</td><td>14%</td><td>14.5%</td><td>15%</td><td>15.5%</td><td>16%</td></tr>
<tr><td>[나]</td><td>9.5%</td><td>10%</td><td>10.5%</td><td>11%</td><td>11.5%</td><td>13%</td><td>13.5%</td><td>14%</td><td>14.5%</td><td>15%</td></tr>
<tr><td>[다]</td><td>9%</td><td>9.5%</td><td>10%</td><td>10.5%</td><td>11%</td><td>12%</td><td>12.5%</td><td>13%</td><td>13.5%</td><td>14%</td></tr>
</table>

• 신재생에너지 대체 비율 [별표1]

- 1차에너지소요량 분석결과, 건물 규모별 1차에너지소요량 기준값보다 적으면 그 차이값에 따라 신재생에너지 공급의무비율 완화 가능 (ex. 기준보다 1차에너지소요량이 30 이상 낮으면 신재생 1% 완화)

• 태양광 설비는 [별표2] 설치기준을 따름

- 색상과 디자인은 도시경관 및 건축물의 미관을 고려해 종합적으로 계획
- 태양광 설비는 PV(최대) → BIPV → BAPV 순으로 설치
- 모듈의 일조시간은 1일 5시간[춘계(3~5월)·추계(9~11월) 기준] 이상
- 독립구조형 태양광 패널의 경사각은 40도 이내, 상하단부 높이차는 1m 이내
- 도시 경관을 고려하여 지면의 eye-level에서 차폐
- 건물일체형 태양광설비(BIPV)를 최대한 설치
- 공동주택에서 단위세대별 개별 설치는 불가하며, 동별로 설치 가능

• 지열 의무 설치 비율

- **연면적의 합계 3만㎡ 이상 비주거 건물**은 **지하개발면적의 50% 이상을 지열로 설치하거나, 신재생에너지 의무설치 비율의 50% 이상을 지열·수열로 설**치하여야 한다. 단, 시장이 설치부지가 부족하거나 지하에 지장물이 있는 등 현장 여건상 의무기준 준수가 불가하다고 인정하는 경우, 지열·수열 의무설치 비율을 완화하거나 면제할 수 있다.
- (산정방법)최종 열펌프 기준용량(RT) = 지하개발면적(㎡) x 0.5 / 공당 기준 소요면적(㎡) x 공당 기준용량(RT)

지하개발면적 : 건축물 지하층 중 가장 넓은 1개 층의 바닥면적

- (밀폐형) 기준 소요면적은 공당 25㎡, 기준 용량은 2.5RT
- (개방형) 기준 소요면적은 공당 100㎡, 기준 용량은 25RT

</td>
<td>13.5% 이상
적용

태양광 설치
시 설치기준
반영</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>제2조3항</td>
<td>

▌ [라]등급에 대하여 다음 기준을 적용

</td>
<td></td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">평가내용</th><th colspan="3">적용기준</th></tr>
<tr><th>대상</th><th>주거</th><th>비주거</th></tr>
<tr><td>에너지성능</td><td>EPI 기준</td><td>[라]</td><td colspan="2">건축부문
1번(거실의 외벽단열) 0.8점 이상, 2번(지붕단열) 0.8점 이상,
3번(바닥단열) 0.8점 이상, 5번(창 및 문의 기밀성능) 0.8점 이상 각 충족
기계설비부문
1번(난방) 0.9점 이상, 2번(냉방) 0.9점 이상2) 각 충족</td></tr>
</table>
1)「건축물의 에너지절약설계기준」에 따른 에너지성능지표(EPI)이며, EPI의 점수 및 내용은 별표 4를 따른다.
2) 기계설비부문 1번(난방), 2번(냉방) 설비 평가는 다음의 경우 평가에서 제외한다.
- 기계설비부문 1번 : 전체 난방 용량의 80% 이상을 축열식 전기 난방, 지역 난방, 소형가스 열병합 난방, 소각로 활용 폐열시스템으로 채택한 경우
- 기계설비부문 2번 : 전체 냉방 용량의 80% 이상을 축냉식 전기 냉방, 가스 및 유류이용 냉방 (단, 가스히트펌프 방식은 제외), 지역냉방 또는 소형 열병합 냉방으로 채택한 경우
- 기계설비부문 1번 및 2번 : 입주자 공사분으로 건축물 사용승인시까지 냉방 또는 난방 설비를 신설하거나 교체하지 않는 경우
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>인센티브</td>
<td>제3조1항</td>
<td>
▌녹색건축물 인센티브 : 건축기준 완화 적용 (용적률, 건축물 높이제한)
(근거 : 「녹색건축물 조성 지원법」 제15조에 따른 건축기준 완화 적용은 「건축법」 제56조에 따른 용적률, 「건축법」 제60조에 따른 건축물의 높이 제한에 대하여 적용함)

• 완화기준 적용방법
가. 용적률 완화 : 용적률 x [1+완화기준]
나. 건축물 높이제한 완화 : 건축물의 최고높이 x [1+완화기준]
• 완화기준 적용 대상 : 아래 완화 조건 달성 건축물
• 완화기준 : 가~다목을 합산하여 최대 15%까지 적용

가. 녹색건축 인증에 따른 건축기준 최대완화비율
(건축물의 에너지절약설계기준」별표9)
<table>
<tr><th>최대완화비율</th><th>완화조건</th></tr>
<tr><td>6%</td><td>녹색건축 최우수 등급</td></tr>
<tr><td>3%</td><td>녹색건축 우수 등급</td></tr>
</table>
나. 건축물 에너지효율등급 및 제로에너지건축물 인증에 따른 건축기준 완화비율
(건축물의 에너지절약설계기준」별표9)
<table>
<tr><th>최대완화비율</th><th>완화조건</th></tr>
<tr><td>15%</td><td>제로에너지건축물 1등급</td></tr>
<tr><td>14%</td><td>제로에너지건축물 2등급</td></tr>
<tr><td>13%</td><td>제로에너지건축물 3등급</td></tr>
<tr><td>12%</td><td>제로에너지건축물 4등급</td></tr>
<tr><td>11%</td><td>제로에너지건축물 5등급</td></tr>
<tr><td>6%</td><td>건축물 에너지효율 1++등급</td></tr>
<tr><td>3%</td><td>건축물 에너지효율 1+등급</td></tr>
</table>
다. 골조공사 사용 골재량에 대한 재활용 건축자재 사용량의 용적비율의 완화비율
(재활용 건축자재의 활용기준 제4조)
</td>
<td>해당 없음</td>
</tr>
</table>

재활용 건축자재 사용량의 용적비율	최대완화비율
25% 이상 사용하는 경우	15%
20% 이상 사용하는 경우	10%
15% 이상 사용하는 경우	5%

제3조2항

해당 없음

▌「녹색건축물 조성 지원법」 제25조제3항 및 「지방세특례제한법」 제47조의2에 따른 인센티브(취득세 감면)

1. 녹색건축인증, 에너지효율등급 인증에 따른 취득세 감면기준(26년12월31일까지)

녹색건축인증 등급	최우수 (그린1등급)	우수 (그린2등급)
감면 비율	10%	5%

2. 제로에너지건축물 인증에 따른 취득세 감면기준(26년12월31일까지)

구분	취득세					
	+등급	1등급	2등급	3등급	4등급	5등급
ZEB인증	20%				18%	15%

3..에너지절약형친환경주택 취득세 감면기준(26년12월31일까지)

구분	에너지절약형 친환경주택
에너지절감율(총 이산화탄소 저감율) 65% 이상 절감	10%

별표6

체크 필요

▌건축 기준 완화 적용시 검토서 체크리스트

인증에 따른 건축기준 인센티브(용적률, 건축물 높이)를 받고자 하는 경우 인허 전 예비인증서 필수 제출 필요

항 목	단계별 검토사항		
	심 의	인·허가	사용승인
녹색건축 인증 건축물 에너지효율등급 인증 제로에너지건축물 인증	· 등급확인 (적용예정확인서) · 가점수표 / 계획안	· 완화기준 적용 신청서 · 예비인증서	· 본 인증서

15. 서울시 지구단위계획 수립기준·관리운영기준

- 서울특별시 지구단위계획 수립기준·관리운영기준 및 매뉴얼 / 2024.10. 발간
- 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 및 동법 시행령 제35221호 / 2025.1.21. 타법개정 / 2025.1.21. 시행
- 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 및 동법 시행규칙 제1338호 / 2024.5.29. 일부개정 / 2024.11.30. 시행
- 서울특별시 도시계획 조례 및 동법 시행규칙 제9439호 / 2025.1.3. 일부개정 / 2025.1.3. 시행
- 서울특별시 도시계획 조례 시행규칙 제4669호 / 2024.10.14. 전부개정 / 2024.10.14. 시행

항 목	관련근거	내 용	비 고
적용대상	2-1 용도지역계획	**▌적용대상** • 지구단위계획을 수립하는 모든 구역 - 주거지역 : 제1,2종전용주거지역, 제1,2,3종 일반주거지역 - 상업지역 : 중심상업지역, 일반상업지역, 근린상업지역, 유통상업지역 - 준공업지역 - 녹지지역	
기본방향	2-4 친환경계획 2-4-1.	**▌친환경계획 기본방향** • 상위 계획상 환경정책의 목적을 구현하고, 관련 계획간 정합성을 유지할 수 있도록 구역별 지구단위계획 수립 • 국토교통부「도시 · 군관리계획수립지침」, 서울특별시「도시관리계획 환경성 검토 업무지침」 등을 기준으로 자연생태환경 부문과 생활환경 부문으로 구분하여 계획 • 구역 내 · 외 각종 환경요소가 상호 유기적으로 연계되도록 하고, 필지 또는 일정 공간 내 친환경 요소를 유도하기 위하여 인센티브를 계획할 수 있으며, 규제로도 운영할 수 있음 • **인센티브는 관련 법규, 지침 및 서울시 방침상 의무항목 및 범위에 대해서는 부여하지 않으며, 의무 항목 및 범위를 초과하여 설치하거나 의무대상이 아닌 건축물이 일정 기준 이상을 달성하는 경우에만 부여**할 수 있음 • 구역별 여건을 고려하여, 계획항목 중 필요한 항목을 선별하여 계획할 수 있으며, 향후 사회 · 경제적 여건 변화로 친환경에 대한 범위가 확대 · 변경될 경우, 새로운 친환경 계획 항목 및 범위를 주민이 제안할 수 있음	**지구단위계획 대상의 경우 친환경 계획 검토**
친환경 계획요소별 검토방식	-	**▌자연생태환경** • **비오톱** - 사업시행 지역에 비오톱 유형 1, 2등급이 인접할 경우 이러한 비오톱에 미치는 영향 최소화, 인접지역 녹지축과 연계 검토 - 비오톱 1등급 토지인 지역 인근 개발 시, 일정거리를 완충녹지 등으로 조성, 자연환경이 우수한 지역을 보호, 보전할 수 있는 대안 검토 - 개발구역 내 비오톱 보존이 필요한 지역은 보존방안 검토, 인센티브 계획 - 불가피하게 서식지가 훼손되는 경우 가까운 유사 공간에 이전 복원하거나, 훼손된 서식지와 유사한 비오톱을 동일지역 · 지구 내에 복원하는 방안 강구 • **생태 네트워크** - 담장 허물기, 생 울타리 조성, 쌈지공원 조성, 자투리땅 녹화 등 녹지면적 증가와 네트워크화 방안 검토 - 대상지 내 녹지 및 수면이 서로 단절되지 않도록 계획, 기존에 단절된 녹지에 대해 연결해주는 대책(가로 녹화, 녹도, 산책길 등) 검토 - 기성시가지 등 녹지 연결성 확보가 용이하지 않아 대상지 내부에 녹지 조각이 발생되는 경우 각각의 녹지를 근접 배치하여 클러스터화하는 방안 검토 - 한강, 지천 등 수생태계 및 주변지역에서 사업이 진행될 경우, 거시적인 연결성 뿐만 아니라 하천 주변 녹지, 습지 등을 통한 연결성 확보 방안 검토 • **동·식물상 등** - 동 · 식물 및 자연환경자산에 미치는 영향이 클 경우, 구역 내 기존 현황을 조사하고, 사업 진행 등으로 인해 예측되는 변화 검토	**지구단위계획 대상의 경우 친환경 계획 검토**
		▌생활환경 • **토지환경(지형)**	

		- 원칙적으로 지형의 원형을 최대한 보존하고 구조물 설치를 최소화하여, 지형에 순응하고 자연에 어울릴 수 있는 건물 배치 및 밀도를 검토 - 경사가 급한 지역은 공공조경의 활용, 주차장 설치 방안 등 고려 - 경사지에 건축물을 배치하는 경우, 도로는 경사면에 평행하게 배치하고 진입은 중간층 또는 측면 진입 고려 - 가급적 대상지 내 옹벽 설치를 지양 - 절 · 성토량 최소화를 우선적으로 고려, 절 · 성토 시 발생되는 토양이 대상지 외부로 유출되거나 외부 토양이 내부로 유입되지 않고 균형을 이루도록 검토 • **물환경(물순환)** -「서울특별시 생태면적률 운영지침」에 따른 생태면적률 확보 - 토양의 포장면적 최소화하고 가급적 투수성 포장 적용 - 자투리땅의 녹화, 옥상 및 벽면녹화, 주차장 및 공개공지 녹화기법등 적극 활용 - 건물 내 물 사용을 줄이고, 재활용할 수 있는 시설의 설치 검토 - 옥상녹화는 옥상부 면적이 과소할 경우 실효성이 적은 경우를 고려하여, 옥상녹화 가능면적이 30㎡ 이상일 경우 조성 권장 - 건축물 신축 시「서울특별시 생태면적률 운영지침」에 따른 생태면적률을 적용 - 폭우에 의한 침수 예방을 위해 빗물이용시설의 도입을 적극 검토, 물의 재이용 자원 절약을 위해 빗물이용시설, 중수도 등의 시설 도입 적극 권장(필요 시 규제)	
		▌기후대기환경(바람길) • 도시공간의 원활한 바람통로 형성을 위하여 녹지축 형성, 고층화 지양, 건축물 간격 등 고려 - 바람의 유입구 또는 배출구가 될 수 있는 지점의 오픈스페이스에는 투수 재질 포장, 녹지와 수공간 등 설치로 습도를 유지한 신선한 공기 유지 방안 검토 - 서울시 도시기본계획 및 공원녹지 기본계획상 광역녹지축, 통경축 등 고려하여 녹지축 조성, 건물 저층화, 바람방향 순응 건물배치 등 검토 - 산곡풍, 한강풍 유입 지역은 사업지구의 통풍면적비를 확보할 수 있도록 건물 배치 계획 검토 - 산림, 한강 등 대규모 오픈스페이스가 인접되지 않은 지역은 바람장, 바람통로 시뮬레이션 등 분석을 통해 주풍향과 인근 지역 녹지 등을 고려하여 건물 배치 검토 - 한강변 지구에서 시행하는 재건축 및 개발사업 시 건물이 한강의 주풍향인 서풍을 막는 병풍 역할을 하지 않도록 배치에 유의, 통풍면적비를 확보 방안 검토 - 가로공간 정비 및 개발 시 공간유형과 주풍향을 고려하여 가로공간의 완충 녹지식재 방법을 달리 적용, 주풍향이 도로와 수직일 경우 고층밀집지역은 계단식 배치법, 오픈스페이스 인접지는 복합배치법을 우선적으로 고려	
		▌기후대기환경(열환경) • 쾌적한 환경을 유지할 수 있도록 녹지 조성, 투수포장 확대 및 온도 저감 계획기법 등 적용 고려 - 경로당, 주민센터 등 열환경 취약자가 주로 이용하는 공간을 활용하여 폭염과 한파에 대응할 수 있는 공용 공간 마련 - 유동인구가 많은 시설에 '쿨존(Cool zone)' 조성 (투수블록, 차열투수블록, 쿨루프, 옥상녹화, 식생수로, 기후대응형 정류장) - 쾌적한 보행동선을 확보할 수 있도록 차양 효과가 높은 수종을 보행로, 교통섬에 식재하고, 인공 그늘막 설치 등 차광막을 조성한다 - 열환경이 취약한 저층 주거지역에 옥상·벽면녹화, 쿨루프, 잔디블록, 투수성 포장 등 적용 - 도시열섬현상 저감형 건물 외벽 조성하여 태양열로 인한 건물 표면 온도 상승을 억제, 에너지 효율을 제고 방안 검토(옥상녹화, 쿨루프 시공, 유리외장재 사용 배제 등)	
		▌기후대기환경(대기질) • 건물 난방시설을 미세먼지 발생이 적은 친환경기종 및 에너지효율이 높은 기종유도, 사업장내 분진 저감 방안 검토 - 대규모 건축물 또는 공동주택 단지 등 보행자를 위해 공지, 공공보행통로 등에 미세먼지 저감 시설(ex. 미스트 분사장치) 설치·운용	

		▌기후대기환경(온실가스 저감) • 역세권, 자전거도로변 대규모 건물에는 친환경 교통수단 이용시설 및 공간설치 검토 - 필지내 주차규모 등 검토하여 저공해 자동차를 위한 전용 주차공간 확보, 전기차 충전 콘센트 등 설치유도방안 검토 • **환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 의무대상 참고** • **환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 시행령 의무대상 참고**	
		▌친환경적 자원순환 • 구조물이나 건축물의 신축 시 친환경자재 및 순환골재(기존 건물 골재 재활용) 활용 방안을 검토 • 다수 소규모 필지가 분포하는 지역은 생활폐기물 및 재활용 폐기물 분리배출 필요한 설비 및 공간 검토 • 재활용 쓰레기 중간집하 공간 확보 방안 검토 • **건축자재 재활용 관련 의무사항** **서울특별시 순환골재등의 활용촉진에 관한 규정** 제4조(의무사용건설공사 범위) ① 순환골재등을 의무적으로 사용하여야 하는 건설공사는 다음 각 호와 같다. 1. 도로공사 : 신설 · 확장 및 보수하는 경우의 공사면적이 4,000제곱미터 이상인 공사 2. 건축공사 : 대지면적 3,000제곱미터 이상으로 건축면적이 1,000제곱미터 이상인 공사 3. 관로공사 : 되메우기 또는 뒷채움용 골재(모래를 포함한다) 사용 추정량이 500세제곱미터 이상인 공사 4. 그 밖의 공사 : 10,000제곱미터 이상의 공원 조성 등 ② 제1항에서 정한 의무사용건설공사 이외의 건설공사에도 순환골재등의 사용이 원활하다고 판단되는 경우에는 순환골재등을 설계에 반영하여 활용할 수 있다.	
		▌에너지 • 자재는 가급적 친환경 및 에너지절약형 자재 활용 • **「제로에너지 건축 설계」를 검토하고, 「서울특별시녹색건축물 설계기준」 반영** • **에너지자립률 향상을 위해 태양광 발전설비 의무기준 외 추가 설치 유도 등 신재생 에너지 설치 비중을 높일 수 있는 방안 검토**	

16. 서울시 유리커튼월 가이드라인

• 2023 서울시 유리커튼월 가이드라인 / 2023.12. 발행

<table>
<tr><th>항 목</th><th>관련근거</th><th>내 용</th><th>비 고</th></tr>
<tr><td>적용대상</td><td>-</td><td>

▌적용대상(권장)

1) **<u>연면적 합계가 500㎡이상의 유리커튼월 건물(에너지절약계획서 제출 대상)</u>**

2) 시·구 건축심의(자문)대상 유리커튼월 건물(주거지역과 동·서·남측에 연접한 경우)

- 연접 주거지역에 피해가 예상되는 경우

3) ‘조류충돌 저감구역’ 내 유리커튼월 건물

- 산,강(천) 또는 대규모 공원 등 500m이내
- 서울시 내 조류출현지로부터 반경 500m 이내
- 서울시 내 철새도래지 범위

▌적용대상 구분

<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>민간건축물</th><th>공공건축물</th></tr>
<tr><td rowspan="2"><u>에너지부문</u></td><td rowspan="6">유리커튼월</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td colspan="2"><u>연면적 합계 500㎡이상, 에너지절약계획서 제출대상</u></td></tr>
<tr><td rowspan="2">도시안전부문</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td colspan="2">① 시·구 건축심의(자문)대상이면서,
② 주동·서·남측에 연접한 경우</td></tr>
<tr><td rowspan="2">생태환경부문</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td colspan="2">‘조류충돌저감구역’내 대상지의 면적½이상 포함되는 경우</td></tr>
</table>

</td><td>에너지부문
해당</td></tr>
<tr><td>적용기준</td><td>에너지부문</td><td>

▌기본원칙

• **서울시 건축물 심의기준 제26조(친환경 및 에너지절약)에서 정하는 기준 고려**

- 건축물 심의기준 별표2(심의대상 제출서류 및 작성방법)에서 정하는 도면목록 중 친환경 및 에너지절약 서류와 함께 작성하여 제출

▌검토방법 및 주요기준

• **시뮬레이션 표준모델 작성, 표준모델 대비 <u>에너지절감 목표치 20%이상</u> 달성 계획**

<table>
<tr><th>구분</th><th>표준모델(기본입력값)</th><th>에너지절감모델</th></tr>
<tr><td>벽면률</td><td>40%</td><td rowspan="4">표준모델 대비 에너지절감 비율
총 20% 이상 절감</td></tr>
<tr><td>SHGC</td><td>0.6</td></tr>
<tr><td>차양</td><td>0</td></tr>
<tr><td>창호단열</td><td>1.5</td></tr>
</table>

• **벽면율에 관한 사항**

- 유리커튼월 건물의 전체 입면적에 대한 **<u>벽면율 40%이상</u>** 설정
- 여름철 냉방에너지 부하량 높은 동, 서측은 벽면율 최대화하여 계획
- (예외) 건축물에너지효율 1++등급 이상 취득시 예외가능, 다만 에너지절감 목표치(표준모델 대비 20%이상) 만족 필요

※벽면율 : 스팬드럴영역 ÷ 외벽 전체면적

• **창호 종류에 관한 사항**

- 단열성이 우수한 **<u>로이복층유리 또는 로이삼중유리</u>** 사양 적용, 코팅면 위치 고려
- 채광 및 조망 불필요한 영역(스팬드럴)에 유리 사용할 경우, 반사율 20%이하 제한
- 로이유리는 태양열취득계수(SHGC)가 낮은 제품 사용, 반사유리 또는 색유리 조합하여 냉방부하 최소화
- 북측 창호는 열관류율 우선적 고려, 동·서측의 경우 태양열취득계수(SHGC) 고려
- 단열성과 기밀성 갖는 창틀 사용, 창틀이 금속인 경우 열교차단재 적용 제품 사용

• **차양에 관한 사항**

- 조건에 맞는 차양장치 설치하여 일사 획득량 조절
- 방위별 태양 입사각 및 차양면적 고려하여 차양 위치, 종류, 길이 산정
- 남측부분 차양 설치할 경우, 태양고도 높은 것을 고려하여 수평차양 설치, 창너비보다 길게 설치하여 직사일사 최소화
- 동·서측 차양 설치할 경우, 태양고도 낮은 것을 고려하여 수직차양 또는 격자차양 계획하며 핀의 방향이 남측이나 북측 향하도록 계획
- 외부 차양의 경우, 차양 탈락사고 등 방지 위한 구조안정성 등 검토

</td><td>해당사항
설계반영</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>도시안전부문</td>
<td>
▌기본원칙
• <u>서울시 건축물 심의기준 제24조(평면 및 입면계획)</u>에서 정하는 기준 고려
- 건축물 심의기준 별표2(심의대상 제출서류 및 작성방법)에서 정하는 도면목록 중 입면도 서류와 함께 작성하여 제출

▌검토방법 및 주요기준
• 검토방법
<table>
<tr><th>검토방법</th></tr>
<tr><td>유리커튼월 건물이 검토대상에 해당하는 경우,
건물 중심으로 춘·추분/하지/동지기준 일출-일몰까지 시간대별 반사사영역도 작성</td></tr>
<tr><td>반사영역도 작성 후 피해가 예상되는 경우,
피해 예상되는 건물의 피해 입면에 대해 저감대책 수립</td></tr>
<tr><td>저감대책 수립시 가이드라인 참고하여 사업자와 주관부서의 협의 통해
자체적 저감대책 수립</td></tr>
</table>
• 건축물 외피에 관한 사항
- <u>외피 특정부위가 불능현휘 기준(25,000cd/㎡) 이상으로 피해 발생하는 경우, 눈부심 저감방안 수립</u>
- 아연, 아연-알루미늄, 스테인리스 스틸, 구리 등 반사성 높은 자재 사용 지양
- 유리사용 시 반사율 낮은제품(가시광선 반사율 20%이하) 사용
- 수평, 수직 차양장치 설치(수평 5단이상, 수직차양 1.0m이하 간격으로 설치 권장)
- 채광 및 조망 불필요 영역(스팬드럴 영역)에 유리 사용시 반사율 20%이하 권장
• 기타에 관한 사항
- 유리커튼월 건물이 준공된 이후 주변 신축 건물의 피해 발생 시, 본 기준 적용하지 않음
</td>
<td>해당없음</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>생태환경부문</td>
<td>
▌기본원칙
• 조류충돌저감방안 수립 시, 본 가이드라인에서 제공하는 체크리스트 작성하여 제출
- 가이드라인 기준과 상위계획이 상충하는 경우 상위계획기준 우선 적용

▌검토방법 및 주요기준
• 건축물 외피에 관한 사항
- 위치-대상 및 높이 범위 내 입면 유리에 조류친화계획요소(유리처리, 비구조부재, 시각적 패턴 중 선택) 적용
- 우선 적용 : 유리가 만나는 모서리로부터 양쪽 3.5m까지 / 5m이하 간격으로 평행하게 설치된 장소의 유리(스카이브릿지 등) / 건물 외부에 있는 각종 유리시설(난간, 필로티 등) 및 그 외 통로로 인식되는 공간(유리아트리움 등)
- 채광 및 조망 불필요 영역(스팬드럴 영역)에 유리 사용시 반사율 20%이하 권장
- (예외) 옥상 채광창, 250mm미만 돌출 유리 구조물, 유리창 2㎡ 이하의 경우
- 내부블라인드, 스크린설치, 기울어진 외부 유리는 조류친화계획요소에 포함하지 않음
- 수평, 수직 차양장치 설치(수평 5단이상, 수직차양 1.0m이하 간격으로 설치 권장)
- 창문 근처 실내 조경 지양 (조류 접근성 높아짐)
- 1층 투명성이 요구되는 경우, UV패턴 적용

• 조류친화계획요소
- 유리처리 : 반사율 낮은 유리, 투과율 낮은 유리, UV패턴, 불투명 유리 등
- 비구조부재 : 루버, 돌출부, 스크린, 차양, 그릴 등 활용하여 시각적 신호 제공
- 스크린 그릴 등 부분 차단 부재 두께는 3.5mm 이상, 간격 5cm이하로 설치
- 돌출되는 부재와 유리 길이가 1:1일 경우, 조류친화계획 적용 인정
- 인접 건축물 등 외부 요소 의한 영구 음영영역은 조류 친화계획 적용 인정
- 시각적 패턴 : 도트마커, 인쇄필름 등 점 크기 지름 5mm이상, 점 간격 5x10cm 이하
</td>
<td>해당없음</td>
</tr>
</table>

17. 서울시 생태면적률 운영지침

• 서울시 생태면적률 운영지침 2025.05.21. 시행

<table>
<tr><th>항 목</th><th>관련근거</th><th>내 용</th><th>비 고</th></tr>
<tr><td>적용대상</td><td>제1장
제6절</td><td>

▌적용대상

1) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 도시관리계획 중

① 기반시설의 설치·정비에 관한 계획

② 도시개발사업 또는 정비사업에 관한 계획

③ 지구단위계획(각종 개발사업의 관련법에 의해 지구단위계획을 수립 경우 포함)

2) 「서울특별시 도시계획 조례」 제24조 및 [별표1]에 따른 개발행위허가

- 「건축법」의 적용을 받는 건축물을 건축하는 경우 "지목이 변경되는 토지의 형질 변경 허가 대상" 사업

3) 국가 및 지방자치단체와 「공공기관 운영에 관한 법률」에 의한 공공기관 및 「지방공기업법」에 의한 지방공기업 등 공공이 건설하는 건축물 및 기반시설

</td><td></td></tr>
<tr><td>적용기준</td><td>제2장
제1절</td><td>

▌생태면적률 적용기준

<table>
<tr><th>구분</th><th>기준</th></tr>
<tr><td>(1) 공동주택(다세대주택 제외)</td><td>30%이상</td></tr>
<tr><td>(2) (1) 이외의 건축물</td><td>20%이상</td></tr>
<tr><td>(3) 기반시설 중 도시관리계획으로 결정된 시설(도시계획시설)</td><td>20%이상</td></tr>
<tr><td>(4) (2)~(3)에도 불구하고 공공·문화체육시설 및 국가, 지방자치단체, 공공기관, 지방공기업 등 건설하는 건축물 및 기반시설</td><td>30%이상</td></tr>
<tr><td>(5) (1)~(4)에도 불구하고 대상지가 녹지지역인 경우</td><td>50%이상</td></tr>
</table>

* 단, 지형 여건 또는 사업수행상 위 기준을 그대로 적용하는 것이 불합리하다고 인정되는 경우에는 생태면적률 주관부서 검토 등을 거쳐 완화하여 적용할 수 있다.

▌제외사항

• "2-1-1. 생태면적률 적용기준 (3)~(5)"에도 불구하고 다음의 경우에는 생태면적률 확보 대상에서 제외

(1) 선형시설(도로, 철도 등)

(2) 기능상 생태면적률 확보가 어려운 시설(교통광장, 지하광장 등)

(3) 유출 시 환경 및 지하수 오염이 우려되는 시설 등

<table>
<tr><th>구분</th><th>유형</th><th>확보 예외시설(예시)</th></tr>
<tr><td>교통시설</td><td colspan="2">도로, 철도, 항만, 공항, 궤도, 차량 검사 및 면허시설, 주차전용건축물</td></tr>
<tr><td rowspan="2">공간시설</td><td>광장</td><td>교통광장, 지하광장, 건축물 부설광장</td></tr>
<tr><td>공공공지</td><td>지하에 관로 등을 매립하기 위해 결정한 경우</td></tr>
<tr><td rowspan="6">유통 및
공급시설</td><td>수도공급설비</td><td>도수시설, 송수시설</td></tr>
<tr><td>전기공급설비</td><td>송전선로, 배전사업소</td></tr>
<tr><td>가스공급설비</td><td>가스배관시설 등 선형시설</td></tr>
<tr><td>열공급설비</td><td>열수송시설</td></tr>
<tr><td colspan="2">방송·통신시설, 공동구</td></tr>
<tr><td>유류저장 및
송유설비</td><td>선형시설 및 송유관</td></tr>
<tr><td>방재시설</td><td colspan="2">하천, 유수지, 저수지, 방화설비, 방풍설비, 방수설비, 사방설비, 방조설비</td></tr>
<tr><td rowspan="2">보건위생시설</td><td>장사시설</td><td>공동묘지</td></tr>
<tr><td colspan="2">도축장</td></tr>
<tr><td rowspan="2">환경기초시설</td><td>하수도</td><td>하수관로</td></tr>
<tr><td colspan="2">폐기물처리 및 재활용시설, 빗물저장 및 이용시설, 수질오염방지시설, 폐차장</td></tr>
</table>

</td><td></td></tr>
<tr><td>운영절차</td><td>제2장
제2절</td><td>

▌도시관리계획 수립시 생태면적률 적용절차

• 도시개발계획, 정비계획, 지구단위계획 수립

- 친환경계획 부문 또는 공공·민간부문 시행지침 등에 계획구역 내 가구·획지 또는 건축물 용도별로 확보해야하는 생태면적률 제시 또는 운영지침 따를 것을 명시
- 정비계획, 개발정비형 지구단위계획 등 세부적인 건축도면 포함하는 경우, 생태면적률 산정표, 생태구적도 등 제시

• 기반시설 설치 및 정비계획 수립

- 「도시 · 군계획시설의 결정 · 구조 및 설치기준에 관한 규칙」에 따라 세부시설 조성계획을 수립하는 도시계획시설 및 공원의 경우에는 생태면적률 자료 포함

▌건축물의 건축 또는 기반시설 사업 시행 시 생태면적률 적용절차

• 건축물의 건축

- 건축설계에 따른 생태면적률을 산정하여 건축허가 전에 생태면적률 산정표, 생태구적도 등의 서류를 첨부하여 담당부서와 협의
- 도시개발구역, 정비구역, 지구단위계획구역 내에서 건축할 경우, 상위계획의 생태면적률에 대한 계획에 적합하게 설계하되, 생태면적률 운영지침과 상이할 경우에

</td><td></td></tr>
</table>

18. 서울시 환경영향평가

• 서울특별시 환경영향평가 조례 제9368호 / 2024. 9. 30. 일부개정 / 2024. 9. 30. 시행
• 서울특별시 고시 제2022-844호 건축물 및 정비사업(재개발,재건축)의 환경영향평가 항목 및 심의기준(환경영향평가초안 작성 지침)

<table>
<tr><th>항 목</th><th>관련근거</th><th>내 용</th><th>비 고</th></tr>
<tr><td>적용대상</td><td>조례
[별표1]</td><td>

▌평가 대상(사업면적(대지면적) 기준이며, '자'항목만 연면적 기준)
1. 도시의 개발분야
가. 도시개발사업 (7만5천~25만㎡)
나. 정비사업 (9만~30만㎡) - 주거환경개선사업은 제외
다. 도시계획시설사업
- 유통업무설비시설 (10만~20만㎡)
- 주차장시설 (10만~20만㎡)
- 시장 (7만5천~15만㎡)
라. 대지조성사업 (9만~30만㎡)
마. 택지개발사업 (9만~30만㎡)
바. 유통단지개발사업 (10만~20만㎡)
사. 여객자동차터미널 설치 (10만~20만㎡)
아. 물류터미널설치사업 (10만~20만㎡)
자. 건축물 건축 (연면적 10만㎡)
2. 사업입지 및 산업단지조성분야
3. 에너지개발분야
4. 도로의 건설분야
5. 철도의 건설분야
6. 하천의 이용 및 개발분야
7. 관광단지의 개발분야
8. 산지의 개발 분야
9. 체육시설의 설치분야
10. 폐기물처리시설의 설치분야
11. 국방 군사시설의 설치분야

▌제출 시기
1)「건축법」제11조제1항에 따른 건축허가 전

▌진행 순서
1단계 : 작성계획서 작성 및 검토(필요시)
2단계 : 환경영향평가서 초안 작성 및 의견수렴
3단계 : 환경영향평가서 심의 의결(환경영향평가 심의위원회)
4단계 : 사후환경영향조사

</td><td>적용대상</td></tr>
<tr><td>항목별
세부
평가사항
-1</td><td>건축물사업</td><td>

2)온실가스-(1)신·재생에너지 등 에너지 생산시설 설치계획
▌신재생에너지
1) 신재생에너지 생산량 산정기준 선택 적용

<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>'22년</th><th>'23년</th><th>'24년~</th><th>비 고</th></tr>
<tr><td colspan="2">신재생에너지법</td><td>20%이상</td><td>-</td><td>-</td><td>신 • 재생에너지 공급의무 비율</td></tr>
<tr><td rowspan="2">녹색
건축법</td><td>(주거) 1,000세대 이상
(비주거) 10만㎡ 이상</td><td colspan="2">15%이상</td><td colspan="2">20%이상</td><td rowspan="2">에너지자립률</td></tr>
<tr><td>(주거) 1,000세대 미만
(비주거) 10만㎡ 미만</td><td colspan="2">15%이상</td><td colspan="2">20%이상</td></tr>
</table>

* 평가기준 세부사항은 "서울특별시 신재생에너지 생산량 산정지침"에 따름
* 2023년부터는 녹색건축법만을 적용하여 신재생에너지 생산량 산정

2) 공급의무비율 중 14% 초과 비율은 신재생에너지 이외의 지정된 에너지원으로 대체 가능
3) **공공건축물**은 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」에 따른 **의무공급비율 충족**

</td><td>에너지자립률
20%이상
(ZEB5
수준)</td></tr>
</table>

2)온실가스-(1)신·재생에너지 등 에너지 생산시설 설치계획

▌LED 조명

- 조명기기는 LED조명 등 고효율 조명으로 100% 적용

LED 고효율 조명 100% 적용

2)온실가스-(2)에너지절약계획서 작성

▌비전기식 냉방장치

- 공용부분 주간 최대 냉방부하의 60% 이상을 「건축물의 냉방설비에 대한 설치 및 설계기준」에 따른 냉방방식으로 함(수열 시스템 가능)

적용 필요

2)온실가스-(2)에너지절약계획서 작성

▌대기전력 자동차단장치

- 대기전력 자동차단장치 80% 이상 계획
- 단, 연구시설·병원 등 상시 전력을 사용하는 시설 제외

제외 대상

2)온실가스-(2)에너지절약계획서 작성

▌창면적 비율 제한

- 주거용·비주거용 벽면율 50% 이상 확보
- 동·서측 창호에 대해서는 외부 차양 설치 권고
- 남측에는 일사를 조절할 수 있는 구조계획 수립 권고
- 건축물 벽면에 설치한 거치형·창호형 태양광 면적 벽면 인정

창면적비 50% 미만

2)온실가스-(5) 「녹색건축물 조성 지원법」관련 인증

▌녹색건축인증 및 제로에너지 인증

인증구분	등급	비고
녹색건축	최우수(그린1등급)	
제로에너지건축	5등급 이상	2023.1.1. 부터 적용

* 단, 주거 1,000세대 미만, 비주거 10만㎡ 미만은 2024.1.1.부터 적용

녹색인증 최우수등급

2)온실가스-(5) 「녹색건축물 조성 지원법」관련 인증

▌건축물 1차에너지소요량(건축물에너지 효율등급)

구 분		2022년	2023년	2024년~
주거	1,000세대 이상	105kWh/㎡·년 미만	90kWh/㎡·년 미만	
	1,000세대 미만	105kWh/㎡년 미만		90kWh/㎡·년 미만
비주거	10만㎡ 이상	170kWh/㎡·년 미만	140kWh/㎡·년 미만	
	10만㎡ 미만	170kWh/㎡·년 미만		140kWh/㎡·년 미만

* 건축물 에너지효율인증등급 산정 시 활용되는 기준 적용
* 평가 시 1차에너지소요량에 대한 증빙을 위하여 1차에너지소요량 시뮬레이션 결과를 제출

에너지효율 1++등급 수준

2)온실가스-(6)전기자동차 등 환경친화적 자동차 인프라 구축계획

▌전기차 등 환경친화적 차량 인프라 구축

구분	2022년	2023년~	비 고
전용주차구역	10%	12%	충전인프라 구축 포함
충전시설	7%	10%	

* 충전시설의 10% 이상 급속충전시설 확보
* 단, 판매시설 등 다중이용시설인 경우 충전시설의 50% 이상 급속충전시설 설치

전기자동차 주차면 12%, 충전시설 10%, 급속충전기 10%

3)수질(물순환,지하수)-(4)빗물관리 및 저영향 개발계획

▌빗물관리 및 저영향 개발계획

1) 유형별 유출계수를 적용하여 우수유출량을 산정하고 적용한 유출계수 근거 제시 (옥상녹화, 인공지반의 유출계수는 0.7 이상 적용)
2) 빗물이용시설의 용량 및 설치위치, 면적, 집수된 우수의 활용계획, 청천 시, 우천 시의 운영 및 관리계획 제시
3) 저영향개발(LID, Low Impact Development) 시설 위치선정 및 유출 강우 저감에 대한 근거 제시
4) 유출강우 저감량은 LID 시설의 면적을 고려하여 정량적으로 제시

저영향개발 (LID) 계획

<table>
<tr><td rowspan="5"></td><td rowspan="5"></td><td>

3)수질(물순환,지하수)-(3)운영 시 용수공급계획

▌운영 시 용수공급계획

1) 중수도시설의 운영 및 유지관리 계획 수립
- 중수도시설 규모(㎥/일)에 대한 원수 확보계획 수립
- 중수도시설의 처리전량(㎥/일) 이용계획 수립

</td><td>**중수도시설 적용**</td></tr>
<tr><td>

4)토지이용

▌친환경적인 토지이용계획

1) **<u>생태면적률 : 35% 이상</u>** (녹지지역인 경우 50% 이상)

* 건물옥상 내 태양광 발전시설 하부 녹지: 생태면적률 산정 시 옥상녹화로 적용하되, 계획면적의 50% 인정

2) **<u>자연지반녹지 : 생태면적률의 30% 이상 또는 사업부지 전체면적의 10% 이상</u>** 확보

3) 공원·녹지 면적은 사업지구(구역)의 35% 이상 확보(옥상·벽면녹화 제외)

4) 대상지 내·외의 녹지축 연결

5) 지하공간개발 최소화 : 최대 굴착 깊이 40m 이내

6) 자연지반 최대 확보

</td><td>**생태면적률 35%, 자연지반 녹지율 10%**</td></tr>
<tr><td>

7)동·식물상

▌옥외 공간 설계대안의 생물다양성 증진

1) 옥상녹화, 벽면녹화, 수공간 조성 등 비오톱 조성
(옥상녹화의 경우 단일 식재 지양하고 생물다양성 고려)

2) 인공지반 식재 토심은 1.2m 이상, 교목의 식재 토심은 1.5m 이상 확보

</td><td>**옥상녹화, 벽면녹화, 비오톱 조성, 인공지반 토심고려**</td></tr>
<tr><td>

8)친환경적 자원순환

▌건설폐기물 재활용제품 사용

구 분	2022년	2023년 ~
사용률	15%	20%

* 사용률 : 건축물공사에 사용되는 콘크리트용 및 콘크리트제품 골재량 중 순환골재 사용량(중량비)

</td><td>**건설폐기물 재활용 20%**</td></tr>
<tr><td>

10)위락·경관

▌경관 변화 검토

1) 주요지점에서의 시뮬레이션을 통한 스카이라인 분석

2) 주요 조망점에서의 위압감 및 차폐감 정도 분석

</td><td>**경관변화 분석**</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>

11)일조장해

▌일조장해 평가

1) 일조분석 프로그램을 이용한 정량적인 일영범위 및 영향 정도 분석

2) 분석지점별 총가조/연속가조 시간을 표 및 그래프로 제시

3) 일조 수인한도 불만족 지점에 대한 저감대책 마련

4) 건축물 외장재에 따른 햇빛반사 눈부심 영향 예측 및 저감 대책 수립

5) 주변지역이 주거지역인 경우 일조권 침해 기준
동지일 기준 9시부터 15시까지 사이의 6시간 중 일조시간이 연속하여 2시간에 미달하고, 8시에서 16시까지 8시간 중 일조시간이 총 최소 4시간에 미달하는 경우

</td><td>**일조영향 분석**</td></tr>
<tr><td>**항목별 세부 평가사항 -2**</td><td>**<u>정비사업 (재개발 · 재건축)</u>**</td><td>

2)온실가스-(1)신·재생에너지 등 에너지 생산시설 설치계획

▌신재생에너지

1) 신재생에너지 생산량 산정기준 선택 적용

<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>2022년</th><th>2023년</th><th>2024년~</th><th>비 고</th></tr>
<tr><td colspan="2">신재생에너지법</td><td>20%이상</td><td>-</td><td>-</td><td>신 • 재생에너지 공급의무 비율</td></tr>
<tr><td rowspan="2">녹색건축법</td><td>(주거) 1,000세대 이상
(비주거) 10만㎡ 이상</td><td>15%이상</td><td colspan="2">20%이상</td><td rowspan="2">에너지자립률</td></tr>
<tr><td>(주거) 1,000세대 미만
(비주거) 10만㎡ 미만</td><td colspan="2">15%이상</td><td>20% 이상</td></tr>
</table>

* 평가기준 세부사항은 “서울특별시 신재생에너지 생산량 산정지침”에 따름

* 2023년부터는 녹색건축법만을 적용하여 신재생에너지 생산량 산정

2) 공급의무비율 중 14% 초과 비율은 신재생에너지 이외의 지정된 에너지원으로 대체 가능

3) **공공건축물**은 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」에 따른 **의무공급비율 충족**

</td><td>**해당내용 없음**</td></tr>
</table>

2)온실가스-(1)신·재생에너지 등 에너지 생산시설 설치계획

▌LED 조명

- 조명기기는 **LED조명 등 고효율 조명으로 100% 적용**

해당내용 없음

2)온실가스-(2)에너지절약계획서 작성

▌비전기식 냉방장치

- 공용부분 주간 최대 냉방부하의 60% 이상을 「건축물의 냉방설비에 대한 설치 및 설계기준」에 따른 냉방방식으로 함(수열 시스템 가능)

해당내용 없음

2)온실가스-(2)에너지절약계획서 작성

▌대기전력 자동차단장치

- 대기전력 자동차단장치 80% 이상 계획
- 단, 연구시설·병원 등 상시 전력을 사용하는 시설 제외

해당내용 없음

2)온실가스-(2)에너지절약계획서 작성

▌창면적 비율 제한

- 주거용·비주거용 벽면율 50% 이상 확보
- 동·서측 창호에 대해서는 외부 차양 설치 권고
- 남측에는 일사를 조절할 수 있는 구조계획 수립 권고
- 건축물 벽면에 설치한 거치형·창호형 태양광 면적 벽면 인정

해당내용 없음

2)온실가스-(5) 「녹색건축물 조성 지원법」 관련 인증

▌녹색건축인증 및 제로에너지 인증

인증구분	등급	비고
녹색건축	최우수(그린1등급)	
제로에너지건축	5등급 이상	2023.1.1. 부터 적용

* 단, 주거 1,000세대 미만, 비주거 10만㎡ 미만은 2024.1.1.부터 적용

해당내용 없음

2)온실가스-(5) 「녹색건축물 조성 지원법」관련 인증

▌건축물 1차에너지소요량 (건축물에너지효율등급)

구 분		2022년	2023년	2024년~
주거	1,000세대 이상	105kWh/㎡·년 미만	90kWh/㎡·년 미만	
	1,000세대 미만	105kWh/㎡년 미만		90kWh/㎡·년 미만
비주거	10만㎡ 이상	170kWh/㎡·년 미만	140kWh/㎡·년 미만	
	10만㎡ 미만	170kWh/㎡·년 미만		140kWh/㎡·년 미만

* 건축물 에너지효율인증등급 산정 시 활용되는 기준 적용
* 평가 시 1차에너지소요량에 대한 증빙을 위하여 1차에너지소요량 시뮬레이션 결과를 제출

해당내용 없음

2)온실가스-(6)전기자동차 등 환경친화적 자동차 인프라 구축계획

▌전기차 등 환경친화적 차량 인프라 구축

구분	2022년	2023년~	비 고
전용주차구역	10%	12%	충전인프라 구축 포함
충전시설	7%	10%	

* 충전시설의 10% 이상 급속충전시설 확보
* 단, 판매시설 등 다중이용시설인 경우 충전시설의 50% 이상 급속충전시설 설치

해당내용 없음

3)수질(물순환,지하수)-(4)빗물관리 및 저영향 개발계획

▌빗물관리 및 저영향 개발계획

1) 유형별 유출계수를 적용하여 우수유출량을 산정하고 적용한 유출계수 근거 제시 (옥상녹화, 인공지반의 유출계수는 0.7 이상 적용)
2) 빗물이용시설의 용량 및 설치위치, 면적, 집수된 우수의 활용계획, 청천 시, 우천 시의 운영 및 관리계획 제시
3) 저영향개발(LID, Low Impact Development) 시설 위치선정 및 유출강우 저감에 대한 근거 제시
4) 유출강우 저감량은 LID 시설의 면적을 고려하여 정량적으로 제시

해당내용 없음

<table>
<tr><td rowspan="6"></td><td rowspan="6"></td><td>

3)수질(물순환,지하수)-(3)운영 시 용수공급계획

▌운영 시 용수공급계획

1) 중수도시설의 운영 및 유지관리 계획 수립
- 중수도시설 규모(㎥/일)에 대한 원수 확보계획 수립
- 중수도시설의 처리전량(㎥/일) 이용계획 수립

</td><td>**해당내용 없음**</td></tr>
<tr><td>

4)토지이용

▌친환경적인 토지이용계획

1) **<u>생태면적률 : 45% 이상</u>** (녹지지역인 경우 50% 이상)

* 건물옥상 내 태양광 발전시설 하부 녹지: 생태면적률 산정 시 옥상녹화로 적용하되, 계획면적의 50% 인정

2) **<u>자연지반녹지 : 생태면적률의 40% 이상</u>**

3) 공원·녹지 면적은 사업지구(구역)의 35% 이상 확보(옥상·벽면녹화 제외)

4) 대상지 내·외의 녹지축 연결

5) 지하공간개발 최소화 : 최대 굴착 깊이 40m 이내

</td><td>**해당내용 없음**</td></tr>
<tr><td>

7)동·식물상

▌옥외 공간 설계대안의 생물다양성 증진

1) 옥상녹화, 벽면녹화, 수공간 조성 등 비오톱 조성
(옥상녹화의 경우 단일 식재 지양하고 생물다양성 고려)

2) 인공지반 식재 토심은 1.2m 이상, 교목의 식재 토심은 1.5m 이상 확보

</td><td>**해당내용 없음**</td></tr>
<tr><td>

8)친환경적 자원순환

▌건설폐기물 재활용제품 사용

- 도로, 주차장 등의 보조기층용 골재 등 골재 소요량의 50% 이상 순환골재 사용

구 분	2022년	2023년 ~
사용률	30%	50%

* 사용률 : 건축물공사에 사용되는 콘크리트용 및 콘크리트제품 골재량 중 순환골재 사용량(중량비)

</td><td>**해당내용 없음**</td></tr>
<tr><td>

10)위락·경관

▌경관 변화 검토

1) 주요지점에서의 시뮬레이션을 통한 스카이라인 분석

2) 주요 조망점에서의 위압감 및 차폐감 정도 분석

</td><td>**해당내용 없음**</td></tr>
<tr><td>

11)일조장해

▌일조장해 평가

1) 일조분석 프로그램을 이용한 정량적인 일영범위 및 영향 정도 분석

2) 분석지점별 총가조/연속가조 시간을 표 및 그래프로 제시

3) 일조 수인한도 불만족 지점에 대한 저감대책 마련

4) 건축물 외장재에 따른 햇빛반사 눈부심 영향 예측 및 저감 대책 수립

5) 주변지역이 주거지역인 경우 일조권 침해 기준
동지일 기준 9시부터 15시까지 사이의 6시간 중 일조시간이 연속하여 2시간에 미달하고, 8시에서 16시까지 8시간 중 일조시간이 총 최소 4시간에 미달하는 경우

</td><td>**해당내용 없음**</td></tr>
</table>

19. 서울시 마곡 도시개발사업 지구단위계획 시행지침

• 마곡 도시개발사업 지구단위계획 시행지침 서울특별시고시 제2024-450호 / 2024.8 개정 / 2024.9.19. 시행

1) 민간부문 지구단위계획 시행지침

항 목	관련근거	내 용	비 고
지침 적용의 기본원칙	민간부문 지침 제2조	**▌지침 적용** • 본 지침이 규정하고 있는 일부 내용이 기존의 법, 시행령, 시행규칙 등 관련 법령 및 협의완료 및 승인.인가(변경승인.인가 등 포함)된 내용과 서로 다를 경우에는 이들 중 그 규제내용이 강화된 것을 따름	지침 적용
빗물이용 시설	민간부문 지침 제33조	**▌빗물이용시설** • 빗물이용시설 설치 권장 • 빗물이용시설의 설치 및 관리기준 등은 "물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률" 준수 • 공동주택용지는 아파트 옥상 위 빗물을 활용할 수 있는 저류시설을 설치하여야 하며, 단지 중수도 활용계획과 연계될 수 있도록 함	빗물이용시설 설치
재처리수 이용	민간부문 지침 제33조의2	**▌하수처리수 재처리수 이용** • 서남 물재생센터의 하수처리수 재처리수(이하 '재생수'라 한다)를 공급하게 되므로 각종 건축물 및 시설물 등에 재생수를 이용하도록 적극 권장 • 재생수를 공급받는 경우 "물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률" 제9조에 따른 중수도 설치·운영하지 아니하여도 된다. • 재생수를 이용하고자하는 경우에는 이용 수량 및 시기, 설치방법 등에 대하여 서울시(물순환정책과)와 사전 협의 실시	하수처리수 재이용
에너지 사용계획	민간부문 지침 제34조	**▌기본원칙 및 사용계획** • 공동주택 건물에너지효율1등급 단지 조성 및 **공동주택 외 건축물 에너지성능지표(EPI) 81점 이상 의무적용** • 에너지 소비 최소화를 위한 친환경교통체계 구축, 시설배치 등 • 본 지침에 언급되지 않은 사항이라 하더라도 본 계획과 관련하여 통합영향평가(환경, 교통, 인구, 재해), 에너지사용계획, 신·재생에너지시스템계획 등 도시개발계획 추진과정에서 협의 완료, 승인.인가(변경승인.인가 등 포함)된 내용이나 관련법규 및 서울특별시·강서구 관련 조례에 규정된 사항은 그에 따름 **▌공통사항** • 마곡구역 내 모든 공동주택의 난방은 '집단에너지'를 도입, 설치 • 마곡구역 내 공동주택용지를 제외한 모든 시설의 옥상에는 '정원' 설치를 권장 • 하수열 등 기반시설 계획은 서울시(기후환경본부)의 건설 여건에 따라 변동 **▌건물에너지 효율등급 인증에 관한 규정** • 건물에너지 효율등급 인증에 관한 사항은 국토교통부 고시 「건축물 에너지효율 등급 인증 규정」을 준용	에너지 성능지표 81점이상
신재생 에너지	민간부문 지침 제34조	**▌신재생에너지 이용 극대화** • 도시형 에너지 공급원으로 적합한 연료전지의 이용을 최대화한다. • 단지 전체에 신재생에너지(태양열, 태양광, 하수열, 지열) 및 미활용 에너지(수열원) 적극 도입하여 자원절약형 단지 조성 **▌신재생에너지 이용 부문** • 냉·난방 에너지는 미활용 에너지 및 재생에너지로 집단에너지시설 기저 부하 감당 - 서남물재생센터 하수열 : 100GCal/h • 전기에너지는 대규모 연료전지에 의한 전력공급 - 연료전지발전 : 20MW 이상 도입 - 열병합발전 : 발전 후 잉여열을 냉·난방에 이용 • 태양광, 태양열, 지열 등 최대 이용	신재생에너지 이용 (태양광)

▌신재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정

• 신・재생에너지 설비의 지원 등에 관한 사항은 산업통상자원부 고시 「신재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정」 준용

• 지붕 형태

- 공동주택 및 부대복리시설 지붕형태는 태양집광판 설치가 가능한 형태, 옥상 물탱크 등 시설물 노출되지 않는 구조
- 경사지붕 설치 시 계단실 등 옥탑구조물과 조화를 이룸

▌태양광발전의 설치기준

• 공동주택의 태양광 설치규모는 전용면적 60㎡ 이하는 세대 당 0.1kWP 이상, 전용면적 60㎡ 초과는 세대 당 0.2kWP 이상을 적용하여 설치하여야 함

▌용지별 신재생에너지 적용사항

1. 신재생에너지 설비의 설치기준

구분	설치용지	설치규모
태양광발전	상업용지, 업무용지, 산업시설용지, 종합의료시설	수요부하(건축 전기설비중 건축조명 및 건축동력)의 5%
태양열설비	종합의료시설, 사회복지지설	급탕부하의 10%
지열설비	공동주택(관리동), 학교, 사회복지시설	냉난방부하의 60%

2. 집단에너지시설의 기저부하 관련 에너지 설치 기준

구분	연료전지	하수열
규모	발전규모 20MW	사용열원 100GCal/h
역할	열공급설비 연계하여 기저부하담당	열공급설비 연계하여 기저부하담당

▌기타

• 상기 에너지사용계획의 내용은 산업통상자원부 등 유관기관과의 에너지사용계획(변경)협의 과정에서 변경될 수 있으며, 토지매수자 등은 그 내용을 수인하여 건축허가 신청 등 제반업무를 추진

• 주차장 용지에 건설하는 주차전용건축물 중 주차장 외의 용도로 사용되는 부분에 대해서는 에너지사용계획서상의 상업용지 에너지사용계획 이행계획을 준용

• 마곡구역 도시개발사업 에너지 사용계획 이행사항 중 서울시 녹색건축물 설계기준 등 관련 기준과 상이한 사항은 비교하여 더 강화된 기준 적용

생태면적률

민간부문 지침 제35조

▌생태면적률

• 건축물의 신축 시 「서울시 도시계획조례 시행규칙」에 따라 생태면적률을 적용

• 각 용지의 생태면적률은 「서울특별시 생태면적률 운영지침」에 따라 다음 기준 이상 적용

용지구분	생태면적률 기준
일반주택 (개발면적 660㎡미만)	20% 이상
공동주택 (개발면적 660㎡이상)	30% 이상
일반건축물 (업무, 판매, 공장 등)	20% 이상
유통업무설비, 방송·통신시설, 종합의료시설, 교통시설 (주차장, 자동차정류장, 운전학원)	20% 이상
공공·문화체육시설 및 공공기관이 건설하는 시설 또는 건축물	30% 이상
녹지지역 시설 및 건축물	50% 이상
※일반주택 및 공동주택이 개발면적과 상이할 경우에는 개발면적 기준 우선 적용	

생태면적률 20%이상

2) 공공부문 지구단위계획 시행지침

<table>
<tr><td>장애물 없는 생활환경 인증</td><td>공공부문 지침 제31조</td><td>

▌장애물 없는 생활환경 인증에 관한 사항
• 건축물과 공공시설 등에 대해 국토교통부에서 시행하는 「장애물없는 생활환경 인증(Barrier Free)」 제도에 의한 최소등급 인증 권장

</td><td>장애물 생활환경 인증 취득</td></tr>
<tr><td>생태면적률</td><td>공공부문 지침 제37조</td><td>

▌기본원칙
• 수자원확보와 지역 내 물순환시스템을 위하여 우수, 집수, 저류기법 권장
• 에너지 저소비형 도시로 건설하기 위하여 자원순환시스템 구축
• 신재생에너지 적극 이용
• 건축물의 옥상, 벽면, 테라스 등은 가능한 한 녹화를 권장
• 대기의 순환을 이용하여 오염을 방지하기 위한 방법으로 바람길 활용
• 대기오염방지와 쾌적한 통행을 위해 대중교통과 자전거도로 등 녹색교통 활성화

▌생태면적률
• 용지의 생태면적률은 기준 이상 적용

<table>
<tr><th>용지구분</th><th>생태면적률 기준</th></tr>
<tr><td>유통업무설비, 방송.통신시설, 종합의료시설
교통시설 (주차장, 자동차정류장, 운전학원)</td><td>20% 이상</td></tr>
<tr><td>공공·문화체육시설 및 공공기관이 건설하는 시설 또는 건축물</td><td>30% 이상</td></tr>
<tr><td>녹지내 시설 및 건축물</td><td>50% 이상</td></tr>
</table>

• 생태면적률 산정방법 등은 “제1편 제8장 제35조(생태면적률)” 지침을 따름

</td><td>생태면적률 30%이상</td></tr>
<tr><td>에너지 사용계획</td><td>공공부문 지침 제48조 제49조</td><td>

▌기본원칙
• 공동주택 건물에너지 효율1등급 단지 조성 및 <u>**공동주택 외 건축물 에너지성능지표(EPI) 81점 이상 의무적용**</u>
• 도시형 에너지 공급원으로 적합한 연료전지의 이용을 최대화
• 단지전체에 신재생에너지 시스템(태양열, 태양광, 하수열, 지열) 및 미활용에너지(수열원)를 적극 도입하여 자원절약형 단지를 조성
• 본 지침에 언급되지 않은 사항이라 하더라도 본 계획과 관련하여 통합영향평가(환경, 교통, 인구, 재해), 에너지사용계획, 신·재생에너지시스템계획 등 도시개발계획 추진과정에서 협의완료, 승인.인가(변경승인.인가 등 포함)된 내용이나 관련법규 및 서울특별시・강서구 관련 조례에 규정된 사항은 그에 따름
• 마곡구역 도시개발사업 에너지 사용계획 이행사항 중 서울시 녹색건축물 설계기준 등 관련기준과 상이한 사항은 비교하여 더 강화된 기준 적용

▌사용계획
• 벽체구조, 창호보강 등 건축물 단열강화 설계 및 건축물의 옥상 공원화
• 집단에너지(공동주택 난방 포함) 도입 및 고효율 설비 등을 사용
• 냉·난방 에너지는 미활용에너지 및 재생에너지로 집단에너지시설 기저부하 감당
 - 서남물재생센터 하수열 : 100GCal/h
• 전기에너지는 대규모 연료전지에 의한 전력공급
 - 연료전지발전 : 20MW이상 도입
 - 열병합발전 : 발전 후 잉여열을 냉·난방에 이용
• 태양광, 태양열, 지열 등 최대 이용

</td><td>에너지 성능지표 81점이상 적용</td></tr>
<tr><td>신재생 에너지</td><td>공공부문 지침 제52조 제53조</td><td>

▌신재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정
• 신・재생에너지 설비의 지원 등에 관한 사항은 산업통상자원부 고시 「신재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정」 준용
• 지붕 형태
 - 경사지붕 설치 시 계단실 등 옥탑구조물과 조화를 이룸

▌태양광발전의 설치기준
• 공동주택의 태양광 설치규모는 전용면적 60㎡이하는 세대 당 0.1kWP이상, 전용면적 60㎡ 초과는 세대 당 0.2kWP이상을 적용하여 설치하여야 함

</td><td>신재생에너지 설치</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
▌기타 공공시설 용지 신재생에너지 적용사항
1. 신재생에너지 설비의 설치기준
<table>
<tr><th>구분</th><th>설치용지</th><th>설치규모</th></tr>
<tr><td>태양광발전</td><td>공공청사, 열공급설비, 전기공급설비</td><td>수요부하(건축 전기설비중 건축조명 및 건축동력)의 5%</td></tr>
<tr><td>태양열설비</td><td>사회복지시설, 열공급설비, 전기공급설비</td><td>급탕부하의 10%</td></tr>
<tr><td>지열설비</td><td>공동주택(관리동), 학교, 공공청사, 사회복지시설</td><td>냉난방부하의 60%</td></tr>
</table>
2. 집단에너지시설의 기저부하 관련 에너지 설치 기준
<table>
<tr><th>구분</th><th>연료전지</th><th>하수열</th></tr>
<tr><td>규모</td><td>발전규모 20MW</td><td>사용열원 100GCal/h</td></tr>
<tr><td>역할</td><td>열공급설비 연계하여 기저부하담당</td><td>열공급설비 연계하여 기저부하담당</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>기타</td>
<td>공공부문 지침 제54조</td>
<td>• 공공시설 내 광원의 종류
- 교통신호등, 옥외광고물 내 광원 등은 LED조명등을 사용. 단, 마곡구역 내 가로등에는 적용하지 않음
- 모든 시설에 백열등은 사용을 금지

• 상기 에너지사용계획의 내용은 산업통상자원부 등 유관기관과의 에너지사용계획(변경) 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 토지매수자 등은 그 내용을 수인하여 건축허가신청 등 제반업무를 추진

• 주차장 용지에 건설하는 주차전용건축물중 주차장 외의 용도로 사용되는 부분에 대해서는 에너지사용계획서상의 상업용지 에너지사용계획 이행계획을 준용

• 마곡구역 도시개발사업 에너지 사용계획 이행사항 중 서울시 녹색건축물 설계기준 등 관련기준과 상이한 사항은 비교하여 더 강화된 기준 적용</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>재처리수 이용</td>
<td>공공부문 지침 제55조</td>
<td>▌하수처리수 재처리수 이용
• 서남 물재생센터의 하수처리수 재처리수(이하 '재생수'라 한다)를 공급하게 되므로 각종 건축물 및 시설물 등에 재생수를 이용하도록 적극 권장
• 재생수를 이용하고자하는 경우에는 이용 수량 및 시기, 설치방법 등에 대하여 서울시(물순환정책과)와 사전 협의 실시
• 재생수를 공급받는 경우 「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」제9조에 따른 중수도를 설치.운영하지 아니 하여도 된다</td>
<td>하수처리 재이용</td>
</tr>
<tr>
<td>민간부문 지구단위 계획 시행지침 적용</td>
<td>공공부문 지침 56조</td>
<td>• 마곡 도시개발구역내 건축물 등을 수반하는 도시계획시설(주차장, 열공급설비, 전기공급설비, 공공청사, 학교, 사회복지시설, 방수설비, 종합의료시설) 등 공공시설은 이 지침에서 특별하게 규정되어 있지 않는 경우 마곡 도시개발사업 「민간부문지구단위계획 시행지침」을 따름
• 본 지침에 언급되지 않은 사항이라 하더라도 본 계획과 관련하여 영향평가(환경,교통, 인구, 재해), 「마곡구역 도시개발사업 에너지사용계획서」, 서울특별시 에너지소비총량제, 서울시 녹색건축물 설계 기준, 「마곡지구 통합디자인 가이드라인」 「마곡지구 건축물.가로경관 가이드라인」 「마곡일반산업단지 관리기본계획」마곡 도시개발사업 「민간부문 지구단위계획 시행지침」등의 마곡 도시개발구역 계획 추진과정에서 협의완료, 승인.인가(변경승인.인가 등 포함)된 내용이나 관련 법규 및 서울특별시・강서구 관련 조례에 규정된 사항은 그에 따름</td>
<td></td>
</tr>
</table>

20. 서울형 장애물 없는 건물 인증제

• 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 제6조(국가와 지방자치단체의 의무)
• 서울형 장애물 없는 건물 인증제

항 목	관련근거	내 용	비 고
주요내용	인증제	**▌인증 대상** • 서울지역 민간시설물 - 건물전체: 병원, 소매점, 음식점, 공중화장실 (사업계획 설계도면, 사용승인시점) - 부분인증: 약국, 소매점, 음식점, 장애인용 화장실 ※ 장애인 등 편의법 편의시설 의무 설치기준 통과후 신청 **▌신청 시기** • 건축허가 후, 사용승인(준공)시 **▌신청 방법** • 편의시설 적합성 확인 이행 후 관할 자치구(장애인부서 편의시설 담당팀)에 인증신청서 제출 **▌인증 수수료** • 무료	**의무사항은 아니지만, 허가권자의 요청이 있을 수 있음.**

21. 서울특별시 저영향개발 사전협의

- 서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례 : 서울특별시조례 제9473호 / 시행 2025.1.3.
- 서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례 시행규칙 : 서울특별시규칙 제4303호 /시행 2019. 10. 10.

항 목	관련근거	내 용	비 고
저영향개발 사전협의	조례 제9조 조례 제11조 조례 제12조	**▌사전협의 대상** • 다음에 해당하는 개발사업의 시행자 또는 사용승인 및 인·허가권자는 사업구역 내에서 빗물의 외부 유출이 최소화 될 수 있도록 빗물분담량을 적용한 빗물관리시설 도입을 계획하여 물순환 관리 주관부서에 사전협의하여야 함. **1) 빗물관리시설 설치 대상사업** -「자연재해대책법 시행령」 제16조의2제1항제28호에 따라 서울시내에서 개발사업 등을 시행하거나 공공시설을 관리하는 자 : (국가나 지방자치단체에 따른 건축물) **대지면적이 2천㎡ 이상이거나 건축 연면적이 3천㎡ 이상**인 건축 (신축·증축·개축·재축 또는 이전을 포함) 제외 : 건축연면적의 변경, 10퍼센트이내의 건축면적 변경(증축 · 개축 · 재축을 포함한다)등 토지이용계획 변경이 없는 경미한 변경 사항	저영향개발 사전협의 대상 (대상사업)
		[빗물관리시설 설치 대상사업] 1.「건축법」 제29조에 따른 건축 협의 대상 중 대지면적이 2천제곱미터 이상이거나 건축연면적이 3천제곱미터 이상인 건축(신축 · 증축 · 개축 · 재축 또는 이전을 포함한다) 2.「고등교육법」 제2조에 따른 학교를 설립하는 경우의 건축공사 3.「공공주택 특별법」 제2조제3호가목에 따른 공공주택지구조성사업 4.「관광진흥법」 제2조제6호 및 제7호에 따른 관광지 및 관광단지 개발사업 5.「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제6호에 따른 기반시설 중 유원지, 공원, 운동장, 유통업무설비, 유수지 또는 주차장의 도시 · 군계획시설사업 6. 삭제 〈2019.5.16〉 7.「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 도시공원의 조성사업 8.「도시개발법」 제2조제1항제2호에 따른 도시개발사업 9.「도시 및 주거환경정비법」 제2조제2호나목 및 다목에 따른 재개발사업 · 재건축사업 10.「도시철도법」 제2조제4호에 따른 도시철도사업(부지조성이 수반되는 경우만 해당한다) 11.「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 물류터미널사업 또는 같은 조 제9호에 따른 물류단지개발사업 12.「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제28조에 따른 특수산림사업지구로 지정된 지역에서의 청소년수련사업 및 휴양시설 조성사업 13.「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제2조제8호에 따른 산업단지 조성사업 14.「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제13조에 따른 공장의 설립 15.「산지관리법」 제25조에 따른 토석채취허가를 받아 시행하는 사업 16. 삭제 〈2019.5.16〉 17.「온천법」 제10조의 온천개발계획에 따른 개발사업 18.「유통산업발전법」 제2조제16호에 따른 공동집배송센터의 조성사업 19.「임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률」 제25조의 산촌개발사업계획에 따른 개발사업 20.「장사 등에 관한 법률」 제13조에 따른 공설묘지의 설치 21.「주택법」 제2조제12호에 따른 주택단지 조성사업 또는 같은 법 제15조에 따른 주택건설사업계획의 승인 대상 사업 22.「중소기업진흥에 관한 법률」 제31조제1항에 따른 단지조성사업 23. 삭제 〈2019.5.16〉 24.「지역 개발 및 지원에 관한 법률」 제7조제1항제1호 및 제11조에 따른 지역개발사업구역의 지역개발사업 25.「체육시설의 설치 · 이용에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 체육시설 중 골프장사업 26.「택지개발촉진법」 제2조제3호에 따른 택지개발지구로 지정하여 추진하는 택지개발사업 27.「공항시설법」 제2조제9호에 따른 공항개발사업(부지조성이 수반되는 경우만 해당한다) 28. 삭제 〈2015.10.8〉 29. 삭제 〈2015.10.8〉 30. 삭제 〈2015.10.8〉 31.「영유아보육법」 제7조 및 제10조의 제1호에 따른 보육정보센터와 국공립어린이집을 설립하는 경우의 건축공사 32.「유아교육법」 제2조제2호의 규정에 의한 유치원을 설립하는 경우의 건축공사 33.「초 · 중등교육법」 제2조에 따른 학교를 설립하는 경우의 건축공사 34.「하수도법」 제2조제4호 및 제9호에 따른 공공하수도사업 및 공공하수처리시설 정비사업 35.「역세권의 개발 및 이용에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 역세권개발사업 36.「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」 제2조제1호에 따른 연구개발특구의 조성사업 37.「도로의 구조 · 시설 기준에 관한 규칙」 제3조제3항의 집산도로 또는 국지도로 중 폭 8미터 이하 도로(차도 또는 보도)의 신설 및 전폭보수 (다만, 고가도로, 지하도 등 빗물관리시설 설치가 어려운 경우에는 제외한다) 38.「도로의 구조 · 시설 기준에 관한 규칙」 제16조에 따른 보도의 신설 및 전폭보수 (단, 다음 각 목의 하나에 해당하는 경우에는 제외한다) 가. 천재지변이나 그 밖의 재해 · 재난 · 사고 등으로 인하여 사업시행자가 긴급히 보수를 진행하여야 하는 경우 나. 지하도 등 빗물관리시설 설치가 어려운 경우 다. 주민생활에 직결되는 소규모 보수인 경우 39.「체육시설의 설치 · 이용에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 체육시설의 설치공사 40.「문화예술진흥법」 제2조제1항제3호의 규정에 의한 문화시설의 설치사업 41.「문화산업진흥 기본법」 제2조제17호에 따른 문화산업진흥시설의 설치사업 42.「과학관의 설립 · 운영 및 육성에 관한 법률」 제2조제1호의 규정에 의한 과학관의 설치사업 43.「청소년활동 진흥법」 제10조제1호에 따른 청소년수련시설의 설치사업 44.「사회복지사업법」 제34조에 따라 설치하는 사회복지시설의 설치사업	

		2) **<u>빗물관리시설 설치 권고사업</u>** 1.「자연재해대책법」제5조에 따른 재해영향평가 등의 협의 대상 개발사업 2.「자연재해대책법」제19조의6에 따른 우수유출저감대책 수립 대상사업 3.「환경영향평가법」제22조제1항에 따른 환경영향평가 대상사업 및「서울특별시 환경영향평가 조례」제4조에 따른 환경영향평가 대상시설 4. **<u>「건축법」제2조제1항제2호에 따른 건축물 중 대지면적 1,000제곱미터 이상이거나 연면적이 1,500제곱미터 이상인 건축물</u>** 5.「건축법」제11조제2항에 따른 건축허가 사전승인 대상 건축물 6.「건축법」제2조제1항제11호에 따른 도로 7. 그 밖에 빗물관리시설의 설치가 필요한 시설로써 시장이 정하는 시설 **▌저영향개발 사전협의 내용** • 사업 개요, 목적, 필요성, 배경 및 절차 등 사업의 일반현황 • 사업대상지의 빗물관리를 위하여 설치하는 빗물관리시설의 제원, 수량, 상세도면 및 배치계획도 • 빗물분담량을 사업대상지에 적용한 빗물관리대책량 및 적용 근거 • 관계행정기관의 장은 협의절차가 끝나기 전 개발사업 허가 등을 하여서는 아니함 **▌빗물분담량** • 시장은 각 발생원에서 빗물유출을 관리하여야 하는 빗물분담량과 그 적용을 위한 평균포화투수계수를 산출하고 고시하여야 함. 단, 시장은 토지이용 특성 등을 고려하여 빗물분담량을 산출할 수 있음. ② 빗물분담량의 적용은 고시하는 평균포화투수계수를 우선 적용하며, 현장시험을 실시하는 경우에는 현장시험 결과로 대체할 수 있음. 단, 이 경우 토질조사보고서 등 관련 자료를 제출하여 근거를 제시하여야 함. ③ 시장이 정하는 기준에 따라 **<u>건축물의 지붕면을 녹화하는 경우 녹화면적에 0.05미터를 곱한 양에 해당하는 빗물관리시설을 설치한 것으로 보아 빗물분담량 적용에 반영할 수 있음</u>**	

13. 울산시 녹색건축물 설계기준

• 울산광역시 고시 제2024-297호 / 2025.1.3. 시행

<table>
<tr><th>항 목</th><th>관련근거</th><th>내 용</th><th>비 고</th></tr>
<tr>
<td>적용대상</td>
<td>1호 가목</td>
<td>

▌적용대상

1) 「녹색건축물 조성 지원법」 제14조에 따른 에너지 절약계획서 제출 대상 건축물

2) 「주택법」 제15조에 따른 사업계획승인 대상 공동주택

▌적용대상 구분

1) 신축, 별동 증축, 전면 개축, 전면 재축, 이전의 경우

<table>
<tr><th>구분</th><th>주거</th><th>비주거</th></tr>
<tr><td>㉮</td><td>1,000세대 이상</td><td>연면적 합계 10만㎡ 이상</td></tr>
<tr><td>㉯</td><td>500세대 이상 ~ 1,000세대 미만</td><td>연면적 합계 1만㎡ 이상~10만㎡ 미만</td></tr>
<tr><td>㉰</td><td>30세대 이상 ~ 500세대 미만</td><td>연면적 합계 3천㎡ 이상~1만㎡ 미만</td></tr>
<tr><td>㉱</td><td>30세대 미만
(연면적 합계 500㎡ 이상)</td><td>연면적 합계 5백㎡ 이상~3천㎡ 미만</td></tr>
</table>

2) 그외 행위

<table>
<tr><th>구분</th><th>내 용</th></tr>
<tr><td>전면 대수선1)</td><td>건축물 용도와 규모에 따른 등급에서 한등급 씩 낮추어 적용
(㉮ → ㉯, ㉯ → ㉰, ㉰ → ㉱)</td></tr>
<tr><td>수직 또는 수평 증축,
일부 개축, 일부 재축</td><td>건축물 규모에 관계없이 ㉱를 적용하며, 행위가
이루어지는 부위에 대해 적용</td></tr>
<tr><td>용도변경, 건축물대장의
기재내용 변경, 전면
대수선에 않는 대수선</td><td>건축물 규모에 관계없이 ㉱를 적용하며, 열손실의
변동이 발생되는 부위에 대해 적용)</td></tr>
</table>

1) 전면 대수선 : 건축물의 단열을 포함한 외피 및 설비시스템 전체를 철거 후 성능 개선을 시행하는 공사(전면 대수선과 수직 또는 수평 증축, 일부 개축, 일부 재축, 용도변경, 건축물대장의 기재내용 변경이 함께 이루어지는 경우 전면 대수선으로 적용)

2) 열손실의 변동이 없는 경우 또는 열손실의 변동이 있는 부위가 포함된 실(공간)의 바닥면적 합계가 500㎡ 미만인 경우에는 미적용

</td>
<td>공장시설
연면적 :
6,750,㎡

“다” 구분
에 해당</td>
</tr>
<tr>
<td>적용기준</td>
<td>2호
가목</td>
<td>

▌환경성능 부문

<table>
<tr><th colspan="2">구 분</th><th colspan="2">평가내용</th><th colspan="2">설계기준</th></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">녹색건축인증</td><td colspan="2" rowspan="3"></td><td>㉮</td><td>그린 2등급 이상</td></tr>
<tr><td>㉯</td><td>그린 3등급 이상</td></tr>
<tr><td>㉰</td><td>그린 4등급 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="2">재료 및 자원</td><td colspan="2">유해물질 저감 자재의 사용</td><td rowspan="5">공통</td><td rowspan="8">㉱이상</td><td>4급 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">재활용가능 자원 보관시설 설치</td><td>4급 이상</td></tr>
<tr><td>물순환 관리</td><td colspan="2">절수형 기기 사용</td><td>3급 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="4">실내환경</td><td colspan="2">실내공기오염물질 저방출제품 적용</td><td>4급 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">세대간 경계벽의 차음성능</td><td rowspan="3">주거</td><td>3급 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">화장실 급배수 소음</td><td>3급 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">층간소음(경량·중량 충격음)</td><td>4급 이상</td></tr>
</table>

※ 환경성능의 세부평가는 「녹색건축 인증 기준」(국토교통부고시 및 환경부고시) 및 「녹색건축 인증기준 운영세칙」(한국건설기술연구원)의 근거서류·평가 기준 따름

</td>
<td>일반등급
이상 적용</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>2호
나목</td>
<td>

▌환경관리 부문

<table>
<tr><th rowspan="2">구분</th><th rowspan="2">평가내용</th><th colspan="3">설계기준</th></tr>
<tr><th>대상</th><th>주거</th><th>비주거</th></tr>
<tr><td rowspan="2">미세
먼지저감</td><td>저녹스보일러</td><td>㉮ ㉯
㉰ ㉱</td><td colspan="2">개별난방방식 적용 시 저녹스보일러 설치
(중앙식 가스보일러 또는 가스이용냉방설비 설치 시 저녹스버너 사용 제품 적용 권장)</td></tr>
<tr><td>기계환기장치</td><td>㉮ ㉯ ㉰</td><td colspan="2">기준 이상의 공기여과성능을 갖는 기계환기장치 설치</td></tr>
<tr><td>대기
환경개선</td><td>저공해자동차</td><td>㉮ ㉯</td><td colspan="2">전체 주차 면수의 5% 이상 전용 주차공간 제공/
전체 주차 면수의 2% 이상 전기차충전용 콘센트 설치 권장</td></tr>
<tr><td>열섬
효과저감</td><td>쿨루프</td><td>㉮ ㉯
㉰ ㉱</td><td colspan="2">쿨루프 기법 적용 권장</td></tr>
<tr><td colspan="5">1) 기계환기장치의 공기여과성능 기준 : 한국산업표준(KS B 6141)에서 규정하는 입자포집률을 비색법.광산란적산법으로 측정하여 95% 이상 또는 계수법으로 측정하여 60% 이상 확보</td></tr>
</table>

</td>
<td>해당
시스템
적용</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2호
다목</td>
<td>

▌에너지성능 부문

<table>
<tr><th colspan="2">구 분</th><th colspan="2">평가내용</th><th colspan="2">대상건축물</th><th>설계기준</th></tr>
<tr><td rowspan="8">에너지성능지표(EPI)</td><td rowspan="4">외피성능
향상</td><td rowspan="3">단열성능
평균
열관류율
(W/㎡·K)</td><td>거실의
외벽</td><td rowspan="8">공통</td><td rowspan="8">㉮
㉯
㉰
㉱</td><td>0.8점 이상</td></tr>
<tr><td>지붕</td><td>0.8점 이상</td></tr>
<tr><td>바닥</td><td>0.8점 이상</td></tr>
<tr><td>기밀성능</td><td>창 및 문</td><td>0.9점 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="2">냉·난방
에너지절감</td><td rowspan="2">냉·난방
열원설비</td><td>난방</td><td rowspan="2">0.9점 이상
(열원설비 신설 또는 교체의 경우)</td></tr>
<tr><td>냉방</td></tr>
<tr><td>폐열회수
에너지절감</td><td colspan="2">폐열회수 환기장치</td><td>적용</td></tr>
<tr><td rowspan="2">전력
에너지절감</td><td colspan="2">LED 조명기기
전력량 비율</td><td>0.9점 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">대기전력차단장치</td><td>0.8점 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="2">에너지
관리</td><td colspan="4">건물에너지관리시스템</td><td>공통</td><td>㉮</td><td>설치(건축물의에너지절약
설계기준 별표12 준수)</td></tr>
<tr><td colspan="4">스마트 계량기</td><td>주거</td><td>㉯,㉰</td><td>설치(녹색건축인증기준운영
세칙 산출기준 4급 수준)</td></tr>
</table>

</td>
<td>3등급 이상
적용
및
EPI 기준
만족</td>
</tr>
<tr>
<td>인센티브</td>
<td>5호 가목,
나목</td>
<td>

▌녹색건축물 인센티브 : 건축기준 완화 적용 (용적률, 건축물 높이제한)
(근거 : 「녹색건축물 조성 지원법」 제15조)

• 녹색건축 인증 등급에 따른 완화기준

최대완화비율	완화조건
6%	녹색건축 최우수 등급
3%	녹색건축 우수 등급

※ 국토교통부고시 「건축물 에너지절약설계기준」 제16조 별표9 건축기준의 완화 적용

• 제로에너지건축물 인증 등급 등에 따른 완화기준

최대완화비율	완화조건
15%	제로에너지건축물 1등급
14%	제로에너지건축물 2등급
13%	제로에너지건축물 3등급
12%	제로에너지건축물 4등급
11%	제로에너지건축물 5등급

※ 국토교통부고시 「건축물 에너지절약설계기준」 제16조 별표9 건축기준의 완화 적용
※ 에너지 자립률이 20%미만인 경우 최대 완화비율은 10%

</td>
<td>완화조건</td>
</tr>
</table>

▌녹색건축물 인센티브 : 취득세 감면
(근거 : 「지방세특례제한법」 제47조의2)

• 신축(증·개축 포함) 건축물의 취득세 감면

	최우수 (그린1등급)	우수 (그린2등급)
녹색건축 인증 등급	10%	5%

※ 위 인센티브는 관계법령 및 기준 개정시 개정된 규정에 따름

13. 인천광역시 녹색건축물 설계기준

• 인천광역시고시 제2025-130호 / 2025.05.19. 시행

<table>
<tr><th>항 목</th><th>관련근거</th><th>내 용</th><th>비 고</th></tr>
<tr><td>적용대상</td><td>1호 가목</td><td>

▌적용대상

1) 「녹색건축물 조성 지원법」 제14조에 따른 에너지 절약계획서 제출 대상 건축물 신축, 별동 증축, 개축, 재축, 이전의 경우

2) 「주택법」 제15조에 따른 사업계획승인 대상 공동주택

▌적용대상 구분

<table>
<tr><th>구분</th><th>주거</th><th>비주거</th></tr>
<tr><td>㉮</td><td>1,000세대 이상</td><td>연면적 합계 10만㎡ 이상</td></tr>
<tr><td>㉯</td><td>300세대 이상 ~ 1,000세대 미만</td><td>연면적 합계 1만㎡ 이상~10만㎡ 미만</td></tr>
<tr><td>㉰</td><td>30세대 이상 ~ 300세대 미만</td><td>연면적 합계 3천㎡ 이상~1만㎡ 미만</td></tr>
<tr><td>㉱</td><td>30세대 미만(연면적 합계 500㎡ 이상)</td><td>연면적 합계 3천㎡ 미만</td></tr>
</table>

</td><td>“나” 구분에 해당</td></tr>
<tr><td rowspan="3">적용기준</td><td>2호 가목</td><td>

▌환경성능 부문

<table>
<tr><th>구분</th><th>평가내용</th><th colspan="2">적용기준</th></tr>
<tr><td rowspan="3">환경성능</td><td rowspan="3">녹색건축 인증</td><td>㉮</td><td>그린 2등급</td></tr>
<tr><td>㉯</td><td>그린 3등급</td></tr>
<tr><td>㉰</td><td>그린 4등급</td></tr>
</table>

</td><td>우량등급 이상 적용</td></tr>
<tr><td>2호 나목</td><td>

▌에너지성능 부문

<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th colspan="2">평가내용</th><th colspan="2">적용기준</th><th></th></tr>
<tr><td rowspan="5">외피성능 향상</td><td rowspan="4">단열성능 평균 열관류율 (W/㎡·K)</td><td rowspan="2">거실의 외 벽</td><td rowspan="5">공통</td><td>㉱</td><td>EPI 건축부문 1번 항목 0.8점 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="4">㉮㉯ ㉰㉱</td><td>EPI 건축부문 2번 항목 0.8점 이상</td></tr>
<tr><td>지붕</td><td>EPI 건축부문 3번 항목 0.8점 이상</td></tr>
<tr><td>바닥</td><td>EPI 건축부문 5번 항목 0.9점 이상</td></tr>
<tr><td>기밀성능</td><td>창및문</td><td>EPI 건축부문 1번/2번 항목 0.9점 이상 (열원설비 신설 또는 교체의 경우)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">냉·난방 에너지 절감</td><td colspan="2">냉·난방 열원설비</td><td colspan="2">EPI 기계부문 6번 항목 0.8점 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">고효율 열회수형 환기장치</td><td colspan="2">EPI 기계부문 6번 항목 0.8점 이상</td></tr>
<tr><td>전력 에너지 절감</td><td colspan="2">대기전력 차단장치</td><td colspan="2">EPI 전기부문 10번 항목 0.8점 이상</td></tr>
<tr><td>냉방부하 저감</td><td colspan="2">외부차양 장치</td><td>공통</td><td>㉮㉯ ㉰㉱</td><td colspan="2">남향 및 서향 거실 투광부에 외부차양 설치 권장</td></tr>
</table>

※ 에너지성능의 세부평가는 「건축물 에너지절약설계기준」(국토교통부 고시) [서식1] 에너지절약계획 설계 검토서의 근거서류 · 평가 기준을 따름

- 냉·난방 장치 설치기준은 별표1, EPI(에너지성능지표) 점수 및 내용은 별표2 참고

1) 외부차양: 고정형 차양으로 외부 수직 또는 수평 차양, 가동형 차양으로 외부 또는 유리 사이 차양

</td><td>에너지절약설계기준 일정점수이상 적용</td></tr>
<tr><td>2호 다목</td><td>

▌환경부문

<table>
<tr><th rowspan="2">구분</th><th rowspan="2">평가내용</th><th colspan="3">적용기준</th></tr>
<tr><th>대상</th><th>주거</th><th>비주거</th></tr>
<tr><td rowspan="3">에너지 관리</td><td rowspan="3">에너지 모니터링 및 데이터 분석</td><td>㉮</td><td>㉯+데이터 분석기능</td><td>㉯+BEMS 설치</td></tr>
<tr><td>㉯</td><td>㉰+공용부분 에너지 원별1) 모니터링 기능</td><td>㉰+5종 이상 에너지 용도별2) 모니터링 기능</td></tr>
<tr><td>㉰</td><td>세대별 에너지원별 모니터링 기능</td><td>에너지원별 모니터링 + 데이터 분석 기능</td></tr>
</table>

1) 에너지원별: 건물에 사용되는 모든 에너지(전기, 가스, 지역냉난방, 수도 등)

2) 5종 이상 에너지 용도별 구분 기준: [필수] 난방, 냉방, 급탕 [선택] 공조용 팬, 펌프(냉온수 순환, 급수 및 급탕 펌프), 전등, 전열, 엘리베이터 중 선택

</td><td>에너지 용도별 모니터링, 데이터분석기능</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>2호
라목</td>
<td>

▌신재생에너지 부문

- 세부 산출방식은 '신재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정'을 따름

• 연도별 설치 비율

구분		'21	'22~23	'24~25	'26~27	'28~29	'30~
공공건축물		30%	32%	34%	36%	38%	40%
민간건축물	주거	7%	8%	9%	10%	11%	12%
	비주거	9%	10%	11%	12%	13%	14%

• 규모별 설치비율

구분	평가내용	적 용 기 준		
		대상	주거용	비주거용
신 · 재생 에너지 설치	신·재생에너지 공급의무 비율(%)	㉮	연도별 설치비율	연도별 설치비율
		㉯	연도별 설치비율 -0.5%포인트	연도별 설치비율 -1.0%포인트
		㉰	연도별 설치비율 -1.0%포인트	연도별 설치비율 -2.0%포인트
		㉱	자율	자율
	태양광 발전설비 의무설치	㉮ ㉯ ㉰	태양광 발전설비 의무설치 용량(kWp) = 대지면적(㎡) × 0.01(kWp/㎡)	

1) 세부 산출방식은 「신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정」(산업통상자원부 고시) 및 「신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 지침」(한국에너지공단 신·재생에너지센터)을 따름
(다만, 공동주택은 용도별 단위에너지사용량을 230kWh/m2y으로 반영)

※ 태양광 발전설비 의무설치 시 추후 설비용량 증설을 대비한 사전배관 및 인버터 등 계획 반영

※ 제로에너지건축물(ZEB) 인증서 취득시 신.재생에너지 부문 적용 제외

</td>
<td>**11% 이상 적용 / 태양광설비 의무적용**</td>
</tr>
<tr>
<td>**인센티브**</td>
<td>3호
가목</td>
<td>

▌「녹색건축물 조성 지원법」 제15조에 따른 인센티브(용적률, 건축물 높이)

• 완화기준 적용방법 (근거 :「건축물의 에너지절약설계기준」 제17조)

가. 용적률 완화 : 법 및 조례 기준 용적률 × [1 + 완화기준]

나. 건축물 높이제한 완화 : 법 및 조례 건축물의 최고높이 × [1 + 완화기준]

1) 녹색건축 인증에 따른 건축기준 완화비율 (「건축물 에너지절약설계기준」 별표9)

최대완화비율	완화조건
6%	녹색건축 최우수 등급
3%	녹색건축 우수 등급

2) 건축물 에너지효율등급 및 제로에너지건축물 인증에 따른 건축기준 완화 비율 (「건축물 에너지절약설계기준」 별표9)

최대완화비율	완화조건
15%	제로에너지건축물 1등급 및 플러스(+)등급
14%	제로에너지건축물 2등급
13%	제로에너지건축물 3등급
12%	제로에너지건축물 4등급
11%	제로에너지건축물 5등급

3) 건축물의 골조공사에 재활용 건축자재를 사용한 건축물
(영 제11조제1항제5호 관련, 재활용 건축자재의 활용기준 제4조2항에 따름)

재활용 건축자재 사용량의 용적비율	최대완화비율
25% 이상 사용하는 경우	15%
20% 이상 사용하는 경우	10%
15% 이상 사용하는 경우	5%

</td>
<td>**인센티브 적용시 해당**</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>7호
나목</td>
<td>

▌「녹색건축물 조성 지원법」 제25조제3항 및 「지방세특례제한법」 제47조의2에 따른 인센티브

1. 신축(증·개축 포함) 건축물의 취득세 감면기준

<table>
<tr><th></th><th>최우수
(그린1등급)</th><th>우수
(그린2등급)</th></tr>
<tr><td>녹색건축 인증 등급</td><td>10%</td><td>5%</td></tr>
</table>

※ 위 인센티브는 관계법령 및 기준 개정시 개정된 규정에 따름

</td>
<td>인센티브
적용시 해당</td>
</tr>
</table>

13. 부산광역시 녹색건축물 설계기준

• 부산광역시 공고 제2024-2052호 / 2024.7.1. 시행

<table>
<tr><th>항 목</th><th>관련근거</th><th>내 용</th><th>비 고</th></tr>
<tr>
<td>적용대상</td>
<td>제2조</td>
<td>

▌적용대상

1) 「녹색건축물 조성 지원법」 제14조에 따른 에너지 절약계획서 제출 대상 건축물

2) 「주택법」 제15조에 따른 사업계획승인 대상 공동주택

▌적용대상 구분

1) 신축, 별동 증축, 전면 개축, 전부 재축, 이전의 경우

<table>
<tr><th>구분</th><th>주거</th><th>비주거</th></tr>
<tr><td>㉮</td><td>1,000세대 이상</td><td>연면적 합계 10만㎡ 이상</td></tr>
<tr><td>㉯</td><td>300세대 이상 ~ 1,000세대 미만</td><td>연면적 합계 1만㎡ 이상~10만㎡ 미만</td></tr>
<tr><td>㉰</td><td>30세대 이상 ~ 300세대 미만</td><td>연면적 합계 3천㎡ 이상~1만㎡ 미만</td></tr>
<tr><td>㉱</td><td>30세대 미만</td><td>3천㎡ 미만</td></tr>
</table>

※ 주거 : 공동주택 중 아파트, 연립주택, 다세대 주택
※ 비주거 : 공동주택 중 기숙사, 건축법시행령 별표1 제3호~제29호까지
※ 동일대지 내 주거와 비주거 용도 구분하여 각각 적용

2) 전부 대수선의 경우: 한 등급씩 낮추어 적용

3) 수직 또는 수평증축, 일부개축, 일부증축 : 행위가 이루어지는 면적에 대해 적용

4) 용도변경, 건축물대장 기재내용 변경, 전부대수선에 해당하지 않는 대수선
- 건축물 규모에 관계없이 ㉱ 적용, 열손실 변동 발생되는 공간에 대해 적용

</td>
<td>연면적 : 58,010㎡

“나” 구분에 해당</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">적용기준</td>
<td>제3조1항</td>
<td>

▌환경성능 부문

<table>
<tr><th>평가내용</th><th>대상</th><th>주거</th><th>비주거</th></tr>
<tr><td rowspan="3">녹색건축인증</td><td>[가]</td><td colspan="2">우수(그린2등급) 이상</td></tr>
<tr><td>[나]</td><td colspan="2">우량(그린3등급) 이상</td></tr>
<tr><td>[다]</td><td colspan="2">일반(그린4등급) 이상</td></tr>
</table>

</td>
<td>우량등급 이상 적용</td>
</tr>
<tr>
<td>제3조1항</td>
<td>

▌에너지 부문

<table>
<tr><th>평가내용</th><th>대상</th><th>주거</th><th>비주거</th></tr>
<tr><td rowspan="3">제로에너지건축물 인증
(권장)</td><td>[가]</td><td colspan="2" rowspan="3">5등급 이상</td></tr>
<tr><td>[나]</td></tr>
<tr><td>[다]</td></tr>
</table>

</td>
<td>제로에너지 권장</td>
</tr>
<tr>
<td>제3조1항</td>
<td>

▌에너지 관리 부문

<table>
<tr><th>평가내용</th><th>대상</th><th>주거</th><th>비주거</th></tr>
<tr><td rowspan="3">에너지 모니터링 및 데이터 분석
① 세대별 에너지원별 모니터링기능
② 공용부분 에너지원별 모니터링 기능
③ 데이터 분석 기능
④ 동별 에너지원별모니터링 기능
⑤ 동별 5종 이상 에너지 용도별 모니터링 기능
⑥ BEMS 설치</td><td>[가]</td><td>① + ② + ③</td><td>③ + ④ + ⑤ + ⑥</td></tr>
<tr><td>[나]</td><td>① + ②</td><td>③ + ④ + ⑤</td></tr>
<tr><td>[다]</td><td>①</td><td>③ + ④</td></tr>
</table>

1) 에너지원별: 건물에 사용되는 모든 에너지(전기, 가스, 지역냉난방, 수도 등)
2) 5종 선택 : [필수3] 난방, 냉방, 급탕 / [선택 2] 공조용 팬, 펌프(열원용 , 급탕용, 급수용), 전등, 전열, 엘리베이터
※ 제로에너지건축물 인증서 취득시 적용제외

</td>
<td>해당 사항 설계 반영</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td rowspan="3">인센티브</td>
<td>제3조1항</td>
<td>

▌신재생에너지 부문

• 연도별 설치 비율

구분	주거					비주거				
	‘23	‘24	‘25	‘26	‘27	‘23	‘24	‘25	‘26	‘27
[가][나]	8%	9%	10%	11%	12%	10%	11%	12%	13%	14%
[다]	6%	7%	8%	9%	10%	8%	9%	10%	11%	12%

※ 제로에너지건축물 인증서 취득시 적용제외

• 신재생에너지 대체 비율 [별표1]

- 건물에너지 효율등급 분석 결과, 건물 규모별 1차에너지소요량 기준값보다 적으면 그 차이값에 따라 신재생에너지 공급의무비율 완화 가능

※ 대체비율은 연도별 설치비율의 50%미만 적용

</td>
<td>

(‘24 기준) 11% 이상 적용

</td>
</tr>
<tr>
<td>

제4조
1항

</td>
<td>

▌「녹색건축물 조성 지원법」 제15조에 따른 인센티브(용적률, 건축물 높이)

• 완화기준 적용방법 (근거 :「건축물의 에너지절약설계기준」 제17조)

가. 용적률 완화 : 법 및 조례 기준 용적률 × [1 + 완화기준]

나. 건축물 높이제한 완화 : 법 및 조례 건축물의 최고높이 × [1 + 완화기준]

-완화기준 : 아래 각목을 합산하여 15% 이하로 적용

1) 녹색건축 인증에 따른 건축기준 완화비율 (영 제11조제1항제2호 관련)

최대완화비율	완화조건
6%	녹색건축 최우수 등급
3%	녹색건축 우수 등급

2) 건축물 에너지효율등급 및 제로에너지건축물 인증에 따른 건축기준 완화 비율 (영 제11조제1항제3호 및 제3의2호 관련)

최대완화비율	완화조건
15%	제로에너지건축물 1등급
14%	제로에너지건축물 2등급
13%	제로에너지건축물 3등급
12%	제로에너지건축물 4등급
11%	제로에너지건축물 5등급

3) 건축물의 골조공사에 재활용 건축자재를 사용한 건축물 (영 제11조제1항제5호 관련, 재활용 건축자재의 활용기준 제4조2항에 따름)

재활용 건축자재 사용량의 용적비율	최대완화비율
25% 이상 사용하는 경우	15%
20% 이상 사용하는 경우	10%
15% 이상 사용하는 경우	5%

</td>
<td>

해당 없음

</td>
</tr>
<tr>
<td>

제4조
2항

</td>
<td>

▌「녹색건축물 조성 지원법」 제25조제3항 및 「지방세특례제한법」 제47조의2에 따른 인센티브(취득세)

1. 녹색건축인증, 에너지효율등급 인증에 따른 취득세 감면기준

	최우수 (그린1등급)	우수 (그린2등급)
녹색건축 인증 등급	10%	5%

2. 제로에너지건축물 인증에 따른 취득세 감면기준

구분	취득세				
	1등급	2등급	3등급	4등급	5등급
ZEB인증	20%			18%	15%

※ 위 인센티브는 관계법령 및 기준 개정시 개정된 규정에 따름

</td>
<td>

해당 없음

</td>
</tr>
</table>

13. 경기도 녹색건축 설계기준

• 경기도 녹색건축 설계기준 : 경기도 공고 제2017-264호 / 시행 2017. 9. 1.

<table>
<tr><th>항 목</th><th>관련근거</th><th>내 용</th><th>비 고</th></tr>
<tr><td>적용대상</td><td>기준</td><td>

▌적용대상

1) 에너지절약계획서 제출대상 건축물

2) 주택건설 사업계획승인 대상 공동주택

▌적용대상 구분 (신축, 별동 증축, 전면 개축, 전면 재축, 이전의 경우)

<table>
<tr><th>구분</th><th>에너지절약계획서 제출 대상</th><th>사업계획 승인대상 공동주택</th></tr>
<tr><td>1</td><td>연면적 합계 10만㎡ 이상 이거나 30층 이상</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>연면적 합계 1만㎡ 이상 건축물</td><td>500세대 이상인 공동주택</td></tr>
<tr><td>3</td><td>연면적 합계 3,000㎡ 이상인 건축물</td><td>500세대 미만인 공동주택</td></tr>
<tr><td>4</td><td>연면적 합계 3,000㎡ 미만 건축물</td><td></td></tr>
</table>

</td><td>해당없음</td></tr>
<tr><td rowspan="4">적용기준</td><td>기준</td><td>

▌친환경 부문

<table>
<tr><th>구분</th><th>세부내용</th><th>대상건축물</th><th>법적기준</th><th>경기도 설계기준안</th></tr>
<tr><td rowspan="3">친환경
부문</td><td rowspan="3">녹색건축
인증 취득</td><td>1</td><td>자율</td><td>우수(그린 2등급) 이상</td></tr>
<tr><td>2</td><td>자율</td><td>우량(그린 3등급) 이상</td></tr>
<tr><td>3</td><td>자율</td><td>일반(그린 4등급) 이상</td></tr>
</table>

</td><td>해당없음</td></tr>
<tr><td>기준</td><td>

▌에너지성능 부문 (①과 ②+③ 중 선택)

<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th colspan="2">세부내용</th><th>대상</th><th>법적기준</th><th>설계기준</th><th>비고</th></tr>
<tr><td rowspan="15">에너지성능 부문 | 선택형</td><td rowspan="3">①
건축물
에너지
효율등급</td><td colspan="2" rowspan="3">건축물
에너지효율
등급인증취득</td><td>1</td><td>자율</td><td>1등급 이상</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>자율</td><td>2등급 이상</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>자율</td><td>3등급 이상</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">②
에너지
성능지표</td><td colspan="2" rowspan="4">에너지
성능지표
점수취득</td><td>1</td><td>65점</td><td>80점 이상</td><td rowspan="4"></td></tr>
<tr><td>2</td><td>65점</td><td>76점 이상</td></tr>
<tr><td>3</td><td>65점</td><td>72점 이상</td></tr>
<tr><td>4</td><td>65점</td><td>68점 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="8">③
에너지
절감기술
(EPI)</td><td rowspan="2">건축</td><td>1~3</td><td>1 ~ 4</td><td>자율</td><td>0.8점 이상</td><td>평균열관류율</td></tr>
<tr><td>5</td><td>1 ~ 4</td><td>자율</td><td>0.8점 이상</td><td>기밀성 창 및 문</td></tr>
<tr><td rowspan="2">기계</td><td>1~2</td><td>1 ~ 3</td><td>자율</td><td>0.8점 이상</td><td>냉난방열원설비효율</td></tr>
<tr><td>6</td><td>1 ~ 2
중
비주거</td><td>자율</td><td>적용</td><td>폐열회수 환기장치</td></tr>
<tr><td rowspan="2">전기</td><td rowspan="2">11</td><td>1 ~ 2</td><td>자율</td><td>전체 조명대비
30% 이상</td><td rowspan="2">LED조명기기</td></tr>
<tr><td>3 ~ 4</td><td>자율</td><td>지하주차장
조명등 /
피난유도등,
안내표시등 및
각종 표시램프류</td></tr>
</table>

</td><td>해당없음</td></tr>
<tr><td>기준</td><td>

▌에너지 관리 부문

<table>
<tr><th>구분</th><th>세부내용</th><th colspan="2">대상</th><th>법적기준</th><th>설계기준</th><th>비고</th></tr>
<tr><td rowspan="2">에너지
관리부문</td><td>건물에너지
관리시스템</td><td colspan="2">1</td><td>자율</td><td>설치</td><td>건축물의 에너지절약
설계기준 [별표12]</td></tr>
<tr><td>스마트계량기
(에너지모니터링
장치)</td><td>2~3</td><td>공동
주택</td><td>자율</td><td>설치</td><td>녹색건축 인증기준
4급 수준</td></tr>
</table>

</td><td>해당없음</td></tr>
<tr><td></td><td>

▌신재생에너지 부문

<table>
<tr><th>세부내용</th><th>대상건축물</th><th>법적기준</th><th>설계기준</th><th>비고</th></tr>
<tr><td>신.재생에너지
설치비율</td><td>1 ~ 2</td><td>자율</td><td>1% 이상</td><td>녹색건축
인증기준적용</td></tr>
</table>

</td><td>해당없음</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>인센티브</td>
<td>별첨1</td>
<td>

▌「녹색건축물 조성 지원법」 제15조에 따른 인센티브(용적률, 건축물 높이)

1) 인증등급에 따른 완화비율

최대완화비율	완화조건
6%	녹색건축 최우수 등급
3%	녹색건축 우수 등급

2) 제로에너지건축물 인증에 따른 완화 비율

인증등급	최대완화비율	에너지자립률
1등급	15%	100%이상
2등급	14%	80%이상 ~ 100%미만
3등급	13%	60%이상 ~ 80%미만
4등급	12%	40%이상 ~ 60%미만
5등급	11%	20%이상 ~ 40%미만

▌「지방세특례제한법」 제47조의2, 영 제24조에 따른 취득세 감면

1) 신축(증·개축 포함) 건축물의 취득세 감면

	최우수 (그린1등급)	우수 (그린2등급)
녹색건축 인증 등급	10%	5%

※ 위 인센티브는 관계법령 및 기준 개정시 개정된 규정에 따름

</td>
<td></td>
</tr>
</table>

13. 경기도 환경영향평가

• 경기도 환경영향평가 조례 제9368호 / 2021. 5. 4. 일부개정 / 2021. 5. 4. 시행
• 경기도 환경영향평가 협의기준(환경영향평가서 초안 작성 지침) 고시 / 2024. 9. 4. 일부개정 / 2025. 1. 1. 시행

항 목	관련근거	내 용	비 고
적용대상	조례 [별표1]	**▌평가 대상(사업면적(대지면적) 기준 그 외는 별도 표시)** 1. 도시의 개발사업 가. 도시개발사업 또는 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조성사업 (12.5만 ~ 25만㎡) 나. 정비사업 (15만~30만㎡) - 주거환경개선사업은 제외 다. 도시계획시설사업 - 유통업무설비시설 (10만~20만㎡) - 주차장시설 (10만~20만㎡) - 시장 (7만5천~15만㎡) 라. 주택건설사업 또는 대지조성사업 (15만~30만㎡) 마. 택지개발사업 또는 공공주택지구조성사업 (15만~30만㎡) 바. 공동집배송센터 조성사업 (10만~20만㎡) 사. 여객자동차터미널 설치공사 (10만~20만㎡) 아. 물류터미널 개발사업 또는 물류단지개발사업 (10만~20만㎡) 자. 학교의 설치공사 (15만~30만㎡) 차. 공공하수처리시설 또는 개인하수처리시설 (처리능력 5만~10만㎥/1일) 카. 생활환경정비사업 (마을정비구역의 조성사업면적 10만~20만㎡) 타. 역세권개발사업 (12.5만~25만㎡) **자. 건축물 건축 (연면적 10만㎡ 이상)** 2. 에너지 개발사업 가. 전원개발사업 - 태양력·풍력발전소 (5만~10만kW) - SRF발전소 (0.5만~1만kW 또는 처리량 50톤/일 이상) 나. 전기설비 설치사업 - 태양력·풍력발전소 (5만~10만kW) - SRF발전소 (0.5만~1만kW 또는 처리량 50톤/일 이상) 3. 폐기물처리시설·분뇨처리시설 및 가축분뇨처리시설 **▌제출 시기** 1) 「건축법」 제11조제1항에 따른 건축허가 전 **▌진행 순서** 1단계 : 작성계획서 작성 및 검토(필요시) 2단계 : 환경영향평가서 초안 작성 및 의견수렴 3단계 : 환경영향평가서 심의 의결(환경영향평가 심의위원회) 4단계 : 사후환경영향조사	적용대상
토지이용	평가내용	**① 사업지구 내 녹지면적 변화** - 지상부에 대해 시행 전·후의 녹지면적 제시(자연지반, 인공지반녹지로 구분) - 대지 면적 대비 녹지 비율 제시(지상부 녹지에 한함) - 사업 시행 전·후 주민 1인당 녹지면적 변화 및 평가 - 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」에 따른 도시공원 또는 녹지 확보방안 검토 - 사업지구(구역)의 공원·녹지면적 제시 **② 녹지축 연계방안** - 주변 지역 광역 녹지축 연계방안 검토 - 사업지구 내 녹지축 연계방안 검토 - 녹지축 연계도 제시 시 녹지축과 녹지의 양적, 질적 측면도 검토 제시 **③ 지하공간 개발 검토** - 건축면적 대비 지하 개발면적을 비교, 자연지반 확보방안 검토 - 굴착 경계, 깊이, 지하 개발면적 등을 평면도로 제시	에너지자립률 20%이상 (ZEB5 수준)

<table>
<tr>
<td rowspan="2"></td>
<td></td>
<td>- 지하공간 개발 최소화 계획과정 제시
- 단지별 지하공간 개발면적, 자연지반녹지 면적, 인공지반녹지 면적을 도면 및 표로 제시
④ 토지이용 규제 및 관련 계획 적합성
- 상위계획 및 주변 지역 계획 등 관련 계획 검토와 이에 따른 토지 이용계획의 적정성 검토
- 공개 공지에 대한 적정 계획안 및 활용방안 제시
⑤ 생태면적률 변화
- 사업시행 전·후의 토지피복 유형별 생태면적률 변화 분석 · 제시 (단, 생태면적률 산정 시 기부채납부지 제외)
- 자연지반녹지 최대 확보 검토, 불투수포장면 최소화
- 경기도 생태면적률 권장목표 달성 방안 제시</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><u>평가기준</u></td>
<td>◦ 환경친화적 개발을 위한 토지이용계획 및 시설물 배치계획 수립
◦ 경기도 생태면적률 권장목표 달성
<table>
<tr><th colspan="2">개발유형</th><th>계획 생태면적률</th><th>자연지반녹지율</th></tr>
<tr><td rowspan="2">건축물</td><td>일반지역</td><td>35% 이상</td><td rowspan="2">생태면적률의 <u>30% 이상</u> 또는 사업부지면적의 <u>20% 이상</u></td></tr>
<tr><td>녹지지역</td><td>50% 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="2">정비사업
(재개발,
재건축)</td><td>일반지역</td><td>45% 이상</td><td rowspan="4">생태면적률의 40% 이상</td></tr>
<tr><td>녹지지역</td><td>50% 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="2">폐기물·
분뇨처리시설</td><td>매립</td><td>55% 이상</td></tr>
<tr><td>소각/분뇨</td><td>45% 이상</td></tr>
</table>
※ 에너지 개발사업은 그 특성상 매우 다양한 토지이용을 보이므로 사업 추진 시 그 특성을 고려하여 결정</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>동·식물상</td>
<td><u>평가내용</u></td>
<td>① 조류충돌 저감방안 수립
- 조류 이동에 영향을 주는 여건 변화 및 주변 환경의 변경사항
- 조류충돌 저감방안 적용에 따른 목표종 제시
- 조류충돌 저감기법의 적용 위치, 규모, 효율 등 제시
- 조류충돌 저감방안 유지관리계획 제시(유지관리비용, 유지관리 항목 등)
※ 동·식물상, 토지이용, 소음·진동 항목에 포함
② 현황조사
- 영향범위 내 멸종위기 야생생물, 천연기념물, 식물구계학적 특정종, 국가 적색목록(IUCN), 경기도보호종의 서식 현황 분석
- 문헌조사 시 경기도보호종 출현지점은 필수적으로 현장 조사 시행
- 분류군별 활성도가 높은 시기에 조사
- 현존식생도를 토지이용계획도와 비교 제시
- 도시생태현황지도 제시
- 기존 수목 생육상태 조사
- 산줄기와 물줄기 조사
③ 사업 시행에 따른 동·식물상 영향
- 사업시행 전·후의 동·식물상 및 서식 환경 비교
- 훼손 수목의 이식 및 활용계획 수립
- 노거수 보호 계획 제시
④ 생태축 연결
- 생태축과 생태계 연결성 훼손 여부와 생물서식공간, 서식지 네트워크 등에 미치는 영향을 분석 제시
- 생물서식공간 확보, 생태통로 설치 등 생태적 연결성 확보 방안 제시</td>
<td>-</td>
</tr>
</table>

		⑤ 도 및 시·군 환경계획 검토 -「환경정책기본법」에 의해 작성되는 환경계획 상의 핵심·완충지역, 생태축에 대한 영향 검토 - 부분별 계획(자연생태, 토양·지하수, 통합 물환경, 자원순환, 기후변화 및 에너지 등)에 미치는 영향 검토	
	평가기준	◦ **조류충돌 방지대책 수립** - 소음·진동 유발시설과 인접하여 환경기준에 부합하기 위한 구조물 설치 또는 건축물 등 시설물 배치 시 조류충돌 저감기법 적용을 갖추어야 함 - 토지이용계획상 공원녹지 조성 시 주변 산림, 하천 및 수변구역과의 연결성을 고려하여 저감기법 적용 ※ (참고) 조류충돌 저감 기법의 설치 및 유지관리에 관한 세부 사항은「야생조류 투명창 충돌 저감 가이드라인」(환경부, 2019),「인공구조물에 의한 야생조류 폐사 방지 대책 수립 최종보고서」(국립생태원, 2018),「조류충돌에 대한 환경영향평가 개선을 위한 기초연구」(KEI, 2018) ◦ **현존식생도 기반의 보전 가치 판단과 사업 진행에 따른 보전·복구·복원 계획 수립** ◦ **산림, 하천, 농지 등의 연결성 확보방안과 대안의 적절성**	
대기질	**평가내용**	**① 공사 시 전체 공사단계별 대기질 영향 예측 및 저감 대책 수립** **②「고농도 미세먼지 저감을 위한 경기도 단계별 대응계획」에 따른 비상저감조치 이행계획 수립**	
	평가기준	◦ **공사 시 건설기계 운용 및 관리계획 수립 시 전체 건설기계 투입 대수의 80% 이상을 다음의 자동차 및 건설기계 운용** -「대기환경보전법 시행규칙」별표 17 제2호바목 기준일(2009.9.1.) 이후 배출허용기준을 적용받아 제작된 덤프트럭, 콘크리트펌프 또는 콘크리트믹서트럭,「대기환경보전법 시행규칙」별표 17 제4호다목 기준일(2009.1.1.) 이후 배출허용기준을 적용받아 제작된 건설기계,「대기환경보전법」제58조제1항에 따른 조치를 한 건설기계 ◦ **「미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법」에 따라 비상저감조치 발령 단계별 비상저감조치 이행계획 수립** ※ (참고)「건설공사장 공사시간 변경·조정 세부이행지침」,「수도권 고농도 미세먼지 비상 저감조치 시행 매뉴얼」,「고농도 미세먼지 저감을 위한 경기도 단계별 대응계획」 등	
	평가내용	**① 사업지구 에너지 이용시설 현황 및 온실가스 배출시설 현황 조사** **② 사업시행 전·후 에너지사용량 예측(전력사용량 등 모든 에너지 사용량 고려)** **③「온실가스 항목 환경영향평가등 평가지침(환경부)」등을 활용하여 사업시행 전.후 연간 온실가스 발생량 예측** - 온실가스 배출원 현황 및 배출량 분석 - 온실가스 흡수원 현황 및 흡수량 분석 **④ 공사 시 배출량 저감대책 수립** - 저탄소 건설장비 사용, 효율적 장비 운영 방안 등	

⑤ 운영 시 배출량 저감대책 수립

- 에너지사용량 저감계획 수립(저감시설별 적용수량, 비율, 에너지 절감량, 온실가스 감축량 산정)
  · 고효율(LED) 조명 설비 및 조명 자동제어설비(조도자동조절조명기구) 설치
  · 대기전력 자동차단장치 설치
  · 냉난방에너지 절감을 위한 폐열회수환기장치 설치
  · 자연채광 및 자연환기 검토
  · 지역난방공급지역이 아닌 경우 가스보일러가 아닌 연료전지(그린 수소, 바이오 연료 등 친환경 연료사용) 및 히트펌프 도입 검토
  · 폐열회수형 환기장치 도입 검토
  · 고효율 에너지 기자재 인증제품 사용
- 에너지자립률 확보를 위해 신.재생에너지 설치
  · 설치 용량, 위치, 공급처, 유지관리계획 제시
  · 일조시뮬레이션을 통해 1일 5시간 이상 일조가 확보되는 구간(옥상 및 벽면) 태양광발전시설 설치 검토
  · 운영시 발전량 모니터링 계획 수립
- 「녹색건축물 조성 지원법」에 따른 제로에너지건축물, 녹색건축물 인증
- 전기자동차 등 환경친화적 자동차 주차구획 확보
  · 환경친화적 자동차(전기자동차 등) 주차면 제시
  · 전기자동차 충전시설 종류 및 수량(비율) 제시
  · 전기자동차 충전시설 인프라 구축계획 수립
  · 자전거, 퍼스널 모빌리티 등 관련 인프라 설치

⑥ 저감대책 수립에 따른 에너지사용량 및 온실가스 감축량 산정

- 저감대책 수립에 따른 에너지사용량 산정 및 에너지사용량 절감에 따른 온실가스 감축량 산정(ZEB 5등급 기준으로 감축량 산정)
- 사업시행 전.후 온실가스 순발생량 산정.분석

⑦ 운영 시 에너지사용량 및 온실가스 발생량을 감축시키기 위하여 도입한 저감시설(신·재생에너지 발전량 등)에 대한 사후 관리 방안 수립

평가기준

◦ **「녹색건축물 조성 지원법」 관련 인증**

- 제로에너지건축물(ZEB) 5등급 이상
  · 건축물에너지효율등급 1++이상, 에너지자립률 20%이상, BEMS 또는 원격검침전자식 계량기(공동주택 한정) 설치
  · 연도별 의무 에너지자립률*의 경우 ZEB 5등급 인증 최소 기준 (20%)에 필요한 에너지는 재생에너지로 우선 확보하여야 하며, 초과 비율은 신·재생에너지 모두 인정하되 아래 시설로 대체 가능

① 사업지구 외부에 설치하는 신.재생에너지 시설
② 에너지자립률 평가 시 연료전지의 경우 열병합 시스템으로 입력

$$* \text{ 에너지자립률(\%)} = \frac{\text{단위면적당1차에너지생산량}(kWh/㎡\cdot\text{년})}{\text{단위면적당1차에너지소비량}(kWh/㎡\cdot\text{년})} \times 100$$

〈년도별 에너지자립률 의무비율〉

구분	2025년	2026년
에너지자립률 (대체비율)	23%이상 (3%)	24%이상 (4%)

주) 대체비율은 신·재생에너지 설치 비율로 갈음

·신·재생에너지 설치 비율 산정은 「신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정」 적용

- 녹색건축물 최우수(그린 1등급) 등급 이상, 단 리모델링 사업의 경우 그린 리모델링 산정기준 적용

◦ **전력에너지 절감 관련**

- LED 조명기기 등 고효율 조명설비 설치 비율 : 100%(단, 고효율 조명 설치가 불가능한 경우 사유 제시)
- 대기전력자동차단장치 : 80% 이상(비율 산정 시 상시 전력을 사용하는 시설 제외)

◦ **전기자동차 등 환경친화적 자동차 전용 주차구획**

- 환경친화적 자동차 전용 주차구획 및 전기자동차 충전시설은 아래 비율 이상 설치
- 단, 고정식 충전시설의 20% 이상은 급속충전시설로 설치하되, 판매시설 등 다중이용시설은 50% 이상 급속충전시설 설치

구분	비율
환경친화적 자동차전용주차구획	주차면수 대비 10% 이상
전기차(고정식+이동식)충전시설	주차면수 대비 10% 이상 (단, 고정식 5% 이상 설치)

13. 고양시 녹색건축 설계기준

• 고양시 녹색건축 세부 설계기준 : 고양시 공고 제2024-1428호 / 시행 2024. 5. 27.

<table>
<tr><th>항 목</th><th>관련근거</th><th>내 용</th><th>비 고</th></tr>
<tr><td>적용대상</td><td>1호</td><td>

▌적용대상

1) 에너지절약계획서 제출 대상 건축물

2) 주택건설사업계획 승인대상 공동주택

▌적용대상 구분

<table>
<tr><th>구분</th><th>비주거용(연면적 합계)</th><th>주거용(세대수)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>10만㎡ 이상 이거나 30층 이상</td><td>1,000세대 이상</td></tr>
<tr><td>2</td><td>1만㎡ 이상 건축물</td><td>500세대 이상</td></tr>
<tr><td>3</td><td>3,000㎡ 이상인 건축물</td><td>30세대 이상</td></tr>
<tr><td>4</td><td>3,000㎡ 미만 건축물</td><td>30세대 미만</td></tr>
</table>

※ 주거 : 건축법 시행령 [별표1]에 따라 제2호 공동주택 중 아파트, 연립주택, 다세대주택
※ 비주거 : 건축법 시행령 [별표1]에 따라 제2호 공동주택 중 기숙사, 제3호부터 29호까지
※ 주 거 : 동별 세대수의 합계
※ 비주거 : 동별 연면적의 합계. 다만, 「건축물의 에너지절약설계기준」(국토교통부고시)에 따른 냉·난방 면적이 연면적의 50% 미만인 경우에는 냉난방 면적의 합계를 적용
※ 적용대상이 여러 동일 경우, 각 동의 세대수 및 연면적을 합
(「건축물의 에너지절약설계기준」에 따라 계산)

</td><td>구분 1에 해당</td></tr>
<tr><td rowspan="2">적용기준</td><td>2호
가목</td><td>

▌환경성능 부문

<table>
<tr><th>구분</th><th>세부내용</th><th>대상건축물</th><th>설계기준</th></tr>
<tr><td rowspan="3">친환경
부문</td><td rowspan="3">녹색건축
인증 취득</td><td>1</td><td>우수(그린 2등급) 이상</td></tr>
<tr><td>2</td><td>우량(그린 3등급) 이상</td></tr>
<tr><td>3</td><td>일반(그린 4등급) 이상</td></tr>
</table>

※ 녹색건축 인증 기준 제7조에 따라 공공업무시설의 경우 우수(그린2등급)이상

</td><td>녹색건축
우수등급
획득</td></tr>
<tr><td>2호
나목</td><td>

▌에너지 부문 (에너지성능 : ①과 ②+③ 중 선택(공동주택은 ①과 ③ 중 선택)]

</td><td>효율등급
1+ 등급
획득</td></tr>
</table>

구분		세부내용		대상	설계기준	
에너지성능 부문 | 선택형	① 건축물 에너지 효율등급	건축물 에너지효율 등급인증취득		1	1+등급 이상	
				2	1등급 이상	
				3	2등급 이상	
	② 에너지 성능지표	에너지성능지표 점수취득		1	80점 이상	
				2	76점 이상	
				3	72점 이상	
				4	68점 이상	
	③ 에너지 절감기술	건축	1~3	1~4	0.8점 이상	평균열관류율
			5	1~4	0.8점 이상	기밀성 창 및 문
		기계	1~2	1~3	0.8점 이상	냉난방열원설비효율
			6	1~2 중 비주거	적용	고효율 폐열회수 환기장치
		전기	-	1~2	전체 조명대비 70% 이상 LED 사용 (3~4 항목 기준 포함)	
				3~4	지하주차장 조명등 / 피난유도등, 안내표시등 각종 표시램프류 LED 사용	

※ 공공건축물은 에너지효율등급 인증 또는 제로에너지건축물 인증을 받아 그 결과를 표시해야함

2호 나목

BEMS 설치

▌에너지 관리 부문

세부내용	대상		설계기준	비고
건물에너지관리시스템 (BEMS)	1~2	비주거	설치	건축물의 에너지절약 설계기준 [별표12]
스마트계량기 (에너지모니터링장치)	1~2	주거	설치	녹색건축 인증기준 3급 수준
	3			녹색건축 인증기준 4급 수준

1) 건물에 사용되는 모든 에너지(전기, 가스, 지역냉난방, 수도 등)의 에너지 모니터링 기능 갖출 것
2) 공용부분은 [필수] 난방, 냉방, 급탕 [선택] 공조용 팬, 펌프(냉온수 순환, 급수 및 급탕 펌프), 전등, 전열, 엘리베이터 중 2가지 선택하여 모니터링 기능을 갖출 것

2호 다목

신재생에너지 24년기준 4% 이상 설치

▌신재생에너지 부문

- 연도별 설치비율 적용
- 신재생에너지 설치 비율 = 신재생에너지생산량 / 예상 에너지사용량 X 100

• 연도별 설치 비율

구분		2024	2026	2028	2030
고양시 목표에너지자립률		11%	15.5%	17%	20%
신재생 비율	주거	2.5%	3%	3.5%	4%
	비주거	4%	5%	6%	7%

• 규모별 설치 비율

대상건축물		설계기준
주거	1	연도별 설치비율
	2	연도별 설치비율 -0.5%
비주거	1	연도별 설치비율
	2	연도별 설치비율 -1%

• 대체비율

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">대상건축물</th><th colspan="3">건축물에너지효율등급</th></tr>
<tr><th>1개등급 상향</th><th>2개등급 상향</th><th>3개등급 상향</th></tr>
<tr><td rowspan="2">주거</td><td>1</td><td>1%</td><td>1.5%</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>0.5%</td><td>1%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">비주거</td><td>1</td><td>1%</td><td>1.5%</td><td>연도별 설치비율</td></tr>
<tr><td>2</td><td>0.5%</td><td>1%</td><td>연도별 설치비율</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">인센티브</td><td>별첨 1</td><td>
▌「녹색건축물 조성 지원법」 제15조에 따른 인센티브(용적률, 건축물 높이)
1) 인증등급에 따른 완화비율
<table>
<tr><th>최대완화비율</th><th>완화조건</th></tr>
<tr><td>6%</td><td>녹색건축 최우수 등급</td></tr>
<tr><td>3%</td><td>녹색건축 우수 등급</td></tr>
</table>
2) 제로에너지건축물 인증에 따른 완화 비율
<table>
<tr><th>인증등급</th><th>최대완화비율</th><th>에너지자립률</th></tr>
<tr><td>1등급</td><td>15%</td><td>100%이상</td></tr>
<tr><td>2등급</td><td>14%</td><td>80%이상 ~ 100%미만</td></tr>
<tr><td>3등급</td><td>13%</td><td>60%이상 ~ 80%미만</td></tr>
<tr><td>4등급</td><td>12%</td><td>40%이상 ~ 60%미만</td></tr>
<tr><td>5등급</td><td>11%</td><td>20%이상 ~ 40%미만</td></tr>
</table>
3) 신축공사를 위한 골조공사에 재활용 건축자재를 사용한 건축물
<table>
<tr><th>재활용 건축자재 사용량의 용적비율</th><th>최대완화비율</th></tr>
<tr><td>15% 이상 사용하는 경우</td><td>5%</td></tr>
<tr><td>20% 이상 사용하는 경우</td><td>10%</td></tr>
<tr><td>25% 이상 사용하는 경우</td><td>15%</td></tr>
</table>
</td><td>해당 없음</td></tr>
<tr><td>별첨 1</td><td>
▌「지방세특례제한법」 제47조의2에 따른 인센티브
• 신축(증·개축 포함) 건축물의 취득세 감면
<table>
<tr><th></th><th>최우수
(그린1등급)</th><th>우수
(그린2등급)</th></tr>
<tr><td>녹색건축 인증 등급</td><td>10%</td><td>5%</td></tr>
</table>
※ 위 인센티브는 관계 법령 및 기준 개정시 개정된 규정에 따름
</td><td>해당 없음</td></tr>
</table>

13. 대전광역시 민간건축물 녹색건축 설계기준

• 대전광역시 고시 제2021-948호 / 시행 2021. 9. 24.

<table>
<tr><th>항 목</th><th>관련근거</th><th>내 용</th><th>비 고</th></tr>
<tr>
<td>적용대상</td>
<td>3호
가목
나목</td>
<td>

▌적용대상

1) 「녹색건축물 조성 지원법」 제14조에 따른 에너지 절약계획서 제출 대상 건축물

2) 「주택법」 제15조에 따른 사업계획승인 대상 공동주택

▌적용대상 구분

• 건축물 용도 및 규모에 따라 4개군으로 분류하여 차등적용

<table>
<tr><th>구분</th><th>주거</th><th>비주거</th></tr>
<tr><td>1</td><td>1,000세대 이상</td><td>연면적 합계 10만㎡ 이상</td></tr>
<tr><td>2</td><td>500세대 이상 ~ 1,000세대 미만</td><td>연면적 합계 1만㎡ 이상~10만㎡ 미만</td></tr>
<tr><td>3</td><td>30세대 이상 ~ 500세대 미만</td><td>연면적 합계 3천㎡ 이상~1만㎡ 미만</td></tr>
<tr><td>4</td><td>-</td><td>연면적 합계 5백㎡ 이상~3천㎡ 미만</td></tr>
</table>

</td>
<td>연면적 : 증축 약 28,099㎡

2 해당</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">적용기준</td>
<td>4호
가목</td>
<td>

▌환경성능 부문

<table>
<tr><th>세부내용</th><th>대상건축물</th><th>적용기준</th></tr>
<tr><td rowspan="3">녹색건축인증</td><td>1</td><td>우수(그린 2등급) 이상</td></tr>
<tr><td>2</td><td>우량(그린 3등급) 이상</td></tr>
<tr><td>3</td><td>일반(그린 4등급) 이상</td></tr>
</table>

</td>
<td>우량
(그린 3등급)
이상 적용</td>
</tr>
<tr>
<td>4호
나목</td>
<td>

▌에너지성능 부문

• 에너지 성능 : ①과 ②+③ 중 선택(사업승인대상 공동주택은 ①과 ③ 중 선택)

<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th colspan="3">세부내용</th><th>대상</th><th>적용기준</th><th>비고 (관련기준 등)</th></tr>
<tr><td rowspan="10">에너지성능부문 | 선택형</td><td rowspan="3">① 건축물 에너지 효율등급</td><td colspan="3" rowspan="3">인증취득</td><td>1</td><td>1+등급 이상</td><td rowspan="3">기준 시행 후 한시적(6개월)으로 1개 등급 하향 가능</td></tr>
<tr><td>2</td><td>1등급 이상</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2등급 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="4">② 에너지 성능지표</td><td colspan="3" rowspan="4">점수취득</td><td>1</td><td>80점 이상</td><td rowspan="4"></td></tr>
<tr><td>2</td><td>76점 이상</td></tr>
<tr><td>3</td><td>72점 이상</td></tr>
<tr><td>4</td><td>68점 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="5">③ 에너지 절감기술</td><td rowspan="5">에너지 성능 지표 (EPI) 적용</td><td rowspan="2">건축</td><td>1~3</td><td>1 ~ 4</td><td>0.8점 이상</td><td>외벽,지붕,최하층바닥 평균열관류율</td></tr>
<tr><td>5</td><td>1 ~ 4</td><td>0.8점 이상</td><td>기밀성 창 및 문</td></tr>
<tr><td>기계</td><td>1~2</td><td>1 ~ 3</td><td>0.8점 이상</td><td>냉난방열원설비효율</td></tr>
<tr><td rowspan="2">전기</td><td>6</td><td>1 ~ 2 중 비주거</td><td>적용</td><td>폐열회수환기장치 등</td></tr>
<tr><td>11</td><td>1 ~ 2</td><td>전체 조명설비전력 대비 70% 이상</td><td rowspan="2">LED조명기기 설치</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>3 ~ 4</td><td>지하주차장 조명등 / 피난유도등, 안내표시등 및 각종 표시램프류</td></tr>
</table>

</td>
<td>①
건축물에너지
효율등급
1등급 이상
또는
② EPI 76
점 이상 +
③에너지
절감기술
적용</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>

▌에너지 관리 부문

<table>
<tr><th>세부내용</th><th colspan="2">대상</th><th>적용기준</th><th>비고 (관련기준 등)</th></tr>
<tr><td>건물에너지 관리시스템</td><td colspan="2">1</td><td>설치</td><td>건축물의 에너지절약 설계기준 [별표12] 준수</td></tr>
<tr><td>스마트계량기 (에너지모니터링장치)</td><td>2~3</td><td>공동주택</td><td>설치</td><td>녹색건축 인증기준 4급수준</td></tr>
</table>

</td>
<td>BEMS 설치</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>4호
다목</td>
<td>

▌신재생에너지 부문

• 연도별 설치 비율

구분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
주거 1 ~ 2	5%	6%	7%	8%	9%
비주거 1 ~ 2	7%	8%	9%	10%	11%

• 규모별 설치 비율

<table>
<tr><th rowspan="2">평가내용</th><th colspan="3">적용기준</th></tr>
<tr><th></th><th>주거</th><th>비주거</th></tr>
<tr><td rowspan="4">신·재생에너지 공급의무비율(%) = $\frac{\text{신·재생에너지 생산량}}{\text{예상 에너지사용량}}$ ×100</td><td>1</td><td>연도별 설치비율</td><td>연도별 설치비율</td></tr>
<tr><td>2</td><td>연도별 설치비율
-1.0%포인트</td><td>연도별 설치비율
-2.0%포인트</td></tr>
<tr><td>3</td><td>자율</td><td>자율</td></tr>
<tr><td>4</td><td>자율</td><td>자율</td></tr>
</table>

※ 세부 산출방식은 「신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정」(산업통상자원부고시) 및 「신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 지침」(한국에너지공단 신·재생에너지센터)을 따름

</td>
<td>**신재생에너지 7% 설치**</td>
</tr>
</table>

13. 대구광역시 녹색건축물 설계기준

• 대구광역시고시 제2022-188호 / 시행 2022. 7. 20.

<table>
<tr><th>항 목</th><th>관련근거</th><th>내 용</th><th>비 고</th></tr>
<tr><td>적용대상</td><td>1호
가목
나목</td><td>

▌적용대상

대구광역시 소재 민간 건축물로서 아래의 구분에 따라 신축, 별동 증축, 전면 개축, 전면 재축, 이전하는 경우

▌적용대상 구분

<table>
<tr><th>구분</th><th>주거</th><th>비주거</th></tr>
<tr><td>㉮</td><td>1,000세대 이상</td><td>연면적 합계 10만㎡ 이상</td></tr>
<tr><td>㉯</td><td>300세대 이상 ~ 1,000세대 미만</td><td>연면적 합계 1만㎡ 이상~10만㎡ 미만</td></tr>
<tr><td>㉰</td><td>30세대 이상 ~ 300세대 미만</td><td>연면적 합계 3천㎡ 이상~1만㎡ 미만</td></tr>
<tr><td>㉱</td><td>30세대 미만</td><td>연면적 합계 3천㎡ 미만</td></tr>
</table>

</td><td>연면적 :
신축 약 ㎡

㉯ 해당</td></tr>
<tr><td rowspan="3">적용기준</td><td>2호
가목</td><td>

▌환경성능 부문

<table>
<tr><th colspan="2">구 분</th><th colspan="2">평가내용</th><th colspan="3">적용기준</th></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">녹색 건축 인증</td><td colspan="2" rowspan="3"></td><td rowspan="3">공통</td><td>㉮</td><td>그린 2등급</td></tr>
<tr><td>㉯</td><td>그린 3등급</td></tr>
<tr><td>㉰</td><td>그린 4등급</td></tr>
<tr><td>재료 및 자원</td><td colspan="2">유해물질 저감 자재의 사용</td><td rowspan="2">공통</td><td rowspan="5">㉱</td><td>4급 수준 이상</td></tr>
<tr><td>물순환 관리</td><td colspan="2">절수형 기기 사용</td><td>3급 수준 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="2">공기질</td><td colspan="2" rowspan="2">실내공기오염물질 저방출 제품의 적용</td><td>주거</td><td>4급 수준 이상</td></tr>
<tr><td>비주거</td><td>2점 수준 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="2">실내소음</td><td colspan="2">세대간 경계벽의 차음성능</td><td rowspan="2">주거</td><td>3급 수준 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">화장실 급배수 소음</td><td>4급 수준 이상</td></tr>
</table>

※ 환경성능의 세부 평가는 「녹색건축 인증 기준」(국토교통부고시 및 환경부고시) 및 「녹색건축 인증기준 운영세칙」(한국건설기술연구원)의 근거서류·평가 기준을 따름

</td><td>우량
(그린 3등급)
이상 적용</td></tr>
<tr><td>2호
나목</td><td>

▌환경관리 부문

<table>
<tr><th>구분</th><th>평가내용</th><th>적용기준</th><th></th></tr>
<tr><td rowspan="2">미세먼지
저감</td><td>저녹스보일러</td><td>㉮㉯
㉰㉱</td><td>개별난방방식 적용 시 저녹스보일러 설치
(중앙식 가스보일러 또는 가스이용냉방설비 설치 시
저녹스버너 사용 제품 적용 권장)</td></tr>
<tr><td>기계환기장치</td><td>㉮㉯㉰</td><td>기준 이상의 공기여과성능을 갖는 기계환기장치 설치</td></tr>
<tr><td>대기환경
개선</td><td>환경친화적
자동차</td><td>㉮㉯㉰</td><td>전체 주차면수의 5% 이상 전용 주차공간 제공 및
5% 이상 전기자동차 충전시설 설치 권장</td></tr>
<tr><td>열섬효과
저감</td><td>옥상녹화
/쿨루프</td><td>㉮㉯
㉰㉱</td><td>지붕면 옥상녹화 조성 또는 쿨루프 기법 적용 권장</td></tr>
</table>

※충전 시설은 구조 및 성능이 산업통상자원부장관이 정하여 고시하는 기준에 적합하여야 하며, 「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」에 따른 의무대상일 경우 해당 법률을 따름

</td><td>해당사항
반영</td></tr>
<tr><td>2호
다목</td><td>

▌에너지성능 부문

<table>
<tr><th colspan="2">구 분</th><th colspan="2">평가내용</th><th colspan="3">적용기준</th></tr>
<tr><td colspan="2" colspan="2">건축물 에너지효율등급</td><td colspan="2"></td><td>공통</td><td>㉮
㉯
㉰</td><td>적용안함
건축위원회 심의 대상건축물은 건축물 에너지효율등급 1+등급 이상 수준
(주거 120kwh/㎡미만, 비주거 200kwh/㎡미만)
확보될 수 있도록 협조 요청</td></tr>
<tr><td rowspan="2">외피성능
향상</td><td rowspan="2">단열성능
평균</td><td>외벽</td><td rowspan="2">공통</td><td rowspan="2">㉮
㉯</td><td>EPI 건축부문 1번 항목 0.8점 이상</td></tr>
<tr><td>지붕</td><td>EPI 건축부문 2번 항목 0.8점 이상</td></tr>
</table>

</td><td>수준 만족</td></tr>
</table>

	열관류율 (W/㎡·K)	바닥			EPI 건축부문 3번 항목 0.8점 이상
	기밀성능	창 및 문			EPI 건축부문 5번 항목 0.9점 이상
냉·난방 에너지절감	냉·난방 열원설비			㉯ ㉱	EPI 기계부문 1번/2번 항목 0.9점 이상
	열회수형 환기장치				EPI 기계부문 6번 항목 0.8점 이상
전력 에너지절감	대기전력차단장치				EPI 전기부문 10번 항목 0.8점 이상
냉방부하 저감	차양장치				남향 및 서향 거실 투광부에 차양장치 설치 권장

※「에너지절약형 친환경 주택의 건설기준」(국토교통부고시)를 적용하는 주거용 건축물의 경우 관계 법령 따름
※냉난방 열원설비는 축열식 냉·난방, 지역난방 등 방식을 적용하는 경우 기준을 만족한 것으로 보며, ㉱등급의 경우 기준을 적용하는 것이 불합리하다고 허가권자가 인정하는 경우 적용 제외

건물에너지관리시스템 및 스마트계량기 설치

2호 다목

▌에너지성능 부문

평가내용	적용기준		
건물에너지 관리시스템	공통	㉮	설치(건축물의 에너지절약설계기준 별표12준수)
스마트계량기	주거	㉮ ㉯	설치(녹색건축인증기준 운영세칙 산출기준 4급수준)

신재생에너지 13% 설치

2호 라목

▌신재생에너지 부문

- 세부 산출방식은 '신재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정'을 따름

• 연도별 설치 비율

구분			~'22	'23	'24	'25~
설치비율	주거	㉮, ㉯	7%	8%	9%	10%
	비주거	㉮, ㉯	11%	12%	13%	14%

• 원별 검토사항

- 「신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 지침」(한국에너지공단 신·재생에너지센터)의 원별 시공기준에 적합하게 설치
- 태양광 및 태양열 : 모듈의 청소 및 유지 관리를 위한 적정공간 확보, 태풍 및 강풍으로 인한 판넬 이탈 사고위험성 예방을 위한 대책 수립, 모듈 색채와 입면, 옥상 색채와의 조화 여부, 옥상난간으로부터 3M이상 이격 설치
- 「BAPV : 경사지붕의 경우 일체형 권장
- 「지열설비시스템 : 시험천공열전도율 테스트 자료 및 중앙식 검토
- 「연료전지 : 고발전효율 우선 적용, 온수처리를 위한 중앙식 급탕 시스템 검토
- 「집광채광 실내루버형 : 슬랫 표면처리방식은 산화피막형 적용, 북쪽 설치 지양

인센티브

3호 가목

▌「녹색건축물 조성 지원법」 제15조에 따른 인센티브(용적률, 건축물 높이)

1) 인증등급에 따른 완화비율

최대완화비율	완화조건
6%	녹색건축 최우수 등급
3%	녹색건축 우수 등급

2) 제로에너지건축물 인증에 따른 완화 비율

인증등급	최대완화비율	에너지자립률
1등급	15%	100%이상
2등급	14%	80%이상 ~ 100%미만
3등급	13%	60%이상 ~ 80%미만
4등급	12%	40%이상 ~ 60%미만
5등급	11%	20%이상 ~ 40%미만

해당 없음

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>3) 신축공사를 위한 골조공사에 재활용 건축자재를 사용한 건축물
<table>
<tr><th>재활용 건축자재 사용량의 용적비율</th><th>최대완화비율</th></tr>
<tr><td>15% 이상 사용하는 경우</td><td>5%</td></tr>
<tr><td>20% 이상 사용하는 경우</td><td>10%</td></tr>
<tr><td>25% 이상 사용하는 경우</td><td>15%</td></tr>
</table></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3호
나목</td>
<td>▌「지방세특례제한법」 제47조의2에 따른 인센티브
• 신축(증·개축 포함) 건축물의 취득세 감면
<table>
<tr><th></th><th>최우수
(그린1등급)</th><th>우수
(그린2등급)</th></tr>
<tr><td>녹색건축 인증 등급</td><td>10%</td><td>5%</td></tr>
</table>
※ 위 인센티브는 구체적 사항은 관련법에 따르며, 심의를 거쳐 적합한 대상에만 인센티브 부여</td>
<td>해당 없음</td>
</tr>
</table>

13. 세종특별자치시 녹색건축물 설계기준

• 세종특별자치시고시 제2024-138호 / 시행 2024. 7. 1.

<table>
<tr><th>항 목</th><th>관련근거</th><th>내 용</th><th>비 고</th></tr>
<tr><td>적용대상</td><td>제1조</td><td>

▌적용대상

• 「건축물의 에너지절약설계기준」(국토교통부고시) 적용 대상

1) 「녹색건축물 조성 지원법」 제14조에 따른 에너지 절약계획서 제출 대상 건축물

2) 「주택법」 제15조에 따른 사업계획승인 대상 공동주택

▌적용대상 구분

1) 신축, 별동 증축, 전부 개축, 전부 재축, 이전의 경우

<table>
<tr><th>구분</th><th>주거</th><th>비주거</th></tr>
<tr><td>㉮</td><td>1,000세대 이상</td><td>연면적 합계 10만㎡ 이상</td></tr>
<tr><td>㉯</td><td>300세대 이상 ~ 1,000세대 미만</td><td>연면적 합계 1만㎡ 이상~10만㎡ 미만</td></tr>
<tr><td>㉰</td><td>30세대 이상 ~ 300세대 미만</td><td>연면적 합계 3천㎡ 이상~1만㎡ 미만</td></tr>
<tr><td>㉱</td><td>30세대 미만(연면적 합계 5백㎡ 미만)</td><td>연면적 합계 5백㎡ 이상~3천㎡ 미만</td></tr>
</table>

※ 주거 : 공동주택 중 아파트, 연립주택, 다세대 주택
※ 비주거 : 공동주택 중 기숙사, 건축법시행령 별표1 제3호~제29호까지
※ 동일대지 내 주거와 비주거 용도 구분하여 각각 적용

2) 전면 대수선의 경우: 한 등급씩 낮추어 적용

3) 수직 또는 수평증축, 일부개축, 일부증축

- 건축물 규모에 관계없이 ㉱ 적용, 행위가 이루어지는 부위에 대해 적용

4) 용도변경, 건축물대장 기재내용 변경, 전면대수선에 해당하지 않는 대수선

- 건축물 규모에 관계없이 ㉱ 적용, 열손실 변동 발생되는 경우 적용

</td><td>

연면적 : 신축 약 ㎡

㉱ 해당

</td></tr>
<tr><td rowspan="2">적용기준</td><td>제2조1항</td><td>

▌환경성능 부문

<table>
<tr><th colspan="2">구 분</th><th colspan="3">평가내용</th><th colspan="2">적용기준</th></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">녹색 건축 인증</td><td colspan="3" rowspan="3">공통</td><td>㉮</td><td>그린 2등급</td></tr>
<tr><td>㉯</td><td>그린 3등급</td></tr>
<tr><td>㉰</td><td>그린 4등급</td></tr>
<tr><td rowspan="2">재료 및 자원</td><td colspan="2">유해물질 저감 자재의 사용</td><td rowspan="5" colspan="2">공통</td><td rowspan="9">㉮㉯</td><td>4급 수준 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">재활용가능 자원 보관시설 설치</td><td>4급 수준 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="2">물순환 관리</td><td colspan="2">절수형 기기 사용</td><td>3급 수준 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">빗물 및 유출지하수 이용</td><td>4급 수준 이상</td></tr>
<tr><td>공기질</td><td colspan="2">실내공기오염물질 저방출 제품의 적용</td><td>4급 수준 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="5">실내환경</td><td colspan="2">세대간 경계벽의 차음성능</td><td rowspan="5">주거</td><td>㉰㉱</td><td>3급 수준 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">화장실 급배수 소음</td><td>4급 수준 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">단위세대 환기 성능확보</td><td>4급 수준 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">경량충격음 차단성능</td><td>4급 수준 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">중량충격음 차단성능</td><td>4급 수준 이상</td></tr>
</table>

※ 환경성능의 세부 평가는 「녹색건축 인증 기준」(국토교통부고시 및 환경부고시) 및 「녹색건축 인증기준 운영 세칙」(한국건설기술연구원)의 근거서류·평가 기준을 따름
※ 사업계획승인 대상 500세대 이상의 공동주택, 공동주택 성능등급 표시 의무로 표기 「주택법」 제16조

</td><td rowspan="2">

우량 (그린 3등급) 이상 적용

</td></tr>
<tr><td>제2조2항</td><td>

▌환경관리 부문

<table>
<tr><th>구분</th><th>평가내용</th><th colspan="2">적용기준</th></tr>
<tr><td rowspan="2">미세먼지 저감</td><td>저녹스보일러</td><td rowspan="2">㉮㉯
㉰㉱</td><td>개별난방방식 적용 시 저녹스보일러 설치
(중앙식 가스보일러 또는 가스이용냉방설비 설치 시 저녹스버너 사용 제품 적용 권장)</td></tr>
<tr><td>기계환기장치</td><td>기준 이상의 공기여과성능을 갖는 기계환기장치 설치</td></tr>
<tr><td>열섬효과 저감</td><td>옥상녹화 /쿨루프</td><td>㉮㉯
㉰㉱</td><td>지붕면 옥상녹화 조성 또는 쿨루프 기법 적용 권장</td></tr>
</table>

1) 기계환기장치의 공기여과성능 기준 : 한국산업표준(KS B 6141)에서 규정하는 입자포집률을 비색법.광산란 적산법으로 측정하여 95% 이상 또는 계수법으로 측정하여 60% 이상 확보
2) 기계환기장치(열회수 환기장치로 설치)는 열회수형 환기장치(KS B 6879)의 기준에 적합하여야 함
※ 개별 보일러를 설치하는 오피스텔은 저녹스보일러(주거) 기준 적용

</td></tr>
</table>

제2조3항

건축물에너지 효율등급 1등급 이상

▌에너지성능 부문

구 분	평가내용		적용기준		
건축물 에너지효율등급[1]			공통	㉮	1+등급 이상
				㉯	1등급 이상
				㉰	2등급 이상
외피성능 향상	단열성능 평균 열관류율 (W/㎡·K)	외벽	공통	㉮㉯ ㉰㉱	EPI 건축부문 1번 항목 0.8점 이상
		지붕			EPI 건축부문 2번 항목 0.8점 이상
		바닥			EPI 건축부문 3번 항목 0.8점 이상
	기밀성능	창 및 문			EPI 건축부문 5번 항목 0.9점 이상
냉·난방 에너지절감	냉·난방 열원설비				EPI 기계부문 1번/2번 항목 0.9점 이상
	폐열회수 환기장치				EPI 기계부문 6번 항목 0.6점 이상 권장
전력 에너지절감	대기전력차단장치				EPI 전기부문 12번 항목 0.8점 이상
	회생제동장치[2]			㉮㉯ ㉰	전체 승강기 동력 60%이상 회생제동장치
냉방부하 저감	외부차양장치[3]			㉮㉯ ㉰㉱	남향 및 서향 거실 투광부에 외부차양 설치 권장

1) 「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」 제6조 ①항 공공기관 건축물은 건축물 에너지효율등급 1++이상 취득, ③항의 공공기관 건축물은 건물에너지 관리시스템(BEMS)을 구축·운영
2) 5층 이하의 건축물 또는 기계실 없이 승강기를 설치하는 건축물은 제외
3) 외부차양 : 고정형 차양으로 외부 수직 또는 수평 차양, 가동형 차양으로 외부 또는 유리 사이 차양

제2조4항

건물에너지 관리시스템 및 스마트계량기 설치

▌에너지관리 부문

평가내용	대상	주거	비주거
에너지 모니터링 및 데이터 분석 ① 세대별 에너지원별 모니터링기능 ② 공용부분 에너지원별 모니터링 기능 ③ 데이터 분석 기능 ④ 동별 에너지원별모니터링 기능 ⑤ 동별 5종 이상 에너지 용도별 모니터링 기능 ⑥ BEMS 설치	[가]	① + ② + ③	③ + ④ + ⑤ + ⑥
	[나]	① + ②	③ + ④ + ⑤
	[다]	①	③ + ④

1) 에너지원별: 건물에 사용되는 모든 에너지(전기, 가스, 지역냉난방, 수도 등)
2) 5종 선택 : [필수] 난방, 냉방, 급탕 / [선택] 공조용 팬, 펌프(열원용 , 급탕용, 급수용), 전등, 전열, 엘리베이터

제2조5항

신재생에너지 10% 설치

▌신재생에너지 부문

• 연도별 설치 비율

구분		~'24	'25	'26	'27
공공		34%	34%	36%	36%
민간	주거	9%	10%	11%	12%
	비주거	11%	12%	13%	14%

※ 제로에너지건축물 인증서 취득시 적용제외

• 규모별 설치 비율

구분	평가내용	적 용 기 준		
		대상	주거용	비주거용
신 · 재생 에너지 설치	신·재생에너지 공급의무비율(%)	㉮	연도별 설치비율	연도별 설치비율
		㉯	연도별 설치비율 -0.5%포인트	연도별 설치비율 -1.0%포인트
		㉰	연도별 설치비율 -1.0%포인트	연도별 설치비율 -2.0%포인트
		㉱	자율	자율

※ 세부 산출방식은 「신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정」(산업통상자원부고시) 및 「신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 지침」(한국에너지공단 신·재생에너지센터)을 따름 (다만, 공동주택은 용도별 단위 에너지사용량을 230㎾h/㎡·yr으로 반영, 용도 분류가 없는 근린생활시설의 경우 허가권자가 유사한 용도로 인정하는 기준을 적용)
※ 태양광 발전설비 의무설치 시 추후 설비용량 증설을 대비한 사전배관 및 인버터 등 계획 반영

13. 광주광역시 녹색건축물 설계기준

• 광주광역시 고시 제2023-96호 / 시행 2023. 7. 1.

<table>
<tr><th>항 목</th><th>관련근거</th><th>내 용</th><th>비 고</th></tr>
<tr>
<td>적용대상</td>
<td>3호
가목
나목</td>
<td>

▌적용대상

1) 「녹색건축물 조성 지원법」 제14조에 따른 에너지 절약계획서 제출 대상 건축물
2) 「주택법」 제15조에 따른 사업계획승인 대상 공동주택

▌적용대상 구분

• 건축물 용도 및 규모에 따라 4개군으로 분류하여 차등적용
• 신축, 별동 증축, 전면 개축, 전면 재축, 이전의 경우

<table>
<tr><th>구분</th><th>주거(세대수)</th><th>비주거 (연면적합계)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>1,000세대 이상</td><td>연면적 합계 10만㎡ 이상</td></tr>
<tr><td>2</td><td>300세대 이상 ~ 1,000세대 미만</td><td>연면적 합계 1만㎡ 이상~10만㎡ 미만</td></tr>
<tr><td>3</td><td>30세대 이상 ~ 300세대 미만</td><td>연면적 합계 3천㎡ 이상~1만㎡ 미만</td></tr>
<tr><td>4</td><td>-</td><td>연면적 합계 5백㎡ 이상~3천㎡ 미만</td></tr>
</table>

※ 주 거 : 「건축법 시행령」 (별표1) 제2호 공동주택 중 아파트, 연립주택, 다세대주택
비주거 : 「건축법 시행령」 (별표1) 제2호 공동주택 중 기숙사, 제3호부터 제29호까지

</td>
<td>연면적 :
신축 약 ㎡

나 해당</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">적용기준</td>
<td>5호
가목</td>
<td>

▌환경성능 부문

<table>
<tr><th>구분</th><th>평가내용</th><th>대 상</th><th>적용기준</th></tr>
<tr><td rowspan="3">환경
성능</td><td rowspan="3">녹색건축인증</td><td>가</td><td>그린 2등급 이상</td></tr>
<tr><td>나</td><td>그린 3등급 이상</td></tr>
<tr><td>다</td><td>그린 4등급 이상</td></tr>
</table>

</td>
<td rowspan="2">우량
(그린 3등급)
이상 적용</td>
</tr>
<tr>
<td>5호
나목</td>
<td>

▌환경관리 부문

<table>
<tr><th rowspan="2">구분</th><th rowspan="2">평가내용</th><th colspan="3">적용기준</th></tr>
<tr><th>대상</th><th>주거</th><th>비주거</th></tr>
<tr><td rowspan="2">미세
먼지
저감</td><td>저녹스보일러</td><td>가 나
다 라</td><td colspan="2">개별난방방식 적용 시 저녹스보일러 설치
(중앙식 가스보일러 또는 가스이용냉방설비 설치 시
저녹스버너 사용 제품 적용 권장)</td></tr>
<tr><td>기계환기장치</td><td>가 나
다</td><td colspan="2">기준 이상의 공기여과성능을 갖는 기계환기장치 설치</td></tr>
<tr><td>대기
환경
개선</td><td>저공해자동차</td><td>가 나
다</td><td colspan="2">전체 주차면수의 5% 이상 전용 주차공간 및
전기자충전시설 설치</td></tr>
<tr><td>열섬
효과
저감</td><td>옥상녹화
/쿨루프</td><td>가 나
다 라</td><td colspan="2">지붕면 옥상녹화조성 또는 쿨루프 기법 적용 권장</td></tr>
</table>

※충전시설은 구조 및 성능이 산업통상자원부장관이 정하여 고시하는 기준에 적합하여야 하며, 「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」에 따른 의무대상일 경우 해당 법률을 따름
※기계환기장치의 공기여과성능 기준 : 한국산업표준(KS B 6141)에서 규정하는 입자포집률을 비색법·광산란 적산법으로 측정하여 95% 이상 또는 계수법으로 측정하여 60% 이상 확보

</td>
<td>해당사항
반영</td>
</tr>
<tr>
<td>5호
다목</td>
<td>

▌에너지성능 부문

<table>
<tr><th colspan="3">구 분</th><th colspan="2">대 상</th><th>적용기준</th><th>관련기준</th></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">건축물에너지효율등급인증</td><td>공공</td><td>가 나
다 라</td><td>1++등급 이상</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">민간</td><td>가</td><td>1+등급 이상</td><td></td></tr>
<tr><td>나</td><td>1등급 이상</td><td></td></tr>
<tr><td>다</td><td>2등급 이상</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">에너지
절감</td><td rowspan="2">외피성능</td><td>평균열관류율</td><td rowspan="3">민간</td><td rowspan="3">라</td><td>0.8점 이상</td><td>EPI건축1~3</td></tr>
<tr><td>기밀성능(창 및 문)</td><td>0.8점 이상</td><td>EPI건축5</td></tr>
<tr><td>냉·난방</td><td>냉·난방열원 설비효율</td><td>0.8점 이상</td><td>EPI기계1~2</td></tr>
</table>

※「에너지절약형 친환경 주택의 건설기준」(국토교통부고시)를 적용하는 주거용건축물 경우 관계 법령에 따름

</td>
<td>건축물에너지
효율등급
1등급 이상</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="3">인센티브</td><td>5호
다목</td><td>

▌에너지관리 부문

<table>
<tr><th colspan="2">구 분</th><th colspan="2">대 상</th><th>적용기준</th><th>관련기준</th></tr>
<tr><td rowspan="2">에너지
관리</td><td>건물에너지관리시스템(BEMS)</td><td>공통</td><td>㉮</td><td>설치</td><td>에너지절약설계기준
[별표12]</td></tr>
<tr><td>스마트계량기
(에너지모니터링장치)</td><td>주거</td><td>㉯ ㉰</td><td>설치</td><td>녹색건축 4급 수준</td></tr>
</table>

</td><td>**스마트계량기 설치**</td></tr>
<tr><td>2호
라목</td><td>

▌신재생에너지 부문

- 세부 산출방식은 ‘신재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정’을 따름

• 연도별 설치 비율

<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th colspan="2">적용대상</th><th>23년</th><th>24년</th><th>25년</th><th>26년</th><th>27년</th><th>28년</th><th>29년</th><th>30년</th></tr>
<tr><td colspan="2">공공</td><td colspan="2">㉮ ㉯ ㉰ ㉱</td><td>32%</td><td>34%</td><td>34%</td><td>36%</td><td>36%</td><td>38%</td><td>38%</td><td>40%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">민간</td><td rowspan="3">주거</td><td>㉮</td><td>7%</td><td>8%</td><td>9%</td><td>10%</td><td>11%</td><td>12%</td><td>13%</td><td>14%</td></tr>
<tr><td>㉯</td><td>6%</td><td>7%</td><td>8%</td><td>9%</td><td>10%</td><td>11%</td><td>12%</td><td>13%</td></tr>
<tr><td>㉰</td><td>-</td><td>5%</td><td>6%</td><td>7%</td><td>8%</td><td>9%</td><td>11%</td><td>12%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">비주거</td><td>㉮</td><td>9%</td><td>10%</td><td>11%</td><td>12%</td><td>13%</td><td>14%</td><td>15%</td><td>16%</td></tr>
<tr><td>㉯</td><td>7%</td><td>8%</td><td>9%</td><td>10%</td><td>11%</td><td>12%</td><td>13%</td><td>14%</td></tr>
<tr><td>㉰</td><td>-</td><td>6%</td><td>7%</td><td>8%</td><td>9%</td><td>10%</td><td>11%</td><td>12%</td></tr>
</table>

</td><td>**신재생에너지 8% 설치**</td></tr>
<tr><td>6호
가목</td><td>

▌「녹색건축물 조성 지원법」 제15조에 따른 인센티브(용적률, 건축물 높이)

1) 인증등급에 따른 완화비율

<table>
<tr><th>최대완화비율</th><th>완화조건</th></tr>
<tr><td>6%</td><td>녹색건축 최우수 등급</td></tr>
<tr><td>3%</td><td>녹색건축 우수 등급</td></tr>
</table>

2) 제로에너지건축물 인증에 따른 완화 비율

<table>
<tr><th>인증등급</th><th>최대완화비율</th><th>에너지자립률</th></tr>
<tr><td>1등급</td><td>15%</td><td>100%이상</td></tr>
<tr><td>2등급</td><td>14%</td><td>80%이상 ~ 100%미만</td></tr>
<tr><td>3등급</td><td>13%</td><td>60%이상 ~ 80%미만</td></tr>
<tr><td>4등급</td><td>12%</td><td>40%이상 ~ 60%미만</td></tr>
<tr><td>5등급</td><td>11%</td><td>20%이상 ~ 40%미만</td></tr>
</table>

3) 신축공사를 위한 골조공사에 재활용 건축자재를 사용한 건축물

<table>
<tr><th>재활용 건축자재 사용량의 용적비율</th><th>최대완화비율</th></tr>
<tr><td>15% 이상 사용하는 경우</td><td>5%</td></tr>
<tr><td>20% 이상 사용하는 경우</td><td>10%</td></tr>
<tr><td>25% 이상 사용하는 경우</td><td>15%</td></tr>
</table>

</td><td>**해당없음**</td></tr>
<tr><td>6호
나목</td><td>

▌「녹색건축물 조성 지원법」 제25조제3항 및 「지방세특례제한법」 제47조의2에 따른 인센티브(취득세)

1. 녹색건축인증, 에너지효율등급 인증에 따른 취득세 감면기준

<table>
<tr><th></th><th>최우수
(그린1등급)</th><th>우수
(그린2등급)</th></tr>
<tr><td>녹색건축 인증 등급</td><td>10%</td><td>5%</td></tr>
</table>

2. 제로에너지건축물 인증에 따른 취득세 감면기준

<table>
<tr><th rowspan="2">구분</th><th colspan="5">취득세</th></tr>
<tr><th>1등급</th><th>2등급</th><th>3등급</th><th>4등급</th><th>5등급</th></tr>
<tr><td>ZEB인증</td><td colspan="3">20%</td><td>18%</td><td>15%</td></tr>
</table>

※ 위 인센티브는 구체적 사항은 관련법에 따르며, 심의를 거쳐 적합한 대상에만 인센티브 부여

</td><td>**해당없음**</td></tr>
</table>

13. 충청남도 녹색건축물 설계기준

• 충청남도 고시 제2024-290호 / 시행 2024. 10. 1.

<table>
<tr><th>항 목</th><th>관련근거</th><th>내 용</th><th>비 고</th></tr>
<tr><td>적용대상</td><td>1호
가목
나목</td><td>

▌적용대상

건축행위 : 신축, 별동 증축, 전면 개축, 전면 재축, 이전

1) 「녹색건축물 조성 지원법」 제14조에 따른 에너지 절약계획서 제출 대상 건축물

2) 「주택법」 제15조에 따른 사업계획승인 대상 공동주택

▌예외대상

1)변전소, 도시가스배관시설, 통신용 시설(해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1천 제곱미터 미만인 것에 한정한다), 정수장, 양수장 등 주민의 생활에 필요한 에너지 공급·통신서비스제공이나 급수·배수와 관련된 시설

2)공장, 창고시설, 위험물 저장 및 처리시설, 자동차 관련시설, 동물 및 식물 관련시설, 자원순환 관련시설, 교정 및 군사시설, 방송통신시설, 발전시설, 묘지관련시설

▌적용대상 구분

<table>
<tr><th>구분</th><th>주거</th><th>비주거</th></tr>
<tr><td>㉮</td><td>1,000세대 이상</td><td>연면적 합계 10만㎡이상</td></tr>
<tr><td>㉯</td><td>300세대 이상 ~ 1,000세대 미만</td><td>연면적 합계 1만㎡ 이상~10만㎡미만</td></tr>
<tr><td>㉰</td><td>30세대 이상 ~ 300세대 미만</td><td>연면적 합계 3천㎡ 이상~1만㎡미만</td></tr>
<tr><td>㉱</td><td>-</td><td>연면적 합계 5백㎡ 이상~3천㎡ 미만</td></tr>
</table>

</td><td>연면적 :
신축 약 ㎡

㉯ 해당</td></tr>
<tr><td rowspan="2">적용기준</td><td>2호
가목</td><td>

▌환경성능 부문

<table>
<tr><th>구 분</th><th>평가내용</th><th colspan="2">적용 대상</th><th>적용 기준</th></tr>
<tr><td rowspan="2">재료 및 자원</td><td>유해물질 저감 자재의 사용</td><td rowspan="3">공통</td><td rowspan="3">㉱</td><td>4급 수준 이상</td></tr>
<tr><td>재활용가능 자원의 보관시설 설치</td><td>4급 수준 이상</td></tr>
<tr><td>물순환 관리</td><td>절수형 기기 사용</td><td>3급 수준 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="4">실내환경</td><td>실내공기오염물질 저방출 제품의 적용</td><td rowspan="3">주거</td><td rowspan="4">㉮㉯㉰㉱</td><td>4급 수준 이상</td></tr>
<tr><td>경량충격음 차단성능 (주거용)</td><td rowspan="2">4급 수준 이상</td></tr>
<tr><td>중량충격음 차단성능 (주거용)</td></tr>
<tr><td>세대간 경계벽 차음성능 (주거용)
객실 간 경계벽 차음성능 (비주거용)</td><td>공통</td><td>4급 수준 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">녹색건축인증</td><td rowspan="3">공통</td><td>㉮</td><td>그린 2등급</td></tr>
<tr><td>㉯</td><td>그린 3등급</td></tr>
<tr><td>㉰</td><td>그린 4등급</td></tr>
</table>

※ 환경성능의 세부 평가는 「녹색건축 인증 기준」(국토교통부고시 및 환경부고시) 및 「녹색건축 인증기준 운영세칙」(한국건설기술연구원)의 근거서류·평가 기준을 따름

</td><td>우량
(그린 3등급)
이상 적용</td></tr>
<tr><td>2호
나목</td><td>

▌환경관리 부문

<table>
<tr><th>구 분</th><th>평가내용</th><th colspan="2">적용기준</th></tr>
<tr><td>미세먼지
저감</td><td>저녹스보일러</td><td>㉮
㉯
㉰
㉱</td><td>개별난방방식 적용 시 저녹스보일러 설치
(중앙식 가스보일러 또는 가스이용냉방설비 설치 시 저녹스버너 사용 제품 적용 권장)</td></tr>
<tr><td>대기환경
개선</td><td>환경친화적
자동차</td><td>㉮
㉯</td><td>전체 주차면수의 5% 이상 전용 주차공간 제공 및
(전체 주차면수의 2% 이상 전기차충전용 콘센트 설치 권장)</td></tr>
<tr><td>열섬효과
저감</td><td>옥상녹화
/쿨루프</td><td>㉮
㉯
㉰
㉱</td><td>지붕면 옥상녹화 조성 또는 쿨루프 기법 적용 권장</td></tr>
</table>

※충전 시설은 구조 및 성능이 산업통상자원부장관이 정하여 고시하는 기준에 적합하여야 하며, 「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」에 따른 의무대상일 경우 해당 법률을 따름

</td><td>해당사항
반영</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="4">인센티브</td><td rowspan="2">2호
다목</td><td>

▌에너지성능 부문

<table>
<tr><th colspan="2">구 분</th><th colspan="2">평가내용</th><th colspan="2">적용기준</th></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">건축물 에너지효율등급</td><td colspan="2" rowspan="3">공통</td><td>㉮</td><td>1+등급 이상</td></tr>
<tr><td>㉯</td><td>1등급 이상</td></tr>
<tr><td>㉰</td><td>2등급 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="5">외피성능
향상</td><td rowspan="3">단열성능
평균
열관류율</td><td>외벽</td><td rowspan="9">공통</td><td rowspan="6">㉮
㉯
㉰
㉱</td><td>EPI 건축부문 1번 항목 0.8점 이상</td></tr>
<tr><td>지붕</td><td>EPI 건축부문 2번 항목 0.8점 이상</td></tr>
<tr><td>바닥</td><td>EPI 건축부문 3번 항목 0.8점 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="2">기밀성능</td><td>창 및 문</td><td>EPI 건축부문 5번 항목 0.9점 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">냉·난방 설비</td><td>EPI 기계부문 1번/2번 항목 0.9점 이상
(열원설비 신설 또는 교체의 경우)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">냉·난방
에너지절감</td><td colspan="2">냉·난방 설비</td><td colspan="2">EPI 기계부문 6번 항목 0.6점 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">열회수형 환기장치</td><td colspan="2">EPI 전기부문 1번 항목 0.8점 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="2">전력
에너지절감</td><td colspan="2">거실 조명밀도</td><td colspan="2">EPI 전기부문 10번 항목 0.8점 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">대기전력차단장치</td><td colspan="2">EPI 전기부문 10번 항목 0.8점 이상</td></tr>
</table>

※「에너지절약형 친환경 주택의 건설기준」(국토교통부고시)를 적용하는 주거용 건축물의 경우 관계 법령에 따름

</td><td>건축물에너지
효율등급
1등급 이상</td></tr>
<tr><td>

▌에너지관리 부문

<table>
<tr><th colspan="2">구 분</th><th colspan="2">평가내용</th><th colspan="2">적용기준</th></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">에너지 관리</td><td colspan="2" rowspan="6">에너지 모니터링
및 데이터 분석</td><td rowspan="3">주거</td><td>㉮</td><td>㉯+데이터 분석기능</td></tr>
<tr><td>㉯</td><td>㉰+공용부분 에너지 원별 모니터링 기능</td></tr>
<tr><td>㉰</td><td>세대별 에너지원별 모니터링 기능</td></tr>
<tr><td rowspan="3">비주거</td><td>㉮</td><td>㉯+BEMS 설치</td></tr>
<tr><td>㉯</td><td>㉰+5종 이상 에너지 용도별 모니터링 기능</td></tr>
<tr><td>㉰</td><td>에너지원별 모니터링+데이터 분석 기능</td></tr>
</table>

※ 5종이상 에너지 용도별 구분 : [필수] 난방, 냉방, 급탕 [선택] 공조팬, 펌프, 전등, 전열, EV 중 선택

</td><td>에너지원별
모니터링+
데이터분석기
능+5종이상
용도별
모니터링
기능 설치</td></tr>
<tr><td>2호
마목</td><td>

▌신재생에너지 부문

<table>
<tr><th colspan="3">구 분</th><th>‘23</th><th>‘24</th><th>‘25~</th></tr>
<tr><td rowspan="2">설치비율</td><td>주거</td><td>㉮, ㉯</td><td>8%</td><td>9%</td><td>10%</td></tr>
<tr><td>비주거</td><td>㉮, ㉯</td><td>12%</td><td>13%</td><td>14%</td></tr>
</table>

※ 세부 산출방식은「신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정」및「신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 지침」 우선 적용 (다만, 공동주택은 용도별 단위에너지생산량을 230kWh/㎡·yr으로 반영)
※ 용도 분류가 없는 근린생활시설 등의 경우 허가권자가 유사한 용도로 인정하는 기준을 적용한다.

</td><td>신재생에너지
13% 설치</td></tr>
<tr><td>2호
바목</td><td>

▌제로에너지 건축물부문 [별도 고시 전까지 민간건축물 적용 유예]

<table>
<tr><th colspan="2">구 분</th><th>‘23년 1월</th><th>‘24년</th><th>‘25년 1월</th></tr>
<tr><td rowspan="2">일반건축물</td><td>대상</td><td>-</td><td>10,000㎡이상</td><td>1,000㎡이상</td></tr>
<tr><td>등급</td><td>-</td><td>5등급</td><td>5등급</td></tr>
<tr><td rowspan="2">공동주택</td><td>대상</td><td>1,000세대이상</td><td>30세대이상</td><td>1,000세대이상</td></tr>
<tr><td>등급</td><td>5등급</td><td>5등급</td><td>4등급</td></tr>
</table>

</td><td>제로에너지
5등급이상</td></tr>
<tr><td>2호
사목</td><td>

▌공공건축물에 대한 적용기준

• 연면적 500㎡ 이상 제로에너지 건축물 인증 4등급 이상 의무 적용(‘23년 1월~)
• 연면적 500㎡ 이상 공공건축물은 목구조 건축 방식을 우선 적용 (권장)

</td><td>해당없음</td></tr>
<tr><td>3호</td><td>

▌녹색건축물 인센티브

가. 「녹색건축물 조성 지원법」 제15조에 따른 인센티브
나. 「지방세특례제한법」 제47조2에 따른 인센티브
※ 인센티브의 구체적 사항은 관계규정(시군 조례 및 관련 규정 등)에 따름

</td><td>해당없음</td></tr>
</table>

13. 경상남도 녹색건축물 설계기준

• 경상남도 고시 제2025-248호 / 시행 2025. 3. 13.

<table>
<tr><th>항 목</th><th>관련근거</th><th>내 용</th><th>비 고</th></tr>
<tr>
<td>적용대상</td>
<td>제1조</td>
<td>

▌적용대상

1) 「녹색건축물 조성 지원법」 제14조에 따른 에너지 절약계획서 제출 대상 건축물

2) 「주택법」 제15조에 따른 사업계획승인 대상 공동주택

▌적용대상 구분

<table>
<tr><th>구분</th><th>주거</th><th>비주거</th></tr>
<tr><td>㉮</td><td>1,000세대 이상</td><td>연면적 합계 10만㎡ 이상</td></tr>
<tr><td>㉯</td><td>300세대 이상 ~ 1,000세대 미만</td><td>연면적 합계 1만㎡ 이상~10만㎡ 미만</td></tr>
<tr><td>㉰</td><td>30세대 이상 ~ 300세대 미만</td><td>연면적 합계 3천㎡ 이상~1만㎡ 미만</td></tr>
<tr><td>㉱</td><td>-</td><td>연면적 합계 5백㎡ 이상~3천㎡ 미만</td></tr>
</table>

※ 신축, 별동증축, 전부개축, 전부재축, 이전의 경우에만 속함

<table>
<tr><th>구 분</th><th>내 용</th></tr>
<tr><td>전면 대수선1)</td><td>건축물 용도와 규모에 따라 해당 등급에서 한 등급씩 낮추어 제2조 기준 적용
([가]→[나], [나]→[다], [다]→[라], [라]→[라])</td></tr>
</table>

1) 전면대수선 : 건축물의 단열을 포함한 외피 및 설비시스템 전체를 철거 후 성능개선을 시행하는 공사

▌건축물 용도 및 규모 산정 방법

<table>
<tr><th>구 분</th><th>내 용</th></tr>
<tr><td>용도</td><td>○ 「건축법 시행령」 별표1에 따라 다음과 같이 구분
주거 : 제2호 공동주택 중 아파트, 연립주택, 다세대주택
비주거 : 제2호 공동주택 중 기숙사, 제3호부터 제29호까지
※ 동일 대지 내 주거와 비주거 용도를 구분하여 각각 적용</td></tr>
<tr><td>규모</td><td>○ 주 거 : 동별 세대수의 합계
○ 비주거 : 동별 연면적의 합계 다만, 「건축물의 에너지절약설계기준」(국토교통부고시)에 따른 냉·난방 면적이 연면적의 50% 미만인 경우에는 냉난방 면적의 합계를 적용
※ 적용대상이 여러 동일 경우 각 동의 세대수 및 연면적을 합하여 산정한다.</td></tr>
</table>

</td>
<td>연면적 :
신축 약 ㎡

㉰ 해당</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">적용기준</td>
<td rowspan="2">제2조</td>
<td>

▌환경성능부문

<table>
<tr><th>평가내용</th><th colspan="2">대 상</th><th>경상남도 설계기준안</th></tr>
<tr><td rowspan="3">녹색건축인증</td><td rowspan="3">공통</td><td>㉮</td><td>우수(그린 2등급) 이상</td></tr>
<tr><td>㉯</td><td>우량(그린 3등급) 이상</td></tr>
<tr><td>㉰</td><td>일반(그린 4등급) 이상</td></tr>
</table>

※ 건축물의 기능·설계조건 또는 기타 특수성 등으로 인해 녹색건축인증 취득이 불가능하거나 불합리한 것으로 건축위원회(소위원회 또는 전문위원회를 포함)의 심의를 통해 인정되는 경우 이를 완화 받을 수 있음

</td>
<td>우량
(그린3등급)
이상 적용</td>
</tr>
<tr>
<td>

▌에너지성능부문

<table>
<tr><th colspan="3">구 분</th><th colspan="2">대 상</th><th>적용기준</th></tr>
<tr><td rowspan="9">에너지
성능
부문</td><td colspan="2">제로에너지건축물 인증</td><td>공통</td><td>㉮
㉯,㉰</td><td>5등급 이상(권장)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">외피성능
향상</td><td rowspan="3">단열성능
평균열관류율</td><td>거실의 외벽</td><td rowspan="8">공통</td><td rowspan="8">㉱</td><td>0.8점 이상</td></tr>
<tr><td>지붕</td><td>0.8점 이상</td></tr>
<tr><td>바닥</td><td>0.8점 이상</td></tr>
<tr><td>기밀성능</td><td>창 및 문</td><td>0.8점 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="2">냉·난방
에너지</td><td rowspan="2">냉·난방
열원설비</td><td>난방</td><td rowspan="2">0.8점 이상</td></tr>
<tr><td>냉방</td></tr>
<tr><td>에너지절감</td><td colspan="2">폐열회수 환기장치</td><td>0.8점 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="2">전력에너지
절감</td><td colspan="2">LED 조명기기전력량 비율</td><td>0.8점 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">대기전력차단장치</td><td>0.8점 이상</td></tr>
</table>

※ 건축물의 에너지절약설계기준에 따른 에너지성능지표(EPI)이며, EPI의 점수 및 내용은 [별표]을 따른다.

※ 기계부문 1번(난방), 2번(냉방) 설비 평가는 다음의 경우 평가에서 제외한다.

</td>
<td>건축물
에너지효율등
급인증
1등급 이상</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="3"></td><td></td><td>- 기계 1번 : 전체 난방 용량의 80% 이상을 에너지소비효율 1등급 제품, 축열식 전기 난방, 지역난방, 소형가스 열병합 난방, 소각로 활용 폐열시스템으로 채택한 경우
- 기계 2번 : 전체 냉방 용량의 80% 이상을 에너지소비효율 1등급 제품, 축냉식 전기 냉방, 가스 및 유류 이용 냉방(단, 가스히트펌프 방식은 제외), 지역냉방 또는 소형 열병합 냉방으로 채택한 경우
- 기계 1번 및 2번 : 입주자 공사분으로 건축물 사용승인 시까지 냉방 또는 난방 설비를 신설하거나 교체하지 않는 경우</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>▌에너지관리부문
<table><tr><th>구 분</th><th colspan="2">대 상</th></tr><tr><td>스마트계량기(전자식원격검침기)</td><td>주거</td><td>㉮ ㉯ ㉰</td></tr><tr><td>건물에너지관리시스템(BEMS)</td><td>비주거</td><td>㉮ ㉯</td></tr></table></td><td>BEMS
설치</td></tr>
<tr><td>제2조</td><td>▌신재생에너지 부문
• 연도별 설치 비율
<table><tr><th colspan="2" rowspan="2">구 분</th><th colspan="4">주거</th><th colspan="4">비주거</th></tr><tr><th>‘23</th><th>‘24</th><th>‘25</th><th>‘26</th><th>‘23</th><th>‘24</th><th>‘25</th><th>‘26</th></tr><tr><td>공공</td><td>-</td><td>32%</td><td>34%</td><td>34%</td><td>36%</td><td>32%</td><td>34%</td><td>34%</td><td>36%</td></tr><tr><td>민간</td><td>㉮, ㉯</td><td>6%</td><td>7%</td><td>8%</td><td>9%</td><td>8%</td><td>9%</td><td>10%</td><td>11%</td></tr></table>※ 세부 산출방식은 「신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정」(산업통상지원부고시) 및 「신·재생 에너지 설비의 지원 등에 관한 지침(한국에너지공단 신·재생에너지센터)을 따르되 공동주택은 용도별 단위에너지사용량을 230㎾h/㎡y로 반영
※ 신재생에너지 보급 활성화를 위해 2개 이상의 신재생에너지원 적용를 권장함</td><td>신재생
에너지
9%설치</td></tr>
<tr><td rowspan="2">인센티브</td><td>제3조</td><td>▌「녹색건축물 조성 지원법」 제15조에 따른 인센티브(용적률, 건축물 높이)
- 1~3호를 합산하여 최대 15%까지 적용
1) 인증등급에 따른 완화비율
<table><tr><th>녹색건축 인증 등급</th><th>최대완화비율</th></tr><tr><td>녹색건축 최우수등급</td><td>6%</td></tr><tr><td>녹색건축 우수등급</td><td>3%</td></tr></table>2) 제로에너지건축물 인증에 따른 완화 비율
<table><tr><th>인증등급</th><th>최대완화비율</th></tr><tr><td>제로에너지건축물 플러스(+)등급 및 제로에너지건축물 1등급</td><td>15%</td></tr><tr><td>제로에너지건축물 2등급</td><td>14%</td></tr><tr><td>제로에너지건축물 3등급</td><td>13%</td></tr><tr><td>제로에너지건축물 4등급</td><td>12%</td></tr><tr><td>제로에너지건축물 5등급</td><td>11%</td></tr></table>3) 신축공사를 위한 골조공사에 재활용 건축자재를 사용한 건축물
<table><tr><th>재활용 건축자재 사용량의 용적비율</th><th>최대완화비율</th></tr><tr><td>15% 이상 사용하는 경우</td><td>5%</td></tr><tr><td>20% 이상 사용하는 경우</td><td>10%</td></tr><tr><td>25% 이상 사용하는 경우</td><td>15%</td></tr></table></td><td>해당없음</td></tr>
<tr><td>3호
나목</td><td>▌「지방세특례제한법」 제47조의2에 따른 인센티브
• 신축(증·개축 포함) 건축물의 취득세 감면
1) 에너지효율등급 및 녹색건축 인증등급에 따른 경감률
<table><tr><th></th><th>최우수
(그린1등급)</th><th>우수
(그린2등급)</th></tr><tr><td>녹색건축 인증 등급</td><td>10%</td><td>5%</td></tr></table></td><td>해당없음</td></tr>
</table>

2) 제로에너지건축물 인증등급에 따른 경감률

인증등급	경감률
플러스(+)등급 ~3등급	20%
4등급	18%
5등급	15%

※ 위 인센티브는 관계법령 및 기준 개정시 개정된 규정에 따름

13. 제주특별자치도 녹색건축물 설계기준

• 제주특별자치도 공고 제2023-285호 / 2024.01.01. 시행

<table>
<tr><th>항 목</th><th>관련근거</th><th>내 용</th><th>비 고</th></tr>
<tr>
<td>적용대상
(권장)</td>
<td>제1조</td>
<td>

▌권장대상

1) 「녹색건축물 조성 지원법」 제14조에 따른 에너지 절약계획서 제출 대상 건축물

2) 「주택법」 제15조에 따른 사업계획승인 대상 공동주택

▌권장대상 구분

1) 신축, 별동 증축, 전면 개축, 전면 재축, 이전의 경우

<table>
<tr><th>구분</th><th>주거</th><th>비주거</th></tr>
<tr><td>A</td><td>500세대 이상</td><td>연면적 합계 1만㎡ 이상</td></tr>
<tr><td>B</td><td>30세대 이상 ~ 500세대 미만</td><td>연면적 합계 3천㎡ 이상~1만㎡ 미만</td></tr>
<tr><td>C</td><td>30세대 미만
(연면적 합계 500㎡ 이상)</td><td>연면적 합계 500㎡ 이상 3천㎡ 미만</td></tr>
</table>

※ 주거용 B등급 이상의 경우 도시형 생활주택 및 사업승인대상이 아닌 주택은 50세대를 기준으로 적용
※ 주거 : 건축법 시행령 [별표1] 제2호 공동주택 중 아파트, 연립주택, 다세대 주택
※ 비주거 : 공동주택 중 기숙사, 건축법시행령 별표1 제3호~제29호까지

2) 수직 또는 수평증축, 일부개축, 일부재축
- C 적용, 행위가 이루어지는 부위에 대해 적용

3) 용도변경, 건축물대장 기재내용 변경, 대수선
- C 적용, 열손실 변동이 발생되는 부위에 대해 적용

※ 1) 각 해당 공사가 진행되는 부분에 대해서 적용. (예를들어 용도변경시 냉난방 기자재 변경하는 경우 고효율 기자재 적용) 열손실의 변동이 없는 경우 또는 열손실의 변동이 있는 부위가 포함된 실(공간)의 바닥면적 합계가 500㎡ 미만인 경우에는 미적용

</td>
<td>연면적 :
58,010㎡

“나” 구분
에 해당</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">적용기준</td>
<td>제2조
가-1)</td>
<td>

▌환경성능 부문

<table>
<tr><th>평가내용</th><th>대상</th><th>주거</th><th>비주거</th></tr>
<tr><td rowspan="3">녹색건축인증</td><td>A</td><td colspan="2">우량(그린3등급) 이상</td></tr>
<tr><td>B</td><td colspan="2">일반(그린4등급) 이상</td></tr>
<tr><td>C</td><td colspan="2">환경성능 및 관리</td></tr>
</table>

</td>
<td>우량등급
이상 적용</td>
</tr>
<tr>
<td>제2조
가-1)</td>
<td>

▌환경성능 세부평가 기준

• 녹색건축 적용기준과 함께 다음 각 항목 의무적으로 준수

<table>
<tr><th>구 분</th><th>평가내용</th><th colspan="2">적용 대상</th><th>적용 기준</th></tr>
<tr><td rowspan="2">물순환
관리</td><td>절수형 기기 사용</td><td>공통</td><td>ABC</td><td>3급 수준 이상</td></tr>
<tr><td>빗물이용</td><td>공통</td><td>A</td><td>3급 수준 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="2">실내환경</td><td>세대간 경계벽 차음성능</td><td rowspan="2">주거</td><td rowspan="2">ABC</td><td>3급 수준 이상</td></tr>
<tr><td>층간 소음
(화장실 급배수, 경량·중량 충격음)</td><td>4급 수준 이상</td></tr>
</table>

※ 환경성능의 세부 평가는 「녹색건축 인증 기준」(국토교통부고시 및 환경부고시) 및 「녹색건축 인증기준 운영세칙」(한국건설기술연구원)의 근거서류·평가 기준을 따름
※ 절수형 기기중 양변기는 물사용량 4.5L 이하 기준
※ 빗물 이용 항목은 별표1. 표4. 중수도 및 하폐수 처리수 재이용항목 대체 가능

</td>
<td>해당내용
적용</td>
</tr>
<tr>
<td>제2조
가-2)</td>
<td>

▌환경관리 부문

<table>
<tr><th>평가내용</th><th colspan="2">적용 대상</th><th colspan="2">적용 기준</th></tr>
<tr><td>저녹스 보일러 설치</td><td>공통</td><td>ABC</td><td>의무</td><td>저녹스보일러 설치 의무</td></tr>
<tr><td rowspan="2">전기자동차</td><td>주거</td><td>ABC</td><td>권장</td><td>전체 주차면수의 10%이상 전용주차공간 제공
및 전체 주차면수의 2% 이상
전기차 충전용 콘센트 설치
(단, 주차구획 100개 이상 갖춘 500세대 이상 아파트 의무 적용)</td></tr>
<tr><td>비주거</td><td>ABC</td><td>권장</td><td>전체 주차면수의 5%이상 전용주차공간 제공
및 전체 주차면수의 1% 이상
전기차 충전시설 설치</td></tr>
</table>

※ 공공시설의 경우 권장도 의무 적용

</td>
<td>저녹스
보일러 설치
의무</td>
</tr>
</table>

제2조
나-1)

▌에너지 부문

가) 건축물에너지 효율등급

평가내용	대상	주거	비주거
건축물 에너지효율등급	A	1등급 이상	1등급 이상
	B	2등급 이상	2등급 이상
건물에너지 효율화	C	「패시브 기술/액티브 기술 적용」 또는 「예외 적합성」 중 선택	

※ 17.12.15 이후 시행중인 에너지절약형 친환경주택의 건설기준을 적용하는 주거는 예외
※ 25년 민간부문 1천㎡이상 제로에너지 의무시행 대비

나) 패시브 기술요소

구 분	평가내용		적용기준		
가. 단열	열성능	외벽	C	열관류율 0.25W/㎡·K 이하	의무
		지붕		열관류율 0.21W/㎡·K 미만 (EPI 건축부문 2번 항목 0.7점 이상)	의무
		바닥		열관류율 0.28W/㎡·K 미만 (EPI 건축부문 3번 항목 0.7점 이상)	의무
		창호(문)		열관류율 1.5W/㎡·K 이하	의무
나. 기밀	기밀시험(준공)			기밀 시험 n50: 1.5h-1이하	권장
다. 차양	고정/가동			EPI 건축부문 8번 항목 0.8점 이상	권장

다) 액티브 기술요소

구 분	평가내용	적용기준		
가. 열회수환기	① 설치	C	EPI 기계부문 6번 항목 의무 의무외기도입 환기량의 60% 열회수 적용	권장
	② 성능		온도교환효율 80% 이상(전열교환방식) 성능필터	권장
	③ 제어/소음(준공)		주거 : 실내소음 30dB 이하 비주거 : CO2제어, 실내소음 35dB 이하	권장
	④ 유지관리(준공)		필터/팬/열교환소자 교체 가능	권장
나. 기계	① 난방설비		EPI 기계부문 1번 항목 0.9점 이상 (부속도서의 가스보일러 설치 불가지역 예외)	의무
	② 냉방설비		EPI 기계부문 2번 항목 0.9점 이상	의무
	③ 배관/덕트		EPI 기계부문 7번 항목 의무 (기계설비 표준시방서 기준 20%이상 단열)	의무
다. 전기	① 고정/가동		EPI 전기부문 12번 항목 0.6점 이상	의무
	② LED조명		EPI 전기부문 11번 항목 0.8점 이상	의무
라. 제어	① 실내모니터링		실면적 대비 50%이상 각실 온습도 모니터링	권장
	② 에너지계측		4종이상 에너지용도별 계측 필수 : 온수, 냉방, 조명설비 선택 : 환기, 펌프, 전열, EV	권장
마. 신재생	-	ABC	신재생에너지 활용	권장

※ 공공시설의 경우 권장도 의무적용
※ 냉난방 미설치 건물의 해당 항목 제외 가능

라) 혁신 기술 활성화

- 다음 각 호에 해당하는 혁실기술 적용 시 패시브 또는 액티브 기술 제외
  ① 에너지 저감에 기여하는 신기술
  ② 건축위원회에서 인정한 기술

에너지효율등급 1등급 이상 적용

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>마) 예외 적합성
• 각 호 중 한가지 이상 만족하는 경우, 예외 적합성 건물
① 건축물 에너지효율등급 2등급 이상 인증건물
② 제로에너지건축 인증건물
③ 국내/독일 패시브하우스 인증 건물</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">인센티브</td>
<td>제3조</td>
<td>▌「녹색건축물 조성 지원법」 제15조에 따른 인센티브(용적률, 건축물 높이)
1) 인증등급에 따른 완화비율
<table>
<tr><th>녹색건축인증등급
건축물 에너지효율</th><th>최우수(그린1등급)</th><th>우수(그린2등급)</th></tr>
<tr><td>1+ 등급이상</td><td>9%</td><td>6%</td></tr>
<tr><td>1 등급이상</td><td>6%</td><td>3%</td></tr>
</table>
2) 제로에너지건축물 인증에 따른 완화 비율
<table>
<tr><th>인증등급</th><th>최대완화비율</th></tr>
<tr><td>제로에너지건축물 1등급</td><td>15%</td></tr>
<tr><td>제로에너지건축물 2등급</td><td>14%</td></tr>
<tr><td>제로에너지건축물 3등급</td><td>13%</td></tr>
<tr><td>제로에너지건축물 4등급</td><td>12%</td></tr>
<tr><td>제로에너지건축물 5등급</td><td>11%</td></tr>
</table></td>
<td>해당 없음</td>
</tr>
<tr>
<td>제3조
나목</td>
<td>▌「지방세특례제한법」 제24조에 따른 인센티브
1) 신축(증·개축 포함) 녹색건축인증 건축물의 취득세 감면
<table>
<tr><th>녹색건축인증등급
건축물 에너지효율</th><th>최우수(그린1등급)</th><th>우수(그린2등급)</th></tr>
<tr><td>1+ 등급이상</td><td>10%</td><td>5%</td></tr>
</table>
2) 제로에너지건축물 인증등급에 따른 취득세 감면
<table>
<tr><th>인증등급</th><th>최대완화비율</th></tr>
<tr><td>제로에너지건축물 1등급</td><td>20%</td></tr>
<tr><td>제로에너지건축물 2등급</td><td>20%</td></tr>
<tr><td>제로에너지건축물 3등급</td><td>20%</td></tr>
<tr><td>제로에너지건축물 4등급</td><td>18%</td></tr>
<tr><td>제로에너지건축물 5등급</td><td>15%</td></tr>
</table></td>
<td>해당 없음</td>
</tr>
</table>

14. 인센티브

- 녹색건축물 조성지원법 : 법률 제20337호 / 2024. 2. 20. 일부개정 / 시행 2025. 1. 1.
- 건축물의 에너지절약설계기준 : 국토교통부고시 제2024-1026호 / 2024. 12. 31., 일부개정 / 시행 2025. 1. 1.
- 지방세특례제한법 : 법률 제20632호 / 2024. 12. 31. 일부개정 / 시행 2025. 1. 1.
- 지방세특례제한법 시행령 : 대통령령 제35178호 / 2024. 12. 31. 일부개정 / 시행 2025. 1. 1.
- 제로에너지건축물 인증 기준 : 국토교통부고시 제2024-893호 / 2024. 12. 30., 일부개정, 시행 2025. 1. 1.
- 주택건설사업 기반시설 기부채납 운영기준 : 국토교통부고시 제2017-543호 / 2017. 8. 8. 일부개정/ 시행 2017. 8. 8.
- 공동주택 분양가격의 산정 등에 관한 규칙 : 국토교통부령 제1135호 / 2022. 7. 15 일부개정 / 시행 2022. 7. 15

<table>
<tr><th>항 목</th><th>관련근거</th><th>내용</th><th>비 고</th></tr>
<tr><td rowspan="3"><u>건축기준</u>
완화
인센티브</td><td rowspan="3">법 제15조
에너지절약
설계기준
제4장,
[별표9],
[별지2]</td><td>

▌건축기준의 완화 적용
• 최대 용적률의 제한기준
• 건축물 최대높이의 제한 기준
• 완화기준을 중첩 적용받고자 하는 경우, 법 제15조제2항의 범위 초과 불가
1.「건축법」제56조에 따른 건축물의 **<u>용적률: 100분의 115 이하</u>**
2.「건축법」제60조 및 제61조에 따른 **<u>건축물의 높이: 100분의 115 이하</u>**
3.「건축법」제42조에 따른 **<u>조경설치면적: 100분의 85이하 (지능형건축물만 해당)</u>**
4.「건축법」제55조에 따른 **<u>건폐율 : 100분의 115 이하</u>**

▌완화기준 적용방법
1. 용적률 적용방법
-「법 및 조례에서 정하는 기준 용적률」× [1 + 완화기준]

2. 건축물 높이제한 적용방법
-「법 및 조례에서 정하는 건축물의 최고높이」× [1 + 완화기준]

3. 조경설치면적 적용방법 (**지능형건축물만 해당)**
-「법 및 조례에서 정하는 건축물의 최고높이」× [1 - 완화기준]

▌완화기준 신청방법
• 완화기준을 적용받고자 하는 자는 건축허가 또는 사업계획승인 신청 시 허가권자에게 별지 제2호 서식의 완화기준 적용 신청서 및 관계 서류를 첨부하여 제출

</td><td>**해당없음**</td></tr>
<tr><td>

1) 녹색건축 인증에 따른 건축기준 완화비율 (영 제11조제1항제2호 관련)

<table>
<tr><th>완화조건</th><th>최대완화비율</th></tr>
<tr><td>녹색건축 최우수 등급</td><td>6%</td></tr>
<tr><td>녹색건축 우수 등급</td><td>3%</td></tr>
</table>

</td><td>**해당없음**</td></tr>
<tr><td>

2) 건축물 에너지효율등급 및 제로에너지건축물 인증에 따른 건축기준 완화 비율
(영 제11조제1항제3호 및 제3의2호 관련)

<table>
<tr><th>완화조건</th><th>최대완화비율</th></tr>
<tr><td>제로에너지건축물 1등급</td><td>15%</td></tr>
<tr><td>제로에너지건축물 2등급</td><td>14%</td></tr>
<tr><td>제로에너지건축물 3등급</td><td>13%</td></tr>
<tr><td>제로에너지건축물 4등급</td><td>12%</td></tr>
<tr><td>제로에너지건축물 5등급</td><td>11%</td></tr>
</table>

</td><td>**해당없음**</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="2"></td><td>

3) 녹색건축물 조성 시범사업 대상으로 지정된 건축물(영 제11조제1항제4호 관련)

완화조건	최대완화비율
녹색건축물 조성 시범사업	10%

</td><td>**해당없음**</td></tr>
<tr><td>

4) 신축공사를 위한 골조공사에 재활용 건축자재를 사용한 건축물
(영 제11조제1항제5호 관련, 재활용 건축자재의 활용기준 제4조2항)

재활용 건축자재 사용량의 용적비율	최대완화비율
15% 이상 사용하는 경우	5%
20% 이상 사용하는 경우	10%
25% 이상 사용하는 경우	15%

</td><td>**해당없음**</td></tr>
<tr><td>지능형건축물 인증기준 [별표7]</td><td>

5) 지능형건축물 인증에 따른 건축기준 완화 비율
- 건축물의 조경설치면적, 용적률 및 건축물의 높이에 대한 완화기준 적용

1등급	2등급	3등급	4등급	5등급
15%	12%	9%	6%	-

</td><td>**해당없음**</td></tr>
<tr><td>주택법 제38조 주택건설기준 등에 관한 규정 제65조의2</td><td>

6) 장수명주택 인증에 따른 건축기준 완화 비율
- **우수등급 이상 인정받은 경우,** 건폐율, 용적률, 높이제한에 대한 완화기준 적용
- **100분의 115 초과하지 아니하는 범위**에서 완화, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 최대한도 초과할 수 없음

</td><td>**해당없음**</td></tr>
<tr><td rowspan="4">**취득세 감면 인센티브**</td><td rowspan="4">녹조법 제25조제3항 ,지방세특례 제한법 제47조2, 동법 시행령 제24조</td><td>

▌취득세 감면 적용
- 신축(증축, 개축 포함) 건축물
  1. 취득일부터 70일 이내에 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 건축물
  2. 100분의 3부터 100분의 10까지의 범위에서 경감

▌감면기준 신청방법
- 지방세를 감면받은 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할 지방자치단체의 장에게 감면에 관한 자료를 제출 및 취득신고

</td><td>**해당 없음**</td></tr>
<tr><td>

1. 녹색건축인증, 에너지효율등급 인증에 따른 취득세 감면기준

녹색건축 인증 등급	최우수 (그린1등급)	우수 (그린2등급)
	10%	5%

※ 2026년 12월 31일까지 경감
※ 에너지효율등급은 2024.2.17. 시행 이후 건은 해당없음(삭제)

</td><td>**해당 없음**</td></tr>
<tr><td>

2. 제로에너지건축물 인증에 따른 취득세 감면기준

취득세 감면				
1등급	2등급	3등급	4등급	5등급
취득세 20% 감면			취득세 18%	취득세 15%

※ 2026년 12월 31일까지 경감

</td><td>**해당 없음**</td></tr>
<tr><td>

3. 에너지절약형친환경주택 취득세 감면기준

구분	취득세 감면
에너지절감율(총 이산화탄소 저감율) 65% 이상 절감	10%

※ 2026년 12월 31일까지 경감

</td><td>**해당 없음**</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="3">기부채납 부담수준 경감 인센티브</td><td rowspan="3">주택건설사업 기반시설 기부채납 운영기준</td><td>

▌적용대상

- 법 제15조제1항 및 제3항에 따라 민간택지에 사업계획의 승인을 얻어 시행하는 주택건설사업

▌감면기준 적용방법

- 기부채납 부담 수준
  - 주택건설사업의 사업계획을 수립할 경우, 해당 사업부지 면적의 8% 범위

</td><td>해당 없음</td></tr>
<tr><td>

1. 녹색건축인증, 에너지효율등급 인증에 따른 기부채납 부담수준 감면기준

<table>
<tr><th>녹색건축 인증 등급
건축물 에너지효율 등급</th><th>최우수
(그린1등급)</th><th>우수
(그린2등급)</th></tr>
<tr><td>1 등급</td><td>10%</td><td>7%</td></tr>
<tr><td>2 등급</td><td>7%</td><td>5%</td></tr>
</table>

</td><td>해당 없음</td></tr>
<tr><td>

2. 제로에너지건축물 인증에 따른 기부채납 부담수준 감면기준

- 최대경감률 15%

</td><td>해당 없음</td></tr>
<tr><td>인증수수료 감면</td><td>제로에너지건축물 인증 기준 제6조</td><td>

1. 제로에너지건축물 인증에 따른 인증의무가 아닌 대상 인증 수수료 감면기준

<table>
<tr><th colspan="6">제로에너지건축물 인증 수수료 감면</th></tr>
<tr><td>ZEB+</td><td>ZEB1</td><td>ZEB2</td><td>ZEB3</td><td>ZEB4</td><td>ZEB5</td></tr>
<tr><td colspan="4">100%</td><td>50%</td><td>30%</td></tr>
</table>

2. 공공주택사업자가 공급하는 주택 중 「공공주택특별법 시행령」 제2조제1항의 주택

- 인증수수료의 100분의 50

</td><td>해당 없음</td></tr>
</table>

1. 주택법

- 주택법: 법률 제20048호 / 2024.1.16. 타법개정 / 시행 2024. 7. 17.
- 주택법 시행령: 대통령령 제35221호 / 2025.1.21. 타법개정 / 시행 2025.1.21.
- 주택법 시행규칙: 국토교통부령 제1373호 / 2024.8.2. 일부개정 / 시행 2025.2.3.

항 목	관련근거	내 용	비 고
정의	법 제15조 영 제2조 제3조 제4조 제27조	▌주택법 상 공동주택의 종류와 범위 • 단독주택 종류와 범위: 건축법 시행령 별표1 단독주택, 다중주택, 다가구주택 • 공동주택 종류와 범위: 건축법 시행령 별표1 아파트, 연립주택, 다세대주택 • 준주택 종류와 범위: 건축법 시행령 별표1 기숙사, 다중생활시설, 노인복지주택, 오피스텔 **▌사업계획승인 대상** • 다음 호수 이상의 주택건설사업 1. 단독주택: 30호. 다만, 다음 중 하나에 해당할 경우 50호. - 공공택지(주택법 제2조제24호)를 일단의 토지로 공급받아 건설하는 단독주택 - 한옥(건축법 시행령 제2조제16호) 2. 공동주택: 30세대(리모델링의 경우 증가하는 세대수 기준). 다만, 다음 중 하나에 해당할 경우 50세대. - 다음 요건을 모두 갖춘 단지형 연립주택 또는 단지형 다세대주택 1) 세대별 주거전용면적 30㎡ 이상 2) 주택단지 진입도로 폭 6m 이상. 다만, 진입도로가 두 개 이상인 경우 다음 요건을 모두 갖추면 폭 4m 이상 6m 미만 가능 가) 두 개의 진입도로 폭 합계가 10m 이상 나) 폭 4m 이상 6m 미만 진입도로는 법 제5조에 따른 도로와 통행거리가 200m 이내일 것 - 정비구역(도정법 제2조제1호)에서 주거환경개선사업(도정법 제2조제2호가목)에 따른 주거환경개선사업(도정법 제23조제1항제1호에 해당하는 방법으로 시행하는 경우만 해당)을 시행하기 위해 건설하는 공동주택 (정비기반시설 설치가 이루어지지 아니한 지역으로 시장 · 군수 · 구청장이 지정 · 고시하는 지역에서 건설하는 공동주택 제외) • 10,000㎡ 이상 대지조성사업 • **다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우는 사업계획승인 대상이 아님** 1. 다음의 요건을 모두 갖춘 사업 - 준주거지역 또는 상업지역(유통상업지역 제외)에서 300세대 미만의 주택과 주택 외의 시설을 동일 건축물로 건축하는 경우 - 해당 건축물의 연면적에서 주택 연면적이 차지하는 비율이 90% 미만 2. 생활환경정비사업(농어촌정비법) 중 농업협동조합중앙회가 조달하는 자금으로 시행하는 사업 ※ 주택건설규모 산정 시, 동일 사업주체가 일단의 주택단지를 여러 구역으로 분할하여 주택을 건설하려는 경우, 전체 구역의 주택건설호수 또는 세대수의 규모를 주택건설규모로 산정. 이 경우 주택의 건설기준, 부대시설 및 복리시설의 설치기준과 대지의 조성기준을 적용할 때 전체구역을 하나의 대지로 봄.	**사업계획 승인대상**

2. 에너지절약형 친환경주택의 건설기준

- 주택법: 법률 제20048호 / 2024.1.16. 타법개정 / 시행 2024. 7. 17.
- 주택건설기준 등에 관한 규정 : 대통령령 제35222호 / 2025. 1. 21. 일부개정 / 시행 2025. 1. 21.
- 주택건설기준 등에 관한 규칙 : 국토교통부령 제1282호 / 2023. 12. 11. 일부개정 / 시행 2023. 12. 11.
- 에너지절약형 친환경주택의 건설기준 : 국토교통부고시 제2022-235호 / 2022. 5. 2. 일부개정 / 시행 2022. 5. 2.
- 공동주택 분양가격의 산정 등에 관한 규칙 : 국토교통부령 제1135호 / 2022. 7. 15. 일부개정 / 시행 2022. 7. 15.

<table>
<tr><th>항 목</th><th>관련근거</th><th>내 용</th><th>비 고</th></tr>
<tr><td>친환경주택
에너지절약
계획서
제출</td><td>기준 제3조
기준 제7조
기준 제14조
기준 제15조
기준 제17조</td><td>

▌제출 대상

- 주택법에 따른 사업주체가 주택건설사업계획의 승인을 얻어 건설하는 공동주택

▌설계조건

<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>주요 설계기준</th></tr>
<tr><td colspan="2">의무사항</td><td>• 건축부문 설계기준
단열조치 / 바닥난방 단열설치 / 기밀 및 결로방지
• 기계부문 설계기준
설계외기조건 / 열원 및 반송설비 조건 / 고효율기자재 등
• 전기부문 설계기준
수변전설비 설치 / 조명설비 / 대기전력자동차단장치 등</td></tr>
<tr><td rowspan="2">설계
조건
택1</td><td>①
성능평가
(프로그램)</td><td>• 단지 내의 단위면적당 1차에너지소요량 120kWh/m2yr 미만
• 또는 건축물 에너지효율등급 1+등급 이상</td></tr>
<tr><td>②
설계조건
평가</td><td>• 창 단열성능 기준 만족(별표1)
• 외벽, 최상층 지붕 및 최하층 바닥 단열성능 기준 만족(별표2)
• 개별난방주택 : 환경표지인증 보일러 또는 인증 적합 보일러 설계
• 지역난방 :열의 95% 이상을 난방 및 급탕 열로 사용하도록 설계
• 소형열병합발전시설 이용시 : 필요 난방+급탕의 15% 이상 담당
• 방화문 및 세대현관문 : 기밀성능 만족 (별표3)
• 창면적비 만족 (별표4)
• 발코니 외측창 단열 기준 / 창의 기밀성능 / 조명밀도 기준 만족
• 신재생에너지 평가지표 합계 25점 이상(별표7)</td></tr>
</table>

</td><td>해당 없음</td></tr>
<tr><td rowspan="2">인센티브</td><td>공동주택
분양가격의
산정 등에
관한 규칙
제14조,
[별표1의3]</td><td>

▌건축비 가산비용 적용

- 법 제2조제21호에 따른 에너지절약형 친환경주택의 건설에 따라 추가로 드는 비용으로 기본형건축비에 가산되는 비용으로 적용
- 기본형건축비에 가산하는 비용은 총 에너지절감률을 기준으로 산출
  1. 친환경주택 성능평가 방식에 따라 평가할 경우
  - 에너지절약형 친환경주택의 건설기준 [별표8] 참고
  2. 친환경주택 평가 방식에 따라 평가할 경우
  - 에너지절약형 친환경주택의 건설기준 [별표9] 참고

단위 : 원/㎡

지역 \ 절감률	25%	30%	40%	50%	55%	60%
중부1, 2	5,940	11,879	23,758	35,637	41,577	47,516
남부,제주	4,134	8,269	16,537	24,806	28,940	33,074

</td><td>해당 없음</td></tr>
<tr><td>지방세특례제
한법
제47조2,
동법 시행령
제24조</td><td>

▌취득세 감면기준

구분	에너지절약형 친환경주택
에너지절감율(총 이산화탄소 저감율) 65% 이상 절감	10%

</td><td>해당 없음</td></tr>
</table>

2. 에너지절약형 친환경주택의 건설기준

<table>
<tr><th>항 목</th><th>관련근거</th><th>내 용</th><th>비 고</th></tr>
<tr><td>창의
단열성능
기준</td><td>별표1</td><td>

▌친환경주택의 단열성능 기준(창)

<table>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">지 역
부 위</th><th colspan="4">평균열관류율(W/㎡K)</th></tr>
<tr><th>중부1</th><th>중부2</th><th>남부</th><th>제주</th></tr>
<tr><td rowspan="2">창
(발코니 내측 창호 포함)</td><td>외기에 직접면함</td><td>0.90 이하</td><td>0.90 이하</td><td>1.00 이하</td><td>1.50 이하</td></tr>
<tr><td>외기에 간접면함</td><td>1.20 이하</td><td>1.50 이하</td><td>1.70 이하</td><td>1.70 이하</td></tr>
</table>

</td><td>해당 없음</td></tr>
<tr><td>벽의
단열성능
기준</td><td>별표2</td><td>

▌친환경주택의 단열성능 기준(벽체 등)

<table>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">지 역
부 위</th><th colspan="4">평균열관류율(W/㎡K)</th></tr>
<tr><th>중부1</th><th>중부2</th><th>남부</th><th>제주</th></tr>
<tr><td rowspan="2">거실의 외벽</td><td>외기에 직접면함</td><td>0.15 이하</td><td>0.17 이하</td><td>0.22 이하</td><td>0.25 이하</td></tr>
<tr><td>외기에 간접면함</td><td>0.21 이하</td><td>0.24 이하</td><td>0.31 이하</td><td>0.35 이하</td></tr>
<tr><td rowspan="2">최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕</td><td>외기에 직접면함</td><td colspan="2">0.15 이하</td><td>0.18 이하</td><td>0.25 이하</td></tr>
<tr><td>외기에 간접면함</td><td colspan="2">0.21 이하</td><td>0.26 이하</td><td>0.35 이하</td></tr>
<tr><td rowspan="2">최하층에 있는 거실의 바닥</td><td>외기에 직접면함</td><td>0.15 이하</td><td>0.17 이하</td><td>0.22 이하</td><td>0.29 이하</td></tr>
<tr><td>외기에 간접면함</td><td>0.21 이하</td><td>0.24 이하</td><td>0.31 이하</td><td>0.41 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">바닥난방인 층간바닥</td><td colspan="4">0.81 이하</td></tr>
</table>

</td><td>해당 없음</td></tr>
<tr><td>새대 내
강재문의
단열성능
기준</td><td>별표3</td><td>

▌친환경주택의 단열성능 기준(세대 내 강재문)

<table>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">지 역
부 위</th><th colspan="4">평균열관류율(W/㎡K)</th></tr>
<tr><th>중부1</th><th>중부2</th><th>남부</th><th>제주</th></tr>
<tr><td rowspan="2">세대 현관문</td><td>외기에 직접면함</td><td colspan="4">1.4</td></tr>
<tr><td>외기에 간접면함</td><td colspan="4">1.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">거실 내 방화문</td><td colspan="4">1.4</td></tr>
</table>

</td><td>해당 없음</td></tr>
<tr><td>친환경주택
의
창면적비
기준</td><td>별표4</td><td>

▌친환경주택의 창면적비 기준

<table>
<tr><td rowspan="2">기준</td><td>Bay 수</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td>창면적비</td><td>20%이하</td><td>25%이하</td><td>31%이하</td><td>38%이하</td><td>45%이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">기타</td><td colspan="5">창면적비[%] = (0.0689×Bay 수 + 0.1044)×100 계산값 이하</td></tr>
</table>

단, 펜트하우스, 테라스하우스, 복층형 및 3면개방형 등 특이평면은 실제 창 면적비 계산 입력

</td><td>해당 없음</td></tr>
<tr><td>주택의
1차에너지
소요량</td><td>별표6</td><td>

▌평가기준 주택의 1차에너지 소요량(설계 조건) 및 지역별 계수

<table>
<tr><th>구분</th><th>중부1</th><th>중부2</th><th>남부</th><th>제주</th></tr>
<tr><td>냉방설비 미적용</td><td>1.1</td><td>1</td><td>0.9</td><td>0.8</td></tr>
<tr><td>냉방설비 적용</td><td>1.2</td><td>1.1</td><td>1</td><td>0.9</td></tr>
</table>

※ 단위면적당 1차에너지소요량은 320 kWh/㎡을 기준으로 지역별 계수값을 곱하여 산출

</td><td>해당 없음</td></tr>
<tr><td>신·재생
에너지설비
설치 및
에너지절약
요소</td><td>별표7</td><td>

▌신·재생 에너지설비 설치 및 에너지절약요소 반영

<table>
<tr><th>구분</th><th>항목</th><th>기준</th><th>배점</th></tr>
<tr><td rowspan="4">신재생
부문</td><td>난방에너지
신재생 비율</td><td>전체난방설비용량에 대한
신·재생에너지 용량비율</td><td>0.1%당 1점</td></tr>
<tr><td>냉방에너지
신재생 비율</td><td>전체냉방설비용량에 대한
신·재생에너지 용량비율</td><td>0.1%당 1점</td></tr>
<tr><td>급탕에너지
신재생 비율</td><td>전체급탕설비용량에 대한
신·재생에너지 용량비율</td><td>0.5%당 1점</td></tr>
<tr><td>조명에너지
신재생 비율</td><td>전체조명설비용량에 대한
신·재생에너지 용량비율</td><td>2%당 1점</td></tr>
<tr><td rowspan="3">에너지절약
요소</td><td rowspan="3">외단열공법채택</td><td rowspan="3">외벽 및 지붕의 외단열시공비율
(외벽의 창면적비가
50%미만일경우에 한함)</td><td>30%이상 50%미만 3점</td></tr>
<tr><td>50%이상 70%미만 5점</td></tr>
<tr><td>70%이상 7점</td></tr>
</table>

</td><td>해당 없음</td></tr>
</table>

3. 건강친화형 주택

- 주택법: 법률 제20048호 / 2024.1.16. 타법개정 / 시행 2024. 7. 17.
- 주택건설기준 등에 관한 규정 : 대통령령 제35222호 / 2025. 1. 21. 일부개정 / 시행 2025. 1. 21.
- 건강친화형 주택 건설기준 : 국토교통부고시 제2020-368호 / 2020. 4. 30. 일부개정 / 시행 2020. 4. 30.

<table>
<tr><th>항 목</th><th>관련근거</th><th>내 용</th><th>비 고</th></tr>
<tr><td>건강
친화형
주택</td><td>법 제37조
규정 제65조
기준
제2조~제5조
제8조</td><td>

▌건강친화형 주택의 건설기준 적용대상

- **500세대 이상의 사업계획승인 주택건설사업**이나 리모델링 주택에 대하여 적용

▌적용기준

- 아래 의무기준을 모두 충족하고 권장기준 1호 중 2개 이상, 2호 중 1개 이상 항목에 적합하게 건설

<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>주요 설계기준</th></tr>
<tr><td colspan="2">의무기준</td><td>

• 친환경 건축자재의 적용
1.1 실내공기 오염물질 저방출 자재 적용
1.2 실내마감용 도료의 납(pb)등 유해원소 함유량

• 플러시아웃 또는 베이크아웃 시행
2.1 시행시기 준수
2.2 외기유입량
2.3 베이크아웃 적용

• 효율적인 환기성능 확보
3.1 환기성능확보 : 자연/기계/바이패스/혼합형 환기설비

• 환기설비 성능검증
4.1 적정환기 효율
4.2 TAB 시행

• 친환경 생활제품
5.1 빌트인 가전제품 성능평가
5.2 붙박이가구 성능평가

• 건강친화형주택 시공관리기준의 적용
6.1 일반시공관리 기준
6.2 접착제 시공관리 기준
6.3 유해화학물질 확산방지 위한 도장공사 시공관리기준

</td></tr>
<tr><td rowspan="2">권장
기준</td><td>①
2개이상
택</td><td>

• 오염물질, 유해 미생물 제거
1.1 흡방습 건축자재 성능
1.2 흡착 건축자재 성능
1.3 항곰팡이 건축자재 성능
1.4 항균 건축자재 성능

</td></tr>
<tr><td>②
1개이상
택</td><td>

• 실내발생 미세먼지 제거
2.1 레인지후드 적정풍량 등 확보
2.2 환기설비와의 연동

</td></tr>
</table>

▌자체 평가서 작성

- 사업계획승인 신청 시 “건강친화형 주택건설기준 자체 평가서”를 작성하여 사업계획승인신청서와 함께 사업계획승인권자에게 제출

</td><td>해당 없음</td></tr>
<tr><td>인센티브</td><td>건강친화형
주택
건설기준
제10조</td><td>

▌인센티브의 적용

- 건강친화형 주택 건설에 사용하는 특수자재 등의 소요비용(시험비용 포함)을 분양가 가산비용으로 인정
- 다른 제도 및 기준에 따라 가산비용 인정받는 항목은 제외

</td><td>해당없음</td></tr>
</table>

4. 장수명 주택 인증

- 주택법: 법률 제20048호 / 2024.1.16. 타법개정 / 시행 2024. 7. 17.
- 주택건설기준 등에 관한 규정 : 대통령령 제35222호 / 2025. 1. 21. 일부개정 / 시행 2025. 1. 21.
- 주택건설기준 등에 관한 규칙 : 국토교통부령 제1282호 / 2023. 12. 11. 일부개정 / 시행 2023. 12. 11.
- 장수명 주택 건설·인증 기준 : 국토교통부고시 제2024-526호 / 2024. 9. 30. 일부개정 / 시행 2024. 9. 30.

<table>
<tr><th>항 목</th><th>관련근거</th><th>내 용</th><th>비 고</th></tr>
<tr>
<td>장수명
주택 인증</td>
<td>규칙
제16조
제18조
제22조
장수명 주택
건설·인증
기준</td>
<td>

▌장수명 주택 인증대상 및 인증등급

- **<u>1000세대 이상</u>** 사업계획승인대상 공동주택
- 주택을 공급하고자 하는 때에는 제2항의 인증제도에 따라 **<u>대통령령으로 정하는 기준(일반등급) 이상의 등급</u>**을 인정받아야 함

▌장수명 주택 인증 신청

- 주택건설사업계획 승인 신청 전에 장수명주택 인증을 신청하여야 함

▌평가항목별 점수기준

- 인증등급은 내구성, 가변성, 수리용이성을 합산한 점수로 평가

<table>
<tr><th rowspan="2">등급</th><th rowspan="2">내구성</th><th rowspan="2">가변성</th><th colspan="2">수리용이성</th></tr>
<tr><th>전용</th><th>공용</th></tr>
<tr><td>1급</td><td>35점</td><td>35점</td><td>15점</td><td>15점</td></tr>
<tr><td>2급</td><td>28점</td><td>26점</td><td>13점</td><td>13점</td></tr>
<tr><td>3급</td><td>20점</td><td>18점</td><td>11점</td><td>11점</td></tr>
<tr><td>4급</td><td>15점</td><td>12점</td><td>9점</td><td>9점</td></tr>
</table>

▌인증등급별 점수기준

<table>
<tr><th>등급</th><th>표시</th><th>심사점수</th><th>비고</th></tr>
<tr><td>최우수</td><td>★★★★</td><td>90점 이상</td><td rowspan="4">100점 만점</td></tr>
<tr><td>우수</td><td>★★★</td><td>80점 이상</td></tr>
<tr><td>양호</td><td>★★</td><td>60점 이상</td></tr>
<tr><td>일반</td><td>★</td><td>50점 이상</td></tr>
</table>

▌인증기준

- 콘크리트 품질 및 철근의 피복두께 등 내구성
- 벽체재료 및 배관 · 기둥의 배치 등 가변성
- 개수 · 보수 및 점검의 용이성 등 수리 용이성

</td>
<td>해당 없음</td>
</tr>
<tr>
<td>인센티브</td>
<td>주택법
제38조
주택건설기준
등에 관한
규정
제65조의2</td>
<td>

▌건폐율 등의 완화

- 우수 등급 이상의 경우, 각 호의 구 분에 따라 조례로 그 제한을 완화할 수 있음
  - **건폐율**
    「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제77조 및 같은 법 시행령 제84조제1항에 따라 조례로 정한 건폐율의 15%를 초과하지 않는 범위에서 완화
  - **용적률**
    「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제78조 및 같은 법 시행령 85조제1항에 따라 조례로 정한 용적률의 15%를 초과하지 아니하는 범위에서 완화

※ 다만, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제77조,제78조에 따른 건폐율의 최대한도를 초과할 수 없음

</td>
<td></td>
</tr>
</table>

5. 공동주택 결로 방지를 위한 설계기준

- 주택건설기준 등에 관한 규정 : 대통령령 제35222호 / 2025. 1. 21. 일부개정 / 시행 2025. 1. 21.
- 공동주택 결로 방지를 위한 설계기준 : 국토교통부고시 제2016-835호 / 2016. 12. 7. 일부개정 / 시행 2016. 12. 7.
- 공동주택 결로 방지를 위한 상세도 가이드라인 2014.05

<table>
<tr><th>항 목</th><th>관련근거</th><th>내 용</th><th>비 고</th></tr>
<tr><td>결로방지</td><td>규정
제14조의3
기준 제3조
기준 제4조
기준 제5조
기준 제9조</td><td>

▌적용 범위

- 「주택법」 제15조에 따라 사업계획승인을 받은 500세대 이상의 공동주택

▌성능 기준

- 다음의 부위는 기준(별표1) 온도차비율 이하의 결로방지 성능을 갖추도록 설계
  - 출입문 : 현관문 및 대피공간 방화문
  - 벽체접합부 : 외기에 직접 면하는 부위 벽체와 세대 내 천장 슬래브 및 바닥이 동시에 만나는 접합부
  - 창 : 난방설비가 설치되는 공간에 설치되는 외기에 직접 면하는 창
비확장 발코니 등 난방설비가 설치되지 않은 공간의 창은 제외

▌평가부위

<table>
<tr><th colspan="3">대상부위</th><th>산정위치</th></tr>
<tr><td rowspan="2">출입문</td><td rowspan="2">현관문
대피공간 방화문</td><td>문짝</td><td>중앙점 및 모서리(힌지, 경첩방식)</td></tr>
<tr><td>문틀</td><td>상하부 좌우 4개모서리 대각선 중앙점</td></tr>
<tr><td colspan="3">벽체접합부</td><td>접합부 모서리(우각부)의 상하부</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">외기에 직접 접하는 창</td><td>유리 중앙</td><td>창유리 모서리간 연결선의 교차점</td></tr>
<tr><td>유리 모서리</td><td>문짝 모서리로부터 수직 및 수평
2cm 이격된 지점</td></tr>
<tr><td rowspan="2">창틀</td><td>상하부 및 좌우부 4개 프레임 중앙점</td></tr>
<tr><td>상하부 좌우 4개 모서리 대각선 중앙점</td></tr>
<tr><td rowspan="2">창짝</td><td>상하부 및 좌우부 4개 프레임 중앙점</td></tr>
<tr><td>상하부 좌우 4개 모서리 대각선 중앙점</td></tr>
</table>

▌성능기준

- 온도차비율(TDR) 이하의 결로방지 성능을 갖추도록 설계
- TDR = (실내온도 - 대상부위 실내표면온도) / (실내온도 - 외기온도)

<table>
<tr><th colspan="3" rowspan="2">대상부위</th><th colspan="3">TDR값</th></tr>
<tr><th>지역Ⅰ</th><th>지역Ⅱ</th><th>지역Ⅲ</th></tr>
<tr><td rowspan="2">출입문</td><td rowspan="2">현관문
대피공간 방화문</td><td>문짝</td><td>0.30</td><td>0.33</td><td>0.38</td></tr>
<tr><td>문틀</td><td>0.22</td><td>0.24</td><td>0.27</td></tr>
<tr><td colspan="3">벽체접합부</td><td>0.25</td><td>0.26</td><td>0.28</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">외기에 직접 접하는 창</td><td>유리 중앙</td><td>0.16
(0.16)</td><td>0.18
(0.18)</td><td>0.20
(0.24)</td></tr>
<tr><td>유리 모서리</td><td>0.22
(0.26)</td><td>0.24
(0.29)</td><td>0.27
(0.32)</td></tr>
<tr><td>창틀 및 창짝</td><td>0.25
(0.30)</td><td>0.28
(0.33)</td><td>0.32
(0.38)</td></tr>
</table>

※ 각 대상부위 모두 만족하여야 함
※ 괄호안은 알루미늄(AL)창의 적용기준임

▌성능평가

- KS F 2295 등의 시험방법으로 국가공인기관(KOLAS)에서 측정
- ISO 15099에 적합한 컴퓨터 프로그램을 활용한 시뮬레이션으로 평가
- 예외 : 벽체접합부를 「공동주택 결로 방지 상세도 가이드라인」의 벽체접합부의 상세에 따라 설계한 경우 성능평가 예외

</td><td>해당 없음</td></tr>
</table>

6. 공동주택 주택성능등급표시

- 주택법: 법률 제20048호 / 2024.1.16. 타법개정 / 시행 2024. 7. 17.
- 주택건설기준 등에 관한 규정 : 대통령령 제35222호 / 2025. 1. 21. 일부개정 / 시행 2025. 1. 21.
- 주택건설기준 등에 관한 규칙 : 국토교통부령 제1282호 / 2023. 12. 11. 일부개정 / 시행 2023. 12. 11.
- 주택공급에 관한 규칙 : 국토교통부령 제1423호 / 2024. 12. 18. 일부개정 / 시행 2024. 12. 18.
- 공동주택 분양가격의 산정 등에 관한 규칙 : 국토교통부령 제1135호 / 2022. 7. 15. 일부개정 / 시행 2022. 7. 15
- 주택품질 향상에 따른 가산비용 기준 : 국토교통부고시 제2023-331호 / 2023. 7. 1. 일부개정 / 시행 2023. 7. 1.

<table>
<tr><th>항 목</th><th>관련근거</th><th>내 용</th><th>비 고</th></tr>
<tr><td>공동주택 성능등급의 표시</td><td>주택법 제39조</td><td>

▌성능등급 표시 의무대상 및 기준

- **500세대 이상의 공동주택**을 공급할 때에는 주택의 성능 및 품질을 입주자가 알 수 있도록 「녹색건축물 조성 지원법」에 따라 공동주택성능등급 인증서를 발급받아 국토교통부령으로 정하는 방법으로 **입주자 모집공고에 표시**

</td><td>해당 없음</td></tr>
<tr><td>공동주택 성능등급 항목</td><td>주택공급에 관한 규칙 제11조, [서식1], 주택건설기준 등에 관한 규칙 제12조의2</td><td>

▌인증 시점

- 입주자 모집 공고전
- 녹색건축 예비인증시 공동주택성능등급 인증 포함

▌인증 기준

- 「주택공급에 관한 규칙」에 따라 공동주택성능등급을 입주자 모집공고시 표시
- **4등급 이상 의무 취득(**★=4등급)
- 세부 성능항목에 대한 성능등급은 [별표1]공동주택 인증심사기준에 따라 평가하여 단지별 최소등급을 ★에서 ★★★★로 표시

▌공동주택성능등급 표시 항목(녹색건축 인증기준 별표13)

- 항목별 따른 배점기준은 주택품질 향상에 따른 가산비용기준 [별표1]참고

<table>
<tr><td rowspan="5">1. 소음관련등급</td><td>1.1</td><td>경량충격음 차단성능</td><td>필수</td></tr>
<tr><td>1.2</td><td>중량충격음 차단성능</td><td>필수</td></tr>
<tr><td>1.3</td><td>세대 간 경계벽의 차음성능</td><td>필수</td></tr>
<tr><td>1.4</td><td>교통소음(도로, 철도)에 대한 실내.외 소음도</td><td>필수</td></tr>
<tr><td>1.5</td><td>화장실 급배수 소음</td><td>필수</td></tr>
<tr><td rowspan="4">2. 구조관련등급</td><td>2.1</td><td>내구성</td><td>필수</td></tr>
<tr><td>2.2</td><td>가변성</td><td>필수</td></tr>
<tr><td>2.3</td><td>수리용이성 전용부분</td><td>필수</td></tr>
<tr><td>2.4</td><td>수리용이성 공용부분</td><td>필수</td></tr>
<tr><td rowspan="27">3. 환경관련등급</td><td>3.1</td><td>기존대지의 생태학적 가치</td><td>선택</td></tr>
<tr><td>3.2</td><td>과도한 지하개발 지양</td><td>선택</td></tr>
<tr><td>3.3</td><td>토공사 절성토량 최소화</td><td>선택</td></tr>
<tr><td>3.4</td><td>일조권 간섭방지 대책의 타당성</td><td>선택</td></tr>
<tr><td>3.5</td><td>에너지 성능</td><td>필수</td></tr>
<tr><td>3.6</td><td>에너지 모니터링 및 관리지원 장치</td><td>선택</td></tr>
<tr><td>3.7</td><td>신 · 재생에너지 이용</td><td>선택</td></tr>
<tr><td>3.8</td><td>저탄소 에너지원 기술의 적용</td><td>선택</td></tr>
<tr><td>3.9</td><td>오존층 보호 및 지구온난화 저감</td><td>선택</td></tr>
<tr><td>3.10</td><td>환경성선언 제품(EPD)의 사용</td><td>선택</td></tr>
<tr><td>3.11</td><td>저탄소 자재의 사용</td><td>선택</td></tr>
<tr><td>3.12</td><td>자원순환 자재의 사용</td><td>선택</td></tr>
<tr><td>3.13</td><td>유해물질 저감 자재의 사용</td><td>선택</td></tr>
<tr><td>3.14</td><td>녹색건축자재의 적용 비율</td><td>선택</td></tr>
<tr><td>3.15</td><td>재활용가능자원의 보관시설 설치</td><td>선택</td></tr>
<tr><td>3.16</td><td>빗물관리</td><td>선택</td></tr>
<tr><td>3.17</td><td>빗물 및 유출지하수 이용</td><td>선택</td></tr>
<tr><td>3.18</td><td>절수형 기기 사용</td><td>선택</td></tr>
<tr><td>3.19</td><td>물 사용량 모니터링</td><td>선택</td></tr>
<tr><td>3.20</td><td>연계된 녹지축 조성</td><td>선택</td></tr>
<tr><td>3.21</td><td>자연지반 녹지율</td><td>필수</td></tr>
<tr><td>3.22</td><td>생태면적률</td><td>필수</td></tr>
<tr><td>3.23</td><td>비오톱 조성</td><td>선택</td></tr>
<tr><td>3.24</td><td>실내공기 오염물질 저방출 제품의 적용</td><td>필수</td></tr>
<tr><td>3.25</td><td>자연 환기성능 확보</td><td>선택</td></tr>
<tr><td>3.26</td><td>단위세대 환기성능 확보</td><td>필수</td></tr>
<tr><td>3.27</td><td>자동온도조절장치 설치 수준</td><td>선택</td></tr>
</table>

</td><td>해당 없음</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td rowspan="15">4. 생활환경등급</td><td>4.1</td><td>단지 내 보행자 전용도로 조성과 외부보행자 전용도로와의 연결</td><td>선택</td></tr>
<tr><td>4.2</td><td>대중교통의 근접성</td><td>선택</td></tr>
<tr><td>4.3</td><td>자전거주차장 및 자전거도로의 적합성</td><td>선택</td></tr>
<tr><td>4.4</td><td>생활편의시설의 접근성</td><td>선택</td></tr>
<tr><td>4.5</td><td>건설현장의 환경관리 계획</td><td>선택</td></tr>
<tr><td>4.6</td><td>운영 · 유지관리 문서 및 매뉴얼 제공</td><td>선택</td></tr>
<tr><td>4.7</td><td>사용자 매뉴얼 제공</td><td>선택</td></tr>
<tr><td>4.8</td><td>녹색건축인증 관련 정보제공</td><td>선택</td></tr>
<tr><td>4.9</td><td>단위세대의 사회적 약자배려</td><td>필수</td></tr>
<tr><td>4.10</td><td>공용공간의 사회적 약자배려</td><td>필수</td></tr>
<tr><td>4.11</td><td>커뮤니티 센터 및 시설공간의 조성수준</td><td>필수</td></tr>
<tr><td>4.12</td><td>세대 내 일조 확보율</td><td>필수</td></tr>
<tr><td>4.13</td><td>홈네트워크 및 스마트홈</td><td>필수</td></tr>
<tr><td>4.14</td><td>방범안전 콘텐츠</td><td>필수</td></tr>
<tr><td>4.15</td><td>주차공간 추가확보</td><td>필수</td></tr>
<tr><td rowspan="6">5. 화재.소방등급</td><td>5.1</td><td>감지 및 경보설비</td><td>필수</td></tr>
<tr><td>5.2</td><td>제연설비</td><td>필수</td></tr>
<tr><td>5.3</td><td>내화성능</td><td>필수</td></tr>
<tr><td>5.4</td><td>수평피난거리</td><td>필수</td></tr>
<tr><td>5.5</td><td>복도 및 계단 유효너비</td><td>필수</td></tr>
<tr><td>5.6</td><td>피난설비</td><td>필수</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>인센티브</td>
<td>공동주택 분양가격의 산정 등에 관한 규칙 제14조, [별표1의3]</td>
<td>
▌건축비 가산비용 적용
• 공동주택성능에 대한 등급을 발급받은 경우, 추가로 인정되는 비용으로서 국토교통부장관이 정하여 고시하는 산정기준 및 가산비율 등에 따라 산정

• 공동주택성능등급 점수에 따른 기본형건축비 가산비용 기준
<table>
<tr><th>평가점수 / 총점수</th><th>가산비율</th></tr>
<tr><td>총점수의 60% 이상</td><td>4%</td></tr>
<tr><td>총점수의 56%이상 60% 미만</td><td>3%</td></tr>
<tr><td>총점수의 53%이상 56% 미만</td><td>2%</td></tr>
<tr><td>총점수의 50%이상 53% 미만</td><td>1%</td></tr>
</table>
</td>
<td>해당없음</td>
</tr>
</table>

Appendix

00. 자연재해대책법

- 자연재해대책법 : 법률 제19702호 / 2023. 9. 14 타법개정 / 시행 2024. 9. 15
- 자연재해대책법 시행령 : 대통령령 제34730호 / 2024. 7. 23 일부개정 / 시행 2024. 7. 31
- 자연재해대책법 시행규칙 : 행정안전부령 제498호 / 2024. 7. 30 일부개정 / 시행 2024. 7. 31

항 목	관련근거	내 용	비 고
자연재해 대책법	법 제 1조 영 제2조	**▌재해예방 점검 대상 시설** 1. 법 제12조제1항에 따라 자연재해위험개선지구 2. 법 제26조제2항제4호에 따라 고립, 눈사태, 교통두절 예상지구 등 취약지구 3. 법 제33조제1항에 따라 상습가뭄재해지역 4. 영 제55조에 따른 방재시설 5. 지진, 해일 위험지역 등 재해 발생 우려되는 행정안전부장관이 고시하는 시설 및 지역	**협의 후 결정**
재해영향 평가 협의	법 제5조 영 제3조	**▌재해영향평가 협의** ① 관계 중앙행정기관의 장, 시 · 도지사, 시장 · 군수 · 구청장 및 특별지방행정기관의 장은 자연재해에 영향을 미치는 행정계획을 수립 · 확정하거나 개발사업의 허가 · 인가 · 승인 · 면허 · 결정 · 지정 등을 하려는 경우에는 그 행정계획 또는 개발사업의 확정 · 허가등을 하기 전에 행정안전부장관과 재해영향성검토 및 재해영향평가에 관한 협의를 하여야 한다. **▌재해영향평가 협의 대상** 1. 국토 · 지역 계획 및 도시의 개발 2. 산업 및 유통 단지 조성 3. 에너지 개발 4. 교통시설의 건설 5. 하천의 이용 및 개발 6. 수자원 및 해양 개발 7. 산지 개발 및 골재 채취 8. 관광단지 개발 및 체육시설 조성 9. 그 밖에 자연재해에 영향을 미치는 사업으로서 대통령령으로 정하는 계획 및 사업 **▌재해영향평가 협의에 포함해야할 사항** 1. 사업의 목적, 필요성, 추진 배경, 추진 절차 등 사업계획에 관한 내용 2. 배수처리계획도, 침수흔적도, 사면경사 현황도 등 재해 영향의 검토에 필요한 도면 3. 행정계획 수립 시 재해 예방에 관한 사항 4. 개발사업 시행으로 인한 재해 영향의 예측 및 저감대책에 관한 사항 5. 제6조제2항에 따른 고시 내용에 대한 검토 사항 - 중앙행정기관의 장과 협의하여 개발계획 등 중점적으로 검토 및 평가하여야 할 항목 및 방법은 재해영향평가등의 협의 실무지침 참고 **▌재해영향평가 사전검토 요청 기관** 1.「행정안전부와 그 소속기관 직제」제57조에 따른 국립재난안전연구원 2. 법 제4조제11항에 따라 행정안전부장관이 설립한 전문기관 ※ 재해영향평가 사전검토 요청 14일 이내 사전검토 결과를 관계행정기관의 장에게 통보 필요	**협의 후 결정**
우수유출 저감시설 설치	법 제2조 법 제19조의6 영 제16조의2	**▌우수유출저감시설 정의** • "우수유출저감시설"이란 우수(雨水)의 직접적인 유출을 억제하기 위하여 인위적으로 우수를 지하로 스며들게 하거나 지하에 가두어 두는 시설과 가두어 둔 우수를 원활하게 흐르도록 하는 시설을 말한다. **▌우수유출저감시설 설치** ① **<u>개발사업 등을 시행하거나 공공시설을 관리하는 자</u>**는 대통령령으로 정하는 바에 따라 **<u>우수유출저감대책을 수립하고 우수유출저감시설을 설치</u>**하여야 한다.	**협의 후 결정**

		• **우수유출저감 대책 수립 및 우수유출저감시설 설치 대상** 1. 건축법 제29조에 따른 건축협의 대상 - 대지면적 2천㎡ 이상이거나 건축 연면적이 3천㎡ 이상인 건축 - 신축, 증축, 개축, 재축, 이전 포함 2. 학교 설립하는 경우의 건축공사 3. 공공주택지구조성사업 4. 관광지 및 관광단지 개발사업 5. 유원지, 공원, 운동장, 유통업무설비, 유수지 또는 주차장의 도시, 군계획시설사업 등 6.「도시개발법」에 따른 도시개발사업 7.「도시 및 주거환경정비법」에 따른 재개발사업 8. 물류터미널사업 또는 물류단지개발사업 9. 청소년수련사업 및 휴양시설 조성사업 10. 공장의 설립 - 부지면적 2천㎡ 이상이고 공장건축면적이 5백㎡ 이상인 경우 한정 11. 산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른 산업단지 조성사업 12. 주택법에 따른 주택건설사업계획의 승인 대상 사업 13.「중소기업진흥에 관한 법률」에 따른 단지조성사업 14.「지역 개발 및 지원에 관한 법률」에 따른 지역개발사업구역의 지역개발사업 15.「택지개발촉진법」에 따른 택지개발사업 16.「공항시설법」에 따른 공항개발사업 ② 지방자치단체의 장은 제1항에 따라 우수유출저감시설을 설치ㆍ운영하는 민간사업자에게 조례로 정하는 바에 따라 수도요금 또는 하수도사용료를 일부 감면 ③ 제1항에 따른 우수유출저감시설 설치 대상 개발사업등은 다음 각 호와 같다. 1. 국토ㆍ지역 계획 및 도시의 개발 2. 산업 및 유통 단지 조성 3. 관광지 및 관광단지 개발 4. 그 밖에 우수유출에 영향을 미치는 사업으로서 대통령령으로 정하는 사업 ④ 지방자치단체의 장은 제1항에 따른 개발사업등 및 공공시설에 대하여 준공검사 또는 사용승인을 할 때에는 제19조의7에 따른 우수유출저감시설기준의 적합 여부를 확인하고, 그 기준에 맞으면 준공검사나 사용승인을 하여야 한다. ⑤ 우수유출저감대책을 수립한 자는 다음의 우수유출저감시설 중 필요한 시설을 설치 1. 침투시설(침투통, 침투측구, 침투트렌치, 투수성 포장, 투수성 보도블록 등) 2. 저류시설(쇄석공극(碎石空隙)저류시설, 운동장저류, 공원저류, 주차장저류, 단지내저류, 건축물저류, 공사장 임시 저류지, 유지(溜池), 습지 등 자연형 저류시설) ⑥ 우수유출저감대책의 수립에 필요한 세부적인 사항은 **<u>행정안전부 고시 “개발사업 시행자 등의 우수유출저감대책 세부수립 기준”</u>**을 따른다. (고시 94page, 관련법에서 국가, 지방자체단체가 시행하는 대지면적이 2천㎡ 이상이거나 건축연면적이 3천㎡ 이상인 건축으로 명시)	

005. 서울시 지구단위계획 수립기준·관리운영기준 - 인센티브 부분

- 서울특별시 지구단위계획 수립기준·관리운영기준 및 매뉴얼 / 2024.10. 발간
- 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 및 동법 시행령 제35221호 / 2025.1.21. 타법개정 / 2025.1.21. 시행
- 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 및 동법 시행규칙 제1338호 / 2024.5.29. 일부개정 / 2024.11.30. 시행
- 서울특별시 도시계획 조례 및 동법 시행규칙 제9439호 / 2025.1.3. 일부개정 / 2025.1.3. 시행
- 서울특별시 도시계획 조례 시행규칙 제4669호 / 2024.10.14. 전부개정 / 2024.10.14. 시행

<table>
<tr><td rowspan="10">허용용적률 인센티브</td><td>-</td><td>▌친환경 인센티브
• 구역의 특성을 고려하여 항목을 추가 또는 제외하거나 인센티브를 차등화하여 계획
• 관련 법규 및 서울시 기준에 의거하여 의무 설치 항목 및 범위는 인센티브 항목에서 제외하고, 의무 기준을 초과하여 설치하는 부분에 대하여만 인센티브 제공</td><td rowspan="10">지구단위계획 대상의 경우 인센티브 계획 검토</td></tr>
<tr><td rowspan="4">물환경</td><td>▌빗물이용시설
• 빗물저류 · 이용시설 용량(ton) 및 빗물침투시설 침투량(ton/hr)의 합≧건축면적 x0.05 또는 대지면적x0.02이상이 되도록 설치</td></tr>
<tr><td>▌중수도
• 총 사용량의 10% 이상 처리시설 설치</td></tr>
<tr><td>▌자연지반
• 자연토양 및 투수성 포장 설치
• 지하구조물 미설치시</td></tr>
<tr><td>▌옥상녹화
• 법정 조경으로 산입된 면적 제외
• 녹화면적은 대지면적의 30%까지 적용
▌녹색주차장
• 잔디주차장 또는 투수성 주차장으로 조성
• 기준용적률 x 0.05 이내 설치</td></tr>
<tr><td rowspan="2">대기환경</td><td>▌환경친화적 자동차
• 서울특별시 환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 조례 등 의무설치 대상 제외
<table>
<tr><th>구분</th><th>주거</th><th>비주거</th></tr>
<tr><td>대상</td><td>300세대 이상</td><td>연면적 1만㎡ 이상</td></tr>
<tr><td>전용주차공간</td><td>전체 주차면수 5% 이상</td><td>전체 주차면수 5% 이상</td></tr>
<tr><td>전기차충전기</td><td>전체 주차면수 2%이상</td><td>전체 주차면수 1%이상</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>▌미세먼지 저감장치
• 지구단위계획에서 정하는 미세먼지 저감장치를 설치하여, 지역기여시설로 공공에 제공
• 미세먼지 저감장치 예시 : 그린룸, 기후적응형 벤치, 기후텐트, 공기정화장치 등</td></tr>
<tr><td rowspan="2">자원순환</td><td>▌재활용보관시설
• 공용으로 사용하는 재활용5종 분리수거함 보관시설을 대지 내 확보
• 의무기준의 120% 이상 설치(의무기준이 없는 경우, 최소 9.9㎡이상 설치)</td></tr>
<tr><td>▌녹색건축자재
• 주요 건축부재 6개 중 2개 이상에 녹색건축자재 제품을 해당부재 총사용량의 50% 이상 사용
ex) 콘크리트, 골재, 철근, 형강, 단열재, 창호 등
• 사용승인시 자재 사용승인서 제출
• 녹색건축자재란 환경부에서 인증하는 제품
① 환경성선언제품(EPD) ②저탄소자재 ③자원순환자재 ④유해물질저감자재 등
• 재활용건축자재 인센티브와 중복적용 불가</td></tr>
<tr><td rowspan="2">열환경</td><td>▌생태면적률
• 관련 법령상 의무사항은 인센티브 미적용
• <u>자연지반, 옥상녹화, 녹색주차장과 중복 적용불가</u></td></tr>
<tr><td>▌냉방부하 저감
• 거실 외피면적당 평균 태양열 취득량에 따라 차등 적용
• 차양장치 : 수평고정형, 외부차양, 수직고정형 외부차양, 가동형 차양</td></tr>
</table>

태양열 취득량	가중치
14W/㎡ 미만	1.0
14~19W/㎡ 미만	0.9
19~24W/㎡ 미만	0.8
24~29W/㎡ 미만	0.7
29~34W/㎡ 미만	0.6

생활환경

▌유니버설디자인(BF인증)

- BF인증 의무 대상 : 일반등급 초과 취득
- BF인증 의무 대상이 아닐 경우 : 일반등급 취득

상한용적률 인센티브

▌친환경 항목 적용시 상한용적률 인센티브

- 지구단위계획구역내에서 서울시 녹색건축물설계기준에서 정한 친환경건축물 의무인증 기준을 초과 획득한 건축물

※ 다만, 정비사업, 역세권사업, 사전협상제도 등 정책사업 추진을 위해 별도의 용적률 상향 및 공공기여 방안(기준)을 갖고 있는 사업은 해당 계획기준에 따름

▌적용산식

- 허용용적률 + 법적용적률 x ∑친환경 건축물 인증 완화비율(β)

※ 서울시 녹색건축물설계기준 및 관계 법령 개정시 의무기준 및 요율은 변경된 규정에 따름

※ 용적률이 높은 용도지역으로 상향된 경우, 법적용적률은 변경 전 용도지역 용적률 적용

▌완화비율

※

①~③ 항목 중복 적용시 완화비율은 최대 15% 적용 ((Σ①~③) ≥ 15% -> 15% 적용)

④ 장수명주택인증은 관련 조례 개정후 시행

① ZEB인증

ZEB1	ZEB2	ZEB3	ZEB4	ZEB5
15%	14%	13%	12%	11%

※ 건축물에너지효율등급인증 1++ 획득하고, 에너지 자립율이20%미만인 경우 완화비율 : 10%

② 녹색건축 인증

완화조건	최대완화비율
녹색건축 최우수 등급	6%
녹색건축 우수 등급	3%

③재활용 건축자재 사용

재활용 사용비율	15%이상	20%이상	25%이상
완화비율	5%	10%	15%

④ 장수명주택인증

장수명등급	최우수	우수
완화비율	15%	10%

▌운영기준

- 친환경 상한용적률은 지구단위계획구역내 공공시설 등의 설치가 충분하다고 인정되는 경우 지구단위계획의 결정(경미한 변경)을 통해 적용
- 녹색건축물 설계기준 상 의무등급은 인센티브 제공 불가

※ 예시) ZEB 5등급 의무 대상 : 5등급 완화비율 0%, 4등급 완화비율 12% 적용

- 건축물에 대한 준공·사용승인·사용허가 신청시 관련 인증등급 등 증빙서류 제출
- 우리시 녹색건축물 설계기준 및 관계 법령 개정시 친환경 상한용적률 적용기준은 해당 변동 내용을 따름

▌적용절차(개별사업별 적용 방법)

사업구상 단계 → 지구단위계획 결정 단계 → 인허가 단계

사업계획(안) 작성(사업자) → 기반시설 등 사전수요 협의(사업자→市) → 지구단위계획 변경 신청(사업자→市) → 도시건축공동위원회 심의(市) → 지구단위계획 결정고시(市) → 건축 인허가 신청(사업자→區) → 사용승인시 인증서 제출(사업자→區

지구단위계획 대상의 경우 상한 인센티브 계획 검토