Prüfprotokoll elektrische Geräte

Rechtsgrundlage	Prüfdatum	Geprüft von	Art der Prüfung
§ 5 DGUV Vorschrift 3; § 14 BetrSichV	**13.10.2026**	**Prüfende Elektrofachkraft / Firma 1**	**Erstprüfung**

Auftraggeber / Prüfort	Fachgerechte Reinigung und Desinfektion der Arbeitsflächen einschließlich Ablagen nach Herstellerangaben, dokumentiert im Protokoll. Zweite Zeile mit weiteren Angaben.
Qualifikation	Elektrotechnisch unterwiesene Person unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft
Umfang der Prüfung	Sichtprüfung, Messung des Schutzleiterwiderstands, Messung des Isolationswiderstands, Messung des Schutzleiter- bzw. Berührungsstroms, Funktionsprüfung
Prüfgrundlage	DIN EN 50678 (VDE 0701):2021-02 (nach Instandsetzung) / DIN EN 50699 (VDE 0702):2021-06 (Wiederholungsprüfung)
Prüfgerät	Verwendetes Prüfgerät 1, kalibriert bis 13.10.2026
Messverfahren	direktes Verfahren
Prüfplaketten	an den geprüften Geräten angebracht

Gerät	Hersteller / Typ, Inventar-Nr.	Standort	SK	RPE	RISO	IPE / IB	Ergebnis	Nächste Prüfung
Gerät 1	Hersteller / Typ 1 Inv.-Nr. Inventar-Nr. 1	Standort 1		Schutzleiterwiderstand RPE (Ω) 1 Ω	Isolationswiderstand RISO (MΩ) 1 MΩ	Schutzleiter- bzw. Berührungsstrom IPE / IB (mA) 1 mA	bestanden	13.04.2027
Gerät 2	Hersteller / Typ 2 Inv.-Nr. Inventar-Nr. 2	Standort 2	I	Schutzleiterwiderstand RPE (Ω) 2 Ω	Isolationswiderstand RISO (MΩ) 2 MΩ	Schutzleiter- bzw. Berührungsstrom IPE / IB (mA) 2 mA	**Mangel – nicht verwenden:** Mängel 2	13.10.2026
Gerät 3	Hersteller / Typ 3 Inv.-Nr. Inventar-Nr. 3	Standort 3		Schutzleiterwiderstand RPE (Ω) 3 Ω	Isolationswiderstand RISO (MΩ) 3 MΩ	Schutzleiter- bzw. Berührungsstrom IPE / IB (mA) 3 mA	bestanden	13.04.2027
Gerät 4	Hersteller / Typ 4 Inv.-Nr. Inventar-Nr. 4	Standort 4	I	Schutzleiterwiderstand RPE (Ω) 4 Ω	Isolationswiderstand RISO (MΩ) 4 MΩ	Schutzleiter- bzw. Berührungsstrom IPE / IB (mA) 4 mA	**Mangel – nicht verwenden:** Mängel 4	13.10.2026
Gerät 5	Hersteller / Typ 5 Inv.-Nr. Inventar-Nr. 5	Standort 5		Schutzleiterwiderstand RPE (Ω) 5 Ω	Isolationswiderstand RISO (MΩ) 5 MΩ	Schutzleiter- bzw. Berührungsstrom IPE / IB (mA) 5 mA	bestanden	13.04.2027
Gerät 6	Hersteller / Typ 6 Inv.-Nr. Inventar-Nr. 6	Standort 6	I	Schutzleiterwiderstand RPE (Ω) 6 Ω	Isolationswiderstand RISO (MΩ) 6 MΩ	Schutzleiter- bzw. Berührungsstrom IPE / IB (mA) 6 mA	**Mangel – nicht verwenden:** Mängel 6	13.10.2026

Gerät	Hersteller / Typ, Inventar-Nr.	Standort	SK	RPE	RISO	IPE / IB	Ergebnis	Nächste Prüfung
Gerät 7	Hersteller / Typ 7 Inv.-Nr. Inventar-Nr. 7	Standort 7		Schutzleiterwiderstand RPE (Ω) 7 Ω	Isolationswiderstand RISO (MΩ) 7 MΩ	Schutzleiter- bzw. Berührungsstrom IPE / IB (mA) 7 mA	bestanden	13.04.2027
Gerät 8	Hersteller / Typ 8 Inv.-Nr. Inventar-Nr. 8	Standort 8	I	Schutzleiterwiderstand RPE (Ω) 8 Ω	Isolationswiderstand RISO (MΩ) 8 MΩ	Schutzleiter- bzw. Berührungsstrom IPE / IB (mA) 8 mA	**Mangel – nicht verwenden:** Mängel 8	13.10.2026
Gerät 9	Hersteller / Typ 9 Inv.-Nr. Inventar-Nr. 9	Standort 9		Schutzleiterwiderstand RPE (Ω) 9 Ω	Isolationswiderstand RISO (MΩ) 9 MΩ	Schutzleiter- bzw. Berührungsstrom IPE / IB (mA) 9 mA	bestanden	13.04.2027
Gerät 10	Hersteller / Typ 10 Inv.-Nr. Inventar-Nr. 10	Standort 10	I	Schutzleiterwiderstand RPE (Ω) 10 Ω	Isolationswiderstand RISO (MΩ) 10 MΩ	Schutzleiter- bzw. Berührungsstrom IPE / IB (mA) 10 mA	**Mangel – nicht verwenden:** Mängel 10	13.10.2026
Gerät 11	Hersteller / Typ 11 Inv.-Nr. Inventar-Nr. 11	Standort 11		Schutzleiterwiderstand RPE (Ω) 11 Ω	Isolationswiderstand RISO (MΩ) 11 MΩ	Schutzleiter- bzw. Berührungsstrom IPE / IB (mA) 11 mA	bestanden	13.04.2027
Gerät 12	Hersteller / Typ 12 Inv.-Nr. Inventar-Nr. 12	Standort 12	I	Schutzleiterwiderstand RPE (Ω) 12 Ω	Isolationswiderstand RISO (MΩ) 12 MΩ	Schutzleiter- bzw. Berührungsstrom IPE / IB (mA) 12 mA	**Mangel – nicht verwenden:** Mängel 12	13.10.2026

Gerät	Hersteller / Typ, Inventar-Nr.	Standort	SK	RPE	RISO	IPE / IB	Ergebnis	Nächste Prüfung

SK = Schutzklasse; Messwerte: RPE Schutzleiterwiderstand, RISO Isolationswiderstand, IPE / IB Schutzleiter- bzw. Berührungsstrom. Grenzwerte (Auszug, maßgeblich sind Norm und Herstellerangaben): RPE ≤ 0,3 Ω bis 5 m Leitungslänge; RISO ≥ 1 MΩ (Schutzklasse I) bzw. ≥ 2 MΩ (Schutzklasse II); IPE ≤ 3,5 mA; IB ≤ 0,5 mA. Prüffrist (DGUV Vorschrift 3, Durchführungsanweisung zu § 5, Tabelle 1B) – Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel (soweit benutzt), Verlängerungs- und Geräteanschlussleitungen mit Steckvorrichtungen, Anschlussleitungen mit Stecker, bewegliche Leitungen mit Stecker und Festanschluss – allgemein: Richtwert 6 Monate; nächster Termin als Vorschlag, die Frist legt der Arbeitgeber in der Gefährdungsbeurteilung fest.

Ort, Datum

Unterschrift der prüfenden Person