Prüfprotokoll elektrische Geräte

Rechtsgrundlage	Prüfdatum	Geprüft von	Art der Prüfung
§ 5 DGUV Vorschrift 3; § 14 BetrSichV	**13.10.2026**		**Wiederholungsprüfung**

Qualifikation	
Umfang der Prüfung	Sichtprüfung, Messung des Schutzleiterwiderstands, Messung des Isolationswiderstands, Funktionsprüfung
Prüfgrundlage	DIN EN 50678 (VDE 0701):2021-02 (nach Instandsetzung) / DIN EN 50699 (VDE 0702):2021-06 (Wiederholungsprüfung)
Prüfgerät	

Gerät	Hersteller / Typ, Inventar-Nr.	Standort	SK	RPE	RISO	IPE / IB	Ergebnis	Nächste Prüfung

SK = Schutzklasse; Messwerte: RPE Schutzleiterwiderstand, RISO Isolationswiderstand, IPE / IB Schutzleiter- bzw. Berührungsstrom. Grenzwerte (Auszug, maßgeblich sind Norm und Herstellerangaben): RPE ≤ 0,3 Ω bis 5 m Leitungslänge; RISO ≥ 1 MΩ (Schutzklasse I) bzw. ≥ 2 MΩ (Schutzklasse II); IPE ≤ 3,5 mA; IB ≤ 0,5 mA.

Ort, Datum

Unterschrift der prüfenden Person