
CONTROL DE CALIDAD

SEG	GUIMIEN	LÍMITES 10/20 (% QUE PASA)				
	MATERIAL:		10/20	TAMIZ	LIM INFERIOR	LIM SUPERIOR
4	EMPRESA:	ADOLFO GUERRICO S.A.			100%	100%
	ORIGEN:		Villa Mónica - Planta Nueva	3/4"	80%	100%
	DESTINO:			1/2"	0%	30%
	EMPRESA:			3/8"	0%	10%
GUERRICO	ENSAYO RE	ALIZADOS EL:	04/09/2024	1/4"	0%	2%
	MUESTRA TO	OMADA DE:	CONO	4	0%	0%
- I -	HORA:		9:30			

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO						
PESO TOTAL:		5,442	Kgs			
TAMIZ		Peso Ret Parc	% Ret. Parc	% Ret. Acum	% Q Pasa	% Ret. M.F.
(54 mm)	2 1/2"	0	0	0	100%	XXX
(51 mm)	2"	0	0	0	100%	XXX
(38 mm)	1 1/2"	0	0	0	100%	0
(25 mm)	1"	0	0	0	100%	XXX
(19 mm)	3/4"	0,304	6	6	94%	0
(12,7 mm)	1/2"	3,705	68	74	26%	XXX
(9,5 mm)	3/8"	1,017	19	92	8%	92
(6,3 mm)	1/4"	0,369	7	99	1%	XXX
(4,8 mm)	4	0,002	0	99	1%	99
(2,4 mm)	8	0	0	99	1%	99
(1,2 mm)	16	0	0	99	1%	99
(0,6 mm)	30	0	0	99	1%	99
(0,3 mm)	50	0	0	99	1%	99
(0,15 mm)	100	0	0	99	1%	99
	FONDO	0,045		Módulo	de Finura	6,87
-	_	5,442			_	_

<u>GRAFICO</u>



NO CONFORME CONFORME INFORME NO CONFORMIDAD Nº

OBSERVACIONES:

Versión	Cod. Documento	Fecha Elab. Documento	Fecha de Cambio	Ultima Modificación
1	REG. CP 5	04/04/14	29/10/14	Se modifica cod. Documento y se añaden las curvas límites
2	REG. CP 5	04/04/14	02/01/15	Se actualiza archivo

CANTERAS GUERRICO S.A.

YEC. SUPERIOR EN MINERA

DARGEL LEONEL

REP. CONTROL DE CALIDAD