Nome do projeto: SEQUENCIA DE ATUADORES: A+B+A-B-

CONTEÚDO

Lista De Materiais 3
Controlador 3
Configuração De Hardware 4
MyController - TM221CE40T 4
Entradas Digitais 4
Saídas Digitais 5
Entradas Analógicas 5
Contadores Rápidos 5
Contadores De Alta Velocidade 6
Geradores De Pulsos 6
ETH1 6
SL1 (Canal Serial) 7
Programa 8
POU 8
Tarefa mestre 8
1 - Novo POU 8
Rung0 8
Rung1 8
Rung2 8
Rung3 8
Rung4 9
Rung5 9
Rung6 9
Rung7 9
Rung8 9
Rung9 10
Rung10 10

LISTA DE MATERIAIS

Controlador

	Referência	TM221CE40T
	Descrição	TM221CE40T (parafuso) 24 entradas digitais, 16 saídas de transistor fonte (0,5 A), 2 entradas analógicas, 1 porta de linha serial, 1 porta de Ethernet, controle compacto 24 Vdc com blocos de terminal removíveis.
	Alimentação fornecida para o barramento ES	5V: 520 mA / 24V: 304 mA

CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE

MyController - TM221CE40T

Entradas Digitais

Usado	Endereço	Filtragem	Laço	Run/Stop	Eventos	Prioridade	Sub-rotina
X	%I0.0	3 ms			Não usado		
X	%I0.1	3 ms			Não usado		
X	%I0.2	3 ms			Não usado		
X	%I0.3	3 ms			Não usado		
X	%I0.4	3 ms			Não usado		
	%I0.5	3 ms			Não usado		
	%I0.6	3 ms			Não usado		
	%I0.7	3 ms			Não usado		
	%I0.8	3 ms			Não usado		
	%I0.9	3 ms			Não usado		
	%I0.10	3 ms			Não usado		
	%I0.11	3 ms			Não usado		
	%I0.12	3 ms			Não usado		
	%I0.13	3 ms			Não usado		
	%I0.14	3 ms			Não usado		
	%I0.15	3 ms			Não usado		
	%I0.16	3 ms			Não usado		
	%I0.17	3 ms			Não usado		
	%I0.18	3 ms			Não usado		
	%I0.19	3 ms			Não usado		
	%I0.20	3 ms			Não usado		
	%I0.21	3 ms			Não usado		
	%I0.22	3 ms			Não usado		
	%I0.23	3 ms			Não usado		

Saídas Digitais

Usado	Endereço	Alarme de status	Valor de fallback	Usado por
X	%Q0.0		0	Lógica do usuário
X	%Q0.1		0	Lógica do usuário
	%Q0.2		0	
	%Q0.3		0	
	%Q0.4		0	
	%Q0.5		0	
	%Q0.6		0	
	%Q0.7		0	
	%Q0.8		0	
	%Q0.9		0	
	%Q0.10		0	
	%Q0.11		0	
	%Q0.12		0	
	%Q0.13		0	
	%Q0.14		0	
	%Q0.15		0	

Entradas Analógicas

Usado	Endereço	Tipo	Escopo	Intevalo	Filtro	Amostragem
	%IW0.0	0 - 10 V	Normal	0-1000	0	
	%IW0.1	0 - 10 V	Normal	0-1000	0	

Contadores Rápidos

Usado	Endereço	Entrada	Configurado	Predefinir	Palavra dupla
	%FC0	%I0.2	NotUsed	0	
	%FC1	%I0.3	NotUsed	0	
	%FC2	%I0.4	NotUsed	0	
	%FC3	%I0.5	NotUsed	0	

Contadores De Alta Velocidade

Usado	Endereço	Tipo
	%HSC0	Não configurado
	%HSC1	Não configurado
	%HSC2	Não configurado
	%HSC3	Não configurado

Geradores De Pulsos

Configurado	Endereço	Tipo
	%PLS0/%PWM0/%PTO0/%FREQGEN0	Não configurado
	%PLS1/%PWM1/%PTO1/%FREQGEN1	Não configurado

ETH1

Nome do dispositivo:	M221
Modo IP:	Fixo
Endereço IP:	0.0.0.0
Máscara de sub-rede:	0.0.0.0
Endereço de gateway:	0.0.0.0
Taxa de transferência:	Auto
Parâmetros de segurança:	Programação de protocolo desabilitado
	Protocolo de descoberta automática desabilitado
	Servidor Modbus desabilitado
	Protocolo de EtherNet/IP desabilitado

SL1 (Canal Serial)

Configurações Físicas

Dispositivo:	Nenhum
Taxa de transmissão:	19200
Paridade:	Par
Bits de dados:	8
Bits de interrupção:	1
Meio físico:	RS-485
Polarização:	No

Configurações Do Protocolo

Protocolo:	Modbus
Tempo limite de resposta (× 100 ms):	10
Tempo entre quadros (ms):	10
Modo de transmissão:	RTU
Endereçamento:	Escravo
Endereço:	1

PROGRAMA

POU

Tarefa mestre

1 - Novo POU

Tarefa mestre

Rung0

Variáveis utilizadas:

%I0.0	I0	B0
%I0.1	I1	S1
%I0.3	I3	S3
%M0		A+

Rung1

Variáveis utilizadas:

%M0	A+
%M2	A-

Rung2

Variáveis utilizadas:

%I0.2	I2	S2
%I0.3	I3	S3
%M1		B+

Rung3

Variáveis utilizadas:

%M1	B+
%M3	B-

Rung4



Variáveis utilizadas:

%I0.2	I2	S2
%I0.4	I4	S4
%M2		A-

Rung5

Variáveis utilizadas:

%M2	A-
%M4	COND_RESET

Rung6



Variáveis utilizadas:

%I0.1	I1	S1
%I0.4	I4	S4
%M3		B-

Rung7

Variáveis utilizadas:

%M3	B-
%M4	COND_RESET

Rung8



Variáveis utilizadas:

%I0.1	I1	S1
%I0.3	I3	S3
%M4		COND_RESET

Rung9



Variáveis utilizadas:

%M0		A+
%Q0.0	Q0	

Rung10

Variáveis utilizadas:

%M1		B+
%Q0.1	Q1	