Fluxograma de Funcionamento do Dispositivo Contrasseco 2º Tentativa 1º Tentativa 3° Tentativa 4º Tentativa Ligar Motobomba Ligar Ligar Ligar Contar 30 segundos Fluxo? Fluxo? Fluxo? NÃO NÃO Contar 30 Contar 3 Contar 10 Fluxo? Desligar segundos segundos segundos SIM Fluxo? Fluxo? Acionar sinal Fluxo? "No Fluxo" NÃO NÃO NÃO Desligar Motobomba Acionar sinal Contar 1 minuto Desligar Desligar "SAFE" Contar 10 Contar 10 Continuar segundos segundos