

## Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan

gem. §2 BaustellV

583-2019 Sanierung und Erweiterung der Klinik Eichstätt 2. BA  
Grabmannstraße 9  
85072 Eichstätt

Kliniken im Naturpark Altmühltal GmbH  
Grabmannstraße 9  
80572 Eichstätt

siehe Bereich "Gemeinsam genutzte  
Sicherheitseinrichtungen"

Seitenschutz anbringen;  
siehe Bereich "Gemeinsam genutzte  
Sicherheitseinrichtungen"

**Regelwerke:**

VERORDNUN  
G ArbStättV

### Gefährdung, Einrichtung: **Abbau von Sicherheitseinrichtungen**

#### Lösungen, Maßnahmen:

Erhalten/ Umbauen von  
Sicherheitseinrichtungen;  
Vorhandene Sicherheitseinrichtungen an  
Absturzkanten nicht unwirksam machen  
bzw. nach Erfordernis umbauen  
Sicherheitseinrichtungen kontrollieren

**Regelwerke:**

DGUV  
Vorschrift 1

### Gefährdung, Einrichtung: **Kranbetrieb**

#### Lösungen, Maßnahmen:

Standort Autokrane planen,  
Standssicherheit gewährleisten.

Geeignete Kranführer einsetzen

**Regelwerke:**

BGV D6  
GM B 60

### Gefährdung, Einrichtung: **Mangelhafte Aufstellung/ Betrieb von Anlegeaufzügen und Bauaufzügen**

#### Lösungen, Maßnahmen:

Bedienungs-/ Betriebsanleitung  
beachten; -  
\*Aufzug standsicher aufstellen  
\*Zulässige Höchstlast einhalten  
\* nur geeignete Lastaufnahmemittel  
verwenden \*Untere Ladestelle  
absperren  
\*mind. 1\* jährlich Prüfung durch  
Sachkundigen  
\*Personenbeförderung nur bei  
Bauaufzügen mit entsprechender  
Zulassung.  
Personenbeförderung schriftlich  
anzeigen.

**Regelwerke:**

GM B 142  
GM B 143  
GM B 145

### Gefährdung, Einrichtung: **Brandgefahr durch Gasbrenner**

#### Lösungen, Maßnahmen:

Brandschutz;  
\*alle brennbaren Teile aus der  
gefährdeten Umgebung entfernen!  
\*Öffnungen abdichten!  
\*nicht entfernbare brennbare Teile  
abdecken!  
\*geeignete Feuerlöschmittel z.B.  
Pulverlöscher bereitstellen  
\*Brandwache: bis zu 24 Std. nach  
Beendigung der Arbeiten die  
Arbeitsstelle mehrfach auf Brandnester  
überprüfen!

**Regelwerke:**

GM A 021  
GM C 423