

---

\*nicht entfernbare brennbare Teile  
abdecken!

\*geeignete Feuerlöschmittel z.B.  
Pulverlöscher bereitstellen

\*Brandwache: bis zu 24 Std. nach  
Beendigung der Arbeiten die  
Arbeitsstelle  
mehrfach auf Brandnester überprüfen!

---

Schweißerlaubnis einholen und auf der  
Baustelle hinterlegen

Bei Brand- und Explosionsgefahr:  
rechtzeitig Schweißerlaubnis erteilen  
lassen!!

---

**Gefährdung, Einrichtung: Erstickungsgefahr durch Schweißen**

**Lösungen, Maßnahmen:** Lüftung

---

persönliche Schutzausrüstung anlegen